Rapport DREAL journalier: 05/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,16	0,30	5,20	8,93	0,00	59,03	0,21	0,00	61,59	0,24	0,01	0,24	0,41	0,00	2,70	0,01	0,00	2,8148	1114
01:00	3,19	0,29	5,27	12,55	0,02	57,80	0,17	0,00	60,35	0,14	0,01	0,24	0,57	0,00	2,62	0,01	0,00	2,7405	1111
01:30	3,30	0,29	5,24	11,41	0,00	56,77	0,21	0,00	49,82	0,15	0,01	0,24	0,51	0,00	2,55	0,01	0,00	2,2404	1107
02:00	3,08	0,28	5,42	13,77	0,00	57,99	0,21	0,00	40,86	0,14	0,01	0,25	0,63	0,00	2,66	0,01	0,00	1,8731	1113
02:30	2,97	0,29	5,34	13,56	0,00	56,79	0,21	0,00	36,24	0,14	0,01	0,24	0,62	0,00	2,59	0,01	0,00	1,6523	1120
03:00	2,90	0,29	6,00	15,44	0,00	59,67	0,20	0,00	34,05	0,13	0,01	0,27	0,70	0,00	2,72	0,01	0,00	1,5498	1117
03:30	2,80	0,28	4,93	16,50	0,00	56,53	0,21	0,00	30,20	0,13	0,01	0,23	0,76	0,00	2,59	0,01	0,00	1,3857	1124
04:00	3,16	0,28	6,20	19,68	0,00	57,44	0,19	0,00	25,04	0,14	0,01	0,28	0,90	0,00	2,63	0,01	0,00	1,1448	1121
04:30	3,59	0,29	5,28	18,39	0,00	57,89	0,19	0,00	22,61	0,16	0,01	0,24	0,84	0,00	2,64	0,01	0,00	1,0308	1110
05:00	3,01	0,28	5,38	14,72	0,00	59,40	0,20	0,00	21,33	0,14	0,01	0,25	0,67	0,00	2,72	0,01	0,00	0,9772	1124
05:30	3,29	0,23	5,52	17,85	0,79	62,87	0,21	0,00	18,97	0,15	0,01	0,25	0,82	0,04	2,88	0,01	0,00	0,8696	1124
06:00	3,95	0,22	4,61	12,83	1,22	66,85	0,20	0,00	19,00	0,18	0,01	0,21	0,57	0,05	2,99	0,01	0,00	0,8489	1122
06:30	3,98	0,22	5,48	17,06	1,17	66,53	0,20	0,00	15,40	0,18	0,01	0,25	0,78	0,05	3,05	0,01	0,00	0,7066	1131
07:00	4,27	0,22	5,72	22,85	1,08	65,42	0,21	0,00	13,37	0,19	0,01	0,26	1,03	0,05	2,94	0,01	0,00	0,6012	1116
07:30	3,90	0,22	5,15	17,50	0,95	68,28	0,19	0,00	12,82	0,18	0,01	0,23	0,79	0,04	3,08	0,01	0,00	0,5781	1135
08:00	3,98	0,24	4,54	17,18	0,73	62,63	0,20	0,00	13,49	0,18	0,01	0,21	0,79	0,03	2,89	0,01	0,00	0,6219	1139
08:30	3,64	0,28	5,11	11,97	0,00	58,67	0,16	0,00	11,59	0,16	0,01	0,23	0,54	0,00	2,66	0,01	0,00	0,5253	1132
09:00	3,67	0,28	6,49	18,95	0,00	58,96	0,14	0,00	10,82	0,17	0,01	0,30	0,88	0,00	2,75	0,01	0,00	0,5053	1146
09:30	4,25	0,28	4,98	15,16	0,01	58,80	0,17	0,00	11,36	0,19	0,01	0,23	0,69	0,00	2,69	0,01	0,00	0,5194	1144
10:00	4,90	0,24	5,07	16,14	0,54	61,67	0,36	0,00	10,30	0,22	0,01	0,22	0,71	0,02	2,73	0,02	0,00	0,4552	1131
10:30	3,92	0,22	5,06	17,68	0,47	64,65	0,37	0,00	12,23	0,18	0,01	0,23	0,81	0,02	2,98	0,02	0,00	0,5634	1163
11:00	4,43	0,22	5,13	13,91	0,48	68,59	0,38	0,00	10,67	0,20	0,01	0,23	0,63	0,02	3,09	0,02	0,00	0,4803	1146
11:30	3,30	0,22	5,22	16,75	0,53	74,00	0,31	0,00	9,52	0,15	0,01	0,23	0,74	0,02	3,27	0,01	0,00	0,4207	1131
12:00	3,70	0,22	5,57	19,05	0,63	71,32	0,35	0,00	8,73	0,17	0,01	0,25	0,87	0,03	3,24	0,02	0,00	0,3966	1142
12:30	4,12	0,23	5,15	16,32	0,67	70,48	0,32	0,00	7,80	0,19	0,01	0,24	0,75	0,03	3,24	0,01	0,00	0,3581	1144
13:00	4,49	0,24	5,65	19,98	0,59	67,23	0,34	0,00	6,74	0,20	0,01	0,25	0,90	0,03	3,02	0,02	0,00	0,3029	1118
13:30	3,10	0,22	4,28	8,76	0,60	77,69	0,34	0,00	7,16	0,13	0,01	0,19	0,38	0,03	3,39	0,01	0,00	0,3122	1133
14:00	2,97	0,23	5,16	14,65	0,65	70,72	0,38	0,00	6,93	0,13	0,01	0,23	0,65	0,03	3,13	0,02	0,00	0,3068	1154
14:30	3,74	0,22	5,33	16,54	0,63	72,70	0,35	0,00	5,68	0,17	0,01	0,24	0,76	0,03	3,33	0,02	0,00	0,2600	1139
15:00	3,62	0,22	4,99	14,93	0,74	75,65	0,36	0,00	5,92	0,16	0,01	0,22	0,67	0,03	3,41	0,02	0,00	0,2666	1127
15:30	4,28	0,22	6,22	18,51	0,72	70,40	0,34	0,00	4,98	0,20	0,01	0,28	0,85	0,03	3,22	0,02	0,00	0,2274	1120
16:00	3,80	0,23	4,92	16,66	0,70	72,12	0,32	0,00	4,74	0,17	0,01	0,22	0,75	0,03	3,26	0,01	0,00	0,2140	1124
16:30	3,24	0,24	5,20	19,59	0,76	74,38	0,31	0,00	4,65	0,15	0,01	0,23	0,88	0,03	3,34	0,01	0,00	0,2091	1114
17:00	4,71	0,24	4,94	17,32	0,77	70,93	0,29	0,00	4,33	0,21	0,01	0,22	0,77	0,03	3,14	0,01	0,00	0,1914	1107
17:30	4,75	0,24	5,31	15,01	0,80	72,94	0,35	0,00	4,33	0,21	0,01	0,24	0,66	0,04	3,23	0,02	0,00	0,1917	1115
18:00	4,21	0,24	4,43	9,82	0,82	65,03	0,33	0,00	4,29	0,18	0,01	0,19	0,41	0,03	2,74	0,01	0,00	0,1807	1116
18:30	3,75	0,24	4,84	11,81	0,74	69,90	0,33	0,00	3,88	0,15	0,01	0,20	0,48	0,03	2,86	0,01	0,00	0,1587	1111
19:00	4,41	0,23	5,12	18,00	0,71	71,95	0,34	0,00	3,18	0,19	0,01	0,22	0,76	0,03	3,03	0,01	0,00	0,1342	1142
19:30	2,81	0,30	4,97	13,07	0,61	50,03	0,28	0,00	3,44	0,12	0,01	0,20	0,54	0,02	2,06	0,01	0,00	0,1412	1140
20:00	1,87	0,39	5,85	16,03	0,00	62,68	0,18	0,00	3,09	0,08	0,02	0,25	0,69	0,00	2,70	0,01	0,00	0,1332	1144
20:30	3,02	0,32	5,24	17,15	0,00	61,83	0,27	0,00	3,01	0,14	0,01	0,24	0,78	0,00	2,81	0,01	0,00	0,1364	1167
21:00	2,22	0,30	6,13	19,07	0,00	63,84	0,19	0,00	2,89	0,10	0,01	0,27	0,84	0,00	2,82	0,01	0,00	0,1279	1155
21:30	11,19	0,31	5,63	27,15	0,00	59,02	0,23	0,00	2,79	0,52	0,01	0,26	1,25	0,00	2,72	0,01	0,00	0,1282	1160
22:00	3,78	0,29	5,10	19,03	0,00	60,53	0,21	0,00	2,60	0,17	0,01	0,23	0,86	0,00	2,74	0,01	0,00	0,1177	1150
22:30	3,90	0,29	5,32	12,86	0,00	54,00	0,22	0,00	2,66	0,17	0,01	0,24	0,57	0,00	2,40	0,01	0,00	0,1182	1153
23:00	2,78	0,28	5,43	17,42	0,00	47,28	0,20	0,00	2,52	0,12	0,01	0,24	0,78	0,00	2,11	0,01	0,00	0,1124	1161
23:30	4,16	0,30	5,50	10,64	0,00	60,03	0,23	0,00	2,44	0,18	0,01	0,24	0,47	0,00	2,63	0,01	0,00	0,1073	1152
00:00	2,27	0,28	5,84	17,38	0,00	62,40	0,22	0,00	2,63	0,10	0,01	0,26	0,76	0,00	2,73	0,01	0,00	0,1153	1156
Min	**1,87**	**0,22**	**4,28**	**8,76**	**0,00**	**47,28**	**0,14**	**0,00**	**2,44**	**0,08**	**0,01**	**0,19**	**0,38**	**0,00**	**2,06**	**0,01**	**0,00**	**0,1073**	**1107**
Max	**11,19**	**0,39**	**6,49**	**27,15**	**1,22**	**77,69**	**0,38**	**0,00**	**61,59**	**0,52**	**0,02**	**0,30**	**1,25**	**0,05**	**3,41**	**0,02**	**0,00**	**2,8148**	**1167**
Moyenne jour Flux jour	**3,78**	**0,26**	**5,30**	**15,99**	**0,40**	**64,01**	**0,26**	**0,00**	**7,39**	**8,15**	**0,56**	**11,42**	**34,49**	**0,85**	**137,71**	**0,55**	**0,00**	**30,0536**	**1133**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	88,08									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.