Rapport DREAL journalier: 09/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,38	0,51	6,74	24,89	0,00	58,38	0,15	0,00	0,10	0,15	0,02	0,30	1,11	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0046	1108
01:00	3,72	0,50	6,35	23,00	0,00	58,40	0,14	0,00	0,09	0,17	0,02	0,28	1,03	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0038	1112
01:30	3,33	0,62	4,80	21,00	0,00	56,44	0,14	0,00	0,03	0,15	0,03	0,21	0,94	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0014	1115
02:00	3,52	0,57	5,13	15,47	0,00	61,31	0,16	0,00	0,05	0,16	0,03	0,23	0,69	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0020	1103
02:30	4,97	0,55	4,88	14,63	0,00	54,16	0,19	0,00	0,04	0,22	0,02	0,22	0,65	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0016	1122
03:00	17,18	0,78	7,56	28,72	0,03	55,84	0,14	0,00	0,13	0,78	0,04	0,35	1,31	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0060	1106
03:30	16,88	0,72	5,19	17,19	0,00	56,28	0,13	0,00	0,05	0,77	0,03	0,24	0,79	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0022	1108
04:00	2,98	0,35	6,35	15,52	0,00	59,10	0,14	0,00	0,04	0,13	0,02	0,28	0,70	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0019	1108
04:30	3,01	0,34	5,99	10,20	0,00	53,89	0,11	0,00	0,03	0,13	0,02	0,27	0,46	0,00	2,41	0,00	0,00	0,0014	1095
05:00	2,65	0,37	4,85	10,04	0,00	60,26	0,14	0,00	0,17	0,12	0,02	0,22	0,45	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0074	1102
05:30	2,40	0,34	5,61	14,94	0,00	60,01	0,14	0,00	0,35	0,11	0,02	0,25	0,68	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0157	1118
06:00	3,55	0,33	4,62	8,05	0,02	58,97	0,16	0,00	0,33	0,16	0,01	0,20	0,35	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0144	1118
06:30	4,57	0,31	4,54	23,40	0,01	59,70	0,17	0,00	0,42	0,21	0,01	0,21	1,07	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0190	1129
07:00	4,23	0,30	5,70	25,03	0,55	60,08	0,29	0,00	0,10	0,19	0,01	0,26	1,13	0,03	2,71	0,01	0,00	0,0044	1122
07:30	4,54	0,27	5,95	22,19	1,73	67,24	0,43	0,00	0,03	0,20	0,01	0,27	0,99	0,08	3,00	0,02	0,00	0,0014	1128
08:00	4,24	0,30	4,80	26,99	1,08	62,76	0,37	0,00	0,04	0,18	0,01	0,21	1,17	0,05	2,73	0,02	0,00	0,0018	1115
08:30	3,58	0,33	4,79	18,21	0,00	56,29	0,22	0,00	0,08	0,16	0,01	0,21	0,79	0,00	2,45	0,01	0,00	0,0034	1111
09:00	3,55	0,34	5,86	22,21	0,00	55,74	0,22	0,00	0,06	0,15	0,01	0,25	0,96	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0026	1102
09:30	4,10	0,34	6,54	10,25	0,00	58,19	0,20	0,00	0,04	0,17	0,01	0,28	0,44	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0019	1098
10:00	3,07	0,32	5,22	14,25	0,00	56,21	0,21	0,00	0,08	0,13	0,01	0,23	0,62	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0033	1124
10:30	3,72	0,35	5,51	14,77	0,00	58,26	0,21	0,00	0,05	0,16	0,02	0,24	0,64	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0023	1109
11:00	3,70	0,36	5,17	17,22	0,00	57,75	0,21	0,00	0,06	0,16	0,02	0,22	0,75	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0025	1119
11:30	3,74	0,32	5,05	17,86	0,00	59,11	0,24	0,00	0,10	0,16	0,01	0,22	0,78	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0042	1121
12:00	4,28	0,31	5,00	15,21	0,00	52,66	0,19	0,00	0,14	0,19	0,01	0,22	0,67	0,00	2,31	0,01	0,00	0,0062	1114
12:30	3,87	0,30	5,50	9,74	0,00	58,80	0,19	0,00	0,06	0,17	0,01	0,24	0,43	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0027	1117
13:00	4,60	0,30	5,75	9,83	0,00	59,14	0,25	0,00	0,10	0,21	0,01	0,26	0,45	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0043	1124
13:30	3,33	0,31	5,67	10,82	0,00	59,83	0,24	0,00	0,12	0,15	0,01	0,26	0,49	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0054	1116
14:00	3,67	0,32	6,01	10,79	0,00	50,99	0,21	0,00	0,41	0,16	0,01	0,27	0,48	0,00	2,28	0,01	0,00	0,0184	1114
14:30	3,99	0,32	5,17	8,31	0,00	57,05	0,19	0,00	0,34	0,18	0,01	0,23	0,38	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0153	1114
15:00	4,18	0,32	4,92	8,98	0,00	57,95	0,26	0,00	0,21	0,18	0,01	0,22	0,39	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0093	1129
15:30	4,76	0,32	5,17	17,04	0,00	58,94	0,23	0,00	0,79	0,21	0,01	0,23	0,76	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0352	1118
16:00	4,08	0,33	6,37	19,30	0,00	59,34	0,24	0,00	0,72	0,18	0,01	0,28	0,85	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0317	1102
16:30	3,81	0,31	6,00	18,18	0,00	55,11	0,21	0,00	0,53	0,17	0,01	0,27	0,82	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0239	1114
17:00	3,50	0,31	4,66	13,62	0,00	60,55	0,24	0,00	0,20	0,16	0,01	0,21	0,62	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0092	1133
17:30	5,43	0,32	4,71	12,60	0,00	53,34	0,25	0,00	0,08	0,24	0,01	0,21	0,57	0,00	2,40	0,01	0,00	0,0035	1140
18:00	2,95	0,32	5,81	19,95	0,00	60,62	0,26	0,00	0,06	0,13	0,01	0,26	0,91	0,00	2,76	0,01	0,00	0,0027	1139
18:30	3,84	0,33	5,13	15,89	0,00	57,32	0,29	0,00	0,10	0,17	0,01	0,23	0,72	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0044	1140
19:00	4,13	0,35	5,26	13,81	0,00	59,22	0,20	0,00	0,04	0,17	0,01	0,22	0,58	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0017	1111
19:30	3,79	0,28	5,17	12,49	0,00	69,99	0,14	0,00	0,09	0,16	0,01	0,21	0,51	0,00	2,88	0,01	0,00	0,0038	1119
20:00	3,70	0,29	5,01	15,71	0,00	62,29	0,20	0,00	0,10	0,16	0,01	0,21	0,67	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0044	1124
20:30	5,84	0,34	5,20	12,33	0,00	57,42	0,18	0,00	0,03	0,26	0,02	0,23	0,55	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0013	1141
21:00	3,49	0,30	7,11	16,11	0,00	57,18	0,17	0,00	0,23	0,16	0,01	0,32	0,72	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0104	1119
21:30	3,60	0,29	5,32	14,79	0,00	54,21	0,13	0,00	0,15	0,16	0,01	0,24	0,66	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0067	1112
22:00	3,77	0,30	4,85	10,44	0,00	62,48	0,17	0,00	0,28	0,17	0,01	0,22	0,46	0,00	2,78	0,01	0,00	0,0124	1131
22:30	3,07	0,30	5,22	12,86	0,00	56,82	0,17	0,00	0,11	0,14	0,01	0,24	0,58	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0050	1140
23:00	3,38	0,30	5,48	12,58	0,00	57,97	0,16	0,00	0,05	0,15	0,01	0,25	0,56	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0021	1122
23:30	4,15	0,29	5,47	12,34	0,00	57,61	0,15	0,00	0,05	0,19	0,01	0,25	0,56	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0025	1135
00:00	2,66	0,30	6,37	16,41	0,00	58,48	0,16	0,00	0,03	0,12	0,01	0,29	0,75	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0012	1128
Min	**2,40**	**0,27**	**4,54**	**8,05**	**0,00**	**50,99**	**0,11**	**0,00**	**0,03**	**0,11**	**0,01**	**0,20**	**0,35**	**0,00**	**2,28**	**0,00**	**0,00**	**0,0012**	**1095**
Max	**17,18**	**0,78**	**7,56**	**28,72**	**1,73**	**69,99**	**0,43**	**0,00**	**0,79**	**0,78**	**0,04**	**0,35**	**1,31**	**0,08**	**3,00**	**0,02**	**0,00**	**0,0352**	**1141**
Moyenne jour Flux jour	**4,34**	**0,36**	**5,49**	**15,75**	**0,07**	**58,33**	**0,20**	**0,00**	**0,16**	**9,29**	**0,77**	**11,71**	**33,60**	**0,15**	**124,27**	**0,42**	**0,00**	**0,3328**	**1119**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	90,62									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.