Rapport DREAL journalier: 10/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,39	0,31	4,98	6,60	0,00	54,53	0,17	0,00	0,03	0,15	0,01	0,22	0,29	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0012	1128
01:00	3,62	0,32	5,17	14,39	0,00	59,21	0,15	0,00	0,04	0,17	0,01	0,24	0,66	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0019	1130
01:30	3,68	0,31	6,36	13,66	0,00	60,03	0,15	0,00	0,04	0,16	0,01	0,28	0,61	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0019	1120
02:00	5,22	0,31	4,92	11,91	0,02	57,38	0,13	0,00	0,04	0,24	0,01	0,22	0,54	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0017	1122
02:30	27,18	2,98	5,16	13,96	0,00	56,27	0,14	0,00	0,10	1,25	0,14	0,24	0,64	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0047	1138
03:00	3,03	0,31	6,07	13,73	0,00	57,99	0,16	0,00	0,11	0,14	0,01	0,27	0,62	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0049	1126
03:30	3,26	0,31	5,63	12,75	0,00	57,90	0,15	0,00	0,23	0,15	0,01	0,25	0,58	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0105	1131
04:00	3,86	0,31	5,34	15,48	0,00	58,22	0,17	0,00	0,06	0,18	0,01	0,24	0,70	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0029	1132
04:30	2,71	0,30	4,55	14,46	0,00	57,43	0,15	0,00	0,11	0,12	0,01	0,21	0,66	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0050	1134
05:00	2,43	0,31	7,40	17,73	0,00	57,62	0,19	0,00	0,16	0,11	0,01	0,34	0,81	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0074	1130
05:30	3,07	0,31	5,07	10,55	0,00	57,28	0,18	0,00	0,28	0,14	0,01	0,23	0,48	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0126	1135
06:00	3,53	0,31	5,05	10,35	0,00	57,22	0,16	0,00	0,14	0,16	0,01	0,23	0,47	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0064	1130
06:30	2,60	0,31	5,70	12,60	0,00	59,21	0,15	0,00	0,11	0,12	0,01	0,26	0,57	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0051	1134
07:00	3,07	0,30	6,05	10,84	0,39	59,92	0,26	0,00	0,17	0,14	0,01	0,27	0,49	0,02	2,70	0,01	0,00	0,0074	1133
07:30	3,96	0,24	4,73	14,33	1,15	64,08	0,37	0,00	0,21	0,19	0,01	0,23	0,68	0,05	3,05	0,02	0,00	0,0099	1164
08:00	3,27	0,26	5,17	15,52	0,81	68,00	0,38	0,00	0,14	0,15	0,01	0,24	0,72	0,04	3,14	0,02	0,00	0,0064	1145
08:30	3,57	0,30	6,21	14,23	0,00	56,34	0,29	0,00	0,06	0,17	0,01	0,29	0,66	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0030	1136
09:00	5,23	0,34	4,48	7,35	0,00	57,15	0,27	0,00	0,04	0,24	0,02	0,20	0,33	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0017	1132
09:30	4,06	0,35	5,61	12,38	0,00	57,26	0,27	0,00	0,04	0,19	0,02	0,26	0,57	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0019	1127
10:00	4,95	0,39	5,80	13,00	0,00	59,74	0,26	0,00	0,37	0,22	0,02	0,26	0,58	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0164	1120
10:30	7,91	0,36	6,97	18,96	0,00	55,65	0,26	0,00	0,53	0,36	0,02	0,32	0,86	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0242	1113
11:00	4,17	0,36	5,21	40,49	0,00	57,38	0,24	0,00	0,21	0,19	0,02	0,24	1,85	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0096	1121
11:30	3,23	0,39	5,69	48,90	0,00	57,33	0,25	0,00	0,05	0,15	0,02	0,26	2,20	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0023	1111
12:00	3,99	0,38	6,46	40,61	0,00	55,38	0,25	0,00	0,30	0,18	0,02	0,29	1,82	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0133	1134
12:30	2,93	0,35	5,68	27,27	0,00	61,57	0,28	0,00	1,07	0,13	0,02	0,25	1,22	0,00	2,75	0,01	0,00	0,0479	1140
13:00	2,83	0,32	5,24	41,88	0,00	58,64	0,29	0,00	0,51	0,13	0,01	0,24	1,91	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0232	1145
13:30	3,94	0,33	5,38	34,03	0,00	57,09	0,26	0,00	0,60	0,18	0,02	0,25	1,58	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0276	1137
14:00	4,69	0,38	4,29	16,84	0,00	56,68	0,27	0,00	0,80	0,21	0,02	0,19	0,74	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0351	1146
14:30	5,66	0,36	5,05	22,35	0,00	59,77	0,29	0,00	0,98	0,26	0,02	0,23	1,01	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0447	1142
15:00	4,19	0,36	5,60	21,29	0,00	57,44	0,26	0,00	0,97	0,19	0,02	0,25	0,95	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0432	1146
15:30	7,92	0,35	5,75	22,63	0,00	57,64	0,28	0,00	0,68	0,36	0,02	0,26	1,03	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0311	1132
16:00	5,85	0,34	4,74	11,11	0,00	55,53	0,25	0,00	0,58	0,26	0,02	0,21	0,50	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0260	1146
16:30	4,84	0,34	6,97	20,75	0,00	58,00	0,26	0,00	0,41	0,22	0,02	0,32	0,94	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0188	1116
17:00	4,01	0,35	6,13	22,66	0,00	60,76	0,26	0,00	0,32	0,17	0,02	0,27	0,98	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0138	1096
17:30	4,56	0,33	4,75	12,10	0,00	54,17	0,27	0,00	0,92	0,21	0,01	0,21	0,55	0,00	2,45	0,01	0,00	0,0416	1125
18:00	4,17	0,33	5,32	13,59	0,00	59,20	0,24	0,00	1,12	0,19	0,02	0,24	0,62	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0512	1115
18:30	3,28	0,33	7,07	19,61	0,00	56,37	0,26	0,00	0,83	0,15	0,02	0,32	0,89	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0377	1125
19:00	4,21	0,32	5,90	12,61	0,00	63,99	0,26	0,00	0,18	0,19	0,01	0,27	0,57	0,00	2,90	0,01	0,00	0,0080	1125
19:30	3,74	0,28	5,13	12,73	0,00	51,03	0,25	0,00	0,03	0,17	0,01	0,23	0,57	0,00	2,27	0,01	0,00	0,0012	1126
20:00	2,40	0,31	4,69	12,27	0,00	65,21	0,21	0,00	0,03	0,11	0,01	0,21	0,54	0,00	2,85	0,01	0,00	0,0012	1148
20:30	3,27	0,39	5,81	19,15	0,00	60,25	0,26	0,00	0,06	0,15	0,02	0,26	0,87	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0029	1159
21:00	3,05	0,36	4,77	20,29	0,00	63,28	0,23	0,00	0,37	0,14	0,02	0,22	0,93	0,00	2,90	0,01	0,00	0,0171	1162
21:30	3,69	0,35	5,98	25,66	0,00	54,16	0,23	0,00	0,48	0,17	0,02	0,28	1,20	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0223	1145
22:00	3,47	0,35	5,21	11,78	0,00	60,53	0,23	0,00	0,36	0,16	0,02	0,24	0,53	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0164	1138
22:30	4,30	0,31	6,61	19,95	0,00	56,29	0,24	0,00	0,37	0,20	0,01	0,30	0,91	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0168	1139
23:00	3,74	0,30	5,71	20,63	0,00	55,65	0,22	0,00	0,27	0,17	0,01	0,26	0,94	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0125	1122
23:30	4,36	0,31	5,29	20,71	0,00	56,66	0,21	0,00	0,37	0,20	0,01	0,24	0,94	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0168	1113
00:00	4,39	0,39	5,38	20,54	0,00	60,15	0,19	0,00	0,15	0,20	0,02	0,24	0,93	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0067	1113
Min	**2,40**	**0,24**	**4,29**	**6,60**	**0,00**	**51,03**	**0,13**	**0,00**	**0,03**	**0,11**	**0,01**	**0,19**	**0,29**	**0,00**	**2,27**	**0,01**	**0,00**	**0,0012**	**1096**
Max	**27,18**	**2,98**	**7,40**	**48,90**	**1,15**	**68,00**	**0,38**	**0,00**	**1,12**	**1,25**	**0,14**	**0,34**	**2,20**	**0,05**	**3,14**	**0,02**	**0,00**	**0,0512**	**1164**
Moyenne jour Flux jour	**4,47**	**0,39**	**5,55**	**18,48**	**0,05**	**58,30**	**0,23**	**0,00**	**0,33**	**9,74**	**0,84**	**12,08**	**40,27**	**0,11**	**126,95**	**0,51**	**0,00**	**0,7260**	**1132**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	91,10									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.