Rapport DREAL journalier: 12/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,75	0,34	5,69	11,12	0,01	57,16	0,25	0,00	0,03	0,17	0,02	0,26	0,51	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0014	1140
01:00	3,53	0,30	5,31	10,67	0,00	59,54	0,24	0,00	0,04	0,16	0,01	0,24	0,49	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0020	1133
01:30	3,76	0,29	5,33	12,30	0,01	57,45	0,24	0,00	0,07	0,17	0,01	0,25	0,57	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0031	1141
02:00	3,21	0,29	5,76	12,85	0,00	57,31	0,24	0,00	0,04	0,15	0,01	0,27	0,59	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0017	1146
02:30	3,38	0,36	5,34	9,81	0,00	58,14	0,21	0,00	0,02	0,15	0,02	0,24	0,44	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0011	1126
03:00	3,98	0,33	5,78	15,27	0,00	55,56	0,25	0,00	0,04	0,18	0,01	0,26	0,70	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0016	1132
03:30	4,03	0,31	5,28	15,30	0,00	55,98	0,22	0,00	0,02	0,18	0,01	0,24	0,69	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0011	1142
04:00	3,27	0,32	5,40	18,06	0,00	59,07	0,24	0,00	0,03	0,15	0,01	0,24	0,81	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0011	1145
04:30	3,31	0,34	5,45	15,20	0,00	59,85	0,20	0,00	0,03	0,14	0,01	0,24	0,66	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0011	1129
05:00	2,89	0,31	5,44	14,43	0,00	57,33	0,21	0,00	0,03	0,13	0,01	0,24	0,65	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0013	1138
05:30	3,69	0,32	5,28	15,46	0,00	56,80	0,23	0,00	0,03	0,16	0,01	0,23	0,68	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0012	1126
06:00	3,55	0,32	5,57	13,48	0,00	57,37	0,24	0,00	0,03	0,16	0,01	0,24	0,59	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0011	1129
06:30	4,08	0,34	5,11	10,96	0,00	58,41	0,22	0,00	0,03	0,18	0,01	0,22	0,48	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0011	1122
07:00	3,59	0,34	5,97	16,40	0,19	63,48	0,22	0,00	0,03	0,16	0,01	0,26	0,71	0,01	2,74	0,01	0,00	0,0012	1111
07:30	6,04	0,32	5,02	11,04	0,51	63,29	0,22	0,00	0,02	0,25	0,01	0,21	0,46	0,02	2,66	0,01	0,00	0,0010	1118
08:00	3,11	0,38	5,16	12,76	0,00	56,49	0,22	0,00	0,02	0,13	0,02	0,22	0,55	0,00	2,45	0,01	0,00	0,0011	1119
08:30	3,58	0,36	5,71	13,27	0,00	56,58	0,24	0,00	0,04	0,16	0,02	0,25	0,59	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0016	1118
09:00	3,60	0,36	6,30	11,88	0,00	58,39	0,23	0,00	0,07	0,16	0,02	0,28	0,53	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0031	1109
09:30	3,54	0,35	5,67	11,38	0,00	59,09	0,19	0,00	0,06	0,16	0,02	0,25	0,51	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0027	1109
10:00	3,44	0,34	5,22	13,43	0,00	56,37	0,22	0,00	0,12	0,15	0,02	0,23	0,60	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0055	1108
10:30	3,09	0,34	4,99	10,68	0,00	59,87	0,23	0,00	0,13	0,14	0,01	0,22	0,47	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0059	1101
11:00	3,00	0,33	5,60	12,86	0,00	56,12	0,22	0,00	0,17	0,14	0,01	0,25	0,58	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0077	1117
11:30	3,24	0,34	5,51	11,94	0,00	59,31	0,25	0,00	0,11	0,14	0,02	0,24	0,53	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0047	1105
12:00	2,83	0,33	5,52	13,38	0,00	55,24	0,23	0,00	0,07	0,13	0,01	0,25	0,60	0,00	2,46	0,01	0,00	0,0032	1123
12:30	2,44	0,33	5,08	11,05	0,00	57,66	0,23	0,00	0,13	0,11	0,01	0,22	0,49	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0058	1119
13:00	2,85	0,31	5,75	14,72	0,00	58,24	0,27	0,00	0,11	0,13	0,01	0,26	0,66	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0050	1132
13:30	2,81	0,31	5,26	13,86	0,00	56,70	0,24	0,00	0,22	0,13	0,01	0,24	0,63	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0102	1125
14:00	2,60	0,33	5,35	13,84	0,00	57,28	0,27	0,00	0,06	0,11	0,01	0,24	0,61	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0027	1125
14:30	3,04	0,33	6,28	19,68	0,00	59,40	0,23	0,00	0,13	0,13	0,01	0,28	0,87	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0055	1124
15:00	2,67	0,32	5,26	17,31	0,00	54,04	0,22	0,00	0,09	0,12	0,01	0,23	0,77	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0041	1121
15:30	2,95	0,34	5,93	19,20	0,00	58,79	0,20	0,00	0,09	0,13	0,01	0,26	0,83	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0041	1109
16:00	3,17	0,34	5,26	20,29	0,00	57,82	0,20	0,00	0,14	0,14	0,02	0,23	0,90	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0062	1110
16:30	2,44	0,33	5,55	16,71	0,00	61,61	0,22	0,00	0,26	0,11	0,01	0,25	0,75	0,00	2,77	0,01	0,00	0,0115	1116
17:00	2,15	0,34	5,64	16,81	0,00	56,41	0,25	0,00	0,09	0,10	0,02	0,25	0,75	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0039	1109
17:30	3,03	0,36	6,00	14,84	0,00	55,40	0,25	0,00	0,03	0,13	0,02	0,26	0,65	0,00	2,44	0,01	0,00	0,0014	1099
18:00	1,90	0,34	6,11	16,33	0,00	59,65	0,24	0,00	0,02	0,08	0,01	0,27	0,72	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0011	1106
18:30	1,88	0,32	5,12	15,97	0,00	56,33	0,25	0,00	0,02	0,08	0,01	0,22	0,70	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0011	1110
19:00	3,06	0,30	5,25	19,38	0,14	58,80	0,17	0,00	0,18	0,14	0,01	0,23	0,86	0,01	2,60	0,01	0,00	0,0079	1113
19:30	2,47	0,26	5,31	19,27	0,64	67,68	0,11	0,00	0,16	0,11	0,01	0,23	0,84	0,03	2,95	0,00	0,00	0,0068	1108
20:00	2,59	0,27	5,32	12,34	0,47	63,40	0,11	0,00	0,08	0,11	0,01	0,24	0,55	0,02	2,81	0,01	0,00	0,0036	1115
20:30	2,93	0,32	4,72	15,91	0,00	59,13	0,20	0,00	0,40	0,13	0,01	0,21	0,71	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0182	1119
21:00	1,95	0,31	6,29	21,62	0,00	58,74	0,16	0,00	0,51	0,09	0,01	0,28	0,97	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0231	1115
21:30	2,54	0,30	5,44	21,19	0,00	56,58	0,19	0,00	0,61	0,12	0,01	0,25	0,96	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0279	1122
22:00	2,72	0,31	5,05	15,81	0,00	57,47	0,19	0,00	0,62	0,12	0,01	0,23	0,70	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0276	1116
22:30	2,96	0,31	5,38	20,39	0,00	58,33	0,18	0,00	0,58	0,13	0,01	0,24	0,92	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0259	1117
23:00	2,55	0,31	5,99	20,02	0,00	58,14	0,17	0,00	0,45	0,11	0,01	0,26	0,89	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0197	1105
23:30	3,07	0,31	5,85	27,21	0,00	56,18	0,16	0,00	0,49	0,14	0,01	0,26	1,23	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0221	1105
00:00	4,87	0,30	5,25	22,03	0,00	55,84	0,18	0,00	0,44	0,22	0,01	0,24	1,01	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0202	1108
Min	**1,88**	**0,26**	**4,72**	**9,81**	**0,00**	**54,04**	**0,11**	**0,00**	**0,02**	**0,08**	**0,01**	**0,21**	**0,44**	**0,00**	**2,41**	**0,00**	**0,00**	**0,0010**	**1099**
Max	**6,04**	**0,38**	**6,30**	**27,21**	**0,64**	**67,68**	**0,27**	**0,00**	**0,62**	**0,25**	**0,02**	**0,28**	**1,23**	**0,03**	**2,95**	**0,01**	**0,00**	**0,0279**	**1146**
Moyenne jour Flux jour	**3,15**	**0,32**	**5,50**	**15,41**	**0,04**	**58,20**	**0,22**	**0,00**	**0,15**	**6,73**	**0,69**	**11,75**	**32,96**	**0,09**	**124,40**	**0,46**	**0,00**	**0,3227**	**1120**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	91,91									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.