Rapport DREAL journalier: 17/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,30	0,29	5,31	11,19	0,00	61,17	0,27	0,00	0,66	0,10	0,01	0,24	0,51	0,00	2,79	0,01	0,00	0,0302	1122
01:00	2,96	0,30	6,52	24,77	0,00	55,69	0,26	0,00	0,80	0,13	0,01	0,29	1,12	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0362	1112
01:30	26,83	0,33	6,82	31,30	0,00	60,63	0,29	0,00	0,05	1,21	0,01	0,31	1,42	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0022	1104
02:00	2,95	0,30	5,00	28,52	0,00	58,23	0,26	0,00	0,03	0,13	0,01	0,22	1,28	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0014	1112
02:30	3,47	0,30	4,60	23,87	0,00	58,37	0,30	0,00	0,06	0,16	0,01	0,21	1,07	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0027	1117
03:00	5,60	0,29	5,04	22,50	0,00	58,46	0,32	0,00	0,09	0,26	0,01	0,23	1,04	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0041	1130
03:30	4,47	0,28	5,77	30,78	0,00	57,14	0,33	0,00	0,11	0,21	0,01	0,27	1,44	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0050	1143
04:00	4,28	0,29	6,40	27,46	0,00	58,51	0,32	0,00	0,05	0,19	0,01	0,29	1,24	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0024	1117
04:30	4,50	0,30	5,15	15,40	0,00	56,54	0,28	0,00	0,05	0,20	0,01	0,23	0,69	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0024	1106
05:00	4,59	0,30	4,84	14,29	0,00	57,58	0,31	0,00	0,06	0,20	0,01	0,21	0,63	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0024	1112
05:30	25,93	2,86	5,52	19,58	0,00	56,97	0,29	0,00	0,19	1,19	0,13	0,25	0,90	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0087	1133
06:00	4,65	0,31	5,87	15,84	0,00	56,59	0,28	0,00	0,07	0,20	0,01	0,26	0,70	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0032	1108
06:30	4,04	0,30	7,05	27,28	0,00	55,53	0,27	0,00	0,03	0,18	0,01	0,32	1,23	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0013	1102
07:00	2,37	0,27	3,98	12,35	0,56	60,25	0,30	0,00	0,13	0,10	0,01	0,17	0,54	0,02	2,62	0,01	0,00	0,0057	1109
07:30	2,68	0,24	4,67	15,15	1,71	72,03	0,29	0,00	0,13	0,12	0,01	0,20	0,66	0,07	3,12	0,01	0,00	0,0057	1115
08:00	4,12	0,26	6,90	17,18	1,02	61,78	0,27	0,00	0,08	0,18	0,01	0,31	0,77	0,05	2,77	0,01	0,00	0,0034	1111
08:30	3,54	0,29	5,16	14,09	0,00	57,28	0,14	0,00	0,58	0,16	0,01	0,23	0,63	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0262	1090
09:00	3,95	0,31	5,86	18,44	0,00	60,51	0,15	0,00	0,59	0,18	0,01	0,26	0,82	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0266	1095
09:30	4,24	0,29	5,61	11,90	0,00	55,11	0,19	0,00	0,09	0,19	0,01	0,26	0,54	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0039	1103
10:00	5,58	0,31	5,56	28,81	0,00	58,02	0,16	0,00	0,18	0,25	0,01	0,25	1,29	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0082	1085
10:30	5,14	0,30	5,16	37,64	0,00	60,63	0,22	0,00	0,17	0,23	0,01	0,23	1,70	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0077	1109
11:00	5,33	0,29	4,77	40,75	0,00	57,18	0,21	0,00	0,23	0,24	0,01	0,22	1,85	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0105	1124
11:30	5,47	0,32	4,73	23,67	0,00	51,54	0,23	0,00	0,38	0,25	0,01	0,21	1,06	0,00	2,32	0,01	0,00	0,0172	1143
12:00	4,45	0,32	6,28	19,56	0,00	58,34	0,24	0,00	0,48	0,20	0,01	0,28	0,89	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0217	1132
12:30	5,04	0,32	6,77	17,31	0,00	57,82	0,18	0,00	0,27	0,23	0,01	0,31	0,78	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0122	1106
13:00	4,65	0,29	5,16	23,00	0,00	56,74	0,19	0,00	0,08	0,21	0,01	0,23	1,04	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0037	1105
13:30	4,15	0,29	5,89	9,73	0,00	58,62	0,15	0,00	0,08	0,19	0,01	0,26	0,43	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0038	1096
14:00	4,13	0,30	4,34	6,14	0,00	57,32	0,21	0,00	0,15	0,18	0,01	0,19	0,27	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0066	1125
14:30	4,49	0,32	6,77	15,07	0,00	57,40	0,20	0,00	0,13	0,20	0,01	0,31	0,68	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0058	1101
15:00	6,30	0,28	4,83	5,59	0,00	58,43	0,17	0,00	0,28	0,28	0,01	0,22	0,25	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0125	1116
15:30	4,64	0,29	7,23	19,78	0,00	54,61	0,17	0,00	0,57	0,21	0,01	0,33	0,89	0,00	2,46	0,01	0,00	0,0257	1099
16:00	4,80	0,28	5,20	8,71	0,00	59,33	0,16	0,00	0,43	0,22	0,01	0,24	0,39	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0194	1111
16:30	3,76	0,28	5,70	7,48	0,00	55,55	0,16	0,00	0,23	0,16	0,01	0,25	0,33	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0103	1110
17:00	3,42	0,27	4,15	9,62	0,00	61,05	0,18	0,00	0,03	0,15	0,01	0,18	0,42	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0013	1123
17:30	4,21	0,27	6,16	20,30	0,00	59,17	0,20	0,00	0,10	0,19	0,01	0,28	0,93	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0047	1139
18:00	5,09	0,27	4,92	13,97	0,00	55,85	0,18	0,00	0,05	0,23	0,01	0,22	0,64	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0024	1132
18:30	4,64	0,28	5,24	17,78	0,00	59,19	0,18	0,00	0,03	0,21	0,01	0,23	0,80	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0013	1113
19:00	5,83	0,28	6,47	18,86	0,34	61,68	0,19	0,00	0,03	0,26	0,01	0,29	0,84	0,02	2,76	0,01	0,00	0,0011	1112
19:30	4,99	0,22	5,12	10,60	1,04	62,74	0,17	0,00	0,03	0,22	0,01	0,23	0,47	0,05	2,77	0,01	0,00	0,0012	1119
20:00	5,21	0,24	4,41	11,40	0,67	65,76	0,13	0,00	0,03	0,23	0,01	0,20	0,51	0,03	2,93	0,01	0,00	0,0013	1118
20:30	4,14	0,29	6,94	13,66	0,00	57,66	0,16	0,00	0,61	0,18	0,01	0,31	0,61	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0273	1112
21:00	6,27	0,33	5,33	9,87	0,00	56,70	0,21	0,00	0,75	0,28	0,01	0,24	0,44	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0336	1115
21:30	24,00	0,50	6,19	10,18	0,00	57,66	0,21	0,00	0,05	1,09	0,02	0,28	0,46	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0023	1116
22:00	4,53	0,55	5,03	9,02	0,00	59,14	0,20	0,00	0,10	0,21	0,03	0,23	0,41	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0044	1131
22:30	4,39	0,53	6,56	11,74	0,00	58,60	0,17	0,00	0,04	0,20	0,02	0,30	0,53	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0016	1111
23:00	7,22	0,43	5,10	11,39	0,00	52,85	0,19	0,00	0,03	0,33	0,02	0,23	0,52	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0013	1117
23:30	3,70	0,36	4,77	5,02	0,00	61,36	0,20	0,00	0,04	0,16	0,02	0,21	0,22	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0016	1126
00:00	2,66	0,32	5,05	12,60	0,00	55,81	0,16	0,00	0,03	0,12	0,01	0,22	0,56	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0015	1123
Min	**2,30**	**0,22**	**3,98**	**5,02**	**0,00**	**51,54**	**0,13**	**0,00**	**0,03**	**0,10**	**0,01**	**0,17**	**0,22**	**0,00**	**2,32**	**0,01**	**0,00**	**0,0011**	**1085**
Max	**26,83**	**2,86**	**7,23**	**40,75**	**1,71**	**72,03**	**0,33**	**0,00**	**0,80**	**1,21**	**0,13**	**0,33**	**1,85**	**0,07**	**3,12**	**0,02**	**0,00**	**0,0362**	**1143**
Moyenne jour Flux jour	**5,74**	**0,36**	**5,54**	**17,32**	**0,11**	**58,44**	**0,22**	**0,00**	**0,20**	**12,44**	**0,79**	**11,95**	**37,44**	**0,23**	**125,98**	**0,47**	**0,00**	**0,4259**	**1115**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	93,42									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.