Rapport DREAL journalier: 18/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,56	0,30	4,71	9,76	0,00	59,05	0,21	0,00	0,03	0,16	0,01	0,21	0,43	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0013	1126
01:00	4,32	0,30	5,84	13,67	0,00	58,20	0,20	0,00	0,07	0,20	0,01	0,27	0,62	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0033	1126
01:30	3,85	0,31	7,06	11,76	0,00	57,96	0,20	0,00	0,03	0,18	0,01	0,32	0,54	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0013	1127
02:00	4,19	0,40	4,99	6,61	0,00	58,09	0,19	0,00	0,03	0,19	0,02	0,22	0,30	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0014	1107
02:30	3,73	0,46	5,59	12,63	0,00	57,00	0,17	0,00	0,61	0,17	0,02	0,25	0,58	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0279	1113
03:00	27,01	0,96	8,28	15,82	0,00	54,22	0,15	0,00	0,69	1,21	0,04	0,37	0,71	0,00	2,44	0,01	0,00	0,0308	1106
03:30	3,31	0,70	4,06	1,68	0,00	62,03	0,16	0,00	0,03	0,14	0,03	0,18	0,07	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0013	1114
04:00	3,00	0,46	4,79	11,93	0,00	55,75	0,19	0,00	0,03	0,13	0,02	0,22	0,53	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0014	1123
04:30	2,98	0,41	5,67	12,33	0,00	59,02	0,17	0,00	0,08	0,13	0,02	0,25	0,55	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0037	1114
05:00	3,43	0,36	5,48	5,94	0,00	57,16	0,21	0,00	0,02	0,15	0,02	0,25	0,27	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0011	1125
05:30	3,03	0,36	4,87	8,40	0,00	59,39	0,16	0,00	0,03	0,14	0,02	0,22	0,37	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0013	1118
06:00	5,20	0,35	5,80	13,94	0,00	56,17	0,21	0,00	0,03	0,24	0,02	0,26	0,64	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0013	1119
06:30	4,56	0,39	5,18	10,11	0,00	58,55	0,14	0,00	0,03	0,20	0,02	0,22	0,44	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0011	1099
07:00	3,97	0,34	5,74	17,51	0,53	60,57	0,17	0,00	0,02	0,18	0,02	0,26	0,80	0,02	2,76	0,01	0,00	0,0011	1113
07:30	5,06	0,42	4,99	11,66	1,69	66,14	0,19	0,00	0,03	0,23	0,02	0,22	0,52	0,08	2,95	0,01	0,00	0,0012	1102
08:00	4,81	0,68	5,80	14,36	1,08	64,73	0,23	0,00	0,03	0,22	0,03	0,26	0,66	0,05	2,96	0,01	0,00	0,0012	1108
08:30	4,56	0,54	5,09	13,84	0,00	57,36	0,24	0,00	0,03	0,21	0,02	0,23	0,63	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0011	1111
09:00	6,22	0,48	6,22	15,84	0,00	58,28	0,20	0,00	0,04	0,28	0,02	0,28	0,72	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0016	1105
09:30	5,16	0,49	6,20	15,58	0,00	55,20	0,21	0,00	0,03	0,23	0,02	0,27	0,69	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0013	1087
10:00	3,63	0,37	5,02	12,19	0,00	59,22	0,22	0,00	0,05	0,17	0,02	0,23	0,55	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0024	1117
10:30	3,89	0,33	5,72	29,31	0,00	57,18	0,23	0,00	0,08	0,18	0,01	0,26	1,32	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0036	1115
11:00	2,60	0,30	4,74	16,26	0,00	59,95	0,24	0,00	0,05	0,12	0,01	0,22	0,74	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0021	1132
11:30	4,16	0,28	5,21	17,05	0,00	56,98	0,27	0,00	0,62	0,19	0,01	0,24	0,78	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0284	1124
12:00	3,29	0,27	6,52	22,11	0,00	57,70	0,22	0,00	1,10	0,15	0,01	0,30	1,02	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0508	1113
12:30	2,78	0,27	5,33	13,60	0,00	56,34	0,23	0,00	0,97	0,13	0,01	0,24	0,61	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0440	1111
13:00	4,49	0,27	6,15	24,87	0,00	56,99	0,24	0,00	0,20	0,20	0,01	0,28	1,14	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0092	1125
13:30	22,25	0,33	4,97	19,27	0,00	58,22	0,23	0,00	0,15	0,99	0,01	0,22	0,86	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0067	1125
14:00	2,51	0,29	4,93	18,42	0,00	58,43	0,24	0,00	0,19	0,11	0,01	0,22	0,82	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0083	1127
14:30	3,52	0,28	6,04	25,21	0,00	59,46	0,21	0,00	0,56	0,16	0,01	0,27	1,13	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0252	1109
15:00	3,27	0,26	5,85	26,59	0,00	56,43	0,23	0,00	0,80	0,15	0,01	0,27	1,21	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0363	1119
15:30	2,59	0,28	5,90	23,34	0,00	59,73	0,23	0,00	0,23	0,12	0,01	0,26	1,05	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0102	1115
16:00	3,93	0,28	4,70	16,94	0,00	57,56	0,24	0,00	0,23	0,18	0,01	0,21	0,77	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0105	1120
16:30	3,48	0,28	5,47	19,67	0,00	56,30	0,23	0,00	0,84	0,16	0,01	0,25	0,89	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0382	1113
17:00	2,45	0,26	6,04	22,44	0,00	58,53	0,24	0,00	0,76	0,11	0,01	0,27	1,02	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0344	1129
17:30	2,80	0,27	5,84	21,42	0,00	57,38	0,22	0,00	0,03	0,13	0,01	0,26	0,97	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0016	1127
18:00	2,41	0,26	5,05	18,52	0,00	59,07	0,28	0,00	0,04	0,11	0,01	0,23	0,85	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0017	1139
18:30	2,54	0,27	6,08	27,10	0,00	57,83	0,25	0,00	0,06	0,11	0,01	0,27	1,22	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0027	1122
19:00	3,62	0,27	5,24	23,67	0,17	57,72	0,24	0,00	0,22	0,16	0,01	0,24	1,08	0,01	2,63	0,01	0,00	0,0099	1124
19:30	2,99	0,23	4,57	22,41	0,74	67,31	0,21	0,00	0,26	0,13	0,01	0,20	1,00	0,03	3,00	0,01	0,00	0,0118	1129
20:00	2,79	0,25	5,18	22,07	0,57	66,84	0,24	0,00	0,31	0,12	0,01	0,23	0,97	0,03	2,94	0,01	0,00	0,0134	1126
20:30	3,58	0,27	5,60	32,69	0,00	51,75	0,21	0,00	0,25	0,17	0,01	0,26	1,53	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0119	1141
21:00	1,98	0,30	5,95	29,68	0,00	58,52	0,19	0,00	0,12	0,09	0,01	0,26	1,30	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0052	1122
21:30	2,33	0,29	5,49	20,05	0,00	58,14	0,19	0,00	0,14	0,10	0,01	0,24	0,89	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0061	1126
22:00	2,94	0,32	5,45	24,17	0,00	56,31	0,22	0,00	0,08	0,13	0,01	0,24	1,06	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0037	1123
22:30	2,24	0,32	6,27	23,76	0,00	59,25	0,21	0,00	0,03	0,10	0,01	0,28	1,06	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0012	1118
23:00	2,14	0,30	5,31	21,36	0,00	54,26	0,18	0,00	0,06	0,10	0,01	0,24	0,95	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0028	1116
23:30	2,43	0,31	5,90	24,27	0,00	57,76	0,17	0,00	0,10	0,11	0,01	0,26	1,06	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0044	1119
00:00	1,83	0,31	6,44	24,27	0,00	58,91	0,20	0,00	0,04	0,08	0,01	0,28	1,04	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0015	1121
Min	**1,83**	**0,23**	**4,06**	**1,68**	**0,00**	**51,75**	**0,14**	**0,00**	**0,02**	**0,08**	**0,01**	**0,18**	**0,07**	**0,00**	**2,42**	**0,01**	**0,00**	**0,0011**	**1087**
Max	**27,01**	**0,96**	**8,28**	**32,69**	**1,69**	**67,31**	**0,28**	**0,00**	**1,10**	**1,21**	**0,04**	**0,37**	**1,53**	**0,08**	**3,00**	**0,01**	**0,00**	**0,0508**	**1141**
Moyenne jour Flux jour	**4,32**	**0,35**	**5,57**	**18,04**	**0,10**	**58,44**	**0,21**	**0,00**	**0,22**	**9,33**	**0,76**	**12,02**	**38,97**	**0,21**	**126,10**	**0,45**	**0,00**	**0,4730**	**1118**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	93,66									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.