**Rapport DREAL journalier:** 19/05/2024

| | mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95% | | | | | | | | | Flux massique | | | | | | | | | Process |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paramétre | CO | COT | HCL | SO2 | POUSSIERES | NOx | NH3 | Res1 | Hg | CO | COT | HCL | SO2 | POUSSIERES | NOx | NH3 | Res1 | Hg | T2S |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Foyer |
| Unité | mg/m³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | - | mg/Nm³ | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | kg/h | - | g/h | °C |
| VLE 30 min | | 20 | 60 | 200 | 30 | 400 | 30 | 0 | | | | | | | | | | | |
| VLE max | 100 | 20 | | | 150 | | | | | | | | | | | | | | |
| VLE jour | 45 | 9 | 9 | 40 | 5 | 80 | 30 | 0 | | 86,00 | 17,00 | 17,00 | 77,00 | 10,00 | 154,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Seuils min | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 850 |
| 00:30 | 1,66 | 0,33 | 5,30 | 31,17 | 0,00 | 57,31 | 0,22 | 0,00 | 0,03 | 0,07 | 0,01 | 0,23 | 1,35 | 0,00 | 2,49 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 1126 |
| 01:00 | 3,16 | 0,46 | 3,72 | 26,72 | 0,00 | 59,33 | 0,19 | 0,00 | 0,06 | 0,14 | 0,02 | 0,16 | 1,16 | 0,00 | 2,59 | 0,01 | 0,00 | 0,0027 | 1129 |
| 01:30 | 3,34 | 0,65 | 3,46 | 24,35 | 0,00 | 57,37 | 0,21 | 0,00 | 0,06 | 0,15 | 0,03 | 0,15 | 1,08 | 0,00 | 2,55 | 0,01 | 0,00 | 0,0025 | 1126 |
| 02:00 | 2,45 | 0,78 | 4,75 | 30,53 | 0,00 | 58,63 | 0,21 | 0,00 | 0,31 | 0,11 | 0,04 | 0,21 | 1,38 | 0,00 | 2,65 | 0,01 | 0,00 | 0,0142 | 1129 |
| 02:30 | 2,79 | 0,48 | 5,88 | 30,34 | 0,00 | 58,51 | 0,18 | 0,00 | 0,49 | 0,13 | 0,02 | 0,27 | 1,37 | 0,00 | 2,65 | 0,01 | 0,00 | 0,0223 | 1127 |
| 03:00 | 2,69 | 0,38 | 6,86 | 38,43 | 0,00 | 59,18 | 0,19 | 0,00 | 0,25 | 0,12 | 0,02 | 0,30 | 1,70 | 0,00 | 2,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0109 | 1119 |
| 03:30 | 3,97 | 0,34 | 4,78 | 29,20 | 0,00 | 54,96 | 0,21 | 0,00 | 0,30 | 0,18 | 0,02 | 0,22 | 1,34 | 0,00 | 2,53 | 0,01 | 0,00 | 0,0138 | 1131 |
| 04:00 | 3,89 | 0,34 | 5,07 | 26,62 | 0,00 | 59,20 | 0,21 | 0,00 | 0,34 | 0,18 | 0,02 | 0,23 | 1,21 | 0,00 | 2,70 | 0,01 | 0,00 | 0,0155 | 1121 |
| 04:30 | 2,68 | 0,40 | 7,47 | 29,66 | 0,00 | 55,56 | 0,20 | 0,00 | 0,26 | 0,12 | 0,02 | 0,34 | 1,36 | 0,00 | 2,55 | 0,01 | 0,00 | 0,0119 | 1119 |
| 05:00 | 3,19 | 0,39 | 6,05 | 22,69 | 0,00 | 56,28 | 0,15 | 0,00 | 0,15 | 0,15 | 0,02 | 0,28 | 1,05 | 0,00 | 2,61 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 1118 |
| 05:30 | 1,65 | 0,37 | 5,92 | 12,86 | 0,00 | 59,09 | 0,14 | 0,00 | 0,17 | 0,07 | 0,02 | 0,26 | 0,56 | 0,00 | 2,58 | 0,01 | 0,00 | 0,0075 | 1106 |
| 06:00 | 1,69 | 0,43 | 4,91 | 10,09 | 0,00 | 55,04 | 0,20 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | 0,02 | 0,21 | 0,43 | 0,00 | 2,37 | 0,01 | 0,00 | 0,0032 | 1119 |
| 06:30 | 1,36 | 0,61 | 7,25 | 11,17 | 0,00 | 59,67 | 0,16 | 0,00 | 0,03 | 0,06 | 0,03 | 0,31 | 0,48 | 0,00 | 2,54 | 0,01 | 0,00 | 0,0011 | 1119 |
| 07:00 | 1,71 | 0,49 | 4,74 | 7,30 | 0,43 | 60,23 | 0,18 | 0,00 | 0,04 | 0,07 | 0,02 | 0,20 | 0,31 | 0,02 | 2,58 | 0,01 | 0,00 | 0,0016 | 1114 |
| 07:30 | 2,30 | 0,37 | 5,24 | 11,58 | 1,40 | 73,90 | 0,27 | 0,00 | 0,09 | 0,10 | 0,02 | 0,23 | 0,50 | 0,06 | 3,20 | 0,01 | 0,00 | 0,0039 | 1111 |
| 08:00 | 2,21 | 0,40 | 5,66 | 14,97 | 0,95 | 59,49 | 0,22 | 0,00 | 0,20 | 0,10 | 0,02 | 0,25 | 0,66 | 0,04 | 2,61 | 0,01 | 0,00 | 0,0088 | 1099 |
| 08:30 | 1,57 | 0,42 | 6,09 | 13,78 | 0,00 | 58,46 | 0,14 | 0,00 | 5,80 | 0,07 | 0,02 | 0,27 | 0,61 | 0,00 | 2,59 | 0,01 | 0,00 | 0,2568 | 1097 |
| 09:00 | 3,23 | 0,44 | 5,16 | 9,38 | 0,00 | 59,95 | 0,17 | 0,00 | 7,27 | 0,14 | 0,02 | 0,23 | 0,42 | 0,00 | 2,67 | 0,01 | 0,00 | 0,3235 | 1106 |
| 09:30 | 2,23 | 0,42 | 5,05 | 15,06 | 0,00 | 55,02 | 0,16 | 0,00 | 0,23 | 0,10 | 0,02 | 0,23 | 0,69 | 0,00 | 2,50 | 0,01 | 0,00 | 0,0105 | 1108 |
| 10:00 | 2,36 | 0,40 | 5,41 | 14,99 | 0,00 | 58,72 | 0,17 | 0,00 | 0,15 | 0,11 | 0,02 | 0,24 | 0,67 | 0,00 | 2,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0068 | 1092 |
| 10:30 | 2,91 | 0,37 | 5,26 | 13,44 | 0,00 | 56,46 | 0,15 | 0,00 | 7,31 | 0,13 | 0,02 | 0,23 | 0,60 | 0,00 | 2,51 | 0,01 | 0,00 | 0,3244 | 1098 |
| 11:00 | 3,16 | 0,30 | 5,84 | 15,11 | 0,00 | 60,29 | 0,17 | 0,00 | 8,59 | 0,14 | 0,01 | 0,26 | 0,68 | 0,00 | 2,73 | 0,01 | 0,00 | 0,3892 | 1107 |
| 11:30 | 2,65 | 0,30 | 6,01 | 20,24 | 0,00 | 57,72 | 0,14 | 0,00 | 0,27 | 0,12 | 0,01 | 0,27 | 0,90 | 0,00 | 2,57 | 0,01 | 0,00 | 0,0122 | 1095 |
| 12:00 | 2,60 | 0,30 | 5,33 | 14,87 | 0,00 | 59,18 | 0,16 | 0,00 | 0,39 | 0,11 | 0,01 | 0,23 | 0,65 | 0,00 | 2,60 | 0,01 | 0,00 | 0,0170 | 1086 |
| 12:30 | 4,90 | 0,30 | 5,35 | 15,83 | 0,00 | 55,95 | 0,16 | 0,00 | 6,99 | 0,22 | 0,01 | 0,24 | 0,71 | 0,00 | 2,51 | 0,01 | 0,00 | 0,3133 | 1093 |
| 13:00 | 4,21 | 0,29 | 5,26 | 17,20 | 0,00 | 57,88 | 0,18 | 0,00 | 8,07 | 0,19 | 0,01 | 0,24 | 0,79 | 0,00 | 2,65 | 0,01 | 0,00 | 0,3691 | 1094 |
| 13:30 | 2,90 | 0,29 | 5,10 | 13,86 | 0,00 | 59,58 | 0,12 | 0,00 | 0,86 | 0,13 | 0,01 | 0,23 | 0,62 | 0,00 | 2,68 | 0,01 | 0,00 | 0,0388 | 1092 |
| 14:00 | 3,65 | 0,30 | 5,09 | 12,48 | 0,00 | 55,96 | 0,16 | 0,00 | 1,31 | 0,16 | 0,01 | 0,23 | 0,55 | 0,00 | 2,48 | 0,01 | 0,00 | 0,0579 | 1109 |
| 14:30 | 3,90 | 0,28 | 6,25 | 16,06 | 0,00 | 59,25 | 0,16 | 0,00 | 6,48 | 0,18 | 0,01 | 0,29 | 0,74 | 0,00 | 2,72 | 0,01 | 0,00 | 0,2971 | 1101 |
| 15:00 | 2,92 | 0,27 | 4,70 | 13,10 | 0,00 | 58,72 | 0,21 | 0,00 | 7,34 | 0,13 | 0,01 | 0,21 | 0,60 | 0,00 | 2,67 | 0,01 | 0,00 | 0,3339 | 1119 |
| 15:30 | 3,35 | 0,28 | 5,42 | 19,71 | 0,00 | 58,20 | 0,15 | 0,00 | 0,40 | 0,15 | 0,01 | 0,25 | 0,89 | 0,00 | 2,64 | 0,01 | 0,00 | 0,0183 | 1111 |
| 16:00 | 4,35 | 0,29 | 6,80 | 15,66 | 0,00 | 58,06 | 0,15 | 0,00 | 0,16 | 0,20 | 0,01 | 0,31 | 0,71 | 0,00 | 2,64 | 0,01 | 0,00 | 0,0071 | 1110 |
| 16:30 | 9,68 | 0,38 | 4,78 | 11,42 | 0,00 | 56,53 | 0,15 | 0,00 | 4,72 | 0,44 | 0,02 | 0,22 | 0,51 | 0,00 | 2,55 | 0,01 | 0,00 | 0,2125 | 1113 |
| 17:00 | 2,66 | 0,30 | 5,43 | 16,84 | 0,00 | 58,35 | 0,16 | 0,00 | 5,70 | 0,12 | 0,01 | 0,24 | 0,75 | 0,00 | 2,61 | 0,01 | 0,00 | 0,2549 | 1109 |
| 17:30 | 3,39 | 0,28 | 5,80 | 18,99 | 0,00 | 55,89 | 0,16 | 0,00 | 0,31 | 0,15 | 0,01 | 0,26 | 0,86 | 0,00 | 2,52 | 0,01 | 0,00 | 0,0141 | 1108 |
| 18:00 | 3,19 | 0,28 | 6,12 | 19,12 | 0,00 | 58,27 | 0,16 | 0,00 | 0,44 | 0,14 | 0,01 | 0,27 | 0,86 | 0,00 | 2,61 | 0,01 | 0,00 | 0,0195 | 1099 |
| 18:30 | 2,39 | 0,27 | 4,64 | 15,61 | 0,00 | 58,81 | 0,16 | 0,00 | 4,25 | 0,11 | 0,01 | 0,21 | 0,70 | 0,00 | 2,63 | 0,01 | 0,00 | 0,1899 | 1114 |
| 19:00 | 3,53 | 0,27 | 6,20 | 25,97 | 0,00 | 59,76 | 0,23 | 0,00 | 4,80 | 0,16 | 0,01 | 0,28 | 1,16 | 0,00 | 2,68 | 0,01 | 0,00 | 0,2150 | 1107 |
| 19:30 | 2,40 | 0,26 | 5,03 | 12,40 | 0,00 | 60,60 | 0,23 | 0,00 | 0,40 | 0,11 | 0,01 | 0,23 | 0,56 | 0,00 | 2,74 | 0,01 | 0,00 | 0,0182 | 1112 |
| 20:00 | 2,65 | 0,29 | 5,05 | 19,27 | 0,00 | 58,12 | 0,21 | 0,00 | 0,17 | 0,12 | 0,01 | 0,23 | 0,87 | 0,00 | 2,62 | 0,01 | 0,00 | 0,0078 | 1107 |
| 20:30 | 3,46 | 0,32 | 6,87 | 30,05 | 0,00 | 55,00 | 0,18 | 0,00 | 3,14 | 0,16 | 0,01 | 0,31 | 1,36 | 0,00 | 2,50 | 0,01 | 0,00 | 0,1424 | 1098 |
| 21:00 | 2,70 | 0,34 | 4,55 | 14,70 | 0,00 | 58,99 | 0,22 | 0,00 | 3,72 | 0,12 | 0,02 | 0,21 | 0,67 | 0,00 | 2,69 | 0,01 | 0,00 | 0,1692 | 1113 |
| 21:30 | 2,37 | 0,32 | 5,07 | 19,27 | 0,00 | 58,19 | 0,23 | 0,00 | 0,19 | 0,11 | 0,01 | 0,23 | 0,86 | 0,00 | 2,60 | 0,01 | 0,00 | 0,0083 | 1110 |
| 22:00 | 3,56 | 0,31 | 5,52 | 20,66 | 0,00 | 54,39 | 0,21 | 0,00 | 0,11 | 0,16 | 0,01 | 0,25 | 0,92 | 0,00 | 2,43 | 0,01 | 0,00 | 0,0051 | 1105 |
| 22:30 | 3,75 | 0,31 | 5,53 | 17,93 | 0,00 | 59,81 | 0,19 | 0,00 | 2,21 | 0,17 | 0,01 | 0,25 | 0,80 | 0,00 | 2,68 | 0,01 | 0,00 | 0,0991 | 1110 |
| 23:00 | 2,86 | 0,31 | 6,15 | 21,11 | 0,00 | 57,89 | 0,19 | 0,00 | 2,70 | 0,13 | 0,01 | 0,28 | 0,96 | 0,00 | 2,62 | 0,01 | 0,00 | 0,1220 | 1111 |
| 23:30 | 2,71 | 0,32 | 6,69 | 23,21 | 0,00 | 58,31 | 0,19 | 0,00 | 0,90 | 0,12 | 0,01 | 0,30 | 1,04 | 0,00 | 2,60 | 0,01 | 0,00 | 0,0403 | 1104 |
| 00:00 | 2,34 | 0,29 | 4,81 | 14,40 | 0,00 | 57,29 | 0,19 | 0,00 | 3,74 | 0,11 | 0,01 | 0,22 | 0,65 | 0,00 | 2,59 | 0,01 | 0,00 | 0,1694 | 1118 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Min** | **1,36** | **0,26** | **3,46** | **7,30** | **0,00** | **54,39** | **0,12** | **0,00** | **0,03** | **0,06** | **0,01** | **0,15** | **0,31** | **0,00** | **2,37** | **0,01** | **0,00** | **0,0011** | **1086** |
| **Max** | **9,68** | **0,78** | **7,47** | **38,43** | **1,40** | **73,90** | **0,27** | **0,00** | **8,59** | **0,44** | **0,04** | **0,34** | **1,70** | **0,06** | **3,20** | **0,01** | **0,00** | **0,3892** | **1131** |
| Moyenne jour Flux jour | **3,03** | **0,36** | **5,49** | **18,74** | **0,06** | **58,32** | **0,18** | **0,00** | **2,12** | **6,52** | **0,78** | **11,79** | **40,33** | **0,12** | **125,23** | **0,39** | **0,00** | **4,5915** | **1110** |
| Total fonctionnement | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | CO | COT | HCL | SO2 | POUSSIERES | NOx | NH3 | | | | | | | | | | | | |

| Synthèse des dépass. & Indispo. | seuil | CO_10 | COT | HCL | SO2 | Res1 | NOx | NH3 | POUSSIERES | Hg | Global |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier | / | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 00:00 | | 00:00 |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel | 60 h | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | | 00:30 | | 00:40 |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compt. dépassement VLE 24hs annuel | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nbr. dépass VLE Flux journalier | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Nbr. dépass VLE Flux annuel | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| Compt. Indisponibilité AMS journalier | / | 00:00 | | | | | | | 00:00 | 00:00 | |
| Compt. Indisponibilité AMS annuel | / | 01:00 | | | | | | | 00:00 | 08:30 | |
| Dioxin / Furanes % journalier | >85% en cummul annuel | 100,00 | | | | | | | | | |
| Dioxin / Furanes % annuel | >85% en cummul annuel | 93,88 | | | | | | | | | |
| Nombre moyennne jour invalide par jour | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nombre moyennne jour invalide par an | 10 Jours | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.