Rapport DREAL journalier: 20/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,89	0,29	5,09	16,65	0,00	59,51	0,19	0,00	3,46	0,13	0,01	0,23	0,77	0,00	2,75	0,01	0,00	0,1596	1118
01:00	3,12	0,32	5,78	16,17	0,00	56,64	0,17	0,00	3,08	0,14	0,01	0,26	0,73	0,00	2,55	0,01	0,00	0,1389	1113
01:30	2,63	0,31	5,88	25,11	0,00	57,62	0,19	0,00	1,58	0,12	0,01	0,27	1,13	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0715	1109
02:00	2,72	0,29	5,11	23,31	0,00	58,66	0,22	0,00	1,15	0,12	0,01	0,23	1,07	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0527	1112
02:30	3,01	0,31	5,11	19,16	0,00	57,90	0,16	0,00	1,78	0,14	0,01	0,23	0,86	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0802	1108
03:00	2,35	0,29	6,70	21,08	0,00	55,30	0,17	0,00	1,92	0,11	0,01	0,30	0,96	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0870	1100
03:30	2,36	0,30	4,90	17,29	0,00	60,67	0,19	0,00	0,97	0,11	0,01	0,22	0,78	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0438	1116
04:00	3,57	0,31	4,73	18,92	0,00	57,05	0,21	0,00	0,88	0,16	0,01	0,21	0,85	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0397	1116
04:30	2,15	0,30	6,66	22,72	0,00	57,16	0,19	0,00	0,74	0,10	0,01	0,30	1,04	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0336	1118
05:00	2,14	0,30	4,83	14,67	0,00	58,07	0,19	0,00	0,61	0,10	0,01	0,22	0,66	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0278	1113
05:30	2,87	0,31	5,57	19,27	0,00	57,37	0,19	0,00	0,77	0,13	0,01	0,25	0,87	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0345	1112
06:00	3,21	0,31	5,43	16,55	0,00	58,10	0,20	0,00	0,71	0,15	0,01	0,25	0,75	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0321	1120
06:30	3,08	0,32	6,67	30,35	0,00	56,23	0,18	0,00	0,26	0,14	0,01	0,30	1,38	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0120	1105
07:00	2,35	0,29	5,16	15,35	0,45	60,80	0,22	0,00	0,63	0,11	0,01	0,23	0,70	0,02	2,76	0,01	0,00	0,0286	1115
07:30	2,90	0,27	4,42	14,54	1,46	65,81	0,37	0,00	7,41	0,13	0,01	0,20	0,65	0,07	2,96	0,02	0,00	0,3327	1116
08:00	2,70	0,29	5,35	19,35	0,97	67,44	0,29	0,00	0,98	0,12	0,01	0,24	0,87	0,04	3,04	0,01	0,00	0,0440	1122
08:30	2,63	0,32	5,42	16,65	0,00	56,48	0,22	0,00	1,08	0,12	0,01	0,25	0,76	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0494	1119
09:00	3,96	0,32	5,58	15,95	0,00	56,98	0,22	0,00	0,58	0,18	0,01	0,25	0,72	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0264	1117
09:30	3,95	0,30	6,26	30,32	0,00	59,05	0,27	0,00	0,27	0,18	0,01	0,29	1,40	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0127	1131
10:00	4,11	0,32	4,84	17,33	0,00	57,14	0,22	0,00	0,28	0,18	0,01	0,22	0,77	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0123	1108
10:30	3,63	0,31	5,27	17,62	0,00	57,92	0,24	0,00	0,18	0,16	0,01	0,24	0,80	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0080	1111
11:00	2,42	0,31	5,92	18,63	0,00	58,00	0,19	0,00	0,18	0,11	0,01	0,26	0,83	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0082	1108
11:30	2,71	0,31	5,44	23,51	0,00	56,91	0,21	0,00	0,30	0,12	0,01	0,24	1,04	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0131	1111
12:00	2,56	0,34	6,59	48,31	0,00	55,93	0,17	0,00	0,24	0,11	0,01	0,29	2,15	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0109	1096
12:30	2,83	0,36	4,56	45,33	0,00	58,50	0,20	0,00	0,22	0,12	0,02	0,20	1,97	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0097	1098
13:00	3,71	0,34	4,71	37,16	0,00	59,43	0,23	0,00	0,47	0,17	0,02	0,21	1,67	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0212	1113
13:30	3,13	0,30	4,68	25,32	0,00	55,62	0,20	0,00	0,94	0,14	0,01	0,21	1,15	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0426	1104
14:00	3,12	0,33	6,52	32,25	0,00	56,86	0,25	0,00	0,88	0,14	0,01	0,29	1,42	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0390	1114
14:30	3,50	0,32	6,21	40,15	0,00	58,06	0,22	0,00	0,63	0,16	0,01	0,28	1,79	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0283	1109
15:00	1,49	0,31	5,15	26,42	0,00	57,45	0,22	0,00	0,57	0,07	0,01	0,23	1,17	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0254	1113
15:30	1,89	0,30	6,31	17,77	0,00	60,44	0,21	0,00	0,83	0,08	0,01	0,28	0,79	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0370	1122
16:00	2,58	0,30	5,25	17,05	0,00	56,81	0,22	0,00	0,85	0,12	0,01	0,24	0,79	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0393	1133
16:30	2,17	0,30	5,09	23,20	0,00	57,30	0,24	0,00	0,69	0,10	0,01	0,23	1,06	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0318	1126
17:00	2,35	0,29	5,87	23,02	0,00	58,56	0,22	0,00	0,18	0,11	0,01	0,27	1,05	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0081	1118
17:30	2,12	0,29	5,01	20,51	0,00	57,14	0,24	0,00	0,21	0,10	0,01	0,23	0,92	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0096	1121
18:00	1,89	0,29	5,38	23,04	0,00	57,40	0,22	0,00	0,25	0,08	0,01	0,24	1,04	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0114	1124
18:30	2,25	0,38	5,80	22,08	0,00	57,72	0,25	0,00	0,12	0,10	0,02	0,26	0,99	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0053	1119
19:00	2,22	0,33	5,45	22,91	0,33	62,63	0,25	0,00	2,64	0,10	0,01	0,24	1,03	0,01	2,81	0,01	0,00	0,1184	1121
19:30	2,45	0,24	5,24	23,71	1,07	63,50	0,23	0,00	3,03	0,11	0,01	0,23	1,06	0,05	2,83	0,01	0,00	0,1350	1123
20:00	2,33	0,25	4,78	19,77	0,65	63,00	0,25	0,00	2,10	0,11	0,01	0,22	0,89	0,03	2,84	0,01	0,00	0,0947	1121
20:30	2,49	0,30	5,30	19,91	0,00	59,48	0,23	0,00	1,86	0,11	0,01	0,24	0,89	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0831	1115
21:00	2,30	0,32	5,74	17,81	0,00	57,85	0,24	0,00	1,55	0,10	0,01	0,26	0,80	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0695	1111
21:30	2,66	0,35	5,63	17,94	0,00	56,90	0,28	0,00	0,94	0,12	0,02	0,25	0,81	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0425	1118
22:00	2,73	0,33	5,56	14,46	0,00	59,91	0,24	0,00	0,69	0,12	0,01	0,25	0,65	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0311	1120
22:30	4,58	0,33	5,63	19,17	0,00	55,91	0,24	0,00	0,90	0,21	0,02	0,25	0,87	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0407	1111
23:00	4,30	0,33	6,22	32,83	0,00	57,22	0,25	0,00	1,42	0,19	0,01	0,28	1,47	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0637	1093
23:30	3,49	0,32	5,11	34,36	0,00	55,99	0,24	0,00	1,30	0,16	0,01	0,23	1,54	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0582	1089
00:00	3,69	0,31	5,53	26,46	0,00	59,26	0,24	0,00	1,32	0,17	0,01	0,25	1,19	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0597	1109
Min	**1,49**	**0,24**	**4,42**	**14,46**	**0,00**	**55,30**	**0,16**	**0,00**	**0,12**	**0,07**	**0,01**	**0,20**	**0,65**	**0,00**	**2,49**	**0,01**	**0,00**	**0,0053**	**1089**
Max	**4,58**	**0,38**	**6,70**	**48,31**	**1,46**	**67,44**	**0,37**	**0,00**	**7,41**	**0,21**	**0,02**	**0,30**	**2,15**	**0,07**	**3,04**	**0,02**	**0,00**	**0,3327**	**1133**
Moyenne jour Flux jour	**2,84**	**0,31**	**5,49**	**22,95**	**0,10**	**58,45**	**0,22**	**0,00**	**1,14**	**6,14**	**0,67**	**11,87**	**49,55**	**0,22**	**126,41**	**0,48**	**0,00**	**2,4650**	**1114**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	94,09									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.