Rapport DREAL journalier: 26/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,65	0,33	5,44	12,83	0,00	56,54	0,24	0,00	0,05	0,21	0,01	0,24	0,57	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0022	1100
01:00	3,91	0,28	5,53	10,02	0,00	59,18	0,27	0,00	0,08	0,17	0,01	0,25	0,45	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0033	1109
01:30	3,47	0,27	4,97	8,21	0,00	54,23	0,27	0,00	0,05	0,15	0,01	0,22	0,36	0,00	2,40	0,01	0,00	0,0020	1123
02:00	2,92	0,26	6,13	12,99	0,00	60,97	0,28	0,00	0,03	0,13	0,01	0,28	0,59	0,00	2,78	0,01	0,00	0,0013	1124
02:30	3,89	0,29	6,63	13,23	0,00	57,32	0,28	0,00	0,30	0,17	0,01	0,29	0,58	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0131	1105
03:00	3,40	0,28	5,71	10,36	0,00	57,74	0,28	0,00	0,07	0,15	0,01	0,25	0,46	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0032	1105
03:30	3,35	0,28	6,60	11,18	0,00	56,21	0,25	0,00	0,03	0,15	0,01	0,30	0,50	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0015	1102
04:00	10,02	0,37	4,42	10,65	0,00	58,59	0,29	0,00	0,03	0,45	0,02	0,20	0,48	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0013	1119
04:30	4,41	0,34	6,61	15,56	0,00	58,30	0,26	0,00	0,07	0,20	0,02	0,30	0,71	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0033	1122
05:00	3,09	0,29	4,40	12,67	0,00	58,03	0,29	0,00	0,05	0,14	0,01	0,20	0,57	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0021	1117
05:30	2,80	0,29	6,09	16,56	0,00	56,62	0,24	0,00	0,03	0,13	0,01	0,27	0,74	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0014	1104
06:00	3,78	0,29	5,44	15,22	0,00	54,85	0,27	0,00	0,03	0,17	0,01	0,24	0,68	0,00	2,45	0,01	0,00	0,0015	1112
06:30	2,81	0,27	4,09	7,11	0,00	59,10	0,29	0,00	0,18	0,12	0,01	0,18	0,31	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0082	1122
07:00	2,65	0,23	5,16	11,49	0,29	60,17	0,30	0,00	0,18	0,12	0,01	0,23	0,52	0,01	2,70	0,01	0,00	0,0082	1130
07:30	3,59	0,20	5,38	14,11	0,94	67,92	0,36	0,00	0,14	0,16	0,01	0,24	0,63	0,04	3,05	0,02	0,00	0,0065	1121
08:00	3,06	0,21	5,81	15,55	0,59	63,10	0,33	0,00	0,12	0,14	0,01	0,27	0,72	0,03	2,91	0,02	0,00	0,0055	1120
08:30	2,55	0,27	5,70	14,46	0,00	57,03	0,22	0,00	0,07	0,11	0,01	0,26	0,65	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0031	1094
09:00	3,04	0,27	6,89	14,00	0,00	58,32	0,25	0,00	0,05	0,14	0,01	0,31	0,63	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0022	1107
09:30	2,14	0,25	5,18	8,70	0,00	57,06	0,23	0,00	0,09	0,10	0,01	0,24	0,39	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0040	1116
10:00	1,67	0,26	5,07	9,58	0,00	55,82	0,23	0,00	0,11	0,07	0,01	0,22	0,42	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0046	1116
10:30	2,44	0,27	5,43	10,32	0,00	59,95	0,24	0,00	0,13	0,11	0,01	0,24	0,45	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0057	1108
11:00	1,93	0,25	5,89	13,19	0,00	56,71	0,23	0,00	0,13	0,08	0,01	0,26	0,58	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0059	1117
11:30	1,65	0,24	5,60	7,59	0,00	58,60	0,22	0,00	0,05	0,07	0,01	0,25	0,34	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0021	1130
12:00	2,20	0,26	5,20	9,94	0,00	54,42	0,21	0,00	0,04	0,10	0,01	0,23	0,44	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0020	1118
12:30	2,19	0,25	6,24	10,81	0,00	62,96	0,27	0,00	0,16	0,10	0,01	0,28	0,49	0,00	2,84	0,01	0,00	0,0073	1118
13:00	2,09	0,24	4,79	8,84	0,00	55,23	0,22	0,00	0,25	0,10	0,01	0,22	0,40	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0113	1121
13:30	2,00	0,25	5,70	12,46	0,00	60,73	0,22	0,00	0,06	0,09	0,01	0,26	0,56	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0025	1120
14:00	2,37	0,26	5,26	10,58	0,00	54,32	0,27	0,00	0,03	0,11	0,01	0,24	0,48	0,00	2,45	0,01	0,00	0,0013	1127
14:30	2,59	0,27	6,22	19,18	0,00	59,98	0,23	0,00	0,03	0,12	0,01	0,29	0,89	0,00	2,78	0,01	0,00	0,0012	1116
15:00	4,63	0,27	5,68	19,88	0,00	56,83	0,20	0,00	0,03	0,21	0,01	0,26	0,91	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0013	1101
15:30	1,94	0,27	5,92	14,47	0,00	56,95	0,21	0,00	0,03	0,09	0,01	0,27	0,66	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0012	1105
16:00	2,68	0,27	5,14	9,49	0,00	59,32	0,22	0,00	0,03	0,12	0,01	0,23	0,43	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0012	1106
16:30	2,28	0,28	6,63	16,85	0,00	57,71	0,21	0,00	0,03	0,10	0,01	0,30	0,77	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0014	1100
17:00	2,30	0,28	5,37	8,97	0,00	56,45	0,23	0,00	0,07	0,10	0,01	0,24	0,40	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0031	1093
17:30	3,34	0,27	4,77	16,56	0,00	58,88	0,23	0,00	0,10	0,16	0,01	0,22	0,77	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0044	1123
18:00	2,62	0,27	5,04	18,28	0,00	57,41	0,20	0,00	0,07	0,12	0,01	0,23	0,83	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0030	1108
18:30	3,64	0,28	4,89	13,16	0,00	58,02	0,22	0,00	0,06	0,16	0,01	0,22	0,59	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0028	1094
19:00	3,53	0,25	6,07	20,19	0,09	58,64	0,31	0,00	0,02	0,16	0,01	0,28	0,92	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0011	1113
19:30	2,71	0,20	5,13	18,57	0,48	64,53	0,36	0,00	0,03	0,12	0,01	0,23	0,83	0,02	2,89	0,02	0,00	0,0012	1094
20:00	3,48	0,23	5,16	14,96	0,37	63,78	0,34	0,00	0,04	0,15	0,01	0,22	0,64	0,02	2,75	0,01	0,00	0,0018	1090
20:30	4,09	0,29	5,99	24,55	0,00	60,15	0,18	0,00	0,26	0,18	0,01	0,26	1,08	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0115	1093
21:00	2,42	0,28	6,40	27,60	0,00	57,46	0,18	0,00	0,17	0,11	0,01	0,28	1,21	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0073	1104
21:30	3,22	0,27	5,24	28,58	0,00	57,66	0,22	0,00	0,04	0,14	0,01	0,24	1,29	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0018	1112
22:00	4,22	0,29	4,75	23,48	0,00	58,98	0,20	0,00	0,04	0,19	0,01	0,21	1,05	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0018	1115
22:30	3,12	0,31	4,50	68,96	0,15	89,74	0,17	0,00	0,03	0,13	0,01	0,19	2,95	0,01	3,84	0,01	0,00	0,0014	1102
23:00	4,79	0,44	2,05	19,86	0,00	47,25	0,17	0,00	0,03	0,19	0,02	0,08	0,77	0,00	1,84	0,01	0,00	0,0011	1086
23:30	2,80	0,45	1,91	10,04	0,00	61,64	0,15	0,00	0,03	0,11	0,02	0,07	0,38	0,00	2,35	0,01	0,00	0,0013	1111
00:00	1,71	0,44	3,71	23,60	0,00	139,28	0,15	0,00	0,03	0,07	0,02	0,14	0,92	0,00	5,41	0,01	0,00	0,0012	1138
Min	**1,65**	**0,20**	**1,91**	**7,11**	**0,00**	**47,25**	**0,15**	**0,00**	**0,02**	**0,07**	**0,01**	**0,07**	**0,31**	**0,00**	**1,84**	**0,01**	**0,00**	**0,0011**	**1086**
Max	**10,02**	**0,45**	**6,89**	**68,96**	**0,94**	**139,28**	**0,36**	**0,00**	**0,30**	**0,45**	**0,02**	**0,31**	**2,95**	**0,04**	**5,41**	**0,02**	**0,00**	**0,0131**	**1138**
Moyenne jour Flux jour	**3,13**	**0,28**	**5,33**	**15,53**	**0,06**	**60,64**	**0,24**	**0,00**	**0,08**	**6,68**	**0,59**	**11,44**	**33,02**	**0,13**	**128,98**	**0,52**	**0,00**	**0,1677**	**1111**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,70									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.