Rapport DREAL journalier: 27/05/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,76	0,32	3,85	11,64	0,00	102,15	0,18	0,00	0,22	0,07	0,01	0,16	0,48	0,00	4,19	0,01	0,00	0,0090	1166
01:00	2,72	0,29	6,37	23,06	0,00	49,76	0,17	0,00	0,26	0,11	0,01	0,27	0,97	0,00	2,09	0,01	0,00	0,0109	1141
01:30	1,89	0,28	5,42	17,78	0,00	63,64	0,22	0,00	0,04	0,08	0,01	0,23	0,76	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0017	1133
02:00	2,12	0,28	5,30	18,41	0,00	56,01	0,17	0,00	0,06	0,09	0,01	0,23	0,80	0,00	2,43	0,01	0,00	0,0027	1147
02:30	3,00	0,29	5,87	17,68	0,00	52,05	0,23	0,00	0,04	0,13	0,01	0,26	0,77	0,00	2,27	0,01	0,00	0,0019	1139
03:00	2,61	0,28	5,67	19,81	0,00	61,18	0,19	0,00	0,09	0,12	0,01	0,25	0,89	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0040	1147
03:30	2,40	0,29	5,61	15,14	0,00	58,03	0,18	0,00	0,07	0,11	0,01	0,25	0,66	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0029	1127
04:00	3,19	0,29	5,62	14,78	0,00	59,18	0,21	0,00	0,06	0,15	0,01	0,26	0,67	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0028	1140
04:30	2,87	0,28	5,36	12,47	0,00	59,30	0,19	0,00	0,06	0,13	0,01	0,24	0,57	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0026	1127
05:00	2,62	0,28	6,20	18,82	0,00	55,65	0,20	0,00	0,07	0,12	0,01	0,28	0,86	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0034	1122
05:30	2,80	0,29	5,09	10,31	0,00	52,10	0,20	0,00	0,06	0,12	0,01	0,23	0,46	0,00	2,32	0,01	0,00	0,0025	1115
06:00	3,42	0,28	4,72	10,57	0,00	60,30	0,20	0,00	0,05	0,15	0,01	0,21	0,48	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0023	1135
06:30	2,71	0,29	5,99	14,59	0,00	57,82	0,20	0,00	0,04	0,12	0,01	0,27	0,65	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0017	1110
07:00	3,09	0,27	5,54	10,82	0,41	59,40	0,12	0,00	0,33	0,14	0,01	0,24	0,48	0,02	2,62	0,01	0,00	0,0146	1104
07:30	3,64	0,23	5,23	12,68	1,32	64,24	0,19	0,00	7,22	0,16	0,01	0,24	0,57	0,06	2,90	0,01	0,00	0,3254	1109
08:00	4,12	0,24	5,51	11,88	0,84	63,06	0,19	0,00	0,34	0,19	0,01	0,25	0,54	0,04	2,87	0,01	0,00	0,0152	1119
08:30	1,74	0,31	5,68	8,39	0,00	58,65	0,24	0,00	0,26	0,08	0,01	0,25	0,37	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0114	1109
09:00	2,64	0,39	6,18	42,30	0,04	67,92	0,26	0,00	0,14	0,11	0,02	0,26	1,80	0,00	2,89	0,01	0,00	0,0062	1109
09:30	2,11	0,47	3,96	8,20	0,14	72,69	0,20	0,00	0,03	0,09	0,02	0,16	0,34	0,01	3,01	0,01	0,00	0,0013	1110
10:00	2,97	0,35	5,85	16,41	0,00	49,45	0,19	0,00	0,04	0,13	0,02	0,26	0,72	0,00	2,18	0,01	0,00	0,0019	1104
10:30	4,97	0,32	6,24	8,10	0,00	62,00	0,22	0,00	0,28	0,22	0,01	0,28	0,36	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0124	1092
11:00	3,01	0,30	7,90	12,86	0,00	50,18	0,22	0,00	0,41	0,13	0,01	0,35	0,58	0,00	2,24	0,01	0,00	0,0186	1074
11:30	31,74	0,71	5,09	7,46	0,00	54,26	0,22	0,00	0,06	1,39	0,03	0,22	0,33	0,00	2,39	0,01	0,00	0,0028	1085
12:00	3,15	0,28	4,97	5,08	0,00	67,67	0,23	0,00	0,48	0,14	0,01	0,22	0,23	0,00	3,04	0,01	0,00	0,0216	1113
12:30	3,70	0,28	5,47	5,09	0,00	60,14	0,22	0,00	0,34	0,17	0,01	0,25	0,23	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0155	1114
13:00	3,27	0,28	6,65	15,39	0,00	53,93	0,25	0,00	0,07	0,15	0,01	0,31	0,71	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0034	1085
13:30	4,53	0,27	4,36	3,36	0,00	61,35	0,25	0,00	0,05	0,20	0,01	0,20	0,15	0,00	2,76	0,01	0,00	0,0021	1105
14:00	3,27	0,30	5,16	12,22	0,00	53,58	0,26	0,00	0,06	0,14	0,01	0,23	0,54	0,00	2,36	0,01	0,00	0,0025	1114
14:30	4,65	0,29	5,70	19,42	0,00	61,12	0,22	0,00	0,05	0,21	0,01	0,26	0,88	0,00	2,78	0,01	0,00	0,0021	1120
15:00	3,47	0,29	4,59	12,59	0,00	55,90	0,21	0,00	0,17	0,16	0,01	0,21	0,56	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0078	1101
15:30	3,55	0,29	4,54	18,45	0,00	59,02	0,22	0,00	0,20	0,16	0,01	0,20	0,83	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0091	1104
16:00	4,45	0,30	4,85	12,32	0,00	56,63	0,23	0,00	0,22	0,20	0,01	0,22	0,55	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0098	1115
16:30	5,11	0,29	5,60	8,46	0,01	57,17	0,24	0,00	0,17	0,22	0,01	0,24	0,37	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0073	1102
17:00	3,93	0,29	6,86	10,47	0,00	56,76	0,22	0,00	0,07	0,17	0,01	0,30	0,46	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0031	1097
17:30	4,97	0,28	5,98	18,10	0,00	55,36	0,22	0,00	0,04	0,23	0,01	0,27	0,82	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0019	1116
18:00	4,40	0,27	4,44	5,13	0,00	60,44	0,25	0,00	0,03	0,20	0,01	0,20	0,23	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0013	1113
18:30	4,10	0,28	4,31	8,17	0,00	57,40	0,24	0,00	0,04	0,18	0,01	0,19	0,36	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0018	1121
19:00	4,27	0,27	6,28	10,47	0,21	62,07	0,23	0,00	0,08	0,19	0,01	0,28	0,46	0,01	2,73	0,01	0,00	0,0037	1107
19:30	4,24	0,21	5,01	7,72	0,78	68,29	0,16	0,00	0,17	0,19	0,01	0,22	0,34	0,03	3,00	0,01	0,00	0,0073	1122
20:00	4,26	0,24	5,21	8,84	0,51	62,09	0,22	0,00	0,16	0,19	0,01	0,23	0,39	0,02	2,74	0,01	0,00	0,0071	1116
20:30	4,03	0,29	5,80	10,59	0,01	57,95	0,27	0,00	0,97	0,18	0,01	0,26	0,47	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0435	1114
21:00	4,17	0,28	5,76	8,99	0,00	58,19	0,31	0,00	0,63	0,19	0,01	0,26	0,40	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0281	1110
21:30	3,84	0,28	5,30	9,79	0,00	57,33	0,27	0,00	0,34	0,17	0,01	0,23	0,43	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0150	1111
22:00	4,77	0,30	6,53	14,19	0,00	56,91	0,27	0,00	0,44	0,21	0,01	0,29	0,63	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0197	1117
22:30	3,60	0,29	5,66	9,58	0,00	57,80	0,28	0,00	0,59	0,16	0,01	0,26	0,43	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0267	1120
23:00	3,43	0,31	5,58	10,90	0,00	56,59	0,29	0,00	0,27	0,15	0,01	0,25	0,49	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0119	1114
23:30	3,66	0,31	4,82	11,02	0,00	59,27	0,30	0,00	0,35	0,16	0,01	0,22	0,49	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0159	1132
00:00	3,04	0,29	6,30	13,89	0,00	55,40	0,29	0,00	0,25	0,14	0,01	0,28	0,63	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0114	1134
Min	**1,74**	**0,21**	**3,85**	**3,36**	**0,00**	**49,45**	**0,12**	**0,00**	**0,03**	**0,07**	**0,01**	**0,16**	**0,15**	**0,00**	**2,09**	**0,01**	**0,00**	**0,0013**	**1074**
Max	**31,74**	**0,71**	**7,90**	**42,30**	**1,32**	**102,15**	**0,31**	**0,00**	**7,22**	**1,39**	**0,03**	**0,35**	**1,80**	**0,06**	**4,19**	**0,01**	**0,00**	**0,3254**	**1166**
Moyenne jour Flux jour	**4,04**	**0,30**	**5,50**	**12,80**	**0,09**	**59,53**	**0,22**	**0,00**	**0,34**	**8,61**	**0,64**	**11,72**	**27,20**	**0,19**	**126,62**	**0,48**	**0,00**	**0,7375**	**1116**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,73									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.