Rapport DREAL journalier: 01/06/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,98	0,27	4,48	10,05	0,00	55,20	0,16	0,00	0,30	0,18	0,01	0,20	0,45	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0137	1108
01:00	5,30	0,28	5,92	10,40	0,00	59,51	0,15	0,00	0,41	0,24	0,01	0,27	0,47	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0182	1104
01:30	4,96	0,29	6,25	9,44	0,00	55,92	0,17	0,00	0,38	0,22	0,01	0,27	0,41	0,00	2,45	0,01	0,00	0,0165	1098
02:00	4,36	0,28	6,06	8,85	0,00	59,39	0,13	0,00	0,40	0,20	0,01	0,27	0,40	0,00	2,66	0,01	0,00	0,0179	1099
02:30	4,90	0,29	4,69	5,81	0,00	56,86	0,15	0,00	0,64	0,22	0,01	0,21	0,26	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0287	1112
03:00	3,77	0,28	5,34	12,04	0,00	57,34	0,16	0,00	0,27	0,17	0,01	0,24	0,53	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0120	1110
03:30	3,99	0,26	5,28	9,31	0,00	60,79	0,21	0,00	0,23	0,18	0,01	0,24	0,42	0,00	2,76	0,01	0,00	0,0103	1137
04:00	5,21	0,27	5,59	11,62	0,00	55,87	0,20	0,00	0,18	0,24	0,01	0,26	0,53	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0084	1131
04:30	4,40	0,29	6,45	13,32	0,00	57,94	0,17	0,00	0,15	0,19	0,01	0,29	0,59	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0066	1095
05:00	5,10	0,27	5,96	10,32	0,00	57,53	0,19	0,00	0,18	0,23	0,01	0,27	0,46	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0082	1101
05:30	3,88	0,27	4,31	5,33	0,00	58,24	0,15	0,00	0,18	0,17	0,01	0,19	0,24	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0080	1117
06:00	4,69	0,27	5,46	10,81	0,00	57,34	0,22	0,00	0,24	0,21	0,01	0,25	0,49	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0110	1133
06:30	4,13	0,26	5,92	17,84	0,00	57,81	0,18	0,00	0,26	0,19	0,01	0,27	0,80	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0115	1131
07:00	3,98	0,25	5,19	19,54	0,67	59,51	0,17	0,00	0,31	0,18	0,01	0,23	0,88	0,03	2,67	0,01	0,00	0,0141	1104
07:30	5,54	0,22	5,09	13,02	2,04	66,55	0,24	0,00	0,33	0,25	0,01	0,23	0,59	0,09	3,00	0,01	0,00	0,0148	1126
08:00	3,30	0,24	5,33	11,86	1,31	65,79	0,24	0,00	0,33	0,15	0,01	0,24	0,53	0,06	2,94	0,01	0,00	0,0148	1114
08:30	2,95	0,27	5,69	13,47	0,00	56,11	0,20	0,00	0,33	0,13	0,01	0,26	0,62	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0150	1135
09:00	3,59	0,28	4,98	10,68	0,00	57,59	0,24	0,00	0,29	0,16	0,01	0,22	0,48	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0132	1129
09:30	3,14	0,27	7,18	14,14	0,00	57,45	0,20	0,00	0,29	0,14	0,01	0,33	0,65	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0135	1131
10:00	2,45	0,25	5,42	10,20	0,48	58,54	0,24	0,00	0,12	0,11	0,01	0,24	0,45	0,02	2,59	0,01	0,00	0,0053	1125
10:30	2,63	0,22	4,92	13,26	1,52	68,67	0,32	0,00	0,13	0,11	0,01	0,21	0,58	0,07	2,99	0,01	0,00	0,0058	1116
11:00	2,35	0,20	5,38	9,53	1,39	65,91	0,35	0,00	0,14	0,10	0,01	0,24	0,42	0,06	2,89	0,02	0,00	0,0062	1128
11:30	2,07	0,21	4,61	10,96	1,47	66,16	0,33	0,00	0,10	0,09	0,01	0,20	0,47	0,06	2,86	0,01	0,00	0,0044	1124
12:00	2,99	0,21	5,10	16,87	1,61	67,99	0,35	0,00	0,87	0,13	0,01	0,23	0,75	0,07	3,01	0,02	0,00	0,0386	1135
12:30	2,53	0,21	5,36	16,18	1,60	68,97	0,34	0,00	1,02	0,11	0,01	0,24	0,72	0,07	3,08	0,02	0,00	0,0454	1118
13:00	2,65	0,21	5,17	16,91	1,61	65,42	0,38	0,00	0,23	0,12	0,01	0,23	0,76	0,07	2,93	0,02	0,00	0,0103	1110
13:30	3,40	0,21	5,16	16,33	1,53	67,55	0,36	0,00	0,17	0,16	0,01	0,24	0,75	0,07	3,10	0,02	0,00	0,0078	1118
14:00	2,98	0,22	5,34	21,20	1,58	64,88	0,40	0,00	0,10	0,13	0,01	0,24	0,95	0,07	2,90	0,02	0,00	0,0045	1121
14:30	3,25	0,21	5,11	20,96	1,48	69,41	0,39	0,00	0,04	0,15	0,01	0,24	0,97	0,07	3,20	0,02	0,00	0,0020	1112
15:00	2,94	0,21	5,08	19,08	1,55	66,46	0,34	0,00	0,13	0,13	0,01	0,23	0,86	0,07	3,00	0,02	0,00	0,0058	1105
15:30	2,95	0,22	5,37	14,67	1,48	65,09	0,37	0,00	0,20	0,13	0,01	0,24	0,66	0,07	2,92	0,02	0,00	0,0090	1100
16:00	3,04	0,22	5,40	22,88	1,32	68,36	0,33	0,00	0,20	0,14	0,01	0,24	1,02	0,06	3,06	0,01	0,00	0,0089	1102
16:30	3,35	0,22	5,12	16,76	1,32	64,56	0,36	0,00	0,25	0,15	0,01	0,23	0,75	0,06	2,87	0,02	0,00	0,0113	1104
17:00	2,55	0,21	5,05	19,66	1,35	68,38	0,38	0,00	0,23	0,11	0,01	0,23	0,88	0,06	3,05	0,02	0,00	0,0101	1116
17:30	3,21	0,22	5,60	22,01	1,47	67,02	0,34	0,00	0,12	0,14	0,01	0,25	0,97	0,06	2,96	0,02	0,00	0,0052	1109
18:00	3,93	0,22	5,15	24,10	1,57	65,34	0,38	0,00	0,12	0,17	0,01	0,23	1,07	0,07	2,90	0,02	0,00	0,0054	1113
18:30	3,08	0,21	4,84	18,25	1,49	67,71	0,35	0,00	0,06	0,14	0,01	0,22	0,82	0,07	3,05	0,02	0,00	0,0029	1120
19:00	3,44	0,21	6,62	23,99	1,39	66,41	0,32	0,00	0,20	0,16	0,01	0,30	1,09	0,06	3,02	0,01	0,00	0,0089	1110
19:30	3,57	0,20	4,35	14,14	1,58	65,33	0,33	0,00	0,29	0,16	0,01	0,20	0,65	0,07	3,01	0,02	0,00	0,0134	1125
20:00	3,11	0,24	4,98	16,81	1,14	64,99	0,29	0,00	0,32	0,14	0,01	0,23	0,77	0,05	2,98	0,01	0,00	0,0149	1119
20:30	3,39	0,30	5,49	15,50	0,00	55,61	0,13	0,00	0,40	0,15	0,01	0,24	0,67	0,00	2,42	0,01	0,00	0,0175	1093
21:00	2,81	0,28	5,25	21,05	0,00	59,16	0,16	0,00	0,18	0,13	0,01	0,24	0,97	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0084	1122
21:30	2,20	0,30	6,39	15,69	0,00	58,00	0,14	0,00	0,21	0,10	0,01	0,29	0,70	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0094	1104
22:00	3,72	0,31	5,10	15,69	0,00	56,57	0,14	0,00	0,21	0,17	0,01	0,23	0,70	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0093	1105
22:30	8,56	0,37	6,01	18,80	0,00	55,78	0,15	0,00	0,14	0,40	0,02	0,28	0,87	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0066	1110
23:00	2,64	0,31	4,62	14,52	0,00	60,02	0,11	0,00	0,00	0,12	0,01	0,21	0,65	0,00	2,67	0,00	0,00	0,0000	1097
23:30	3,08	0,30	5,69	17,96	0,00	58,54	0,16	0,00	0,01	0,14	0,01	0,26	0,81	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0005	1109
00:00	2,49	0,29	6,44	20,21	0,00	55,33	0,13	0,00	0,13	0,11	0,01	0,30	0,93	0,00	2,55	0,01	0,00	0,0059	1104
Min	**2,07**	**0,20**	**4,31**	**5,33**	**0,00**	**55,20**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,09**	**0,01**	**0,19**	**0,24**	**0,00**	**2,42**	**0,00**	**0,00**	**0,0000**	**1093**
Max	**8,56**	**0,37**	**7,18**	**24,10**	**2,04**	**69,41**	**0,40**	**0,00**	**1,02**	**0,40**	**0,02**	**0,33**	**1,09**	**0,09**	**3,20**	**0,02**	**0,00**	**0,0454**	**1137**
Moyenne jour Flux jour	**3,59**	**0,25**	**5,40**	**15,04**	**0,71**	**61,77**	**0,25**	**0,00**	**0,25**	**7,75**	**0,54**	**11,64**	**32,45**	**1,52**	**133,06**	**0,53**	**0,00**	**0,5396**	**1114**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,68									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.