Rapport DREAL journalier: 02/06/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,27	0,30	5,63	15,70	0,00	58,99	0,11	0,00	0,06	0,15	0,01	0,25	0,70	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0029	1095
01:00	4,21	0,30	6,69	19,56	0,00	57,30	0,15	0,00	0,38	0,19	0,01	0,30	0,89	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0174	1092
01:30	4,35	0,29	4,73	11,32	0,00	59,37	0,14	0,00	0,60	0,20	0,01	0,22	0,52	0,00	2,72	0,01	0,00	0,0274	1101
02:00	3,51	0,30	4,97	11,66	0,00	57,58	0,12	0,00	0,53	0,16	0,01	0,22	0,52	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0237	1087
02:30	3,39	0,30	5,98	11,67	0,00	58,35	0,12	0,00	0,39	0,15	0,01	0,27	0,53	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0175	1086
03:00	3,42	0,30	6,74	10,03	0,00	56,01	0,14	0,00	0,19	0,15	0,01	0,30	0,45	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0087	1078
03:30	3,32	0,30	4,54	5,18	0,00	56,47	0,12	0,00	0,28	0,15	0,01	0,20	0,23	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0126	1084
04:00	3,10	0,29	4,72	6,77	0,00	59,52	0,16	0,00	0,44	0,14	0,01	0,21	0,31	0,00	2,71	0,01	0,00	0,0201	1107
04:30	2,58	0,30	5,69	10,73	0,00	55,12	0,12	0,00	0,51	0,12	0,01	0,26	0,48	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0229	1087
05:00	2,96	0,30	6,86	11,49	0,00	58,82	0,14	0,00	0,34	0,13	0,01	0,31	0,52	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0156	1092
05:30	2,92	0,28	4,82	4,92	0,00	60,41	0,15	0,00	0,74	0,13	0,01	0,22	0,23	0,00	2,77	0,01	0,00	0,0341	1111
06:00	2,59	0,31	5,42	10,90	0,00	56,57	0,12	0,00	0,74	0,12	0,01	0,24	0,49	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0331	1120
06:30	1,88	0,29	5,62	11,01	0,00	59,33	0,13	0,00	0,67	0,09	0,01	0,26	0,50	0,00	2,70	0,01	0,00	0,0303	1118
07:00	1,87	0,27	4,35	8,51	0,63	59,56	0,21	0,00	0,62	0,08	0,01	0,19	0,38	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0273	1121
07:30	3,09	0,22	6,32	12,90	1,86	66,07	0,28	0,00	0,50	0,14	0,01	0,28	0,58	0,08	2,95	0,01	0,00	0,0222	1124
08:00	2,47	0,23	5,16	10,21	1,15	61,50	0,22	0,00	0,36	0,11	0,01	0,23	0,46	0,05	2,79	0,01	0,00	0,0165	1122
08:30	3,18	0,29	5,70	13,40	0,00	60,32	0,16	0,00	0,18	0,14	0,01	0,26	0,61	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0081	1107
09:00	3,80	0,29	6,41	11,28	0,00	57,54	0,17	0,00	0,08	0,17	0,01	0,29	0,51	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0037	1108
09:30	2,98	0,26	5,42	10,07	0,00	57,28	0,20	0,00	31,95	0,14	0,01	0,25	0,47	0,00	2,65	0,01	0,00	1,4755	1119
10:00	2,18	0,27	5,21	7,67	0,00	56,59	0,15	0,00	45,24	0,10	0,01	0,24	0,35	0,00	2,57	0,01	0,00	2,0582	1115
10:30	3,19	0,28	5,75	8,25	0,00	58,36	0,13	0,00	19,36	0,15	0,01	0,26	0,38	0,00	2,66	0,01	0,00	0,8823	1105
11:00	3,31	0,28	5,05	8,17	0,00	59,14	0,17	0,00	8,81	0,15	0,01	0,23	0,37	0,00	2,69	0,01	0,00	0,4007	1114
11:30	3,50	0,27	5,63	11,68	0,00	55,07	0,15	0,00	3,97	0,16	0,01	0,26	0,54	0,00	2,53	0,01	0,00	0,1822	1115
12:00	3,25	0,29	5,44	13,66	0,00	59,15	0,13	0,00	5,53	0,15	0,01	0,25	0,62	0,00	2,69	0,01	0,00	0,2515	1108
12:30	2,41	0,28	5,30	10,38	0,00	59,32	0,17	0,00	4,75	0,11	0,01	0,24	0,47	0,00	2,69	0,01	0,00	0,2156	1113
13:00	2,88	0,27	5,49	10,86	0,00	58,91	0,16	0,00	3,86	0,13	0,01	0,25	0,49	0,00	2,67	0,01	0,00	0,1749	1111
13:30	2,62	0,27	5,12	8,92	0,00	54,86	0,17	0,00	2,41	0,12	0,01	0,23	0,40	0,00	2,49	0,01	0,00	0,1093	1107
14:00	3,08	0,29	5,45	13,37	0,00	57,90	0,17	0,00	3,05	0,14	0,01	0,24	0,59	0,00	2,56	0,01	0,00	0,1351	1121
14:30	3,95	0,28	6,14	22,06	0,00	58,64	0,16	0,00	2,30	0,18	0,01	0,28	1,00	0,00	2,66	0,01	0,00	0,1044	1113
15:00	3,63	0,27	4,88	13,75	0,00	56,34	0,18	0,00	2,17	0,17	0,01	0,22	0,63	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0992	1119
15:30	3,14	0,28	6,28	18,26	0,00	57,58	0,15	0,00	2,00	0,14	0,01	0,28	0,83	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0908	1114
16:00	3,39	0,28	4,90	9,65	0,00	59,05	0,20	0,00	1,74	0,15	0,01	0,22	0,44	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0790	1124
16:30	2,72	0,28	5,23	17,68	0,00	58,08	0,15	0,00	1,01	0,12	0,01	0,24	0,80	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0457	1114
17:00	3,10	0,29	6,47	18,92	0,00	55,40	0,17	0,00	0,57	0,14	0,01	0,29	0,86	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0258	1106
17:30	3,22	0,29	7,14	17,61	0,00	55,53	0,15	0,00	0,22	0,14	0,01	0,32	0,79	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0098	1112
18:00	3,27	0,28	4,12	10,80	0,00	60,30	0,14	0,00	0,49	0,15	0,01	0,18	0,48	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0219	1122
18:30	36,90	1,59	5,87	22,56	0,00	52,40	0,19	0,00	0,72	1,67	0,07	0,27	1,02	0,00	2,37	0,01	0,00	0,0325	1127
19:00	2,78	0,26	5,09	13,73	0,39	60,18	0,21	0,00	0,46	0,12	0,01	0,21	0,58	0,02	2,54	0,01	0,00	0,0193	1125
19:30	2,92	0,23	5,03	19,79	1,35	66,96	0,37	0,00	1,01	0,11	0,01	0,19	0,75	0,05	2,54	0,01	0,00	0,0382	1132
20:00	2,60	0,25	5,19	22,25	0,69	59,17	0,30	0,00	0,84	0,11	0,01	0,21	0,90	0,03	2,40	0,01	0,00	0,0340	1137
20:30	2,14	0,29	5,87	19,29	0,00	59,43	0,26	0,00	0,69	0,10	0,01	0,26	0,86	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0309	1137
21:00	1,64	0,29	7,03	18,15	0,00	57,24	0,23	0,00	0,63	0,07	0,01	0,31	0,80	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0277	1131
21:30	1,71	0,28	4,30	8,28	0,00	57,92	0,22	0,00	0,43	0,07	0,01	0,19	0,36	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0187	1135
22:00	2,73	0,30	5,37	17,12	0,00	56,97	0,26	0,00	0,54	0,12	0,01	0,24	0,76	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0240	1138
22:30	1,54	0,30	7,01	21,43	0,00	60,19	0,24	0,00	0,39	0,07	0,01	0,31	0,96	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0173	1134
23:00	1,90	0,31	5,35	13,41	0,00	56,43	0,23	0,00	0,02	0,08	0,01	0,23	0,58	0,00	2,46	0,01	0,00	0,0010	1117
23:30	2,80	0,31	5,58	15,86	0,00	59,21	0,25	0,00	0,05	0,13	0,01	0,25	0,71	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0020	1130
00:00	2,60	0,31	6,19	18,79	0,00	56,27	0,26	0,00	0,37	0,12	0,01	0,28	0,84	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0165	1106
Min	**1,54**	**0,22**	**4,12**	**4,92**	**0,00**	**52,40**	**0,11**	**0,00**	**0,02**	**0,07**	**0,01**	**0,18**	**0,23**	**0,00**	**2,37**	**0,01**	**0,00**	**0,0010**	**1078**
Max	**36,90**	**1,59**	**7,14**	**22,56**	**1,86**	**66,96**	**0,37**	**0,00**	**45,24**	**1,67**	**0,07**	**0,32**	**1,02**	**0,08**	**2,95**	**0,01**	**0,00**	**2,0582**	**1138**
Moyenne jour Flux jour	**3,62**	**0,31**	**5,57**	**13,33**	**0,13**	**58,31**	**0,18**	**0,00**	**1,65**	**7,81**	**0,67**	**11,98**	**28,53**	**0,26**	**125,26**	**0,39**	**0,00**	**6,9678**	**1113**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,68									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.