



Paramètre	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%								Flux massique								Process		
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIÈRES	NOx	NH3		Res1	Hg
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86.00	17.00	17.00	77.00	10.00	154.00	48.00	0.00	0.00	
Seuils min																			850
<b>Min</b>	<b>1,97</b>	<b>0,16</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>44,03</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,03</b>	<b>0,09</b>	<b>0,01</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,95</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1065</b>
<b>Max</b>	<b>7,88</b>	<b>0,40</b>	<b>3,00</b>	<b>9,66</b>	<b>1,79</b>	<b>56,59</b>	<b>0,30</b>	<b>0,00</b>	<b>6,56</b>	<b>0,35</b>	<b>0,02</b>	<b>0,13</b>	<b>0,42</b>	<b>0,08</b>	<b>2,59</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,29</b>	<b>1127</b>
	<b>3,72</b>	<b>0,27</b>	<b>1,60</b>	<b>2,07</b>	<b>0,14</b>	<b>48,92</b>	<b>0,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,68</b>	<b>8,00</b>	<b>0,59</b>	<b>3,44</b>	<b>4,46</b>	<b>0,30</b>	<b>105,26</b>	<b>0,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1,47</b>	<b>1097</b>

Synthèse des dépassements & indisponibilité	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIÈRES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépassement VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. indisponibilité AMS journalier	/				00:00				00:00		00:00
Compt. indisponibilité AMS annuel	/				01:00				00:00		08:30
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel				100,00						
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel				99,93						
Nombre moyenne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2

**Commentaires :**

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.