Rapport DREAL journalier: 22/06/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,52	0,36	1,74	1,46	0,10	42,53	0,23	0,00	0,03	0,22	0,01	0,07	0,06	0,00	1,70	0,01	0,00	0,0014	1073
01:00	2,92	0,34	1,18	0,08	0,00	44,51	0,17	0,00	0,03	0,11	0,01	0,04	0,00	0,00	1,69	0,01	0,00	0,0012	1062
01:30	2,09	0,28	1,60	6,89	2,40	58,54	0,28	0,00	0,03	0,08	0,01	0,06	0,26	0,09	2,18	0,01	0,00	0,0012	1103
02:00	3,03	0,26	2,45	8,07	3,60	55,24	0,38	0,00	0,03	0,11	0,01	0,09	0,30	0,13	2,06	0,01	0,00	0,0011	1125
02:30	1,22	0,23	1,59	3,53	3,47	58,92	0,34	0,00	0,03	0,05	0,01	0,06	0,13	0,13	2,20	0,01	0,00	0,0011	1143
03:00	1,69	0,23	1,27	3,69	3,40	55,38	0,35	0,00	0,04	0,06	0,01	0,05	0,14	0,13	2,10	0,01	0,00	0,0014	1152
03:30	3,01	0,23	1,37	6,52	3,26	55,73	0,36	0,00	0,03	0,12	0,01	0,05	0,26	0,13	2,23	0,01	0,00	0,0011	1165
04:00	2,03	0,23	1,44	6,29	3,43	57,41	0,36	0,00	0,03	0,08	0,01	0,06	0,25	0,14	2,27	0,01	0,00	0,0012	1143
04:30	18,58	1,42	1,65	6,34	3,67	60,74	0,34	0,00	0,03	0,76	0,06	0,07	0,26	0,15	2,48	0,01	0,00	0,0012	1131
05:00	3,84	0,24	1,84	8,73	3,53	58,07	0,41	0,00	0,03	0,17	0,01	0,08	0,38	0,15	2,53	0,02	0,00	0,0011	1138
05:30	4,11	0,24	2,02	10,15	3,55	57,91	0,35	0,00	0,03	0,18	0,01	0,09	0,45	0,16	2,55	0,02	0,00	0,0014	1118
06:00	3,92	0,23	1,44	5,53	3,63	56,17	0,42	0,00	0,03	0,18	0,01	0,06	0,25	0,16	2,52	0,02	0,00	0,0014	1136
06:30	4,53	0,26	1,62	7,67	3,75	57,49	0,40	0,00	0,04	0,20	0,01	0,07	0,34	0,16	2,51	0,02	0,00	0,0018	1125
07:00	6,45	0,26	1,52	7,87	3,70	57,48	0,40	0,00	0,03	0,29	0,01	0,07	0,35	0,16	2,55	0,02	0,00	0,0012	1116
07:30	4,03	0,25	1,45	8,65	3,54	54,59	0,41	0,00	0,03	0,18	0,01	0,06	0,38	0,16	2,42	0,02	0,00	0,0013	1114
08:00	3,84	0,27	1,14	5,42	3,63	52,12	0,34	0,00	0,03	0,16	0,01	0,05	0,23	0,15	2,22	0,01	0,00	0,0013	1095
08:30	4,40	0,25	1,04	6,45	3,42	50,57	0,10	0,00	0,03	0,19	0,01	0,04	0,28	0,15	2,17	0,00	0,00	0,0012	1103
09:00	3,78	0,23	1,01	4,93	3,46	56,04	0,11	0,00	0,03	0,16	0,01	0,04	0,21	0,15	2,43	0,00	0,00	0,0012	1115
09:30	4,03	0,25	0,96	5,02	3,51	54,80	0,08	0,00	0,03	0,17	0,01	0,04	0,21	0,15	2,30	0,00	0,00	0,0013	1099
10:00	4,71	0,28	0,91	3,48	1,66	56,13	0,19	0,00	0,03	0,21	0,01	0,04	0,15	0,07	2,46	0,01	0,00	0,0014	1117
10:30	4,51	0,32	1,42	8,52	0,05	48,27	0,23	0,00	0,05	0,20	0,01	0,06	0,38	0,00	2,16	0,01	0,00	0,0021	1115
11:00	5,34	0,34	1,52	6,90	0,02	47,86	0,20	0,00	0,06	0,23	0,01	0,07	0,30	0,00	2,08	0,01	0,00	0,0026	1096
11:30	5,99	0,33	1,45	6,72	0,05	46,40	0,20	0,00	0,03	0,26	0,01	0,06	0,30	0,00	2,05	0,01	0,00	0,0014	1101
12:00	4,03	0,31	1,34	4,61	0,03	48,64	0,23	0,00	0,03	0,18	0,01	0,06	0,20	0,00	2,16	0,01	0,00	0,0014	1104
12:30	4,43	0,32	1,30	5,47	0,02	50,21	0,21	0,00	0,03	0,19	0,01	0,06	0,24	0,00	2,19	0,01	0,00	0,0013	1105
13:00	4,11	0,33	1,30	7,37	0,02	44,89	0,24	0,00	0,03	0,18	0,01	0,06	0,32	0,00	1,98	0,01	0,00	0,0011	1108
13:30	3,26	0,32	1,46	8,31	0,00	49,14	0,21	0,00	0,03	0,14	0,01	0,06	0,37	0,00	2,18	0,01	0,00	0,0013	1113
14:00	2,87	0,32	1,31	4,51	0,00	49,18	0,22	0,00	0,03	0,13	0,01	0,06	0,20	0,00	2,14	0,01	0,00	0,0013	1114
14:30	3,21	0,33	1,36	10,20	0,02	46,21	0,27	0,00	0,03	0,14	0,01	0,06	0,45	0,00	2,05	0,01	0,00	0,0012	1130
15:00	3,60	0,33	1,45	7,83	0,00	49,66	0,19	0,00	0,03	0,16	0,01	0,06	0,34	0,00	2,17	0,01	0,00	0,0011	1105
15:30	3,29	0,31	1,08	3,52	0,03	48,14	0,23	0,00	0,03	0,15	0,01	0,05	0,16	0,00	2,12	0,01	0,00	0,0013	1100
16:00	4,17	0,32	1,18	5,26	0,00	47,99	0,20	0,00	0,03	0,18	0,01	0,05	0,23	0,00	2,11	0,01	0,00	0,0013	1099
16:30	3,60	0,32	1,26	5,76	0,03	47,28	0,20	0,00	0,03	0,16	0,01	0,06	0,25	0,00	2,08	0,01	0,00	0,0012	1102
17:00	3,47	0,30	1,13	4,24	2,14	65,17	0,18	0,00	0,03	0,15	0,01	0,05	0,18	0,09	2,82	0,01	0,00	0,0012	1092
17:30	4,02	0,33	1,00	3,44	0,02	50,89	0,22	0,00	0,03	0,18	0,01	0,04	0,15	0,00	2,22	0,01	0,00	0,0014	1103
18:00	3,96	0,32	1,01	4,46	0,02	48,48	0,23	0,00	0,03	0,17	0,01	0,04	0,20	0,00	2,14	0,01	0,00	0,0014	1103
18:30	3,28	0,32	1,33	8,65	0,04	45,53	0,24	0,00	0,05	0,15	0,01	0,06	0,39	0,00	2,03	0,01	0,00	0,0021	1109
19:00	3,93	0,31	1,64	6,52	1,14	53,92	0,22	0,00	0,04	0,17	0,01	0,07	0,29	0,05	2,37	0,01	0,00	0,0017	1109
19:30	3,19	0,25	1,50	8,03	2,81	56,18	0,15	0,00	0,03	0,14	0,01	0,07	0,36	0,13	2,53	0,01	0,00	0,0015	1104
20:00	3,50	0,28	1,35	6,33	1,69	54,33	0,19	0,00	0,03	0,16	0,01	0,06	0,28	0,08	2,42	0,01	0,00	0,0014	1108
20:30	3,11	0,34	1,20	3,50	0,03	48,78	0,20	0,00	0,03	0,13	0,01	0,05	0,15	0,00	2,11	0,01	0,00	0,0014	1102
21:00	2,74	0,32	1,30	8,80	0,00	44,46	0,27	0,00	0,03	0,12	0,01	0,06	0,39	0,00	1,98	0,01	0,00	0,0013	1122
21:30	2,41	0,32	1,25	6,23	0,00	50,67	0,25	0,00	0,03	0,11	0,01	0,06	0,28	0,00	2,27	0,01	0,00	0,0014	1125
22:00	2,52	0,32	1,08	3,06	0,01	49,11	0,26	0,00	0,03	0,11	0,01	0,05	0,13	0,00	2,15	0,01	0,00	0,0014	1116
22:30	3,62	0,31	0,95	4,18	1,14	51,78	0,32	0,00	0,03	0,16	0,01	0,04	0,18	0,05	2,28	0,01	0,00	0,0013	1120
23:00	3,68	0,28	1,14	9,72	3,60	55,91	0,35	0,00	0,03	0,16	0,01	0,05	0,43	0,16	2,45	0,02	0,00	0,0012	1099
23:30	4,05	0,32	1,63	10,18	3,56	59,01	0,39	0,00	0,03	0,18	0,01	0,07	0,45	0,16	2,58	0,02	0,00	0,0013	1105
00:00	4,81	0,34	2,39	11,13	3,51	55,74	0,38	0,00	0,03	0,21	0,02	0,11	0,50	0,16	2,48	0,02	0,00	0,0013	1108
Min	**1,22**	**0,23**	**0,91**	**0,08**	**0,00**	**42,53**	**0,08**	**0,00**	**0,03**	**0,05**	**0,01**	**0,04**	**0,00**	**0,00**	**1,69**	**0,00**	**0,00**	**0,0011**	**1062**
Max	**18,58**	**1,42**	**2,45**	**11,13**	**3,75**	**65,17**	**0,42**	**0,00**	**0,06**	**0,76**	**0,06**	**0,11**	**0,50**	**0,16**	**2,82**	**0,02**	**0,00**	**0,0026**	**1165**
Moyenne jour Flux jour	**4,01**	**0,32**	**1,39**	**6,25**	**1,68**	**52,38**	**0,26**	**0,00**	**0,03**	**8,28**	**0,65**	**2,85**	**12,99**	**3,41**	**107,87**	**0,54**	**0,00**	**0,0649**	**1112**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:00							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	97,04									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.