Rapport DREAL journalier: 20/07/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,48	0,32	5,75	8,29	0,68	57,42	0,20	0,00	0,70	0,15	0,01	0,25	0,37	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0309	1104
01:00	3,04	0,32	4,93	5,12	0,64	56,35	0,19	0,00	0,23	0,13	0,01	0,21	0,22	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0099	1103
01:30	3,52	0,32	5,74	15,31	0,65	60,65	0,21	0,00	0,33	0,16	0,01	0,26	0,68	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0146	1123
02:00	2,64	0,30	5,21	12,15	0,65	55,25	0,24	0,00	0,28	0,12	0,01	0,24	0,55	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0128	1122
02:30	3,05	0,32	5,11	7,36	0,67	60,48	0,21	0,00	0,19	0,14	0,01	0,23	0,33	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0085	1117
03:00	3,60	0,33	5,39	9,23	0,67	57,03	0,23	0,00	0,12	0,16	0,01	0,24	0,41	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0053	1123
03:30	2,97	0,32	6,37	8,84	0,68	57,99	0,21	0,00	0,10	0,13	0,01	0,28	0,39	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0042	1114
04:00	3,65	0,30	4,57	4,05	0,69	58,65	0,22	0,00	0,07	0,16	0,01	0,21	0,18	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0033	1133
04:30	4,13	0,31	6,64	14,11	0,67	56,29	0,23	0,00	0,05	0,19	0,01	0,30	0,64	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0023	1122
05:00	3,54	0,31	4,99	5,45	0,69	59,31	0,23	0,00	0,10	0,16	0,01	0,22	0,24	0,03	2,64	0,01	0,00	0,0046	1130
05:30	3,30	0,31	5,60	4,84	0,68	57,14	0,23	0,00	0,14	0,15	0,01	0,25	0,22	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0060	1127
06:00	3,28	0,31	4,68	1,85	0,70	56,53	0,24	0,00	0,07	0,14	0,01	0,20	0,08	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0029	1122
06:30	3,75	0,32	4,54	2,56	0,70	58,44	0,20	0,00	0,05	0,16	0,01	0,20	0,11	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0022	1126
07:00	3,93	0,27	4,99	7,81	0,62	61,11	0,27	0,00	0,03	0,18	0,01	0,23	0,36	0,03	2,78	0,01	0,00	0,0013	1146
07:30	4,76	0,26	5,15	7,55	0,55	63,88	0,40	0,00	0,03	0,20	0,01	0,22	0,32	0,02	2,71	0,02	0,00	0,0014	1105
08:00	5,21	0,27	5,11	6,68	0,60	63,70	0,30	0,00	0,03	0,23	0,01	0,22	0,29	0,03	2,78	0,01	0,00	0,0014	1135
08:30	3,48	0,29	7,75	8,20	0,66	57,44	0,24	0,00	0,04	0,16	0,01	0,35	0,38	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0020	1148
09:00	4,23	0,30	4,80	0,94	0,68	59,88	0,26	0,00	0,07	0,19	0,01	0,21	0,04	0,03	2,67	0,01	0,00	0,0033	1140
09:30	4,38	0,32	4,34	2,13	0,68	56,20	0,21	0,00	0,03	0,19	0,01	0,19	0,09	0,03	2,47	0,01	0,00	0,0015	1119
10:00	2,89	0,31	6,33	7,39	0,66	54,44	0,22	0,00	0,05	0,13	0,01	0,28	0,32	0,03	2,39	0,01	0,00	0,0021	1119
10:30	3,62	0,29	5,08	3,77	0,68	60,87	0,23	0,00	0,04	0,16	0,01	0,23	0,17	0,03	2,73	0,01	0,00	0,0018	1144
11:00	3,66	0,30	6,27	5,53	0,68	58,59	0,24	0,00	0,08	0,16	0,01	0,28	0,25	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0035	1134
11:30	3,61	0,28	5,08	2,01	0,68	55,39	0,26	0,00	0,06	0,16	0,01	0,23	0,09	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0027	1147
12:00	3,52	0,29	5,59	3,81	0,70	57,57	0,25	0,00	0,07	0,15	0,01	0,25	0,17	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0030	1130
12:30	3,94	0,30	5,44	3,96	0,67	53,55	0,22	0,00	0,04	0,18	0,01	0,24	0,18	0,03	2,38	0,01	0,00	0,0019	1122
13:00	3,46	0,28	5,15	2,38	0,69	55,04	0,24	0,00	0,03	0,15	0,01	0,23	0,11	0,03	2,45	0,01	0,00	0,0015	1137
13:30	3,14	0,27	5,40	1,65	0,70	61,13	0,28	0,00	0,04	0,14	0,01	0,24	0,07	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0018	1142
14:00	3,12	0,26	4,97	1,37	0,72	57,04	0,31	0,00	0,05	0,14	0,01	0,22	0,06	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0022	1166
14:30	3,97	0,26	5,22	8,01	0,69	61,22	0,26	0,00	0,07	0,18	0,01	0,24	0,36	0,03	2,79	0,01	0,00	0,0030	1150
15:00	3,93	0,26	6,46	10,52	0,67	57,18	0,25	0,00	0,10	0,18	0,01	0,29	0,48	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0047	1156
15:30	3,48	0,25	5,59	8,36	0,69	58,59	0,23	0,00	0,10	0,16	0,01	0,25	0,38	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0047	1145
16:00	4,21	0,27	4,78	5,44	0,70	56,72	0,22	0,00	0,04	0,19	0,01	0,21	0,24	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0016	1140
16:30	3,25	0,27	5,84	8,37	0,73	58,74	0,25	0,00	0,09	0,14	0,01	0,26	0,37	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0041	1131
17:00	2,83	0,28	5,29	7,28	0,71	56,69	0,24	0,00	0,28	0,12	0,01	0,23	0,32	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0125	1123
17:30	3,44	0,27	5,70	6,85	0,73	56,88	0,24	0,00	1,11	0,15	0,01	0,25	0,31	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0494	1136
18:00	2,92	0,26	5,04	5,25	0,70	60,11	0,24	0,00	0,83	0,13	0,01	0,22	0,23	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0370	1147
18:30	2,57	0,26	6,06	8,61	0,68	55,64	0,23	0,00	0,82	0,12	0,01	0,27	0,39	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0373	1137
19:00	3,84	0,24	5,16	7,79	0,39	61,71	0,35	0,00	0,11	0,17	0,01	0,23	0,35	0,02	2,78	0,02	0,00	0,0051	1147
19:30	3,77	0,19	5,37	9,67	0,00	67,39	0,58	0,00	0,14	0,17	0,01	0,24	0,43	0,00	2,99	0,03	0,00	0,0061	1143
20:00	3,51	0,22	4,59	6,64	0,26	61,49	0,40	0,00	0,10	0,15	0,01	0,20	0,29	0,01	2,70	0,02	0,00	0,0042	1130
20:30	3,73	0,26	5,61	9,22	0,72	56,97	0,28	0,00	0,09	0,17	0,01	0,25	0,41	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0038	1131
21:00	3,58	0,26	5,55	8,36	0,72	57,72	0,33	0,00	0,06	0,16	0,01	0,25	0,37	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0026	1130
21:30	3,16	0,27	5,41	6,42	0,73	58,12	0,30	0,00	0,06	0,14	0,01	0,24	0,28	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0028	1130
22:00	3,21	0,28	5,49	6,76	0,70	55,54	0,31	0,00	0,05	0,14	0,01	0,24	0,30	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0023	1140
22:30	4,20	0,30	6,16	7,64	0,69	60,25	0,31	0,00	0,04	0,19	0,01	0,27	0,34	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0017	1141
23:00	3,47	0,28	5,87	10,91	0,70	55,10	0,30	0,00	0,11	0,16	0,01	0,26	0,49	0,03	2,47	0,01	0,00	0,0052	1136
23:30	3,06	0,29	5,31	8,76	0,67	57,27	0,33	0,00	0,12	0,14	0,01	0,24	0,39	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0055	1130
00:00	5,52	0,30	5,29	11,02	0,65	56,71	0,32	0,00	0,12	0,24	0,01	0,23	0,49	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0053	1138
Min	**2,57**	**0,19**	**4,34**	**0,94**	**0,00**	**53,55**	**0,19**	**0,00**	**0,03**	**0,12**	**0,01**	**0,19**	**0,04**	**0,00**	**2,38**	**0,01**	**0,00**	**0,0013**	**1103**
Max	**5,52**	**0,33**	**7,75**	**15,31**	**0,73**	**67,39**	**0,58**	**0,00**	**1,11**	**0,24**	**0,01**	**0,35**	**0,68**	**0,03**	**2,99**	**0,03**	**0,00**	**0,0494**	**1166**
Moyenne jour Flux jour	**3,60**	**0,28**	**5,43**	**6,80**	**0,65**	**58,28**	**0,27**	**0,00**	**0,16**	**7,68**	**0,61**	**11,61**	**14,54**	**1,39**	**124,44**	**0,57**	**0,00**	**0,3379**	**1133**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	01:40							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	96,52									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.