Rapport DREAL journalier: 29/07/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,90	0,33	4,73	4,12	0,67	57,65	0,21	0,00	0,82	0,13	0,01	0,21	0,18	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0368	1120
01:00	3,75	0,36	5,36	7,12	0,66	58,38	0,21	0,00	0,30	0,17	0,02	0,24	0,32	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0135	1123
01:30	3,07	0,41	7,44	13,67	0,68	54,80	0,21	0,00	0,19	0,14	0,02	0,34	0,62	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0086	1102
02:00	3,22	0,41	4,66	3,57	0,69	59,75	0,20	0,00	0,23	0,14	0,02	0,20	0,16	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0100	1088
02:30	3,55	0,41	7,42	13,34	0,68	57,25	0,20	0,00	0,23	0,16	0,02	0,33	0,59	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0099	1087
03:00	3,13	0,33	4,49	5,47	0,66	56,41	0,20	0,00	0,22	0,14	0,01	0,20	0,25	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0098	1103
03:30	4,27	0,30	4,36	6,45	0,67	58,47	0,24	0,00	0,14	0,19	0,01	0,19	0,29	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0064	1115
04:00	3,84	0,30	5,21	10,29	0,68	56,24	0,26	0,00	0,08	0,17	0,01	0,23	0,46	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0038	1126
04:30	3,85	0,31	7,40	21,16	0,67	57,57	0,20	0,00	0,09	0,17	0,01	0,33	0,94	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0039	1091
05:00	3,17	0,29	4,74	9,52	0,67	58,99	0,20	0,00	0,07	0,14	0,01	0,21	0,42	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0029	1103
05:30	3,70	0,29	4,74	14,72	0,66	57,40	0,20	0,00	0,09	0,16	0,01	0,21	0,66	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0040	1110
06:00	4,02	0,31	6,53	16,78	0,69	58,81	0,21	0,00	0,06	0,18	0,01	0,29	0,74	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0027	1104
06:30	3,01	0,29	5,45	10,75	0,66	57,24	0,24	0,00	0,14	0,14	0,01	0,25	0,49	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0063	1110
07:00	3,83	0,27	4,87	9,13	0,94	62,61	0,31	0,00	0,21	0,17	0,01	0,22	0,41	0,04	2,79	0,01	0,00	0,0092	1110
07:30	4,71	0,25	5,22	9,27	1,31	67,01	0,38	0,00	6,71	0,21	0,01	0,23	0,41	0,06	2,98	0,02	0,00	0,2983	1103
08:00	3,58	0,34	5,08	9,11	1,02	61,66	0,29	0,00	0,24	0,16	0,02	0,23	0,41	0,05	2,74	0,01	0,00	0,0108	1094
08:30	3,78	0,40	6,22	11,36	0,72	57,85	0,20	0,00	0,47	0,17	0,02	0,27	0,50	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0206	1087
09:00	4,48	0,37	4,67	5,58	0,68	49,38	0,23	0,00	0,24	0,20	0,02	0,21	0,25	0,03	2,21	0,01	0,00	0,0107	1114
09:30	5,30	0,39	5,58	9,56	0,71	58,17	0,24	0,00	0,07	0,23	0,02	0,24	0,42	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0032	1105
10:00	4,06	0,33	5,22	6,74	0,68	58,23	0,27	0,00	0,06	0,18	0,02	0,24	0,31	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0025	1133
10:30	5,89	0,36	7,10	9,96	0,70	57,67	0,23	0,00	0,06	0,26	0,02	0,31	0,44	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0025	1091
11:00	3,53	0,32	4,63	6,15	0,68	56,48	0,22	0,00	0,06	0,16	0,01	0,21	0,28	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0028	1099
11:30	3,20	0,35	7,02	7,93	0,67	52,77	0,19	0,00	0,03	0,14	0,02	0,30	0,34	0,03	2,29	0,01	0,00	0,0015	1082
12:00	32,22	3,36	4,49	2,62	0,65	58,56	0,24	0,00	0,12	1,40	0,15	0,19	0,11	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0050	1136
12:30	4,42	0,31	4,61	0,84	0,68	58,37	0,25	0,00	0,03	0,19	0,01	0,20	0,04	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0015	1138
13:00	3,75	0,29	6,64	5,69	0,68	54,57	0,22	0,00	0,09	0,17	0,01	0,30	0,26	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0039	1132
13:30	4,11	0,30	5,63	2,60	0,67	57,21	0,18	0,00	0,04	0,18	0,01	0,25	0,11	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0017	1100
14:00	5,12	0,31	4,82	0,83	0,71	59,88	0,27	0,00	0,05	0,21	0,01	0,20	0,03	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0020	1117
14:30	5,53	0,29	5,63	10,29	0,68	57,53	0,23	0,00	0,33	0,25	0,01	0,26	0,47	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0148	1156
15:00	3,60	0,29	8,31	16,69	0,67	59,08	0,22	0,00	0,16	0,16	0,01	0,37	0,74	0,03	2,64	0,01	0,00	0,0071	1107
15:30	4,72	0,29	5,36	15,18	0,65	58,02	0,23	0,00	0,09	0,21	0,01	0,24	0,67	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0041	1121
16:00	7,02	0,28	2,81	0,53	0,66	53,01	0,29	0,00	0,04	0,31	0,01	0,13	0,02	0,03	2,38	0,01	0,00	0,0019	1145
16:30	7,56	0,28	3,82	7,49	0,67	51,92	0,26	0,00	0,07	0,34	0,01	0,17	0,34	0,03	2,32	0,01	0,00	0,0029	1169
17:00	4,82	0,31	4,87	9,48	0,73	58,11	0,19	0,00	0,22	0,20	0,01	0,21	0,40	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0095	1126
17:30	3,37	0,30	5,64	10,50	0,70	57,90	0,20	0,00	0,14	0,15	0,01	0,25	0,47	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0064	1116
18:00	4,98	0,30	5,60	5,74	0,72	57,65	0,23	0,00	0,13	0,22	0,01	0,24	0,25	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0057	1135
18:30	5,27	0,31	5,65	8,80	0,71	59,14	0,23	0,00	0,14	0,23	0,01	0,25	0,38	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0060	1116
19:00	6,36	0,29	5,45	10,43	0,40	61,41	0,17	0,00	0,06	0,28	0,01	0,24	0,46	0,02	2,69	0,01	0,00	0,0028	1134
19:30	4,99	0,24	5,29	9,68	0,00	64,95	0,07	0,00	0,04	0,20	0,01	0,22	0,40	0,00	2,67	0,00	0,00	0,0015	1105
20:00	4,02	0,30	6,61	10,82	0,24	61,11	0,13	0,00	0,29	0,16	0,01	0,27	0,44	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0118	1107
20:30	3,78	0,34	5,04	4,30	0,69	61,07	0,21	0,00	0,23	0,16	0,01	0,22	0,19	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0099	1120
21:00	4,49	0,33	4,62	6,93	0,67	57,63	0,27	0,00	0,05	0,20	0,01	0,21	0,31	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0023	1147
21:30	4,15	0,40	5,72	11,48	0,68	55,87	0,22	0,00	0,14	0,19	0,02	0,26	0,52	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0063	1144
22:00	6,38	0,38	4,75	4,66	0,70	58,65	0,26	0,00	0,04	0,27	0,02	0,20	0,20	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0018	1139
22:30	4,19	0,39	5,09	7,85	0,68	56,29	0,22	0,00	0,03	0,18	0,02	0,22	0,34	0,03	2,47	0,01	0,00	0,0014	1115
23:00	4,38	0,36	5,59	7,70	0,70	58,22	0,22	0,00	0,06	0,19	0,02	0,25	0,34	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0027	1115
23:30	3,11	0,41	6,25	11,20	0,67	52,00	0,16	0,00	0,26	0,13	0,02	0,27	0,48	0,03	2,25	0,01	0,00	0,0111	1097
00:00	1,53	0,52	5,20	7,22	0,66	58,94	0,17	0,00	0,23	0,07	0,02	0,23	0,32	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0100	1113
Min	**1,53**	**0,24**	**2,81**	**0,53**	**0,00**	**49,38**	**0,07**	**0,00**	**0,03**	**0,07**	**0,01**	**0,13**	**0,02**	**0,00**	**2,21**	**0,00**	**0,00**	**0,0014**	**1082**
Max	**32,22**	**3,36**	**8,31**	**21,16**	**1,31**	**67,01**	**0,38**	**0,00**	**6,71**	**1,40**	**0,15**	**0,37**	**0,94**	**0,06**	**2,98**	**0,02**	**0,00**	**0,2983**	**1169**
Moyenne jour Flux jour	**4,83**	**0,39**	**5,45**	**8,57**	**0,68**	**57,87**	**0,22**	**0,00**	**0,29**	**10,19**	**0,83**	**11,53**	**18,15**	**1,44**	**122,43**	**0,47**	**0,00**	**0,6149**	**1116**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	96,67									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.