Rapport DREAL journalier: **02.08.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,27	0,24	5,97	16,82	0,63	58,24	0,20	0,00	0,41	0,10	0,01	0,27	0,75	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0182	1119
01:00	3,01	0,27	5,10	18,22	0,61	51,74	0,16	0,00	0,36	0,13	0,01	0,23	0,81	0,03	2,30	0,01	0,00	0,0161	1120
01:30	1,47	0,27	5,20	20,65	0,60	54,80	0,16	0,00	0,17	0,06	0,01	0,22	0,89	0,03	2,36	0,01	0,00	0,0074	1110
02:00	1,32	0,25	5,05	13,06	0,61	53,37	0,15	0,00	0,33	0,06	0,01	0,22	0,57	0,03	2,33	0,01	0,00	0,0142	1129
02:30	14,55	0,26	6,44	22,15	0,58	57,44	0,15	0,00	0,27	0,64	0,01	0,28	0,98	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0119	1122
03:00	1,33	0,27	5,01	19,31	0,60	59,73	0,14	0,00	0,28	0,06	0,01	0,21	0,82	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0120	1116
03:30	1,42	0,27	6,22	28,33	0,61	59,73	0,17	0,00	0,30	0,06	0,01	0,26	1,20	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0126	1126
04:00	2,18	0,28	5,04	19,39	0,62	58,21	0,20	0,00	0,33	0,10	0,01	0,22	0,85	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0144	1143
04:30	2,65	0,26	5,27	17,62	0,61	58,09	0,19	0,00	0,47	0,12	0,01	0,23	0,78	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0208	1150
05:00	2,05	0,27	6,46	21,40	0,64	59,16	0,18	0,00	0,45	0,09	0,01	0,29	0,95	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0199	1127
05:30	2,82	0,26	4,85	11,29	0,68	57,42	0,20	0,00	0,68	0,13	0,01	0,22	0,51	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0310	1131
06:00	3,78	0,27	6,68	21,62	0,69	59,13	0,19	0,00	0,66	0,17	0,01	0,30	0,98	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0299	1131
06:30	3,12	0,24	4,57	13,78	0,69	57,50	0,22	0,00	0,49	0,14	0,01	0,21	0,63	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0225	1121
07:00	3,75	0,21	5,43	13,30	0,70	63,19	0,21	0,00	0,58	0,17	0,01	0,24	0,60	0,03	2,84	0,01	0,00	0,0260	1134
07:30	4,90	0,15	4,73	10,69	0,71	63,97	0,18	0,00	0,58	0,22	0,01	0,21	0,48	0,03	2,89	0,01	0,00	0,0263	1130
08:00	4,28	0,18	5,45	12,40	0,70	63,12	0,20	0,00	0,61	0,20	0,01	0,25	0,57	0,03	2,88	0,01	0,00	0,0279	1129
08:30	3,85	0,25	5,20	9,23	0,76	56,63	0,19	0,00	0,51	0,17	0,01	0,23	0,40	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0221	1105
09:00	5,83	0,27	5,23	7,58	0,76	57,48	0,19	0,00	0,33	0,25	0,01	0,23	0,33	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0141	1101
09:30	4,91	0,25	9,52	13,65	0,73	59,22	0,18	0,00	0,27	0,22	0,01	0,43	0,62	0,03	2,67	0,01	0,00	0,0123	1119
10:00	4,53	0,26	6,65	3,87	0,69	55,67	0,19	0,00	0,10	0,20	0,01	0,29	0,17	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0045	1079
10:30	3,82	0,30	3,25	0,00	0,67	59,56	0,17	0,00	0,09	0,17	0,01	0,14	0,00	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0039	1108
11:00	3,66	0,26	2,39	1,30	0,67	57,24	0,19	0,00	0,28	0,17	0,01	0,11	0,06	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0125	1122
11:30	5,83	0,26	2,69	2,37	0,65	55,08	0,23	0,00	0,18	0,25	0,01	0,12	0,10	0,03	2,41	0,01	0,00	0,0077	1130
12:00	6,80	0,29	2,66	1,85	0,67	55,24	0,23	0,00	0,09	0,28	0,01	0,11	0,08	0,03	2,28	0,01	0,00	0,0037	1128
12:30	6,26	0,24	3,66	6,13	0,65	58,52	0,25	0,00	0,13	0,29	0,01	0,17	0,29	0,03	2,73	0,01	0,00	0,0060	1172
13:00	4,93	0,26	5,32	6,55	0,71	60,11	0,15	0,00	0,10	0,21	0,01	0,23	0,28	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0043	1122
13:30	5,43	0,25	5,48	4,78	0,73	59,53	0,19	0,00	0,06	0,24	0,01	0,24	0,21	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0026	1131
14:00	5,10	0,28	6,48	5,29	0,73	56,56	0,21	0,00	0,04	0,22	0,01	0,28	0,23	0,03	2,44	0,01	0,00	0,0015	1117
14:30	5,37	0,28	7,40	10,41	0,71	57,94	0,17	0,00	0,03	0,24	0,01	0,33	0,46	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0014	1103
15:00	5,29	0,28	4,91	4,51	0,69	56,10	0,17	0,00	0,13	0,23	0,01	0,21	0,20	0,03	2,45	0,01	0,00	0,0058	1087
15:30	4,65	0,27	4,46	3,86	0,71	57,35	0,16	0,00	0,52	0,20	0,01	0,20	0,17	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0230	1084
16:00	3,33	0,27	7,27	9,70	0,65	50,86	0,13	0,00	0,54	0,14	0,01	0,31	0,42	0,03	2,19	0,01	0,00	0,0235	1073
16:30	3,10	0,26	4,61	5,43	0,64	60,94	0,18	0,00	0,35	0,14	0,01	0,20	0,24	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0155	1099
17:00	6,47	0,36	6,20	11,41	0,64	56,55	0,17	0,00	0,11	0,29	0,02	0,27	0,50	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0049	1108
17:30	3,55	0,26	6,34	6,67	0,65	60,99	0,19	0,00	0,10	0,16	0,01	0,29	0,30	0,03	2,75	0,01	0,00	0,0045	1108
18:00	3,51	0,26	4,40	6,45	0,69	58,42	0,17	0,00	0,08	0,16	0,01	0,20	0,29	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0038	1103
18:30	3,40	0,26	6,10	12,89	0,72	56,37	0,18	0,00	0,14	0,15	0,01	0,27	0,58	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0062	1102
19:00	4,93	0,22	4,46	6,09	0,73	64,68	0,21	0,00	0,17	0,21	0,01	0,19	0,26	0,03	2,80	0,01	0,00	0,0075	1112
19:30	5,16	0,16	5,13	9,68	0,77	67,99	0,26	0,00	0,14	0,21	0,01	0,21	0,39	0,03	2,73	0,01	0,00	0,0054	1107
20:00	4,63	0,19	5,09	9,13	0,74	60,74	0,24	0,00	0,19	0,20	0,01	0,22	0,39	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0081	1111
20:30	5,20	0,23	5,76	10,60	0,72	58,32	0,19	0,00	0,12	0,23	0,01	0,26	0,48	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0053	1113
21:00	3,74	0,22	5,49	5,43	0,72	58,51	0,22	0,00	0,29	0,17	0,01	0,25	0,24	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0132	1110
21:30	3,37	0,22	5,32	7,73	0,68	56,96	0,20	0,00	0,55	0,15	0,01	0,24	0,35	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0249	1113
22:00	4,54	0,23	5,29	6,70	0,68	57,02	0,21	0,00	0,59	0,20	0,01	0,24	0,30	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0265	1114
22:30	3,60	0,23	5,52	9,32	0,67	56,60	0,18	0,00	0,59	0,16	0,01	0,25	0,42	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0265	1114
23:00	2,81	0,24	6,77	15,64	0,63	54,79	0,18	0,00	0,46	0,13	0,01	0,30	0,70	0,03	2,47	0,01	0,00	0,0206	1106
23:30	2,59	0,24	4,78	5,59	0,62	58,71	0,15	0,00	0,52	0,12	0,01	0,21	0,25	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0230	1116
00:00	1,75	0,24	6,44	10,20	0,62	59,76	0,18	0,00	0,57	0,08	0,01	0,28	0,45	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0252	1128
Min	**1,32**	**0,15**	**2,39**	**0,00**	**0,58**	**50,86**	**0,13**	**0,00**	**0,03**	**0,06**	**0,01**	**0,11**	**0,00**	**0,03**	**2,19**	**0,01**	**0,00**	**0,0014**	**1073**
Max	**14,55**	**0,36**	**9,52**	**28,33**	**0,77**	**67,99**	**0,26**	**0,00**	**0,68**	**0,64**	**0,02**	**0,43**	**1,20**	**0,03**	**2,89**	**0,01**	**0,00**	**0,0310**	**1172**
Moyenne jour /Flux jour	**4,10**	**0,25**	**5,37**	**10,63**	**0,67**	**58,23**	**0,19**	**0,00**	**0,32**	**8,68**	**0,53**	**11,38**	**22,51**	**1,43**	**123,32**	**0,40**	**0,00**	**0,6810**	**1116**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,75									
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.