Rapport DREAL journalier: **03.08.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,37	0,27	5,61	8,44	0,62	57,97	0,19	0,00	0,43	0,10	0,01	0,25	0,37	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0187	1131
01:00	4,08	0,26	4,35	3,20	0,63	56,58	0,23	0,00	0,52	0,18	0,01	0,19	0,14	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0232	1139
01:30	2,57	0,26	5,84	11,32	0,63	58,16	0,20	0,00	0,63	0,11	0,01	0,26	0,50	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0281	1133
02:00	3,05	0,25	7,71	13,34	0,67	55,01	0,17	0,00	0,59	0,14	0,01	0,35	0,61	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0270	1120
02:30	3,23	0,26	5,41	10,36	0,67	61,48	0,21	0,00	0,60	0,14	0,01	0,24	0,46	0,03	2,72	0,01	0,00	0,0265	1119
03:00	2,32	0,25	7,11	15,48	0,64	55,44	0,20	0,00	0,37	0,10	0,01	0,32	0,70	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0166	1122
03:30	2,43	0,24	4,83	3,90	0,62	56,78	0,22	0,00	0,07	0,11	0,01	0,22	0,17	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0032	1115
04:00	2,93	0,26	4,11	8,15	0,62	57,65	0,20	0,00	0,21	0,13	0,01	0,18	0,35	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0090	1124
04:30	2,38	0,24	4,81	6,27	0,63	60,12	0,21	0,00	0,39	0,11	0,01	0,21	0,28	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0173	1138
05:00	2,22	0,25	7,69	9,33	0,66	57,60	0,21	0,00	0,50	0,10	0,01	0,34	0,42	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0225	1134
05:30	2,20	0,25	5,37	2,28	0,64	58,34	0,18	0,00	1,06	0,10	0,01	0,24	0,10	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0471	1132
06:00	3,18	0,26	4,17	0,53	0,65	58,60	0,22	0,00	1,17	0,14	0,01	0,19	0,02	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0520	1137
06:30	2,27	0,25	4,57	5,94	0,64	56,08	0,19	0,00	1,09	0,10	0,01	0,20	0,27	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0491	1130
07:00	2,41	0,22	7,09	11,65	0,66	64,12	0,24	0,00	0,36	0,11	0,01	0,31	0,52	0,03	2,84	0,01	0,00	0,0160	1122
07:30	4,89	0,17	4,33	6,16	0,69	65,41	0,38	0,00	0,44	0,21	0,01	0,19	0,27	0,03	2,84	0,02	0,00	0,0191	1131
08:00	3,41	0,22	6,74	12,80	0,67	60,14	0,29	0,00	0,36	0,15	0,01	0,30	0,57	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0163	1113
08:30	2,89	0,28	4,97	6,91	0,71	58,09	0,29	0,00	0,07	0,13	0,01	0,22	0,31	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0030	1107
09:00	2,95	0,30	5,88	6,62	0,68	59,98	0,31	0,00	0,06	0,13	0,01	0,26	0,29	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0025	1098
09:30	2,52	0,28	4,58	4,38	0,68	57,56	0,31	0,00	0,04	0,11	0,01	0,20	0,20	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0017	1108
10:00	2,75	0,27	5,01	7,40	0,66	57,55	0,30	0,00	0,04	0,12	0,01	0,23	0,33	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0020	1097
10:30	3,65	0,27	6,25	12,21	0,65	53,36	0,24	0,00	0,07	0,16	0,01	0,28	0,54	0,03	2,38	0,01	0,00	0,0032	1099
11:00	3,22	0,26	5,22	6,65	0,65	57,34	0,30	0,00	0,32	0,14	0,01	0,23	0,29	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0141	1086
11:30	2,80	0,26	5,97	11,34	0,65	58,51	0,27	0,00	0,28	0,12	0,01	0,26	0,50	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0125	1096
12:00	3,08	0,26	5,52	8,44	0,64	56,23	0,26	0,00	0,20	0,13	0,01	0,24	0,37	0,03	2,45	0,01	0,00	0,0086	1091
12:30	4,08	0,24	5,37	14,22	0,61	48,37	0,27	0,00	0,13	0,18	0,01	0,24	0,63	0,03	2,13	0,01	0,00	0,0059	1080
13:00	2,21	0,25	5,11	11,83	0,62	56,35	0,25	0,00	0,12	0,09	0,01	0,22	0,51	0,03	2,42	0,01	0,00	0,0050	1082
13:30	2,78	0,23	6,65	17,14	0,61	52,55	0,28	0,00	0,58	0,12	0,01	0,29	0,74	0,03	2,27	0,01	0,00	0,0252	1100
14:00	2,32	0,25	4,74	5,82	0,65	57,39	0,31	0,00	0,67	0,10	0,01	0,20	0,25	0,03	2,43	0,01	0,00	0,0284	1118
14:30	2,58	0,24	5,05	12,44	0,61	65,14	0,27	0,00	0,58	0,11	0,01	0,22	0,54	0,03	2,83	0,01	0,00	0,0250	1113
15:00	2,55	0,22	5,11	11,54	0,63	59,26	0,29	0,00	0,25	0,11	0,01	0,22	0,51	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0111	1128
15:30	2,89	0,22	6,29	12,95	0,63	56,08	0,33	0,00	0,21	0,13	0,01	0,28	0,58	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0092	1127
16:00	2,71	0,23	6,81	10,21	0,65	58,94	0,30	0,00	0,10	0,12	0,01	0,30	0,46	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0045	1119
16:30	3,11	0,21	7,29	7,30	0,65	56,18	0,31	0,00	0,08	0,14	0,01	0,33	0,33	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0035	1129
17:00	3,08	0,22	4,80	1,75	0,65	61,16	0,32	0,00	0,07	0,14	0,01	0,21	0,08	0,03	2,73	0,01	0,00	0,0030	1120
17:30	3,88	0,22	4,20	3,21	0,64	55,30	0,33	0,00	0,03	0,18	0,01	0,19	0,15	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0014	1126
18:00	3,73	0,22	5,08	7,36	0,67	59,50	0,32	0,00	0,04	0,17	0,01	0,23	0,34	0,03	2,71	0,01	0,00	0,0019	1125
18:30	4,23	0,22	5,84	5,68	0,68	58,76	0,32	0,00	0,06	0,19	0,01	0,26	0,26	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0025	1121
19:00	4,01	0,19	6,06	9,39	0,65	58,75	0,26	0,00	0,09	0,18	0,01	0,27	0,42	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0041	1108
19:30	3,66	0,13	5,26	7,33	0,65	65,55	0,14	0,00	0,07	0,16	0,01	0,23	0,32	0,03	2,83	0,01	0,00	0,0031	1107
20:00	3,25	0,17	4,54	6,97	0,64	62,99	0,20	0,00	0,07	0,14	0,01	0,20	0,31	0,03	2,78	0,01	0,00	0,0030	1116
20:30	3,36	0,24	5,25	9,21	0,65	57,64	0,19	0,00	0,07	0,15	0,01	0,24	0,42	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0033	1116
21:00	2,72	0,25	9,42	7,38	0,65	58,17	0,21	0,00	0,12	0,12	0,01	0,41	0,32	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0051	1090
21:30	2,09	0,24	5,34	4,12	0,64	54,40	0,17	0,00	0,16	0,09	0,01	0,24	0,18	0,03	2,42	0,01	0,00	0,0073	1101
22:00	3,13	0,25	4,38	0,22	0,68	61,02	0,22	0,00	0,06	0,14	0,01	0,19	0,01	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0026	1106
22:30	2,54	0,24	4,37	3,27	0,66	55,73	0,21	0,00	0,17	0,11	0,01	0,20	0,15	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0078	1099
23:00	2,52	0,24	6,35	5,23	0,67	56,05	0,20	0,00	0,14	0,11	0,01	0,29	0,24	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0061	1105
23:30	2,99	0,24	5,67	4,33	0,69	59,48	0,21	0,00	0,21	0,13	0,01	0,25	0,19	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0092	1110
00:00	3,02	0,22	5,35	2,95	0,68	58,66	0,25	0,00	0,19	0,14	0,01	0,25	0,14	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0087	1131
Min	**2,09**	**0,13**	**4,11**	**0,22**	**0,61**	**48,37**	**0,14**	**0,00**	**0,03**	**0,09**	**0,01**	**0,18**	**0,01**	**0,03**	**2,13**	**0,01**	**0,00**	**0,0014**	**1080**
Max	**4,89**	**0,30**	**9,42**	**17,14**	**0,71**	**65,55**	**0,38**	**0,00**	**1,17**	**0,21**	**0,01**	**0,41**	**0,74**	**0,03**	**2,84**	**0,02**	**0,00**	**0,0520**	**1139**
Moyenne jour /Flux jour	**2,98**	**0,24**	**5,57**	**7,81**	**0,65**	**58,16**	**0,25**	**0,00**	**0,29**	**6,36**	**0,51**	**11,88**	**16,62**	**1,39**	**123,90**	**0,53**	**0,00**	**0,6266**	**1115**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,75									
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.