Rapport DREAL journalier: **06.08.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,05	0,24	5,55	7,70	0,68	56,29	0,24	0,00	0,03	0,18	0,01	0,24	0,34	0,03	2,47	0,01	0,00	0,0015	1110
01:00	4,07	0,24	4,96	3,55	0,67	58,49	0,29	0,00	0,05	0,18	0,01	0,22	0,16	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0020	1125
01:30	4,32	0,23	5,44	6,40	0,64	57,91	0,27	0,00	0,08	0,20	0,01	0,25	0,29	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0035	1137
02:00	3,91	0,25	6,24	7,74	0,67	56,74	0,24	0,00	0,05	0,17	0,01	0,28	0,35	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0022	1118
02:30	4,02	0,25	5,81	7,69	0,66	59,72	0,28	0,00	0,05	0,18	0,01	0,26	0,35	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0023	1122
03:00	4,61	0,25	6,06	9,47	0,66	56,30	0,25	0,00	0,12	0,21	0,01	0,28	0,43	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0053	1119
03:30	4,86	0,24	4,43	2,44	0,69	57,94	0,27	0,00	0,08	0,22	0,01	0,20	0,11	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0035	1132
04:00	3,92	0,25	4,80	6,43	0,67	57,42	0,27	0,00	0,09	0,18	0,01	0,22	0,29	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0040	1137
04:30	3,90	0,27	6,35	6,66	0,70	58,07	0,26	0,00	0,14	0,17	0,01	0,28	0,30	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0061	1117
05:00	3,51	0,27	6,62	8,44	0,69	55,10	0,26	0,00	0,16	0,16	0,01	0,30	0,38	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0070	1102
05:30	3,05	0,26	5,64	5,30	0,67	56,83	0,24	0,00	0,07	0,14	0,01	0,25	0,24	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0033	1115
06:00	3,90	0,25	4,88	0,68	0,66	59,74	0,29	0,00	0,19	0,17	0,01	0,22	0,03	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0086	1123
06:30	4,23	0,18	4,85	4,59	0,67	64,59	0,18	0,00	0,41	0,19	0,01	0,21	0,20	0,03	2,83	0,01	0,00	0,0181	1136
07:00	3,46	0,14	5,38	6,96	0,66	63,62	0,12	0,00	0,08	0,15	0,01	0,24	0,31	0,03	2,79	0,01	0,00	0,0037	1134
07:30	4,08	0,15	5,04	7,48	0,66	67,30	0,13	0,00	0,03	0,18	0,01	0,22	0,32	0,03	2,90	0,01	0,00	0,0015	1114
08:00	4,25	0,19	6,50	5,62	0,65	62,34	0,11	0,00	0,03	0,19	0,01	0,29	0,25	0,03	2,76	0,01	0,00	0,0015	1135
08:30	3,08	0,20	4,22	2,93	0,67	61,18	0,21	0,00	0,03	0,14	0,01	0,19	0,13	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0014	1120
09:00	4,74	0,16	4,99	6,42	0,67	63,69	0,30	0,00	0,03	0,20	0,01	0,21	0,27	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0013	1145
09:30	5,42	0,26	9,35	5,95	0,69	50,23	0,27	0,00	0,33	0,24	0,01	0,41	0,26	0,03	2,21	0,01	0,00	0,0143	1156
10:00	4,62	0,23	2,16	0,15	0,68	54,26	0,20	0,00	0,03	0,20	0,01	0,09	0,01	0,03	2,32	0,01	0,00	0,0015	1104
10:30	3,42	0,23	1,77	2,67	0,67	69,01	0,21	0,00	0,03	0,14	0,01	0,07	0,11	0,03	2,85	0,01	0,00	0,0014	1114
11:00	4,55	0,22	3,89	7,07	0,65	65,97	0,25	0,00	0,06	0,19	0,01	0,16	0,29	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0025	1104
11:30	3,07	0,21	7,26	11,86	0,62	63,33	0,21	0,00	0,06	0,12	0,01	0,29	0,48	0,03	2,55	0,01	0,00	0,0026	1113
12:00	3,76	0,19	4,22	5,72	0,62	70,07	0,28	0,00	0,06	0,15	0,01	0,17	0,24	0,03	2,88	0,01	0,00	0,0025	1138
12:30	3,35	0,20	5,23	7,65	0,63	67,44	0,22	0,00	0,05	0,14	0,01	0,22	0,32	0,03	2,82	0,01	0,00	0,0021	1143
13:00	4,21	0,20	5,24	4,33	0,66	63,12	0,26	0,00	0,04	0,18	0,01	0,22	0,18	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0018	1140
13:30	3,57	0,22	5,16	4,11	0,66	58,65	0,22	0,00	0,03	0,15	0,01	0,22	0,18	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0014	1128
14:00	4,17	0,26	6,57	6,18	0,71	55,25	0,21	0,00	0,04	0,18	0,01	0,28	0,27	0,03	2,38	0,01	0,00	0,0016	1111
14:30	3,63	0,23	5,79	5,83	0,65	62,03	0,19	0,00	0,18	0,16	0,01	0,25	0,25	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0078	1105
15:00	3,41	0,21	5,54	6,61	0,66	57,99	0,20	0,00	0,19	0,15	0,01	0,24	0,29	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0085	1099
15:30	3,04	0,22	5,36	4,89	0,65	60,14	0,20	0,00	0,07	0,13	0,01	0,23	0,21	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0029	1094
16:00	4,27	0,21	4,71	3,58	0,65	58,19	0,21	0,00	0,08	0,19	0,01	0,21	0,16	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0035	1122
16:30	4,46	0,21	5,07	6,91	0,65	56,23	0,18	0,00	0,04	0,20	0,01	0,23	0,31	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0020	1116
17:00	4,46	0,22	5,21	3,55	0,69	57,32	0,19	0,00	0,10	0,20	0,01	0,23	0,16	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0044	1112
17:30	4,24	0,23	6,40	7,03	0,66	56,36	0,21	0,00	0,08	0,18	0,01	0,28	0,31	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0037	1095
18:00	3,84	0,22	5,16	3,81	0,66	58,15	0,18	0,00	0,14	0,17	0,01	0,23	0,17	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0060	1108
18:30	4,09	0,22	5,20	4,39	0,66	55,47	0,17	0,00	0,18	0,18	0,01	0,23	0,20	0,03	2,47	0,01	0,00	0,0080	1111
19:00	4,42	0,22	6,88	7,53	0,66	61,37	0,22	0,00	0,15	0,19	0,01	0,30	0,33	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0064	1107
19:30	4,29	0,20	4,90	5,14	0,66	71,50	0,21	0,00	0,10	0,18	0,01	0,21	0,22	0,03	3,08	0,01	0,00	0,0043	1108
20:00	3,60	0,22	5,48	6,65	0,66	58,86	0,18	0,00	0,09	0,16	0,01	0,24	0,29	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0040	1102
20:30	4,13	0,23	5,81	4,57	0,65	58,80	0,19	0,00	0,29	0,19	0,01	0,26	0,21	0,03	2,64	0,01	0,00	0,0131	1112
21:00	2,81	0,22	5,71	3,77	0,66	60,28	0,20	0,00	0,25	0,13	0,01	0,26	0,17	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0111	1116
21:30	2,87	0,22	5,06	3,04	0,66	54,59	0,18	0,00	0,09	0,13	0,01	0,22	0,13	0,03	2,41	0,01	0,00	0,0042	1103
22:00	4,04	0,22	4,84	3,76	0,65	54,97	0,19	0,00	0,14	0,18	0,01	0,21	0,17	0,03	2,43	0,01	0,00	0,0060	1121
22:30	9,28	0,31	6,15	5,99	0,64	61,06	0,16	0,00	0,90	0,41	0,01	0,27	0,27	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0400	1114
23:00	3,14	0,22	5,25	6,31	0,65	58,58	0,22	0,00	0,77	0,14	0,01	0,24	0,29	0,03	2,67	0,01	0,00	0,0351	1135
23:30	2,47	0,22	5,14	6,50	0,67	55,39	0,19	0,00	0,66	0,11	0,01	0,24	0,30	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0303	1131
00:00	3,53	0,23	5,09	5,61	0,70	59,97	0,20	0,00	0,60	0,16	0,01	0,23	0,25	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0268	1131
Min	**2,47**	**0,14**	**1,77**	**0,15**	**0,62**	**50,23**	**0,11**	**0,00**	**0,03**	**0,11**	**0,01**	**0,07**	**0,01**	**0,03**	**2,21**	**0,01**	**0,00**	**0,0013**	**1094**
Max	**9,28**	**0,31**	**9,35**	**11,86**	**0,71**	**71,50**	**0,30**	**0,00**	**0,90**	**0,41**	**0,01**	**0,41**	**0,48**	**0,03**	**3,08**	**0,01**	**0,00**	**0,0400**	**1156**
Moyenne jour /Flux jour	**4,00**	**0,22**	**5,36**	**5,58**	**0,66**	**59,75**	**0,22**	**0,00**	**0,16**	**8,42**	**0,47**	**11,29**	**11,71**	**1,40**	**125,52**	**0,46**	**0,00**	**0,3365**	**1119**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,95									
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.