



| Paramètre  | mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95% |        |        |        |            |        |        |      | Flux massique |       |       |       |       |            |        |       | Process |        |      |
|------------|--------------------------------------|--------|--------|--------|------------|--------|--------|------|---------------|-------|-------|-------|-------|------------|--------|-------|---------|--------|------|
|            | CO                                   | COT    | HCL    | SO2    | POUSSIERES | NOx    | NH3    | Res1 | Hg            | CO    | COT   | HCL   | SO2   | POUSSIERES | NOx    | NH3   |         | Res1   | Hg   |
| Unité      | mg/m³                                | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³ | mg/Nm³     | mg/Nm³ | mg/Nm³ | -    | µg/Nm³        | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h  | kg/h       | kg/h   | kg/h  | -       | g/h    | °C   |
| VLE 30 min |                                      | 20     | 60     | 200    | 30         | 400    |        | 0    |               |       |       |       |       |            |        |       |         |        |      |
| VLE max    | 100                                  | 20     |        |        | 150        |        |        |      |               |       |       |       |       |            |        |       |         |        |      |
| VLE jour   | 45                                   | 9      | 9      | 40     | 5          | 80     | 25     | 0    |               | 86.00 | 17.00 | 17.00 | 77.00 | 10.00      | 154.00 | 48.00 | 0.00    | 0.00   |      |
| Seuils min |                                      |        |        |        |            |        |        |      |               |       |       |       |       |            |        |       |         |        | 850  |
| 00:30      | 3,30                                 | 0,26   | 4,98   | 11,47  | 0,67       | 57,99  | 0,24   | 0,00 | 1,02          | 0,15  | 0,01  | 0,22  | 0,51  | 0,03       | 2,57   | 0,01  | 0,00    | 0,0453 | 1117 |
| 01:00      | 5,63                                 | 0,27   | 5,48   | 13,62  | 0,69       | 55,94  | 0,29   | 0,00 | 0,71          | 0,25  | 0,01  | 0,24  | 0,59  | 0,03       | 2,43   | 0,01  | 0,00    | 0,0308 | 1123 |
| 01:30      | 5,11                                 | 0,23   | 4,98   | 12,76  | 0,66       | 52,52  | 0,29   | 0,00 | 1,05          | 0,24  | 0,01  | 0,23  | 0,60  | 0,03       | 2,45   | 0,01  | 0,00    | 0,0492 | 1154 |
| 02:00      | 4,99                                 | 0,29   | 5,17   | 6,28   | 0,74       | 55,97  | 0,25   | 0,00 | 0,92          | 0,20  | 0,01  | 0,21  | 0,26  | 0,03       | 2,29   | 0,01  | 0,00    | 0,0378 | 1093 |
| 02:30      | 5,72                                 | 0,34   | 5,15   | 5,35   | 0,75       | 51,38  | 0,22   | 0,00 | 0,65          | 0,21  | 0,01  | 0,19  | 0,20  | 0,03       | 1,88   | 0,01  | 0,00    | 0,0240 | 1055 |
| 03:00      | 2,34                                 | 0,29   | 6,63   | 9,66   | 0,68       | 55,38  | 0,21   | 0,00 | 0,40          | 0,09  | 0,01  | 0,25  | 0,37  | 0,03       | 2,10   | 0,01  | 0,00    | 0,0150 | 1065 |
| 03:30      | 1,35                                 | 0,27   | 4,67   | 2,39   | 0,65       | 58,93  | 0,22   | 0,00 | 0,25          | 0,05  | 0,01  | 0,18  | 0,09  | 0,02       | 2,21   | 0,01  | 0,00    | 0,0095 | 1111 |
| 04:00      | 1,98                                 | 0,27   | 5,12   | 4,58   | 0,65       | 57,84  | 0,25   | 0,00 | 0,55          | 0,08  | 0,01  | 0,20  | 0,18  | 0,02       | 2,21   | 0,01  | 0,00    | 0,0209 | 1141 |
| 04:30      | 2,19                                 | 0,25   | 5,68   | 6,08   | 0,63       | 59,66  | 0,24   | 0,00 | 0,42          | 0,09  | 0,01  | 0,22  | 0,24  | 0,02       | 2,36   | 0,01  | 0,00    | 0,0167 | 1155 |
| 05:00      | 1,62                                 | 0,25   | 5,73   | 6,75   | 0,63       | 56,90  | 0,28   | 0,00 | 0,44          | 0,06  | 0,01  | 0,23  | 0,27  | 0,03       | 2,28   | 0,01  | 0,00    | 0,0178 | 1156 |
| 05:30      | 1,93                                 | 0,25   | 5,82   | 7,11   | 0,64       | 59,01  | 0,25   | 0,00 | 0,58          | 0,08  | 0,01  | 0,24  | 0,29  | 0,03       | 2,39   | 0,01  | 0,00    | 0,0237 | 1140 |
| 06:00      | 3,29                                 | 0,27   | 5,32   | 4,63   | 0,67       | 57,36  | 0,25   | 0,00 | 0,66          | 0,13  | 0,01  | 0,22  | 0,19  | 0,03       | 2,33   | 0,01  | 0,00    | 0,0269 | 1130 |
| 06:30      | 3,00                                 | 0,26   | 5,68   | 7,40   | 0,66       | 57,79  | 0,26   | 0,00 | 0,49          | 0,13  | 0,01  | 0,24  | 0,31  | 0,03       | 2,45   | 0,01  | 0,00    | 0,0206 | 1120 |
| 07:00      | 3,84                                 | 0,23   | 4,99   | 5,62   | 0,66       | 63,30  | 0,22   | 0,00 | 0,62          | 0,16  | 0,01  | 0,21  | 0,24  | 0,03       | 2,70   | 0,01  | 0,00    | 0,0263 | 1122 |
| 07:30      | 5,71                                 | 0,21   | 5,33   | 8,74   | 0,67       | 68,61  | 0,26   | 0,00 | 0,58          | 0,24  | 0,01  | 0,23  | 0,37  | 0,03       | 2,91   | 0,01  | 0,00    | 0,0245 | 1108 |
| 08:00      | 4,87                                 | 0,21   | 4,94   | 5,83   | 0,68       | 61,43  | 0,27   | 0,00 | 0,41          | 0,22  | 0,01  | 0,22  | 0,26  | 0,03       | 2,74   | 0,01  | 0,00    | 0,0183 | 1133 |
| 08:30      | 4,84                                 | 0,24   | 6,10   | 6,31   | 0,69       | 58,92  | 0,26   | 0,00 | 0,50          | 0,21  | 0,01  | 0,27  | 0,28  | 0,03       | 2,61   | 0,01  | 0,00    | 0,0220 | 1128 |
| 09:00      | 3,90                                 | 0,27   | 7,14   | 5,87   | 0,69       | 54,32  | 0,20   | 0,00 | 0,36          | 0,17  | 0,01  | 0,32  | 0,26  | 0,03       | 2,42   | 0,01  | 0,00    | 0,0161 | 1090 |
| 09:30      | 3,73                                 | 0,25   | 5,45   | 4,06   | 0,65       | 59,69  | 0,20   | 0,00 | 0,41          | 0,17  | 0,01  | 0,24  | 0,18  | 0,03       | 2,65   | 0,01  | 0,00    | 0,0181 | 1113 |
| 10:00      | 4,22                                 | 0,25   | 4,16   | 0,41   | 0,68       | 56,24  | 0,24   | 0,00 | 0,41          | 0,18  | 0,01  | 0,18  | 0,02  | 0,03       | 2,45   | 0,01  | 0,00    | 0,0177 | 1123 |
| 10:30      | 6,04                                 | 0,26   | 4,40   | 2,94   | 0,69       | 60,07  | 0,20   | 0,00 | 0,27          | 0,26  | 0,01  | 0,19  | 0,13  | 0,03       | 2,61   | 0,01  | 0,00    | 0,0118 | 1113 |
| 11:00      | 4,12                                 | 0,26   | 7,76   | 7,55   | 0,66       | 55,87  | 0,21   | 0,00 | 0,37          | 0,18  | 0,01  | 0,34  | 0,33  | 0,03       | 2,41   | 0,01  | 0,00    | 0,0158 | 1105 |
| 11:30      | 4,54                                 | 0,25   | 4,73   | 0,67   | 0,68       | 58,82  | 0,25   | 0,00 | 0,54          | 0,20  | 0,01  | 0,21  | 0,03  | 0,03       | 2,59   | 0,01  | 0,00    | 0,0239 | 1140 |
| 12:00      | 5,28                                 | 0,25   | 5,21   | 3,36   | 0,64       | 57,94  | 0,24   | 0,00 | 0,61          | 0,24  | 0,01  | 0,23  | 0,15  | 0,03       | 2,61   | 0,01  | 0,00    | 0,0274 | 1138 |
| 12:30      | 4,32                                 | 0,26   | 7,15   | 11,60  | 0,66       | 57,13  | 0,19   | 0,00 | 0,79          | 0,19  | 0,01  | 0,32  | 0,52  | 0,03       | 2,56   | 0,01  | 0,00    | 0,0355 | 1123 |
| 13:00      | 3,71                                 | 0,26   | 5,99   | 10,10  | 0,66       | 53,15  | 0,21   | 0,00 | 0,73          | 0,16  | 0,01  | 0,26  | 0,44  | 0,03       | 2,31   | 0,01  | 0,00    | 0,0319 | 1098 |
| 13:30      | 4,52                                 | 0,24   | 5,32   | 5,42   | 0,64       | 56,03  | 0,23   | 0,00 | 0,71          | 0,20  | 0,01  | 0,24  | 0,24  | 0,03       | 2,49   | 0,01  | 0,00    | 0,0314 | 1126 |
| 14:00      | 4,51                                 | 0,26   | 4,15   | 2,58   | 0,69       | 54,40  | 0,24   | 0,00 | 0,62          | 0,20  | 0,01  | 0,18  | 0,11  | 0,03       | 2,36   | 0,01  | 0,00    | 0,0267 | 1129 |
| 14:30      | 9,15                                 | 0,26   | 6,12   | 8,99   | 0,68       | 59,61  | 0,22   | 0,00 | 1,23          | 0,41  | 0,01  | 0,27  | 0,40  | 0,03       | 2,67   | 0,01  | 0,00    | 0,0550 | 1122 |
| 15:00      | 3,13                                 | 0,25   | 7,86   | 14,50  | 0,65       | 54,63  | 0,23   | 0,00 | 1,45          | 0,14  | 0,01  | 0,35  | 0,64  | 0,03       | 2,40   | 0,01  | 0,00    | 0,0638 | 1107 |
| 15:30      | 28,04                                | 0,69   | 5,96   | 15,51  | 0,63       | 55,33  | 0,20   | 0,00 | 0,88          | 1,23  | 0,03  | 0,26  | 0,68  | 0,03       | 2,42   | 0,01  | 0,00    | 0,0387 | 1107 |
| 16:00      | 3,68                                 | 0,27   | 4,55   | 7,35   | 0,64       | 57,28  | 0,22   | 0,00 | 1,14          | 0,16  | 0,01  | 0,20  | 0,32  | 0,03       | 2,50   | 0,01  | 0,00    | 0,0498 | 1103 |
| 16:30      | 2,75                                 | 0,25   | 5,05   | 9,53   | 0,65       | 60,09  | 0,21   | 0,00 | 1,04          | 0,12  | 0,01  | 0,21  | 0,40  | 0,03       | 2,55   | 0,01  | 0,00    | 0,0440 | 1095 |
| 17:00      | 3,36                                 | 0,25   | 5,07   | 7,97   | 0,66       | 56,22  | 0,18   | 0,00 | 0,93          | 0,15  | 0,01  | 0,22  | 0,35  | 0,03       | 2,47   | 0,01  | 0,00    | 0,0408 | 1097 |
| 17:30      | 2,61                                 | 0,26   | 7,17   | 16,10  | 0,64       | 55,96  | 0,20   | 0,00 | 0,79          | 0,11  | 0,01  | 0,31  | 0,70  | 0,03       | 2,44   | 0,01  | 0,00    | 0,0343 | 1088 |
| 18:00      | 3,20                                 | 0,24   | 4,81   | 6,34   | 0,64       | 59,67  | 0,18   | 0,00 | 1,08          | 0,14  | 0,01  | 0,21  | 0,28  | 0,03       | 2,60   | 0,01  | 0,00    | 0,0470 | 1110 |
| 18:30      | 2,89                                 | 0,23   | 4,59   | 6,34   | 0,65       | 56,49  | 0,20   | 0,00 | 2,36          | 0,13  | 0,01  | 0,20  | 0,28  | 0,03       | 2,49   | 0,01  | 0,00    | 0,1042 | 1105 |
| 19:00      | 4,04                                 | 0,22   | 5,57   | 10,77  | 0,65       | 59,67  | 0,25   | 0,00 | 3,80          | 0,18  | 0,01  | 0,25  | 0,48  | 0,03       | 2,64   | 0,01  | 0,00    | 0,1680 | 1100 |
| 19:30      | 3,77                                 | 0,19   | 4,91   | 8,92   | 0,66       | 69,15  | 0,32   | 0,00 | 4,02          | 0,16  | 0,01  | 0,21  | 0,38  | 0,03       | 2,97   | 0,01  | 0,00    | 0,1730 | 1078 |
| 20:00      | 3,47                                 | 0,21   | 5,19   | 7,71   | 0,65       | 57,02  | 0,22   | 0,00 | 4,33          | 0,15  | 0,01  | 0,23  | 0,34  | 0,03       | 2,48   | 0,01  | 0,00    | 0,1885 | 1080 |
| 20:30      | 3,03                                 | 0,24   | 5,14   | 4,88   | 0,62       | 59,83  | 0,16   | 0,00 | 3,60          | 0,14  | 0,01  | 0,23  | 0,22  | 0,03       | 2,70   | 0,01  | 0,00    | 0,1623 | 1087 |
| 21:00      | 2,38                                 | 0,24   | 5,56   | 6,83   | 0,64       | 59,37  | 0,12   | 0,00 | 3,60          | 0,11  | 0,01  | 0,25  | 0,31  | 0,03       | 2,67   | 0,01  | 0,00    | 0,1617 | 1082 |
| 21:30      | 2,69                                 | 0,24   | 5,73   | 6,86   | 0,62       | 56,53  | 0,15   | 0,00 | 3,97          | 0,12  | 0,01  | 0,26  | 0,31  | 0,03       | 2,53   | 0,01  | 0,00    | 0,1779 | 1077 |
| 22:00      | 3,65                                 | 0,24   | 4,78   | 5,00   | 0,62       | 47,42  | 0,14   | 0,00 | 4,73          | 0,17  | 0,01  | 0,22  | 0,23  | 0,03       | 2,15   | 0,01  | 0,00    | 0,2142 | 1089 |
| 22:30      | 3,02                                 | 0,24   | 4,68   | 4,24   | 0,62       | 59,24  | 0,16   | 0,00 | 4,38          | 0,13  | 0,01  | 0,21  | 0,19  | 0,03       | 2,64   | 0,01  | 0,00    | 0,1949 | 1091 |
| 23:00      | 2,83                                 | 0,24   | 6,56   | 8,78   | 0,63       | 55,09  | 0,13   | 0,00 | 2,57          | 0,13  | 0,01  | 0,29  | 0,39  | 0,03       | 2,45   | 0,01  | 0,00    | 0,1143 | 1082 |
| 23:30      | 3,68                                 | 0,26   | 6,58   | 7,73   | 0,63       | 58,38  | 0,15   | 0,00 | 1,93          | 0,16  | 0,01  | 0,30  | 0,35  | 0,03       | 2,62   | 0,01  | 0,00    | 0,0867 | 1084 |
| 00:00      | 2,71                                 | 0,25   | 6,03   | 5,07   | 0,63       | 56,27  | 0,15   | 0,00 | 1,17          | 0,12  | 0,01  | 0,27  | 0,23  | 0,03       | 2,50   | 0,01  | 0,00    | 0,0518 | 1072 |
| Min        | 1,35                                 | 0,19   | 4,15   | 0,41   | 0,62       | 47,42  | 0,12   | 0,00 | 0,25          | 0,05  | 0,01  | 0,18  | 0,02  | 0,02       | 1,88   | 0,01  | 0,00    | 0,0095 | 1055 |
| Max        | 28,04                                | 0,69   | 7,86   | 16,10  | 0,75       | 69,15  | 0,32   | 0,00 | 4,73          | 1,23  | 0,03  | 0,35  | 0,70  | 0,03       | 2,97   | 0,01  | 0,00    | 0,2142 | 1156 |
|            | 4,26                                 | 0,26   | 5,52   | 7,26   | 0,66       | 57,62  | 0,22   | 0,00 | 1,36          | 8,89  | 0,54  | 11,44 | 15,10 | 1,36       | 119,30 | 0,45  | 0,00    | 2,8567 | 1109 |

| Synthèse des dépass. & Indispo.            | seuil | CO    | COT   | HCL   | SO2   | Res1  | NOx   | NH3   | POUSSIERES | Hg | Global |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------|----|--------|
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier | /     | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00      |    | 00:00  |
| Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel     | 60 h  | 00:10 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:30      |    | 00:40  |
| Compt. dépassement VLE 24hs journalier     | /     | 0     | 0     | 0     |       |       |       |       |            |    |        |