Rapport DREAL journalier: 12/09/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,77	0,25	5,99	6,89	0,66	53,94	0,20	0,00	2,05	0,21	0,01	0,26	0,31	0,03	2,39	0,01	0,00	0,0906	1125
01:00	4,18	0,23	4,76	8,93	0,64	57,93	0,24	0,00	1,82	0,19	0,01	0,22	0,42	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0843	1144
01:30	4,39	0,27	5,91	13,06	0,66	59,10	0,16	0,00	1,41	0,19	0,01	0,26	0,57	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0620	1107
02:00	3,51	0,25	5,26	9,47	0,64	59,27	0,18	0,00	1,40	0,16	0,01	0,24	0,43	0,03	2,67	0,01	0,00	0,0628	1116
02:30	3,93	0,26	7,98	10,98	0,64	54,63	0,18	0,00	1,27	0,18	0,01	0,36	0,49	0,03	2,44	0,01	0,00	0,0570	1101
03:00	5,75	0,28	4,45	3,00	0,64	57,02	0,13	0,00	1,27	0,25	0,01	0,19	0,13	0,03	2,49	0,01	0,00	0,0553	1092
03:30	3,26	0,27	10,54	12,53	0,64	57,64	0,13	0,00	3,05	0,15	0,01	0,47	0,56	0,03	2,57	0,01	0,00	0,1361	1101
04:00	5,16	0,28	6,88	3,21	0,65	55,78	0,14	0,00	2,41	0,22	0,01	0,30	0,14	0,03	2,41	0,01	0,00	0,1040	1089
04:30	6,16	0,28	7,65	8,25	0,63	58,82	0,15	0,00	4,48	0,27	0,01	0,34	0,36	0,03	2,60	0,01	0,00	0,1977	1102
05:00	4,85	0,28	4,94	3,51	0,61	56,83	0,15	0,00	12,88	0,21	0,01	0,21	0,15	0,03	2,47	0,01	0,00	0,5590	1093
05:30	4,52	0,27	5,36	2,65	0,63	57,80	0,13	0,00	12,50	0,19	0,01	0,23	0,11	0,03	2,47	0,01	0,00	0,5348	1096
06:00	5,34	0,28	5,07	4,90	0,63	58,26	0,15	0,00	33,72	0,23	0,01	0,22	0,21	0,03	2,48	0,01	0,00	1,4346	1096
06:30	7,88	0,28	6,84	7,22	0,63	55,80	0,14	0,00	45,83	0,35	0,01	0,31	0,32	0,03	2,50	0,01	0,00	2,0501	1091
07:00	3,89	0,26	4,69	3,20	0,63	63,69	0,16	0,00	43,27	0,16	0,01	0,20	0,13	0,03	2,67	0,01	0,00	1,8128	1086
07:30	3,37	0,23	4,92	5,80	0,61	63,63	0,25	0,00	43,52	0,14	0,01	0,20	0,24	0,03	2,62	0,01	0,00	1,7949	1109
08:00	2,98	0,24	4,36	2,62	0,61	67,17	0,24	0,00	32,91	0,13	0,01	0,19	0,11	0,03	2,87	0,01	0,00	1,4049	1124
08:30	3,36	0,25	4,13	2,00	0,62	58,99	0,26	0,00	24,31	0,15	0,01	0,18	0,09	0,03	2,64	0,01	0,00	1,0871	1155
09:00	4,23	0,28	5,94	3,41	0,64	53,54	0,24	0,00	15,87	0,18	0,01	0,25	0,15	0,03	2,29	0,01	0,00	0,6801	1128
09:30	3,37	0,25	5,06	2,14	0,65	56,73	0,27	0,00	12,28	0,15	0,01	0,23	0,10	0,03	2,55	0,01	0,00	0,5513	1146
10:00	4,30	0,27	5,84	2,97	0,67	60,70	0,26	0,00	10,17	0,19	0,01	0,26	0,13	0,03	2,66	0,01	0,00	0,4451	1127
10:30	4,42	1,15	7,45	9,04	0,63	57,29	0,29	0,00	7,89	0,19	0,05	0,33	0,40	0,03	2,51	0,01	0,00	0,3457	1145
11:00	3,37	0,27	7,59	8,75	0,63	53,59	0,23	0,00	6,13	0,15	0,01	0,33	0,38	0,03	2,34	0,01	0,00	0,2678	1100
11:30	3,27	0,25	4,09	0,09	0,63	59,71	0,27	0,00	6,09	0,14	0,01	0,18	0,00	0,03	2,61	0,01	0,00	0,2660	1112
12:00	3,37	0,25	3,93	3,49	0,62	53,81	0,27	0,00	5,57	0,15	0,01	0,18	0,16	0,03	2,40	0,01	0,00	0,2485	1131
12:30	8,17	0,26	5,36	5,91	0,63	60,26	0,25	0,00	4,57	0,36	0,01	0,24	0,26	0,03	2,68	0,01	0,00	0,2035	1089
13:00	12,04	0,26	6,24	15,35	0,63	57,86	0,28	0,00	3,90	0,54	0,01	0,28	0,68	0,03	2,58	0,01	0,00	0,1740	1095
13:30	3,52	0,27	7,41	21,38	0,64	57,25	0,23	0,00	3,75	0,15	0,01	0,32	0,92	0,03	2,47	0,01	0,00	0,1618	1105
14:00	3,68	0,25	4,88	6,55	0,64	58,29	0,23	0,00	3,15	0,16	0,01	0,21	0,28	0,03	2,53	0,01	0,00	0,1365	1101
14:30	4,87	0,26	3,31	1,79	0,64	56,65	0,29	0,00	3,18	0,21	0,01	0,15	0,08	0,03	2,49	0,01	0,00	0,1397	1125
15:00	22,36	0,26	4,67	23,04	0,61	60,45	0,27	0,00	3,46	0,99	0,01	0,21	1,02	0,03	2,69	0,01	0,00	0,1540	1115
15:30	7,23	0,25	7,32	30,95	0,61	57,03	0,25	0,00	2,72	0,32	0,01	0,33	1,38	0,03	2,54	0,01	0,00	0,1211	1108
16:00	7,96	0,27	5,29	18,57	0,62	53,20	0,23	0,00	2,42	0,35	0,01	0,23	0,82	0,03	2,36	0,01	0,00	0,1075	1093
16:30	9,76	0,28	9,20	27,06	0,62	54,48	0,21	0,00	2,15	0,42	0,01	0,39	1,16	0,03	2,34	0,01	0,00	0,0920	1081
17:00	17,35	0,26	8,01	20,30	0,60	64,35	0,26	0,00	1,56	0,75	0,01	0,34	0,87	0,03	2,77	0,01	0,00	0,0674	1088
17:30	4,76	0,25	5,04	24,55	0,61	53,14	0,25	0,00	1,34	0,20	0,01	0,21	1,04	0,03	2,25	0,01	0,00	0,0569	1098
18:00	4,19	0,26	5,01	18,68	0,62	62,34	0,24	0,00	1,52	0,18	0,01	0,21	0,80	0,03	2,66	0,01	0,00	0,0648	1116
18:30	3,44	0,24	5,10	19,23	0,61	58,74	0,28	0,00	2,15	0,15	0,01	0,23	0,85	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0953	1134
19:00	3,00	0,22	3,80	11,57	0,61	56,75	0,20	0,00	2,25	0,13	0,01	0,16	0,50	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0977	1119
19:30	9,26	0,20	6,24	20,62	0,60	65,93	0,14	0,00	1,77	0,40	0,01	0,27	0,89	0,03	2,84	0,01	0,00	0,0762	1104
20:00	4,51	0,22	4,32	14,06	0,63	63,59	0,18	0,00	1,75	0,20	0,01	0,19	0,61	0,03	2,76	0,01	0,00	0,0758	1100
20:30	2,84	0,24	5,82	18,59	0,61	52,95	0,11	0,00	1,74	0,13	0,01	0,26	0,83	0,03	2,37	0,00	0,00	0,0777	1131
21:00	2,80	0,26	6,29	18,89	0,62	60,05	0,10	0,00	1,58	0,12	0,01	0,27	0,80	0,03	2,55	0,00	0,00	0,0669	1106
21:30	2,05	0,24	6,19	29,36	0,60	52,28	0,12	0,00	1,35	0,09	0,01	0,27	1,27	0,03	2,27	0,01	0,00	0,0583	1128
22:00	2,50	0,26	4,93	19,02	0,61	55,38	0,14	0,00	1,24	0,11	0,01	0,21	0,81	0,03	2,36	0,01	0,00	0,0527	1119
22:30	1,48	0,31	6,30	23,20	0,60	55,49	0,11	0,00	0,97	0,06	0,01	0,26	0,97	0,02	2,33	0,00	0,00	0,0407	1128
23:00	2,09	0,41	5,32	27,34	0,58	57,68	0,13	0,00	1,10	0,09	0,02	0,23	1,20	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0484	1140
23:30	1,94	0,30	6,07	19,35	0,59	59,82	0,13	0,00	1,07	0,08	0,01	0,26	0,84	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0465	1140
00:00	2,69	0,28	4,73	14,15	0,62	59,57	0,14	0,00	1,34	0,12	0,01	0,20	0,61	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0575	1153
Min	**1,48**	**0,20**	**3,31**	**0,09**	**0,58**	**52,28**	**0,10**	**0,00**	**0,97**	**0,06**	**0,01**	**0,15**	**0,00**	**0,02**	**2,25**	**0,00**	**0,00**	**0,0407**	**1081**
Max	**22,36**	**1,15**	**10,54**	**30,95**	**0,67**	**67,17**	**0,29**	**0,00**	**45,83**	**0,99**	**0,05**	**0,47**	**1,38**	**0,03**	**2,87**	**0,01**	**0,00**	**2,0501**	**1155**
Moyenne jour Flux jour	**5,17**	**0,28**	**5,76**	**12,24**	**0,62**	**58,03**	**0,20**	**0,00**	**3,82**	**10,85**	**0,59**	**12,07**	**25,60**	**1,31**	**121,50**	**0,42**	**0,00**	**16,6054**	**1113**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	98,79									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.