Rapport DREAL journalier: 13/09/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,13	0,28	5,30	22,25	0,62	55,18	0,14	0,00	2,24	0,09	0,01	0,22	0,94	0,03	2,33	0,01	0,00	0,0945	1133
01:00	1,98	0,28	5,95	17,76	0,63	60,22	0,13	0,00	2,26	0,08	0,01	0,25	0,75	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0961	1117
01:30	2,40	0,27	6,59	21,51	0,61	56,29	0,13	0,00	3,57	0,10	0,01	0,28	0,93	0,03	2,42	0,01	0,00	0,1538	1120
02:00	2,55	0,28	5,00	12,68	0,63	58,09	0,12	0,00	8,49	0,11	0,01	0,21	0,54	0,03	2,49	0,01	0,00	0,3640	1113
02:30	1,82	0,28	6,19	15,30	0,61	58,00	0,12	0,00	4,79	0,08	0,01	0,26	0,64	0,03	2,44	0,00	0,00	0,2015	1106
03:00	1,68	0,27	6,14	21,49	0,61	57,93	0,12	0,00	4,45	0,07	0,01	0,26	0,90	0,03	2,43	0,00	0,00	0,1867	1126
03:30	2,39	0,26	5,34	17,08	0,60	61,01	0,13	0,00	3,89	0,10	0,01	0,23	0,74	0,03	2,66	0,01	0,00	0,1696	1133
04:00	2,92	0,27	4,40	10,51	0,63	58,03	0,14	0,00	4,13	0,13	0,01	0,20	0,47	0,03	2,57	0,01	0,00	0,1830	1134
04:30	3,63	0,27	5,98	17,49	0,62	59,28	0,13	0,00	3,02	0,16	0,01	0,27	0,78	0,03	2,66	0,01	0,00	0,1354	1137
05:00	4,01	0,26	4,96	11,42	0,63	56,22	0,12	0,00	2,77	0,18	0,01	0,23	0,52	0,03	2,57	0,01	0,00	0,1269	1153
05:30	3,52	0,27	5,92	14,75	0,66	58,43	0,10	0,00	2,40	0,16	0,01	0,27	0,66	0,03	2,62	0,00	0,00	0,1079	1109
06:00	3,70	0,28	7,86	22,10	0,64	48,63	0,12	0,00	2,05	0,16	0,01	0,35	0,98	0,03	2,15	0,01	0,00	0,0908	1092
06:30	2,75	1,66	4,60	12,90	0,61	57,27	0,10	0,00	1,63	0,12	0,07	0,20	0,56	0,03	2,49	0,00	0,00	0,0708	1112
07:00	2,97	0,32	5,19	15,40	0,60	65,31	0,15	0,00	1,79	0,13	0,01	0,22	0,66	0,03	2,79	0,01	0,00	0,0763	1102
07:30	3,29	0,25	5,05	14,95	0,62	63,69	0,23	0,00	1,88	0,14	0,01	0,21	0,63	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0798	1106
08:00	9,31	0,27	6,94	12,39	0,61	60,74	0,18	0,00	1,91	0,41	0,01	0,31	0,55	0,03	2,69	0,01	0,00	0,0846	1108
08:30	5,08	0,29	4,19	3,56	0,66	61,51	0,14	0,00	1,92	0,23	0,01	0,19	0,16	0,03	2,74	0,01	0,00	0,0852	1085
09:00	5,00	0,28	6,20	4,80	0,63	56,67	0,16	0,00	1,57	0,23	0,01	0,28	0,22	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0714	1102
09:30	5,68	0,29	3,87	0,48	0,66	59,96	0,17	0,00	1,16	0,26	0,01	0,17	0,02	0,03	2,70	0,01	0,00	0,0523	1115
10:00	5,74	0,30	7,51	20,92	0,65	56,06	0,14	0,00	1,17	0,26	0,01	0,34	0,94	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0524	1085
10:30	3,82	0,27	3,97	5,12	0,62	53,28	0,13	0,00	1,16	0,17	0,01	0,18	0,23	0,03	2,39	0,01	0,00	0,0521	1085
11:00	5,22	0,28	6,71	11,34	0,62	60,59	0,10	0,00	1,32	0,23	0,01	0,30	0,50	0,03	2,67	0,00	0,00	0,0584	1077
11:30	5,68	0,28	7,78	17,09	0,61	56,39	0,13	0,00	1,00	0,24	0,01	0,33	0,73	0,03	2,42	0,01	0,00	0,0429	1074
12:00	3,42	0,29	4,82	12,81	0,60	58,68	0,16	0,00	0,92	0,15	0,01	0,21	0,55	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0397	1096
12:30	3,19	0,28	4,28	7,09	0,60	58,04	0,14	0,00	1,60	0,14	0,01	0,19	0,31	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0710	1112
13:00	3,58	0,27	6,06	15,23	0,63	57,96	0,15	0,00	2,38	0,16	0,01	0,27	0,68	0,03	2,58	0,01	0,00	0,1061	1098
13:30	5,86	0,27	6,61	13,54	0,64	60,54	0,17	0,00	3,34	0,26	0,01	0,29	0,60	0,03	2,70	0,01	0,00	0,1486	1088
14:00	4,37	0,27	4,13	3,12	0,68	58,03	0,20	0,00	4,45	0,19	0,01	0,18	0,14	0,03	2,58	0,01	0,00	0,1979	1108
14:30	5,50	0,26	6,07	21,86	0,63	57,99	0,16	0,00	3,52	0,25	0,01	0,28	1,00	0,03	2,64	0,01	0,00	0,1603	1101
15:00	5,17	0,26	6,36	25,75	0,62	55,88	0,17	0,00	3,14	0,23	0,01	0,29	1,16	0,03	2,53	0,01	0,00	0,1418	1094
15:30	4,20	0,26	4,96	6,46	0,61	59,06	0,12	0,00	1,90	0,19	0,01	0,22	0,29	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0840	1091
16:00	4,77	0,27	6,11	15,66	0,60	54,43	0,13	0,00	1,90	0,21	0,01	0,27	0,69	0,03	2,38	0,01	0,00	0,0831	1089
16:30	3,34	0,26	4,48	3,55	0,60	60,63	0,14	0,00	1,16	0,14	0,01	0,19	0,15	0,03	2,62	0,01	0,00	0,0500	1117
17:00	3,54	0,24	3,10	0,51	0,63	57,13	0,19	0,00	2,49	0,15	0,01	0,13	0,02	0,03	2,46	0,01	0,00	0,1072	1131
17:30	3,89	0,25	5,47	14,25	0,61	59,57	0,18	0,00	2,79	0,17	0,01	0,24	0,62	0,03	2,60	0,01	0,00	0,1220	1129
18:00	3,48	0,25	4,69	4,20	0,64	56,40	0,17	0,00	2,25	0,15	0,01	0,21	0,19	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0996	1135
18:30	3,66	0,26	5,95	4,74	0,62	58,26	0,15	0,00	2,58	0,16	0,01	0,26	0,21	0,03	2,59	0,01	0,00	0,1146	1113
19:00	5,06	0,23	6,77	5,33	0,64	62,43	0,24	0,00	1,96	0,22	0,01	0,30	0,24	0,03	2,77	0,01	0,00	0,0868	1106
19:30	4,68	0,23	7,15	9,52	0,63	64,38	0,36	0,00	1,35	0,19	0,01	0,30	0,39	0,03	2,66	0,02	0,00	0,0559	1088
20:00	3,97	0,25	5,03	11,89	0,60	57,40	0,24	0,00	1,53	0,17	0,01	0,21	0,50	0,03	2,43	0,01	0,00	0,0648	1093
20:30	4,61	0,29	5,17	19,78	0,60	60,16	0,17	0,00	1,51	0,20	0,01	0,22	0,86	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0654	1098
21:00	4,01	0,28	5,52	45,48	0,62	59,86	0,22	0,00	1,79	0,17	0,01	0,24	1,95	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0769	1113
21:30	3,43	0,24	3,77	28,33	0,61	58,70	0,28	0,00	2,02	0,15	0,01	0,17	1,27	0,03	2,63	0,01	0,00	0,0905	1156
22:00	4,82	0,28	5,96	38,04	0,63	56,89	0,23	0,00	1,69	0,21	0,01	0,26	1,65	0,03	2,46	0,01	0,00	0,0730	1123
22:30	4,90	0,26	4,72	12,81	0,64	57,20	0,27	0,00	1,68	0,22	0,01	0,21	0,58	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0757	1128
23:00	4,75	0,27	7,05	14,75	0,64	58,03	0,22	0,00	1,36	0,21	0,01	0,31	0,65	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0605	1115
23:30	5,58	0,27	5,54	12,57	0,64	57,53	0,21	0,00	1,34	0,25	0,01	0,25	0,57	0,03	2,61	0,01	0,00	0,0607	1120
00:00	5,35	0,25	5,30	10,40	0,65	58,21	0,26	0,00	1,49	0,24	0,01	0,24	0,47	0,03	2,65	0,01	0,00	0,0681	1131
Min	**1,68**	**0,23**	**3,10**	**0,48**	**0,60**	**48,63**	**0,10**	**0,00**	**0,92**	**0,07**	**0,01**	**0,13**	**0,02**	**0,03**	**2,15**	**0,00**	**0,00**	**0,0397**	**1074**
Max	**9,31**	**1,66**	**7,86**	**45,48**	**0,68**	**65,31**	**0,36**	**0,00**	**8,49**	**0,41**	**0,07**	**0,35**	**1,95**	**0,03**	**2,79**	**0,02**	**0,00**	**0,3640**	**1156**
Moyenne jour Flux jour	**4,09**	**0,30**	**5,56**	**14,19**	**0,62**	**58,38**	**0,17**	**0,00**	**2,35**	**8,66**	**0,63**	**11,71**	**29,81**	**1,32**	**123,00**	**0,35**	**0,00**	**4,9405**	**1110**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	98,79									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.