Rapport DREAL journalier: 17/09/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,72	0,26	4,98	13,66	0,62	56,18	0,28	0,00	1,13	0,17	0,01	0,22	0,61	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0508	1131
01:00	4,99	0,27	6,95	12,37	0,63	60,77	0,33	0,00	2,05	0,23	0,01	0,31	0,56	0,03	2,75	0,01	0,00	0,0927	1130
01:30	3,79	0,27	5,71	13,16	0,64	54,31	0,26	0,00	2,11	0,17	0,01	0,26	0,59	0,03	2,42	0,01	0,00	0,0943	1096
02:00	3,36	0,27	4,51	6,41	0,63	56,27	0,28	0,00	1,83	0,15	0,01	0,20	0,28	0,03	2,47	0,01	0,00	0,0806	1099
02:30	3,48	0,28	5,33	12,16	0,61	53,40	0,26	0,00	1,51	0,15	0,01	0,23	0,52	0,03	2,29	0,01	0,00	0,0648	1098
03:00	10,99	0,31	5,75	11,08	0,61	59,29	0,27	0,00	1,20	0,48	0,01	0,25	0,48	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0521	1121
03:30	2,40	0,26	4,03	3,25	0,60	58,07	0,25	0,00	1,13	0,11	0,01	0,18	0,14	0,03	2,54	0,01	0,00	0,0496	1118
04:00	3,86	0,27	6,03	7,56	0,61	61,98	0,29	0,00	1,20	0,17	0,01	0,27	0,33	0,03	2,74	0,01	0,00	0,0530	1127
04:30	2,69	0,26	6,14	8,52	0,61	58,12	0,31	0,00	1,12	0,12	0,01	0,27	0,38	0,03	2,58	0,01	0,00	0,0498	1136
05:00	2,77	0,25	5,11	5,12	0,61	53,29	0,28	0,00	1,13	0,12	0,01	0,23	0,23	0,03	2,37	0,01	0,00	0,0505	1129
05:30	2,91	0,26	5,55	5,35	0,61	58,43	0,25	0,00	1,09	0,13	0,01	0,24	0,23	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0479	1110
06:00	3,67	0,26	5,31	3,50	0,63	57,01	0,29	0,00	1,06	0,16	0,01	0,24	0,16	0,03	2,56	0,01	0,00	0,0478	1125
06:30	2,59	0,26	5,86	4,74	0,62	56,39	0,26	0,00	1,29	0,11	0,01	0,26	0,21	0,03	2,51	0,01	0,00	0,0574	1108
07:00	4,79	0,25	4,89	3,00	0,65	67,94	0,26	0,00	3,70	0,21	0,01	0,21	0,13	0,03	2,93	0,01	0,00	0,1597	1125
07:30	4,94	0,23	5,25	5,49	0,64	64,17	0,25	0,00	4,76	0,21	0,01	0,22	0,23	0,03	2,72	0,01	0,00	0,2022	1135
08:00	4,35	0,26	4,60	4,20	0,64	62,19	0,19	0,00	6,78	0,19	0,01	0,20	0,18	0,03	2,70	0,01	0,00	0,2942	1115
08:30	4,27	0,28	5,51	4,95	0,64	54,96	0,17	0,00	8,90	0,19	0,01	0,24	0,22	0,03	2,42	0,01	0,00	0,3929	1106
09:00	3,46	0,28	5,09	3,05	0,63	55,60	0,15	0,00	5,81	0,15	0,01	0,22	0,13	0,03	2,45	0,01	0,00	0,2556	1102
09:30	2,51	0,27	4,74	1,98	0,63	60,70	0,15	0,00	4,80	0,11	0,01	0,21	0,09	0,03	2,65	0,01	0,00	0,2098	1128
10:00	4,13	0,27	4,57	0,87	0,66	57,96	0,20	0,00	4,10	0,18	0,01	0,20	0,04	0,03	2,56	0,01	0,00	0,1814	1129
10:30	4,51	0,26	5,25	1,45	0,67	60,96	0,20	0,00	3,07	0,20	0,01	0,23	0,06	0,03	2,64	0,01	0,00	0,1330	1107
11:00	20,01	0,30	7,44	6,98	0,64	46,34	0,17	0,00	2,55	0,90	0,01	0,33	0,31	0,03	2,08	0,01	0,00	0,1144	1103
11:30	4,56	0,27	4,85	0,80	0,66	58,96	0,17	0,00	2,65	0,20	0,01	0,21	0,03	0,03	2,55	0,01	0,00	0,1149	1096
12:00	5,60	0,25	5,52	2,48	0,66	57,97	0,21	0,00	2,27	0,25	0,01	0,24	0,11	0,03	2,57	0,01	0,00	0,1006	1128
12:30	5,46	0,26	5,08	2,54	0,67	57,59	0,21	0,00	1,97	0,24	0,01	0,22	0,11	0,03	2,53	0,01	0,00	0,0867	1111
13:00	4,83	0,28	7,61	11,94	0,67	57,06	0,15	0,00	1,67	0,21	0,01	0,33	0,52	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0731	1092
13:30	3,79	0,26	5,95	5,15	0,66	56,56	0,15	0,00	1,49	0,17	0,01	0,26	0,23	0,03	2,49	0,01	0,00	0,0654	1093
14:00	4,32	0,28	3,72	0,38	0,68	55,58	0,22	0,00	1,48	0,19	0,01	0,16	0,02	0,03	2,40	0,01	0,00	0,0639	1114
14:30	4,62	0,24	4,50	4,18	0,64	59,60	0,17	0,00	1,44	0,21	0,01	0,20	0,19	0,03	2,71	0,01	0,00	0,0654	1116
15:00	4,52	0,25	6,29	5,72	0,65	56,49	0,16	0,00	1,03	0,20	0,01	0,28	0,25	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0456	1093
15:30	3,82	0,26	5,94	7,20	0,63	58,63	0,15	0,00	0,89	0,17	0,01	0,26	0,32	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0392	1103
16:00	4,03	0,26	5,68	6,73	0,63	55,81	0,17	0,00	1,05	0,18	0,01	0,25	0,30	0,03	2,50	0,01	0,00	0,0472	1118
16:30	3,44	0,25	5,75	3,72	0,63	61,84	0,18	0,00	0,94	0,15	0,01	0,25	0,16	0,03	2,73	0,01	0,00	0,0417	1118
17:00	3,94	0,25	6,17	2,96	0,64	55,77	0,19	0,00	0,81	0,18	0,01	0,27	0,13	0,03	2,48	0,01	0,00	0,0360	1128
17:30	5,03	0,26	5,24	7,58	0,65	56,21	0,18	0,00	0,88	0,23	0,01	0,24	0,34	0,03	2,52	0,01	0,00	0,0395	1115
18:00	4,65	0,25	4,31	3,83	0,66	58,09	0,19	0,00	0,97	0,21	0,01	0,19	0,17	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0431	1110
18:30	4,50	0,25	5,46	6,74	0,65	57,52	0,21	0,00	0,93	0,20	0,01	0,25	0,30	0,03	2,59	0,01	0,00	0,0418	1112
19:00	5,58	0,25	6,80	9,99	0,65	60,93	0,26	0,00	1,05	0,25	0,01	0,30	0,44	0,03	2,68	0,01	0,00	0,0463	1101
19:30	5,55	0,22	3,96	5,27	0,68	69,90	0,32	0,00	0,86	0,24	0,01	0,17	0,23	0,03	3,04	0,01	0,00	0,0376	1105
20:00	28,09	0,45	5,21	10,73	0,65	60,25	0,26	0,00	0,86	1,24	0,02	0,23	0,48	0,03	2,67	0,01	0,00	0,0382	1109
20:30	4,58	0,27	6,95	12,39	0,66	58,34	0,14	0,00	0,85	0,20	0,01	0,31	0,55	0,03	2,60	0,01	0,00	0,0381	1100
21:00	4,63	0,27	4,61	3,15	0,67	57,05	0,10	0,00	0,81	0,20	0,01	0,20	0,14	0,03	2,51	0,00	0,00	0,0354	1096
21:30	4,39	0,25	4,75	3,04	0,66	57,30	0,16	0,00	0,92	0,20	0,01	0,21	0,14	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0413	1118
22:00	4,33	0,28	6,20	4,44	0,67	58,21	0,15	0,00	0,72	0,19	0,01	0,27	0,20	0,03	2,57	0,01	0,00	0,0318	1102
22:30	3,69	0,29	7,90	10,14	0,67	57,32	0,08	0,00	0,66	0,16	0,01	0,35	0,45	0,03	2,52	0,00	0,00	0,0292	1087
23:00	3,15	0,31	7,11	25,76	0,66	54,70	0,10	0,00	0,62	0,14	0,01	0,31	1,11	0,03	2,37	0,00	0,00	0,0267	1073
23:30	3,08	0,30	6,58	37,71	0,63	60,88	0,08	0,00	0,62	0,13	0,01	0,28	1,62	0,03	2,61	0,00	0,00	0,0265	1094
00:00	3,17	0,28	4,32	55,35	0,64	58,44	0,10	0,00	0,60	0,14	0,01	0,19	2,43	0,03	2,57	0,00	0,00	0,0264	1102
Min	**2,40**	**0,22**	**3,72**	**0,38**	**0,60**	**46,34**	**0,08**	**0,00**	**0,60**	**0,11**	**0,01**	**0,16**	**0,02**	**0,03**	**2,08**	**0,00**	**0,00**	**0,0264**	**1073**
Max	**28,09**	**0,45**	**7,90**	**55,35**	**0,68**	**69,90**	**0,33**	**0,00**	**8,90**	**1,24**	**0,02**	**0,35**	**2,43**	**0,03**	**3,04**	**0,01**	**0,00**	**0,3929**	**1136**
Moyenne jour Flux jour	**5,03**	**0,27**	**5,52**	**8,10**	**0,64**	**58,15**	**0,20**	**0,00**	**1,90**	**10,67**	**0,57**	**11,69**	**17,10**	**1,36**	**123,04**	**0,43**	**0,00**	**4,0158**	**1111**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	98,79									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.