Rapport DREAL journalier: 23/09/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,66	0,27	5,29	3,14	0,45	57,83	0,20	0,00	1,17	0,16	0,01	0,23	0,14	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0519	1117
01:00	3,66	0,27	6,29	3,64	0,45	59,19	0,21	0,00	0,91	0,16	0,01	0,28	0,16	0,02	2,65	0,01	0,00	0,0406	1126
01:30	2,99	0,25	4,83	1,37	0,45	55,52	0,26	0,00	1,26	0,14	0,01	0,22	0,06	0,02	2,52	0,01	0,00	0,0572	1131
02:00	3,59	0,27	5,22	2,57	0,44	59,55	0,22	0,00	1,21	0,16	0,01	0,23	0,11	0,02	2,65	0,01	0,00	0,0541	1123
02:30	4,45	0,27	5,09	1,97	0,46	57,10	0,21	0,00	0,89	0,20	0,01	0,23	0,09	0,02	2,53	0,01	0,00	0,0393	1124
03:00	3,68	0,27	6,34	3,44	0,45	58,69	0,22	0,00	0,67	0,16	0,01	0,28	0,15	0,02	2,60	0,01	0,00	0,0299	1122
03:30	3,85	0,27	5,06	1,72	0,46	56,95	0,23	0,00	0,74	0,17	0,01	0,22	0,08	0,02	2,53	0,01	0,00	0,0330	1123
04:00	3,65	0,27	5,37	2,22	0,43	57,86	0,22	0,00	0,92	0,16	0,01	0,24	0,10	0,02	2,57	0,01	0,00	0,0408	1123
04:30	2,41	0,25	5,52	2,66	0,45	57,98	0,25	0,00	0,89	0,11	0,01	0,25	0,12	0,02	2,64	0,01	0,00	0,0407	1129
05:00	2,49	0,27	5,30	2,45	0,45	55,32	0,23	0,00	0,79	0,11	0,01	0,24	0,11	0,02	2,47	0,01	0,00	0,0352	1117
05:30	2,56	0,28	5,34	2,02	0,45	59,52	0,24	0,00	0,85	0,11	0,01	0,24	0,09	0,02	2,63	0,01	0,00	0,0378	1122
06:00	3,45	0,30	5,90	3,97	0,44	56,91	0,22	0,00	0,94	0,15	0,01	0,26	0,17	0,02	2,46	0,01	0,00	0,0406	1113
06:30	2,89	0,29	5,33	1,83	0,46	55,77	0,23	0,00	0,95	0,13	0,01	0,23	0,08	0,02	2,44	0,01	0,00	0,0415	1114
07:00	3,11	0,28	5,65	3,18	0,46	64,75	0,22	0,00	1,12	0,13	0,01	0,24	0,14	0,02	2,77	0,01	0,00	0,0481	1106
07:30	3,57	0,25	5,19	4,76	0,43	65,76	0,21	0,00	1,29	0,16	0,01	0,23	0,21	0,02	2,87	0,01	0,00	0,0563	1127
08:00	2,48	0,25	5,30	3,38	0,44	60,81	0,21	0,00	1,49	0,11	0,01	0,24	0,15	0,02	2,70	0,01	0,00	0,0661	1123
08:30	2,30	0,28	5,19	2,72	0,48	57,89	0,14	0,00	7,15	0,10	0,01	0,22	0,12	0,02	2,50	0,01	0,00	0,3087	1113
09:00	3,92	0,28	4,95	1,84	0,47	58,44	0,12	0,00	2,38	0,17	0,01	0,22	0,08	0,02	2,55	0,01	0,00	0,1037	1116
09:30	3,32	0,26	5,75	3,80	0,43	58,25	0,16	0,00	2,15	0,15	0,01	0,26	0,17	0,02	2,60	0,01	0,00	0,0961	1121
10:00	4,29	0,27	5,14	1,67	0,45	56,25	0,19	0,00	2,00	0,19	0,01	0,22	0,07	0,02	2,46	0,01	0,00	0,0874	1120
10:30	4,42	0,29	5,30	3,53	0,45	56,83	0,16	0,00	2,11	0,19	0,01	0,22	0,15	0,02	2,39	0,01	0,00	0,0887	1101
11:00	5,08	0,29	7,22	8,41	0,46	57,36	0,16	0,00	1,92	0,22	0,01	0,31	0,36	0,02	2,47	0,01	0,00	0,0830	1113
11:30	4,62	0,30	5,42	9,41	0,46	54,27	0,13	0,00	2,32	0,21	0,01	0,24	0,42	0,02	2,43	0,01	0,00	0,1041	1115
12:00	7,88	0,32	6,00	7,52	0,41	52,31	0,17	0,00	2,15	0,36	0,01	0,27	0,34	0,02	2,36	0,01	0,00	0,0972	1100
12:30	3,81	0,28	4,49	1,67	0,43	60,33	0,15	0,00	2,24	0,17	0,01	0,20	0,07	0,02	2,70	0,01	0,00	0,1004	1113
13:00	7,64	0,28	4,65	1,96	0,43	55,50	0,14	0,00	1,91	0,33	0,01	0,20	0,09	0,02	2,43	0,01	0,00	0,0838	1107
13:30	5,29	0,28	5,24	2,88	0,45	59,43	0,13	0,00	1,64	0,23	0,01	0,23	0,12	0,02	2,57	0,01	0,00	0,0709	1104
14:00	4,58	0,29	5,90	3,33	0,46	57,89	0,21	0,00	1,16	0,20	0,01	0,26	0,15	0,02	2,53	0,01	0,00	0,0508	1129
14:30	4,78	0,28	7,60	7,09	0,45	56,78	0,13	0,00	0,91	0,21	0,01	0,34	0,31	0,02	2,52	0,01	0,00	0,0405	1091
15:00	4,10	0,29	5,76	4,98	0,43	53,21	0,12	0,00	1,40	0,18	0,01	0,25	0,22	0,02	2,33	0,01	0,00	0,0612	1083
15:30	3,30	0,29	3,89	1,10	0,42	53,01	0,13	0,00	1,25	0,14	0,01	0,17	0,05	0,02	2,32	0,01	0,00	0,0549	1093
16:00	5,32	0,30	4,89	4,44	0,41	63,56	0,13	0,00	1,03	0,23	0,01	0,21	0,19	0,02	2,76	0,01	0,00	0,0446	1087
16:30	9,30	0,28	5,87	5,95	0,40	52,18	0,11	0,00	0,91	0,41	0,01	0,26	0,26	0,02	2,32	0,00	0,00	0,0404	1094
17:00	5,07	0,29	7,83	10,34	0,43	53,58	0,13	0,00	0,82	0,22	0,01	0,35	0,46	0,02	2,36	0,01	0,00	0,0363	1069
17:30	4,89	0,28	5,89	8,08	0,42	58,23	0,16	0,00	0,73	0,22	0,01	0,26	0,36	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0323	1079
18:00	9,55	0,27	5,02	7,00	0,43	57,02	0,13	0,00	0,82	0,43	0,01	0,23	0,32	0,02	2,58	0,01	0,00	0,0372	1094
18:30	3,42	0,26	3,83	1,99	0,41	60,23	0,15	0,00	1,00	0,15	0,01	0,17	0,09	0,02	2,64	0,01	0,00	0,0439	1110
19:00	4,12	0,24	6,85	18,76	0,42	65,88	0,22	0,00	1,16	0,18	0,01	0,30	0,83	0,02	2,90	0,01	0,00	0,0512	1123
19:30	3,40	0,22	5,76	15,18	0,42	63,53	0,30	0,00	1,15	0,15	0,01	0,25	0,65	0,02	2,74	0,01	0,00	0,0496	1106
20:00	3,69	0,25	5,41	13,41	0,40	60,17	0,17	0,00	1,03	0,16	0,01	0,23	0,58	0,02	2,59	0,01	0,00	0,0444	1087
20:30	3,90	0,26	3,73	4,17	0,41	60,48	0,18	0,00	1,17	0,18	0,01	0,17	0,19	0,02	2,71	0,01	0,00	0,0523	1114
21:00	3,52	0,28	8,07	17,91	0,41	55,32	0,14	0,00	1,46	0,16	0,01	0,36	0,80	0,02	2,47	0,01	0,00	0,0654	1102
21:30	3,22	0,27	5,73	6,04	0,42	58,93	0,15	0,00	1,24	0,14	0,01	0,25	0,27	0,02	2,61	0,01	0,00	0,0548	1097
22:00	4,68	0,26	4,21	2,47	0,42	57,72	0,21	0,00	1,27	0,21	0,01	0,19	0,11	0,02	2,60	0,01	0,00	0,0570	1128
22:30	3,39	0,26	4,86	11,05	0,42	59,44	0,19	0,00	1,28	0,15	0,01	0,22	0,50	0,02	2,70	0,01	0,00	0,0583	1120
23:00	3,38	0,27	5,65	11,23	0,43	56,42	0,16	0,00	1,15	0,15	0,01	0,26	0,51	0,02	2,55	0,01	0,00	0,0519	1105
23:30	3,88	0,28	6,65	10,56	0,42	56,59	0,13	0,00	1,04	0,17	0,01	0,30	0,48	0,02	2,55	0,01	0,00	0,0467	1106
00:00	4,56	0,26	4,27	0,57	0,44	60,09	0,19	0,00	1,10	0,20	0,01	0,19	0,03	0,02	2,69	0,01	0,00	0,0493	1139
Min	**2,30**	**0,22**	**3,73**	**0,57**	**0,40**	**52,18**	**0,11**	**0,00**	**0,67**	**0,10**	**0,01**	**0,17**	**0,03**	**0,02**	**2,32**	**0,00**	**0,00**	**0,0299**	**1069**
Max	**9,55**	**0,32**	**8,07**	**18,76**	**0,48**	**65,88**	**0,30**	**0,00**	**7,15**	**0,43**	**0,01**	**0,36**	**0,83**	**0,02**	**2,90**	**0,01**	**0,00**	**0,3087**	**1139**
Moyenne jour Flux jour	**4,19**	**0,27**	**5,50**	**5,32**	**0,44**	**58,05**	**0,18**	**0,00**	**1,40**	**8,89**	**0,58**	**11,66**	**11,29**	**0,93**	**123,07**	**0,38**	**0,00**	**2,9601**	**1111**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	98,75									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.