Rapport DREAL journalier: **08.10.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	44,43	21,22	0,01	0,00	0,45	16,22	0,01	0,00	2,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	430
01:00	42,27	13,27	0,02	0,00	0,65	16,03	0,08	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	450
01:30	45,43	9,32	0,06	0,00	0,68	17,65	0,33	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	515
02:00	43,64	4,80	0,16	0,00	0,82	21,72	0,83	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1047
02:30	40,98	2,94	0,28	0,00	3,63	13,84	1,07	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1055
03:00	31,92	1,34	0,62	0,00	1,28	1,69	1,02	0,00	5,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1053
03:30	24,46	1,56	0,71	0,00	0,90	15,49	1,05	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1054
04:00	24,61	1,13	1,19	0,00	0,81	0,72	1,31	0,00	4,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1050
04:30	20,96	0,98	0,96	0,00	0,72	0,72	1,16	0,00	1,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1053
05:00	20,46	0,93	0,62	0,00	0,62	1,42	4,50	0,00	2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	1047
05:30	80,17	1,58	0,96	0,00	7,02	51,17	9,10	0,00	11,28	2,59	0,05	0,03	0,00	0,23	1,65	0,29	0,00	0,3645	1097
06:00	4,12	1,01	1,48	0,00	1,94	1,38	8,14	0,00	28,70	0,14	0,03	0,05	0,00	0,07	0,05	0,28	0,00	0,9742	1125
06:30	5,23	0,82	1,34	3,27	2,81	3,38	4,45	0,00	18,31	0,19	0,03	0,05	0,12	0,10	0,13	0,17	0,00	0,6811	1142
07:00	4,57	0,75	1,69	10,11	7,58	32,09	3,07	0,00	11,80	0,18	0,03	0,07	0,40	0,30	1,26	0,12	0,00	0,4641	1125
07:30	4,88	0,71	2,42	20,46	9,33	65,43	2,41	0,00	9,21	0,20	0,03	0,10	0,84	0,38	2,70	0,10	0,00	0,3793	1118
08:00	4,69	0,80	3,91	27,82	11,83	66,88	2,13	0,00	8,05	0,20	0,03	0,17	1,20	0,51	2,90	0,09	0,00	0,3483	1115
08:30	9,08	0,82	4,86	31,93	7,23	61,88	1,81	0,00	6,47	0,40	0,04	0,21	1,39	0,31	2,70	0,08	0,00	0,2820	1112
09:00	4,42	0,79	5,71	28,50	5,03	72,19	1,50	0,00	8,77	0,19	0,03	0,24	1,21	0,21	3,06	0,06	0,00	0,3721	1108
09:30	4,28	0,70	6,69	20,99	4,72	101,58	1,25	0,00	6,90	0,19	0,03	0,29	0,91	0,21	4,42	0,05	0,00	0,3003	1112
10:00	3,94	0,60	4,98	13,89	2,56	63,59	1,03	0,00	3,08	0,17	0,03	0,21	0,58	0,11	2,68	0,04	0,00	0,1297	1094
10:30	4,18	0,57	4,25	10,92	2,35	55,67	0,91	0,00	2,91	0,18	0,02	0,18	0,46	0,10	2,33	0,04	0,00	0,1221	1109
11:00	3,35	0,54	4,68	17,22	1,64	59,65	0,86	0,00	3,35	0,14	0,02	0,20	0,72	0,07	2,50	0,04	0,00	0,1403	1095
11:30	4,65	0,57	5,17	15,16	0,97	55,73	0,80	0,00	3,68	0,19	0,02	0,22	0,63	0,04	2,32	0,03	0,00	0,1536	1117
12:00	3,31	0,84	5,66	12,56	1,00	53,33	0,82	0,00	3,24	0,14	0,04	0,24	0,53	0,04	2,25	0,03	0,00	0,1367	1101
12:30	3,35	0,73	5,09	10,18	1,18	54,98	0,79	0,00	2,96	0,14	0,03	0,22	0,43	0,05	2,32	0,03	0,00	0,1250	1118
13:00	6,69	0,62	4,44	4,41	3,07	54,46	0,81	0,00	2,98	0,27	0,02	0,18	0,17	0,12	2,16	0,03	0,00	0,1182	1086
13:30	7,51	0,62	4,15	2,11	3,18	41,58	0,86	0,00	2,73	0,27	0,02	0,15	0,08	0,12	1,51	0,03	0,00	0,0996	1042
14:00	4,28	0,64	3,98	2,61	3,31	49,46	0,79	0,00	2,41	0,14	0,02	0,13	0,09	0,11	1,66	0,03	0,00	0,0808	1058
14:30	6,65	0,73	4,66	12,55	0,67	47,78	0,62	0,00	2,07	0,23	0,02	0,16	0,43	0,02	1,63	0,02	0,00	0,0708	1073
15:00	1,53	0,59	5,20	8,70	0,56	55,74	0,57	0,00	1,34	0,05	0,02	0,18	0,30	0,02	1,93	0,02	0,00	0,0465	1110
15:30	2,29	0,53	5,19	9,34	0,60	49,56	0,53	0,00	1,54	0,08	0,02	0,19	0,34	0,02	1,79	0,02	0,00	0,0557	1123
16:00	7,77	0,56	5,15	7,62	0,52	53,14	0,55	0,00	1,21	0,29	0,02	0,19	0,29	0,02	1,99	0,02	0,00	0,0454	1120
16:30	3,37	0,52	5,33	6,76	0,64	48,90	0,49	0,00	1,26	0,13	0,02	0,20	0,25	0,02	1,84	0,02	0,00	0,0476	1098
17:00	3,48	0,51	5,30	6,47	0,95	51,75	0,48	0,00	0,60	0,13	0,02	0,20	0,25	0,04	1,99	0,02	0,00	0,0230	1102
17:30	5,15	0,52	5,39	4,56	1,37	52,11	0,48	0,00	1,20	0,20	0,02	0,21	0,18	0,05	2,02	0,02	0,00	0,0466	1081
18:00	3,25	0,48	5,36	5,37	1,41	52,50	0,47	0,00	0,69	0,13	0,02	0,21	0,21	0,06	2,09	0,02	0,00	0,0277	1092
18:30	3,03	0,48	5,83	4,48	1,43	56,71	0,46	0,00	0,51	0,12	0,02	0,24	0,18	0,06	2,31	0,02	0,00	0,0210	1089
19:00	4,48	0,49	5,43	6,85	1,87	55,60	0,46	0,00	0,79	0,19	0,02	0,23	0,29	0,08	2,32	0,02	0,00	0,0330	1103
19:30	4,51	0,46	4,79	4,97	3,33	64,09	0,52	0,00	0,42	0,19	0,02	0,20	0,21	0,14	2,69	0,02	0,00	0,0178	1089
20:00	4,82	0,47	3,94	2,79	4,04	57,96	0,45	0,00	0,24	0,21	0,02	0,17	0,12	0,17	2,48	0,02	0,00	0,0101	1102
20:30	4,60	0,51	4,18	3,43	3,84	50,95	0,33	0,00	0,11	0,20	0,02	0,19	0,15	0,17	2,26	0,01	0,00	0,0048	1094
21:00	4,33	0,46	4,78	4,05	3,75	54,41	0,35	0,00	0,16	0,19	0,02	0,21	0,18	0,17	2,42	0,02	0,00	0,0072	1105
21:30	4,35	0,46	5,46	6,76	4,37	56,29	0,31	0,00	0,13	0,19	0,02	0,24	0,30	0,19	2,49	0,01	0,00	0,0059	1091
22:00	4,97	0,47	5,09	5,21	5,51	57,86	0,34	0,00	4,24	0,22	0,02	0,23	0,23	0,25	2,59	0,02	0,00	0,1902	1103
22:30	4,16	0,46	5,96	7,02	4,46	60,23	0,32	0,00	1,60	0,19	0,02	0,27	0,32	0,20	2,77	0,01	0,00	0,0735	1118
23:00	4,18	0,43	5,82	6,87	2,97	54,34	0,34	0,00	0,88	0,19	0,02	0,27	0,31	0,14	2,49	0,02	0,00	0,0402	1108
23:30	4,02	0,44	5,21	5,70	2,35	58,08	0,33	0,00	0,50	0,18	0,02	0,23	0,26	0,11	2,60	0,01	0,00	0,0223	1100
00:00	3,77	0,41	5,54	5,60	2,10	60,28	0,30	0,00	0,29	0,17	0,02	0,25	0,25	0,09	2,67	0,01	0,00	0,0131	1124
Min	**1,53**	**0,41**	**0,01**	**0,00**	**0,45**	**0,72**	**0,01**	**0,00**	**0,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0000**	**430**
Max	**80,17**	**21,22**	**6,69**	**31,93**	**11,83**	**101,58**	**9,10**	**0,00**	**28,70**	**2,59**	**0,05**	**0,29**	**1,39**	**0,51**	**4,42**	**0,29**	**0,00**	**0,9742**	**1142**
Moyenne jour Flux jour	**6,51**	**0,62**	**4,61**	**9,40**	**3,25**	**53,76**	**1,32**	**0,00**	**3,46**	**9,41**	**0,95**	**7,19**	**14,83**	**5,10**	**83,99**	**1,90**	**0,00**	**6,0741**	**1103**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:10							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	66,14									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	98,79									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Remise en route du four ce 08/10/2024 suite à la fin de l'arrêt technique annuel programmé.
Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.