Rapport DREAL journalier: **10.10.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,77	0,38	4,98	6,25	2,27	58,24	0,25	0,00	0,03	0,11	0,02	0,20	0,25	0,09	2,31	0,01	0,00	0,0013	1139
01:00	33,38	0,57	4,79	2,56	2,78	48,85	0,27	0,00	0,06	1,29	0,02	0,19	0,10	0,11	1,89	0,01	0,00	0,0024	1123
01:30	3,12	0,42	4,56	4,68	2,38	42,81	0,26	0,00	0,06	0,11	0,02	0,17	0,17	0,09	1,56	0,01	0,00	0,0024	1116
02:00	1,88	0,43	4,49	3,91	2,40	46,96	0,19	0,00	0,04	0,06	0,01	0,15	0,13	0,08	1,60	0,01	0,00	0,0014	1099
02:30	2,96	0,44	4,32	1,97	2,39	59,34	0,25	0,00	0,03	0,11	0,02	0,15	0,07	0,08	2,11	0,01	0,00	0,0012	1136
03:00	2,68	0,39	4,42	4,86	2,38	55,77	0,26	0,00	0,08	0,10	0,01	0,16	0,18	0,09	2,07	0,01	0,00	0,0031	1147
03:30	2,55	0,43	4,80	2,13	2,54	53,94	0,23	0,00	0,09	0,09	0,01	0,17	0,07	0,09	1,87	0,01	0,00	0,0030	1120
04:00	2,47	0,42	4,23	2,75	2,40	59,24	0,26	0,00	0,07	0,09	0,02	0,16	0,10	0,09	2,21	0,01	0,00	0,0028	1161
04:30	1,51	0,40	4,18	3,42	2,47	57,71	0,27	0,00	0,03	0,06	0,01	0,15	0,13	0,09	2,11	0,01	0,00	0,0013	1140
05:00	1,59	0,39	4,89	4,95	2,52	59,20	0,26	0,00	0,05	0,06	0,01	0,18	0,19	0,10	2,24	0,01	0,00	0,0018	1137
05:30	3,51	0,39	5,21	4,73	2,98	60,79	0,22	0,00	0,04	0,15	0,02	0,22	0,20	0,12	2,52	0,01	0,00	0,0015	1126
06:00	5,14	0,41	4,94	6,47	3,75	56,30	0,28	0,00	0,09	0,22	0,02	0,22	0,28	0,16	2,47	0,01	0,00	0,0039	1119
06:30	6,25	0,42	4,60	1,96	3,08	56,42	0,27	0,00	0,05	0,25	0,02	0,18	0,08	0,12	2,26	0,01	0,00	0,0020	1088
07:00	7,71	0,39	3,79	3,91	2,82	58,18	0,28	0,00	0,11	0,31	0,02	0,15	0,16	0,11	2,32	0,01	0,00	0,0042	1101
07:30	7,72	0,34	3,78	5,61	3,07	63,59	0,30	0,00	0,05	0,33	0,01	0,16	0,24	0,13	2,72	0,01	0,00	0,0023	1131
08:00	6,82	0,39	3,93	4,68	3,09	58,14	0,30	0,00	0,04	0,28	0,02	0,16	0,19	0,13	2,37	0,01	0,00	0,0015	1087
08:30	8,71	0,43	3,65	2,79	3,07	58,11	0,25	0,00	0,08	0,35	0,02	0,14	0,11	0,12	2,31	0,01	0,00	0,0030	1090
09:00	10,54	0,47	3,41	1,88	2,97	52,69	0,25	0,00	0,05	0,41	0,02	0,13	0,07	0,12	2,05	0,01	0,00	0,0018	1084
09:30	24,38	0,50	3,02	0,10	3,06	49,24	0,25	0,00	0,06	0,92	0,02	0,11	0,00	0,12	1,86	0,01	0,00	0,0022	1087
10:00	24,53	0,49	2,64	0,22	3,20	52,27	0,24	0,00	0,06	0,94	0,02	0,10	0,01	0,12	2,00	0,01	0,00	0,0022	1077
10:30	9,44	0,43	2,47	1,88	3,26	56,57	0,29	0,00	0,04	0,39	0,02	0,10	0,08	0,14	2,36	0,01	0,00	0,0015	1110
11:00	20,35	0,47	3,54	6,13	3,75	55,63	0,23	0,00	0,04	0,79	0,02	0,14	0,24	0,15	2,17	0,01	0,00	0,0014	1052
11:30	13,41	0,49	4,86	8,15	3,31	42,98	0,22	0,00	0,04	0,50	0,02	0,18	0,30	0,12	1,59	0,01	0,00	0,0016	985
12:00	3,69	0,40	7,42	16,70	2,82	58,23	0,22	0,00	0,04	0,15	0,02	0,30	0,68	0,12	2,39	0,01	0,00	0,0015	1069
12:30	3,53	0,38	6,78	20,53	3,05	60,40	0,22	0,00	0,03	0,15	0,02	0,30	0,90	0,13	2,63	0,01	0,00	0,0015	1077
13:00	4,60	0,40	5,20	36,78	2,92	49,86	0,22	0,00	0,08	0,20	0,02	0,22	1,59	0,13	2,15	0,01	0,00	0,0035	1054
13:30	2,99	0,38	5,89	31,17	2,80	67,73	0,25	0,00	0,20	0,13	0,02	0,26	1,36	0,12	2,97	0,01	0,00	0,0087	1074
14:00	2,81	0,36	3,62	6,26	3,28	53,73	0,28	0,00	1,15	0,12	0,02	0,16	0,28	0,14	2,37	0,01	0,00	0,0506	1125
14:30	6,10	0,39	8,34	23,04	2,94	56,43	0,24	0,00	1,00	0,26	0,02	0,36	1,00	0,13	2,45	0,01	0,00	0,0436	1092
15:00	6,42	0,34	3,05	1,08	3,25	57,14	0,30	0,00	0,19	0,29	0,02	0,14	0,05	0,15	2,58	0,01	0,00	0,0087	1129
15:30	4,21	0,37	4,31	11,21	3,14	62,57	0,23	0,00	0,86	0,18	0,02	0,19	0,49	0,14	2,72	0,01	0,00	0,0374	1088
16:00	5,93	0,39	7,15	26,91	2,38	52,73	0,20	0,00	0,43	0,24	0,02	0,29	1,11	0,10	2,17	0,01	0,00	0,0177	1075
16:30	8,15	0,37	3,56	1,75	2,60	56,28	0,23	0,00	0,54	0,35	0,02	0,15	0,07	0,11	2,40	0,01	0,00	0,0231	1109
17:00	10,35	0,36	2,95	2,20	2,59	32,85	0,29	0,00	0,33	0,46	0,02	0,13	0,10	0,11	1,45	0,01	0,00	0,0147	1131
17:30	6,46	0,36	3,33	5,56	2,50	64,12	0,27	0,00	0,09	0,30	0,02	0,15	0,26	0,12	2,95	0,01	0,00	0,0043	1135
18:00	5,36	0,41	4,34	7,62	2,19	41,48	0,27	0,00	0,04	0,21	0,02	0,17	0,30	0,09	1,65	0,01	0,00	0,0018	1064
18:30	3,30	0,41	4,09	3,23	1,95	54,32	0,25	0,00	0,04	0,13	0,02	0,16	0,13	0,08	2,15	0,01	0,00	0,0017	1090
19:00	8,00	0,41	3,53	2,77	2,03	57,18	0,28	0,00	0,06	0,31	0,02	0,14	0,11	0,08	2,22	0,01	0,00	0,0024	1123
19:30	4,12	0,34	4,53	9,24	2,10	62,95	0,27	0,00	0,05	0,16	0,01	0,18	0,36	0,08	2,48	0,01	0,00	0,0019	1147
20:00	6,60	0,42	4,60	3,79	2,64	59,74	0,25	0,00	0,04	0,24	0,02	0,17	0,14	0,10	2,20	0,01	0,00	0,0015	1092
20:30	4,72	0,50	3,70	0,88	2,77	51,66	0,21	0,00	0,04	0,17	0,02	0,13	0,03	0,10	1,82	0,01	0,00	0,0014	1092
21:00	5,42	0,46	3,81	1,35	2,98	56,97	0,23	0,00	0,10	0,20	0,02	0,14	0,05	0,11	2,05	0,01	0,00	0,0036	1080
21:30	29,03	0,52	3,59	1,43	3,63	49,00	0,18	0,00	0,13	1,02	0,02	0,13	0,05	0,13	1,72	0,01	0,00	0,0047	1056
22:00	37,11	0,57	2,81	0,03	3,82	60,84	0,21	0,00	0,05	1,32	0,02	0,10	0,00	0,14	2,17	0,01	0,00	0,0018	1079
22:30	7,65	0,48	2,79	0,00	3,77	51,92	0,17	0,00	0,07	0,27	0,02	0,10	0,00	0,13	1,82	0,01	0,00	0,0023	1059
23:00	7,74	0,45	3,28	4,09	3,80	54,40	0,21	0,00	0,08	0,30	0,02	0,13	0,16	0,15	2,13	0,01	0,00	0,0031	1089
23:30	5,43	0,46	4,68	3,23	3,87	62,92	0,18	0,00	0,15	0,21	0,02	0,18	0,13	0,15	2,45	0,01	0,00	0,0059	1057
00:00	3,05	0,42	5,95	8,00	3,95	55,92	0,20	0,00	0,06	0,12	0,02	0,24	0,32	0,16	2,25	0,01	0,00	0,0025	1065
Min	**1,51**	**0,34**	**2,47**	**0,00**	**1,95**	**32,85**	**0,17**	**0,00**	**0,03**	**0,06**	**0,01**	**0,10**	**0,00**	**0,08**	**1,45**	**0,01**	**0,00**	**0,0012**	**985**
Max	**37,11**	**0,57**	**8,34**	**36,78**	**3,95**	**67,73**	**0,30**	**0,00**	**1,15**	**1,32**	**0,02**	**0,36**	**1,59**	**0,16**	**2,97**	**0,01**	**0,00**	**0,0506**	**1161**
Moyenne jour /Flux jour	**8,25**	**0,42**	**4,35**	**6,56**	**2,91**	**55,30**	**0,24**	**0,00**	**0,15**	**15,42**	**0,80**	**8,31**	**13,02**	**5,54**	**105,33**	**0,47**	**0,00**	**0,2998**	**1098**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:20							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,90									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.