Rapport DREAL journalier: **24.11.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,02	0,40	5,49	11,23	2,89	55,39	0,36	0,00	0,04	0,22	0,02	0,24	0,50	0,13	2,46	0,02	0,00	0,0017	1104
01:00	3,80	0,37	4,25	4,70	2,94	57,01	0,35	0,00	0,05	0,16	0,02	0,18	0,20	0,13	2,47	0,02	0,00	0,0022	1087
01:30	4,38	0,37	4,94	6,61	2,99	57,88	0,36	0,00	0,04	0,19	0,02	0,22	0,29	0,13	2,55	0,02	0,00	0,0017	1106
02:00	4,54	0,35	5,20	8,73	3,06	56,16	0,33	0,00	0,04	0,20	0,02	0,23	0,38	0,13	2,46	0,01	0,00	0,0017	1109
02:30	4,95	0,36	5,20	7,84	3,21	56,62	0,32	0,00	0,07	0,21	0,02	0,22	0,33	0,14	2,39	0,01	0,00	0,0031	1103
03:00	12,34	0,42	5,11	4,76	3,30	53,09	0,36	0,00	0,22	0,51	0,02	0,21	0,20	0,14	2,18	0,01	0,00	0,0090	1082
03:30	42,74	0,64	4,82	3,10	3,64	50,43	0,34	0,00	0,14	1,60	0,02	0,18	0,12	0,14	1,89	0,01	0,00	0,0051	1056
04:00	7,78	0,44	4,51	5,03	3,34	51,88	0,38	0,00	0,11	0,30	0,02	0,17	0,19	0,13	1,98	0,01	0,00	0,0041	1048
04:30	8,71	0,47	4,66	4,48	3,35	54,63	0,32	0,00	0,14	0,32	0,02	0,17	0,16	0,12	2,01	0,01	0,00	0,0052	1038
05:00	8,91	0,44	5,62	3,62	3,59	53,72	0,29	0,00	0,06	0,32	0,02	0,20	0,13	0,13	1,93	0,01	0,00	0,0020	1012
05:30	6,53	0,42	5,05	3,42	3,45	55,42	0,28	0,00	0,05	0,23	0,01	0,18	0,12	0,12	1,95	0,01	0,00	0,0016	1036
06:00	5,11	0,42	5,53	6,29	3,28	56,69	0,25	0,00	0,04	0,19	0,02	0,21	0,23	0,12	2,11	0,01	0,00	0,0016	1062
06:30	4,20	0,39	5,19	5,14	3,16	56,51	0,22	0,00	0,05	0,16	0,01	0,19	0,19	0,12	2,09	0,01	0,00	0,0018	1065
07:00	3,13	0,35	5,15	5,78	3,21	63,54	0,29	0,00	0,04	0,12	0,01	0,19	0,22	0,12	2,39	0,01	0,00	0,0015	1082
07:30	3,46	0,33	5,30	7,03	3,10	67,22	0,30	0,00	0,04	0,13	0,01	0,20	0,27	0,12	2,58	0,01	0,00	0,0016	1087
08:00	2,43	0,33	5,35	5,11	3,13	64,71	0,21	0,00	0,04	0,10	0,01	0,22	0,21	0,13	2,62	0,01	0,00	0,0016	1078
08:30	2,91	0,35	5,42	4,94	3,14	59,09	0,20	0,00	0,05	0,12	0,02	0,23	0,21	0,13	2,52	0,01	0,00	0,0021	1071
09:00	4,20	0,37	6,69	7,74	3,05	58,53	0,19	0,00	0,04	0,18	0,02	0,29	0,34	0,13	2,54	0,01	0,00	0,0016	1054
09:30	14,56	0,36	5,94	10,03	2,96	52,79	0,19	0,00	0,04	0,66	0,02	0,27	0,45	0,13	2,39	0,01	0,00	0,0018	1082
10:00	3,97	0,35	4,95	7,00	3,70	58,81	0,20	0,00	0,04	0,18	0,02	0,22	0,31	0,16	2,60	0,01	0,00	0,0017	1067
10:30	3,93	0,35	5,56	9,83	1,67	56,43	0,16	0,00	0,04	0,18	0,02	0,25	0,44	0,07	2,53	0,01	0,00	0,0017	1069
11:00	2,82	0,33	5,16	5,70	1,80	61,98	0,21	0,00	0,04	0,13	0,01	0,23	0,25	0,08	2,77	0,01	0,00	0,0018	1091
11:30	4,88	0,32	4,62	3,99	1,96	58,99	0,21	0,00	0,08	0,22	0,01	0,21	0,18	0,09	2,63	0,01	0,00	0,0035	1092
12:00	4,11	0,35	5,26	11,03	4,72	55,35	0,22	0,00	0,17	0,18	0,02	0,24	0,49	0,21	2,48	0,01	0,00	0,0077	1082
12:30	4,16	0,34	5,69	11,70	4,64	59,22	0,24	0,00	0,20	0,19	0,02	0,26	0,53	0,21	2,69	0,01	0,00	0,0089	1133
13:00	4,01	0,34	5,30	9,09	2,64	58,07	0,22	0,00	0,38	0,17	0,01	0,23	0,39	0,11	2,50	0,01	0,00	0,0163	1096
13:30	2,99	0,32	5,35	13,85	5,29	56,01	0,19	0,00	0,72	0,13	0,01	0,23	0,59	0,23	2,39	0,01	0,00	0,0308	1091
14:00	4,06	0,33	5,28	14,23	3,05	55,13	0,23	0,00	0,81	0,18	0,01	0,23	0,62	0,13	2,41	0,01	0,00	0,0354	1092
14:30	4,90	0,32	6,10	17,18	1,05	70,74	0,21	0,00	0,76	0,22	0,01	0,28	0,78	0,05	3,21	0,01	0,00	0,0344	1097
15:00	4,67	0,32	5,14	9,02	1,13	68,96	0,22	0,00	0,18	0,21	0,01	0,23	0,41	0,05	3,11	0,01	0,00	0,0081	1101
15:30	5,04	0,31	5,74	6,97	0,03	58,52	0,22	0,00	0,04	0,23	0,01	0,26	0,32	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0018	1131
16:00	6,07	0,33	5,91	7,96	0,04	57,45	0,20	0,00	0,04	0,27	0,01	0,27	0,36	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0017	1106
16:30	3,43	0,31	6,10	15,94	0,00	50,90	0,21	0,00	0,04	0,15	0,01	0,27	0,71	0,00	2,26	0,01	0,00	0,0019	1084
17:00	2,67	0,31	5,10	10,47	0,00	60,91	0,21	0,00	0,05	0,12	0,01	0,23	0,46	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0021	1104
17:30	3,55	0,29	5,35	9,23	0,00	62,79	0,23	0,00	0,04	0,16	0,01	0,24	0,42	0,00	2,82	0,01	0,00	0,0016	1134
18:00	5,28	0,28	5,12	9,09	0,01	56,49	0,25	0,00	0,19	0,24	0,01	0,24	0,42	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0089	1131
18:30	4,61	0,29	5,88	12,17	0,07	58,23	0,27	0,00	0,13	0,21	0,01	0,27	0,56	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0059	1113
19:00	5,74	0,28	5,32	10,38	0,05	61,28	0,35	0,00	0,11	0,25	0,01	0,23	0,45	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0047	1089
19:30	8,37	0,24	5,24	11,93	0,06	66,00	0,48	0,00	0,04	0,37	0,01	0,23	0,53	0,00	2,96	0,02	0,00	0,0017	1113
20:00	7,59	0,27	4,65	6,67	0,09	61,72	0,38	0,00	0,04	0,34	0,01	0,21	0,30	0,00	2,79	0,02	0,00	0,0016	1127
20:30	7,21	0,30	5,01	9,94	0,11	58,49	0,37	0,00	0,03	0,34	0,01	0,23	0,46	0,01	2,72	0,02	0,00	0,0016	1137
21:00	5,39	0,31	7,28	12,50	0,01	54,54	0,32	0,00	0,04	0,25	0,01	0,33	0,57	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0016	1095
21:30	3,50	0,30	5,78	14,88	0,03	58,14	0,33	0,00	0,04	0,16	0,01	0,26	0,68	0,00	2,66	0,02	0,00	0,0018	1123
22:00	2,57	0,32	6,02	21,76	0,00	53,26	0,32	0,00	0,04	0,11	0,01	0,27	0,97	0,00	2,38	0,01	0,00	0,0017	1107
22:30	2,05	0,32	5,82	38,12	0,00	62,52	0,34	0,00	0,03	0,09	0,01	0,26	1,68	0,00	2,75	0,01	0,00	0,0015	1127
23:00	2,77	0,32	4,72	41,79	0,00	57,47	0,32	0,00	0,06	0,13	0,01	0,22	1,90	0,00	2,62	0,01	0,00	0,0027	1140
23:30	3,05	0,36	5,27	28,26	0,00	57,20	0,34	0,00	0,12	0,14	0,02	0,24	1,27	0,00	2,58	0,02	0,00	0,0053	1126
00:00	2,37	0,35	4,98	18,39	0,00	60,13	0,31	0,00	0,10	0,11	0,02	0,22	0,82	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0045	1117
Min	**2,05**	**0,24**	**4,25**	**3,10**	**0,00**	**50,43**	**0,16**	**0,00**	**0,03**	**0,09**	**0,01**	**0,17**	**0,12**	**0,00**	**1,89**	**0,01**	**0,00**	**0,0015**	**1012**
Max	**42,74**	**0,64**	**7,28**	**41,79**	**5,29**	**70,74**	**0,48**	**0,00**	**0,81**	**1,60**	**0,02**	**0,33**	**1,90**	**0,23**	**3,21**	**0,02**	**0,00**	**0,0354**	**1140**
Moyenne jour /Flux jour	**5,74**	**0,35**	**5,36**	**10,72**	**1,94**	**58,27**	**0,28**	**0,00**	**0,12**	**11,57**	**0,71**	**11,08**	**22,63**	**3,86**	**120,40**	**0,57**	**0,00**	**0,2540**	**1093**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:20							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,94									
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.