Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2024

	mesures corrigées à 11% d'O2 -IC 95%									Flux massique										Process
Paramétre	CO_10	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S 10'
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	kg/d	-	g/d	°C
VLE 10 et 30 min	150	20	60	200	30	400		0											
VLE max	150	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0	50	86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	850
01/09/2024	6,93	0,25	5,46	5,69	0,62	60,04	0,20	0,00	0,91	14,45	0,53	11,44	11,87	1,30	125,58	0,42	0,00	1,9233	1106
02/09/2024	5,18	0,28	5,46	3,42	0,64	58,02	0,20	0,00	1,11	10,99	0,61	11,60	7,26	1,36	123,25	0,43	0,00	2,3572	1115
03/09/2024	3,70	0,26	5,44	4,81	0,64	58,18	0,21	0,00	1,19	7,72	0,54	11,36	10,08	1,34	121,40	0,45	0,00	2,4745	1115
04/09/2024	4,01	0,28	5,24	4,67	0,64	57,63	0,22	0,00	0,82	8,58	0,60	11,15	9,92	1,37	122,56	0,48	0,00	1,7420	1111
05/09/2024	4,14	0,28	6,28	6,49	0,70	59,79	0,19	0,00	0,93	8,77	0,58	13,28	13,72	1,47	126,31	0,40	0,00	1,9744	1107
06/09/2024	4,05	0,32	5,56	6,55	0,62	58,09	0,19	0,00	1,51	8,66	0,68	11,81	13,95	1,32	123,34	0,41	0,00	3,1916	1111
07/09/2024	3,33	0,27	5,49	5,41	0,64	58,29	0,20	0,00	0,80	7,16	0,59	11,81	11,61	1,38	125,34	0,43	0,00	1,7229	1104
08/09/2024	3,17	0,25	5,33	4,64	0,64	58,42	0,25	0,00	0,94	6,71	0,53	11,29	9,77	1,36	123,59	0,52	0,00	1,9773	1111
09/09/2024	4,22	0,26	5,46	6,28	0,63	57,79	0,20	0,00	1,72	9,06	0,55	11,68	13,44	1,36	123,56	0,43	0,00	5,4306	1111
10/09/2024	5,81	0,28	5,40	8,13	0,65	58,30	0,18	0,00	1,30	12,32	0,58	11,39	17,14	1,36	122,95	0,39	0,00	2,7534	1100
11/09/2024	4,90	0,25	5,49	9,09	0,64	58,27	0,25	0,00	1,21	10,35	0,53	11,68	19,37	1,36	124,06	0,52	0,00	2,5896	1112
12/09/2024	5,16	0,28	5,76	12,24	0,62	58,03	0,20	0,00	3,82	10,85	0,59	12,07	25,60	1,31	121,50	0,42	0,00	16,6054	1113
13/09/2024	4,09	0,30	5,56	14,19	0,62	58,38	0,17	0,00	2,35	8,66	0,63	11,71	29,81	1,32	123,00	0,35	0,00	4,9405	1110
14/09/2024	5,32	0,30	5,55	8,30	0,63	58,03	0,15	0,00	1,19	11,16	0,62	11,64	17,38	1,33	121,67	0,32	0,00	2,4825	1102
15/09/2024	4,66	0,32	5,48	8,37	0,63	58,24	0,17	0,00	1,10	9,74	0,66	11,51	17,54	1,32	122,05	0,36	0,00	2,3169	1110
16/09/2024	5,32	0,35	5,51	6,56	0,64	58,31	0,21	0,00	1,53	11,20	0,74	11,60	13,86	1,36	122,84	0,44	0,00	3,2328	1108
17/09/2024	5,03	0,27	5,52	8,10	0,64	58,15	0,20	0,00	1,90	10,67	0,57	11,69	17,10	1,36	123,04	0,43	0,00	4,0158	1111
18/09/2024	3,86	0,29	5,36	18,23	1,70	58,19	0,20	0,00	1,98	8,19	0,62	11,36	38,31	3,62	123,32	0,42	0,00	5,0256	1111
19/09/2024	4,06	0,31	5,68	12,70	0,43	58,17	0,28	0,00	1,00	8,62	0,66	12,03	26,93	0,92	123,27	0,59	0,00	2,1256	1109
20/09/2024	3,89	0,30	5,81	13,81	0,41	57,91	0,20	0,00	3,53	8,16	0,63	12,16	28,86	0,86	120,94	0,43	0,00	14,4539	1112
21/09/2024	4,19	0,37	5,55	7,58	0,41	58,30	0,19	0,00	1,66	8,85	0,79	11,71	15,99	0,87	123,07	0,40	0,00	3,5117	1115
22/09/2024	3,25	0,26	5,51	7,05	0,42	58,33	0,18	0,00	1,48	6,92	0,55	11,70	15,02	0,89	123,78	0,38	0,00	3,1421	1129
23/09/2024	4,18	0,27	5,50	5,32	0,44	58,05	0,18	0,00	1,40	8,89	0,58	11,66	11,29	0,93	123,07	0,38	0,00	2,9601	1111
24/09/2024	5,21	0,29	5,56	9,97	0,44	58,06	0,19	0,00	1,53	11,09	0,62	11,83	21,22	0,93	123,43	0,40	0,00	3,2675	1106
25/09/2024	4,46	0,27	5,51	7,94	0,44	58,20	0,24	0,00	1,68	9,47	0,56	11,70	16,83	0,94	123,50	0,52	0,00	3,5674	1124
26/09/2024	4,02	0,25	5,35	10,90	0,43	58,09	0,26	0,00	2,15	8,55	0,54	11,35	22,73	0,91	123,23	0,55	0,00	4,5899	1128
27/09/2024	5,83	0,30	5,31	7,15	0,44	61,62	0,31	0,00	1,35	12,15	0,64	11,13	14,93	0,93	128,85	0,65	0,00	2,8221	1120
28/09/2024	4,18	0,26	5,40	8,60	0,43	59,11	0,21	0,00	2,49	8,71	0,54	11,19	17,28	0,89	121,97	0,43	0,00	5,2112	1141
29/09/2024	4,36	0,30	4,90	4,54	0,47	53,58	0,15	0,00	0,88	5,51	0,27	4,52	4,21	0,43	49,47	0,14	0,00	1,5973	1116
30/09/2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0000	0
Min	**3,20**	**0,25**	**3,81**	**5,06**	**0,36**	**50,17**	**0,16**	**0,00**	**0,07**	**6,90**	**0,49**	**8,11**	**10,76**	**0,70**	**107,06**	**0,32**	**0,00**	**0,14**	**1112**
Max	**6,06**	**0,55**	**6,62**	**12,64**	**1,66**	**61,75**	**0,27**	**0,00**	**0,68**	**12,84**	**1,19**	**13,71**	**27,10**	**3,49**	**129,83**	**0,57**	**0,00**	**1,45**	**1145**
Moyenne mois /Flux mois	**4,27**	**0,32**	**5,49**	**8,63**	**0,68**	**58,33**	**0,21**	**0,00**	**0,25**	**281,2**	**21,4**	**361,4**	**568,9**	**44,9**	**3837,9**	**13,9**	**0,0**	**16,6800**	**1133**
Total (hh:mm)																			

Légende:

- Gris = Arrêt four
- Jaune = moyenne invalide a cause de Défaut ou Maintenance ou < 2/3.
- Rouge = moyenne en dépassement
- Bleu = Correction avec Valeurs de substitution
- Vert = Valeur Hors gamme

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.

30/09/2024 UVE en arrêt technique programmé

Installation: **Veolia Saved**

Rapport: **Mois R-EOT**

Rapport du: septembre 2024

Synthèse des dépass & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	**Global**
Compt. dépassement VLE 10 et 30 mensuel	60h/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Nbr. dépass VLE Flux mensuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**
Compt. Indisponibilité AMS mensuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**00:10**							**00:00**	**00:00**	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	60h par an pour multiga et poussières et 500h pour Hg	**02:20**							**00:00**	**08:30**	
Dioxin / Furanes % mensuel	>85% en cummul annuel	**98,59**									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	**98,68**									
Nombre moyennne jour invalide par mois	/	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Nombre moyennne jour invalide per an	10 Jours	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2**	