Rapport DREAL journalier: **07.11.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,84	0,36	5,13	4,13	0,00	53,27	0,25	0,00	0,45	0,17	0,02	0,23	0,19	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0203	1077
01:00	2,51	0,39	6,63	3,26	0,00	59,98	0,26	0,00	0,11	0,11	0,02	0,30	0,15	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0050	1079
01:30	1,87	0,37	5,54	1,94	0,00	61,80	0,23	0,00	0,04	0,09	0,02	0,25	0,09	0,00	2,82	0,01	0,00	0,0017	1095
02:00	2,18	0,35	5,01	3,19	0,00	54,33	0,25	0,00	0,04	0,10	0,02	0,23	0,15	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0018	1087
02:30	2,71	0,40	5,20	3,05	0,00	57,85	0,25	0,00	0,04	0,12	0,02	0,24	0,14	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0017	1069
03:00	2,03	0,37	5,82	7,39	0,00	58,65	0,26	0,00	0,03	0,09	0,02	0,27	0,34	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0015	1071
03:30	3,15	0,36	4,90	12,99	0,00	57,75	0,23	0,00	0,04	0,14	0,02	0,22	0,58	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0017	1063
04:00	3,45	0,37	6,40	18,19	0,00	57,25	0,26	0,00	0,04	0,15	0,02	0,28	0,80	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0017	1080
04:30	3,20	0,32	5,83	19,08	0,00	56,36	0,23	0,00	0,04	0,14	0,01	0,26	0,86	0,00	2,53	0,01	0,00	0,0018	1084
05:00	2,26	0,35	4,87	15,13	0,00	56,37	0,21	0,00	0,06	0,10	0,02	0,21	0,67	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0027	1073
05:30	1,66	0,34	5,81	22,12	0,03	60,36	0,23	0,00	0,09	0,08	0,02	0,26	1,00	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0043	1094
06:00	2,90	0,35	4,81	19,22	0,00	62,76	0,25	0,00	0,07	0,12	0,01	0,20	0,81	0,00	2,65	0,01	0,00	0,0030	1075
06:30	1,95	0,28	5,05	20,00	0,00	68,41	0,33	0,00	0,04	0,08	0,01	0,21	0,84	0,00	2,87	0,01	0,00	0,0017	1089
07:00	1,79	0,31	5,03	13,95	0,00	60,21	0,29	0,00	0,09	0,08	0,01	0,22	0,62	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0038	1102
07:30	2,37	0,36	6,87	12,40	2,00	59,55	0,23	0,00	0,08	0,11	0,02	0,31	0,56	0,09	2,67	0,01	0,00	0,0035	1096
08:00	3,66	0,31	6,02	8,56	4,34	58,75	0,26	0,00	0,04	0,17	0,01	0,28	0,40	0,20	2,71	0,01	0,00	0,0017	1113
08:30	4,18	0,33	5,11	6,45	4,47	56,12	0,23	0,00	0,05	0,19	0,02	0,24	0,30	0,21	2,61	0,01	0,00	0,0025	1117
09:00	3,07	0,39	5,19	7,00	4,51	57,29	0,23	0,00	0,05	0,14	0,02	0,24	0,32	0,21	2,61	0,01	0,00	0,0023	1095
09:30	3,29	0,36	5,13	6,42	4,49	59,36	0,21	0,00	0,04	0,15	0,02	0,23	0,29	0,21	2,71	0,01	0,00	0,0017	1111
10:00	4,07	0,32	4,67	4,26	4,51	59,05	0,29	0,00	0,04	0,19	0,01	0,21	0,19	0,21	2,69	0,01	0,00	0,0018	1126
10:30	4,34	0,34	5,22	8,90	4,35	56,69	0,25	0,00	0,04	0,20	0,02	0,24	0,41	0,20	2,63	0,01	0,00	0,0018	1120
11:00	3,90	0,31	6,40	8,26	4,39	57,71	0,23	0,00	0,04	0,18	0,01	0,29	0,38	0,20	2,64	0,01	0,00	0,0016	1103
11:30	4,73	0,32	3,89	1,77	4,29	59,29	0,25	0,00	0,04	0,21	0,01	0,18	0,08	0,19	2,69	0,01	0,00	0,0018	1107
12:00	6,75	0,33	4,19	3,95	4,33	55,85	0,31	0,00	0,04	0,31	0,02	0,19	0,18	0,20	2,56	0,01	0,00	0,0017	1140
12:30	5,60	0,29	3,78	1,87	4,15	55,92	0,34	0,00	0,04	0,26	0,01	0,18	0,09	0,20	2,63	0,02	0,00	0,0020	1147
13:00	3,62	0,35	3,56	2,43	4,27	54,49	0,28	0,00	0,03	0,16	0,01	0,15	0,11	0,18	2,36	0,01	0,00	0,0015	1073
13:30	3,25	0,35	4,67	3,68	3,98	59,25	0,26	0,00	0,04	0,14	0,01	0,19	0,15	0,17	2,46	0,01	0,00	0,0016	1092
14:00	2,82	0,38	5,01	2,52	4,03	59,85	0,26	0,00	0,04	0,12	0,02	0,21	0,11	0,17	2,49	0,01	0,00	0,0017	1130
14:30	3,31	0,38	5,29	10,10	3,55	56,47	0,28	0,00	0,03	0,14	0,02	0,23	0,43	0,15	2,41	0,01	0,00	0,0015	1125
15:00	17,88	0,36	8,27	20,56	3,28	54,00	0,24	0,00	0,05	0,78	0,02	0,36	0,89	0,14	2,35	0,01	0,00	0,0023	1115
15:30	18,69	0,34	4,41	5,44	3,23	56,57	0,24	0,00	0,05	0,80	0,01	0,19	0,23	0,14	2,43	0,01	0,00	0,0020	1133
16:00	2,95	0,33	4,18	3,77	3,28	59,62	0,26	0,00	0,07	0,13	0,01	0,18	0,17	0,14	2,63	0,01	0,00	0,0031	1138
16:30	1,61	0,30	9,19	13,31	3,25	51,47	0,24	0,00	0,04	0,07	0,01	0,40	0,58	0,14	2,24	0,01	0,00	0,0015	1110
17:00	1,72	0,29	6,51	3,12	3,15	57,88	0,23	0,00	0,03	0,07	0,01	0,27	0,13	0,13	2,42	0,01	0,00	0,0013	1113
17:30	2,06	0,35	3,56	0,84	3,28	59,54	0,23	0,00	0,15	0,09	0,02	0,15	0,04	0,14	2,54	0,01	0,00	0,0065	1137
18:00	1,83	0,32	4,51	8,64	3,20	60,28	0,34	0,00	0,20	0,08	0,01	0,19	0,37	0,14	2,56	0,01	0,00	0,0085	1136
18:30	4,23	0,28	3,90	4,66	3,36	69,68	0,44	0,00	0,16	0,18	0,01	0,16	0,20	0,14	2,93	0,02	0,00	0,0066	1142
19:00	3,62	0,31	4,09	5,80	3,27	61,38	0,30	0,00	0,05	0,16	0,01	0,18	0,26	0,15	2,74	0,01	0,00	0,0022	1148
19:30	2,90	0,28	4,14	2,71	3,39	60,21	0,26	0,00	0,04	0,13	0,01	0,19	0,12	0,15	2,70	0,01	0,00	0,0017	1140
20:00	2,87	0,30	4,14	3,48	3,30	55,13	0,24	0,00	0,04	0,13	0,01	0,19	0,16	0,15	2,48	0,01	0,00	0,0017	1125
20:30	3,05	0,34	4,12	3,30	3,29	61,00	0,24	0,00	0,04	0,14	0,02	0,19	0,15	0,15	2,76	0,01	0,00	0,0016	1124
21:00	1,38	0,34	4,40	4,66	3,35	53,70	0,24	0,00	0,03	0,06	0,02	0,20	0,21	0,15	2,39	0,01	0,00	0,0015	1101
21:30	1,27	0,36	4,77	6,45	3,36	58,29	0,24	0,00	0,04	0,05	0,02	0,21	0,28	0,15	2,53	0,01	0,00	0,0016	1110
22:00	2,47	0,40	4,57	3,93	3,52	59,34	0,25	0,00	0,04	0,11	0,02	0,20	0,17	0,16	2,63	0,01	0,00	0,0019	1124
22:30	1,86	0,38	4,61	4,98	3,50	57,11	0,20	0,00	0,04	0,08	0,02	0,21	0,22	0,16	2,57	0,01	0,00	0,0018	1100
23:00	3,69	0,34	4,42	3,43	3,70	61,65	0,27	0,00	0,03	0,17	0,02	0,20	0,16	0,17	2,80	0,01	0,00	0,0015	1112
23:30	4,31	0,39	3,60	1,17	3,89	57,47	0,28	0,00	0,39	0,20	0,02	0,16	0,05	0,18	2,63	0,01	0,00	0,0178	1115
00:00	3,61	0,41	3,90	3,25	3,89	57,32	0,30	0,00	0,44	0,17	0,02	0,18	0,15	0,18	2,64	0,01	0,00	0,0204	1119
Min	**1,27**	**0,28**	**3,56**	**0,84**	**0,00**	**51,47**	**0,20**	**0,00**	**0,03**	**0,05**	**0,01**	**0,15**	**0,04**	**0,00**	**2,24**	**0,01**	**0,00**	**0,0013**	**1063**
Max	**18,69**	**0,41**	**9,19**	**22,12**	**4,51**	**69,68**	**0,44**	**0,00**	**0,45**	**0,80**	**0,02**	**0,40**	**1,00**	**0,21**	**2,93**	**0,02**	**0,00**	**0,0204**	**1148**
Moyenne jour /Flux jour	**3,68**	**0,34**	**5,05**	**7,41**	**2,63**	**58,39**	**0,26**	**0,00**	**0,08**	**7,84**	**0,73**	**10,77**	**15,74**	**5,62**	**124,56**	**0,55**	**0,00**	**0,1668**	**1108**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:20							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.