Rapport DREAL journalier: 10/11/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,75	0,38	5,35	13,59	0,00	56,65	0,37	0,00	0,27	0,08	0,02	0,24	0,61	0,00	2,55	0,02	0,00	0,0123	1112
01:00	2,43	0,43	5,55	13,91	0,00	60,78	0,40	0,00	0,43	0,11	0,02	0,25	0,64	0,00	2,78	0,02	0,00	0,0196	1130
01:30	2,17	0,39	5,93	20,30	0,00	52,43	0,40	0,00	0,42	0,10	0,02	0,28	0,94	0,00	2,43	0,02	0,00	0,0197	1126
02:00	1,36	0,38	5,07	16,69	0,00	60,43	0,34	0,00	0,31	0,06	0,02	0,23	0,76	0,00	2,75	0,02	0,00	0,0140	1106
02:30	2,47	0,43	6,07	16,28	0,00	60,60	0,37	0,00	0,36	0,11	0,02	0,27	0,73	0,00	2,73	0,02	0,00	0,0161	1118
03:00	2,90	0,39	4,80	13,91	0,00	56,31	0,41	0,00	0,46	0,13	0,02	0,22	0,64	0,00	2,61	0,02	0,00	0,0212	1135
03:30	3,36	0,39	5,24	14,66	0,00	56,07	0,45	0,00	0,52	0,16	0,02	0,25	0,70	0,00	2,68	0,02	0,00	0,0248	1162
04:00	3,24	0,46	5,38	12,09	0,00	58,86	0,40	0,00	0,38	0,14	0,02	0,24	0,54	0,00	2,63	0,02	0,00	0,0170	1120
04:30	2,22	0,42	5,29	12,35	0,00	59,12	0,40	0,00	0,26	0,10	0,02	0,24	0,56	0,00	2,69	0,02	0,00	0,0119	1122
05:00	1,78	0,43	5,60	12,94	0,00	56,34	0,37	0,00	0,35	0,08	0,02	0,25	0,58	0,00	2,55	0,02	0,00	0,0160	1116
05:30	2,30	0,42	5,18	17,47	0,00	60,40	0,39	0,00	0,51	0,10	0,02	0,23	0,79	0,00	2,74	0,02	0,00	0,0233	1133
06:00	4,21	0,44	4,89	13,45	0,00	60,22	0,31	0,00	0,47	0,19	0,02	0,22	0,60	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0210	1131
06:30	4,11	0,36	5,32	14,08	0,00	67,82	0,17	0,00	0,38	0,19	0,02	0,24	0,64	0,00	3,08	0,01	0,00	0,0171	1137
07:00	3,11	0,36	5,38	9,62	0,00	60,80	0,25	0,00	0,42	0,14	0,02	0,25	0,44	0,00	2,79	0,01	0,00	0,0191	1125
07:30	2,45	0,38	5,60	10,12	0,00	56,79	0,31	0,00	0,33	0,11	0,02	0,26	0,47	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0153	1120
08:00	1,53	0,35	5,62	9,54	0,00	58,36	0,28	0,00	0,29	0,07	0,02	0,25	0,43	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0132	1106
08:30	1,61	0,34	5,38	10,16	0,00	56,13	0,31	0,00	0,36	0,07	0,02	0,24	0,46	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0164	1114
09:00	2,75	0,36	6,05	13,30	0,00	58,58	0,31	0,00	0,33	0,13	0,02	0,28	0,61	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0151	1127
09:30	1,66	0,33	5,50	15,79	0,00	58,14	0,30	0,00	0,39	0,08	0,01	0,25	0,72	0,00	2,64	0,01	0,00	0,0179	1128
10:00	2,08	0,33	5,43	10,33	0,00	57,53	0,32	0,00	0,48	0,10	0,02	0,25	0,47	0,00	2,63	0,01	0,00	0,0219	1125
10:30	3,09	0,37	4,99	8,26	0,00	60,41	0,33	0,00	0,51	0,14	0,02	0,23	0,38	0,00	2,78	0,02	0,00	0,0235	1124
11:00	2,07	0,33	6,21	13,68	0,00	55,57	0,34	0,00	0,55	0,10	0,02	0,29	0,64	0,00	2,62	0,02	0,00	0,0258	1132
11:30	1,76	0,34	5,35	9,58	0,00	58,89	0,33	0,00	0,53	0,08	0,02	0,24	0,44	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0240	1129
12:00	2,73	0,34	5,19	11,57	0,00	57,73	0,34	0,00	0,87	0,13	0,02	0,24	0,53	0,00	2,66	0,02	0,00	0,0403	1134
12:30	2,09	0,34	5,11	5,49	0,00	56,10	0,30	0,00	0,80	0,09	0,01	0,21	0,23	0,00	2,35	0,01	0,00	0,0337	1119
13:00	1,33	0,32	4,29	5,91	0,00	57,83	0,34	0,00	0,62	0,06	0,01	0,18	0,25	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0269	1150
13:30	1,02	0,33	5,85	6,58	1,11	63,19	0,28	0,00	0,39	0,04	0,01	0,25	0,28	0,05	2,67	0,01	0,00	0,0164	1132
14:00	1,58	0,38	5,48	5,37	0,00	61,22	0,35	0,00	0,25	0,07	0,02	0,23	0,23	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0107	1136
14:30	2,62	0,38	5,50	13,14	0,00	60,97	0,31	0,00	0,25	0,12	0,02	0,24	0,58	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0110	1143
15:00	1,85	0,32	5,67	11,88	0,00	56,75	0,30	0,00	0,32	0,08	0,01	0,25	0,53	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0140	1133
15:30	1,65	0,33	5,78	15,46	0,00	57,81	0,30	0,00	0,17	0,07	0,01	0,25	0,67	0,00	2,52	0,01	0,00	0,0075	1119
16:00	2,11	0,34	5,32	8,67	0,00	58,20	0,33	0,00	0,17	0,09	0,02	0,24	0,39	0,00	2,59	0,01	0,00	0,0074	1128
16:30	1,34	0,30	5,91	8,67	0,00	54,85	0,31	0,00	0,20	0,06	0,01	0,26	0,39	0,00	2,46	0,01	0,00	0,0091	1118
17:00	1,23	0,30	5,75	4,79	0,00	61,81	0,30	0,00	0,19	0,05	0,01	0,26	0,21	0,00	2,75	0,01	0,00	0,0086	1118
17:30	1,94	0,32	5,10	5,74	0,00	56,59	0,30	0,00	0,14	0,09	0,01	0,23	0,25	0,00	2,51	0,01	0,00	0,0060	1113
18:00	2,58	0,26	5,67	7,49	0,00	59,00	0,38	0,00	0,09	0,11	0,01	0,25	0,33	0,00	2,62	0,02	0,00	0,0042	1121
18:30	2,97	0,26	4,93	7,84	0,00	68,72	0,45	0,00	0,11	0,13	0,01	0,22	0,34	0,00	3,00	0,02	0,00	0,0049	1116
19:00	2,90	0,30	5,69	10,71	0,00	64,18	0,33	0,00	0,30	0,13	0,01	0,26	0,49	0,00	2,93	0,01	0,00	0,0137	1125
19:30	2,37	0,30	5,09	8,20	0,00	57,02	0,23	0,00	0,26	0,11	0,01	0,23	0,37	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0116	1109
20:00	2,26	0,30	5,99	8,55	0,00	55,86	0,27	0,00	0,62	0,10	0,01	0,28	0,39	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0287	1113
20:30	2,67	0,34	5,33	6,32	0,00	60,04	0,27	0,00	0,99	0,12	0,02	0,24	0,29	0,00	2,74	0,01	0,00	0,0454	1117
21:00	1,85	0,32	5,34	6,60	0,00	59,55	0,26	0,00	0,28	0,08	0,01	0,24	0,30	0,00	2,68	0,01	0,00	0,0126	1108
21:30	2,46	0,33	5,41	7,45	0,00	56,91	0,30	0,00	0,15	0,11	0,01	0,24	0,34	0,00	2,57	0,01	0,00	0,0069	1110
22:00	2,86	0,39	5,23	8,24	0,00	56,54	0,33	0,00	0,14	0,12	0,02	0,23	0,36	0,00	2,47	0,01	0,00	0,0061	1105
22:30	1,71	0,36	5,76	9,45	0,00	58,90	0,33	0,00	0,19	0,08	0,02	0,26	0,42	0,00	2,61	0,01	0,00	0,0082	1122
23:00	2,88	0,36	5,26	12,30	0,00	56,83	0,35	0,00	0,18	0,13	0,02	0,24	0,57	0,00	2,62	0,02	0,00	0,0085	1134
23:30	3,14	0,38	5,21	10,58	0,00	58,96	0,38	0,00	0,15	0,14	0,02	0,24	0,48	0,00	2,66	0,02	0,00	0,0068	1131
00:00	2,09	0,35	5,35	10,32	0,00	56,40	0,39	0,00	0,12	0,10	0,02	0,25	0,48	0,00	2,61	0,02	0,00	0,0056	1134
Min	**1,02**	**0,26**	**4,29**	**4,79**	**0,00**	**52,43**	**0,17**	**0,00**	**0,09**	**0,04**	**0,01**	**0,18**	**0,21**	**0,00**	**2,35**	**0,01**	**0,00**	**0,0042**	**1105**
Max	**4,21**	**0,46**	**6,21**	**20,30**	**1,11**	**68,72**	**0,45**	**0,00**	**0,99**	**0,19**	**0,02**	**0,29**	**0,94**	**0,05**	**3,08**	**0,02**	**0,00**	**0,0454**	**1162**
Moyenne jour Flux jour	**2,31**	**0,36**	**5,42**	**10,82**	**0,02**	**58,73**	**0,33**	**0,00**	**0,36**	**5,00**	**0,77**	**11,74**	**23,50**	**0,05**	**127,01**	**0,72**	**0,00**	**0,7811**	**1124**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:20							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.