Rapport DREAL journalier: 21/11/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,49	0,26	5,34	20,25	0,00	60,54	0,29	0,00	0,12	0,07	0,01	0,24	0,89	0,00	2,67	0,01	0,00	0,0053	1111
01:00	2,62	0,27	6,21	23,70	0,00	52,98	0,32	0,00	0,45	0,12	0,01	0,28	1,05	0,00	2,35	0,01	0,00	0,0200	1104
01:30	2,21	0,31	5,64	24,47	0,00	60,33	0,29	0,00	0,50	0,10	0,01	0,26	1,11	0,00	2,73	0,01	0,00	0,0229	1110
02:00	2,09	0,28	6,12	29,46	0,00	55,47	0,28	0,00	0,53	0,09	0,01	0,28	1,33	0,00	2,50	0,01	0,00	0,0237	1094
02:30	2,98	0,28	5,06	32,58	0,00	54,29	0,28	0,00	0,80	0,13	0,01	0,23	1,46	0,00	2,44	0,01	0,00	0,0360	1102
03:00	3,93	0,31	6,04	31,90	0,00	56,70	0,28	0,00	0,65	0,18	0,01	0,27	1,44	0,00	2,56	0,01	0,00	0,0294	1099
03:30	3,48	0,27	5,19	25,08	0,00	57,96	0,28	0,00	0,59	0,15	0,01	0,23	1,11	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0264	1095
04:00	2,67	0,27	6,01	30,74	0,00	55,61	0,26	0,00	0,67	0,12	0,01	0,27	1,37	0,00	2,48	0,01	0,00	0,0300	1104
04:30	2,57	0,30	5,05	18,13	0,00	63,06	0,27	0,00	0,55	0,12	0,01	0,23	0,82	0,00	2,86	0,01	0,00	0,0249	1121
05:00	3,76	0,24	5,09	15,65	0,00	57,40	0,33	0,00	0,51	0,18	0,01	0,24	0,73	0,00	2,69	0,02	0,00	0,0240	1150
05:30	3,50	0,23	6,45	22,24	0,00	53,43	0,34	0,00	0,59	0,17	0,01	0,31	1,07	0,00	2,56	0,02	0,00	0,0283	1159
06:00	2,81	0,27	4,97	17,45	0,00	64,48	0,39	0,00	0,53	0,13	0,01	0,22	0,79	0,00	2,91	0,02	0,00	0,0237	1126
06:30	6,00	0,28	5,87	23,35	0,00	59,68	0,36	0,00	0,57	0,27	0,01	0,27	1,07	0,00	2,73	0,02	0,00	0,0263	1116
07:00	4,82	0,25	4,84	17,60	0,00	63,04	0,29	0,00	0,45	0,22	0,01	0,22	0,80	0,00	2,88	0,01	0,00	0,0207	1114
07:30	9,35	0,26	6,59	20,63	0,00	53,91	0,24	0,00	0,46	0,43	0,01	0,30	0,94	0,00	2,45	0,01	0,00	0,0208	1097
08:00	6,18	0,30	5,77	17,07	0,00	64,84	0,29	0,00	0,39	0,29	0,01	0,27	0,79	0,00	3,02	0,01	0,00	0,0180	1112
08:30	3,20	0,25	5,03	9,02	0,00	56,98	0,26	0,00	0,23	0,14	0,01	0,23	0,41	0,00	2,58	0,01	0,00	0,0102	1100
09:00	5,23	0,23	3,91	8,09	0,00	58,75	0,32	0,00	0,35	0,25	0,01	0,18	0,38	0,00	2,77	0,02	0,00	0,0166	1121
09:30	6,31	0,29	4,43	9,09	0,00	55,96	0,30	0,00	0,18	0,29	0,01	0,20	0,41	0,00	2,54	0,01	0,00	0,0082	1104
10:00	6,63	0,22	4,62	13,71	0,00	55,20	0,37	0,00	0,25	0,32	0,01	0,22	0,66	0,00	2,68	0,02	0,00	0,0121	1159
10:30	7,83	0,27	5,31	22,61	0,00	60,36	0,40	0,00	0,27	0,35	0,01	0,23	1,00	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0119	1109
11:00	5,74	0,28	4,97	25,08	0,00	58,93	0,35	0,00	0,57	0,26	0,01	0,23	1,16	0,00	2,72	0,02	0,00	0,0265	1140
11:30	4,24	0,24	7,37	19,12	0,00	59,41	0,35	0,00	0,65	0,20	0,01	0,34	0,89	0,00	2,76	0,02	0,00	0,0304	1109
12:00	4,56	0,26	8,18	48,91	0,00	54,89	0,34	0,00	1,11	0,21	0,01	0,37	2,23	0,00	2,50	0,02	0,00	0,0503	1085
12:30	17,89	0,38	5,03	39,38	0,00	59,00	0,35	0,00	0,93	0,80	0,02	0,23	1,76	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0419	1089
13:00	4,73	0,31	4,31	70,84	0,00	54,09	0,35	0,00	0,99	0,22	0,01	0,20	3,24	0,00	2,48	0,02	0,00	0,0454	1106
13:30	5,02	0,26	2,75	37,47	1,35	56,94	0,38	0,00	0,60	0,23	0,01	0,12	1,69	0,06	2,57	0,02	0,00	0,0272	1101
14:00	5,80	0,29	2,24	3,98	0,00	56,80	0,49	0,00	0,45	0,25	0,01	0,10	0,17	0,00	2,43	0,02	0,00	0,0195	1121
14:30	4,10	0,33	3,43	30,26	0,00	56,38	0,46	0,00	0,39	0,19	0,01	0,16	1,37	0,00	2,56	0,02	0,00	0,0177	1123
15:00	2,86	0,29	4,74	20,85	0,00	56,16	0,46	0,00	0,29	0,13	0,01	0,21	0,94	0,00	2,55	0,02	0,00	0,0130	1109
15:30	2,37	0,30	5,77	16,41	0,00	58,32	0,43	0,00	0,15	0,11	0,01	0,26	0,73	0,00	2,60	0,02	0,00	0,0065	1112
16:00	3,23	0,34	5,94	12,71	0,00	58,98	0,42	0,00	0,13	0,14	0,02	0,27	0,57	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0057	1113
16:30	3,18	0,28	7,22	23,11	0,00	55,03	0,44	0,00	0,42	0,14	0,01	0,33	1,04	0,00	2,49	0,02	0,00	0,0191	1107
17:00	9,72	0,26	5,01	16,76	0,00	55,78	0,45	0,00	0,41	0,44	0,01	0,23	0,76	0,00	2,54	0,02	0,00	0,0184	1104
17:30	4,29	0,31	6,64	23,35	0,00	64,38	0,44	0,00	0,65	0,20	0,01	0,31	1,08	0,00	2,97	0,02	0,00	0,0302	1135
18:00	5,65	0,27	3,92	12,92	0,00	57,58	0,40	0,00	0,49	0,25	0,01	0,17	0,57	0,00	2,54	0,02	0,00	0,0215	1114
18:30	5,96	0,28	3,76	12,42	0,00	68,19	0,36	0,00	0,24	0,26	0,01	0,16	0,54	0,00	2,94	0,02	0,00	0,0106	1118
19:00	14,03	0,36	4,71	6,44	0,00	58,59	0,34	0,00	0,23	0,60	0,02	0,20	0,27	0,00	2,49	0,01	0,00	0,0098	1122
19:30	3,56	0,29	5,03	11,07	0,00	54,78	0,34	0,00	0,11	0,16	0,01	0,22	0,49	0,00	2,40	0,02	0,00	0,0049	1122
20:00	3,54	0,30	6,19	10,57	0,00	60,38	0,34	0,00	0,08	0,16	0,01	0,27	0,46	0,00	2,65	0,02	0,00	0,0034	1119
20:30	4,48	0,33	5,77	16,19	0,00	56,18	0,34	0,00	0,10	0,20	0,02	0,26	0,73	0,00	2,53	0,02	0,00	0,0047	1119
21:00	3,18	0,29	5,18	13,42	0,00	62,14	0,35	0,00	0,30	0,14	0,01	0,23	0,60	0,00	2,80	0,02	0,00	0,0137	1121
21:30	3,52	0,30	5,12	11,84	0,00	56,17	0,36	0,00	0,23	0,16	0,01	0,23	0,53	0,00	2,50	0,02	0,00	0,0104	1128
22:00	3,99	0,37	5,44	7,04	0,00	54,32	0,39	0,00	0,22	0,17	0,02	0,24	0,31	0,00	2,36	0,02	0,00	0,0095	1130
22:30	3,56	0,28	5,63	10,54	0,00	62,19	0,39	0,00	0,17	0,16	0,01	0,26	0,48	0,00	2,85	0,02	0,00	0,0079	1127
23:00	3,38	0,28	6,77	14,12	0,00	58,93	0,34	0,00	0,22	0,15	0,01	0,31	0,64	0,00	2,66	0,02	0,00	0,0100	1102
23:30	4,33	0,32	6,81	20,63	0,00	57,96	0,36	0,00	0,37	0,20	0,01	0,31	0,93	0,00	2,61	0,02	0,00	0,0167	1112
00:00	3,09	0,27	10,50	24,69	0,00	55,78	0,37	0,00	0,46	0,14	0,01	0,48	1,13	0,00	2,55	0,02	0,00	0,0212	1104
Min	**1,49**	**0,22**	**2,24**	**3,98**	**0,00**	**52,98**	**0,24**	**0,00**	**0,08**	**0,07**	**0,01**	**0,10**	**0,17**	**0,00**	**2,35**	**0,01**	**0,00**	**0,0034**	**1085**
Max	**17,89**	**0,38**	**10,50**	**70,84**	**1,35**	**68,19**	**0,49**	**0,00**	**1,11**	**0,80**	**0,02**	**0,48**	**3,24**	**0,06**	**3,02**	**0,02**	**0,00**	**0,0503**	**1159**
Moyenne jour Flux jour	**4,78**	**0,29**	**5,46**	**20,69**	**0,03**	**58,11**	**0,35**	**0,00**	**0,43**	**10,36**	**0,62**	**11,85**	**44,97**	**0,06**	**125,98**	**0,76**	**0,00**	**0,9353**	**1115**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:30							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.