Rapport DREAL journalier: **28.11.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,74	0,24	5,97	8,99	7,29	55,92	0,40	0,00	0,05	0,08	0,01	0,26	0,39	0,32	2,43	0,02	0,00	0,0022	1107
01:00	2,43	0,30	5,15	3,32	6,91	61,14	0,39	0,00	0,10	0,11	0,01	0,23	0,15	0,31	2,70	0,02	0,00	0,0046	1128
01:30	2,19	0,26	5,33	4,54	1,36	56,23	0,43	0,00	0,07	0,10	0,01	0,25	0,21	0,06	2,58	0,02	0,00	0,0030	1126
02:00	2,40	0,25	7,21	8,93	0,00	60,05	0,41	0,00	0,05	0,11	0,01	0,33	0,41	0,00	2,73	0,02	0,00	0,0024	1114
02:30	3,06	0,29	6,71	11,70	0,00	55,97	0,41	0,00	0,06	0,14	0,01	0,31	0,54	0,00	2,56	0,02	0,00	0,0028	1101
03:00	2,55	0,25	5,87	11,29	0,00	54,70	0,43	0,00	0,05	0,11	0,01	0,26	0,50	0,00	2,43	0,02	0,00	0,0023	1098
03:30	4,77	0,25	5,51	19,47	0,00	59,62	0,41	0,00	0,14	0,21	0,01	0,24	0,86	0,00	2,62	0,02	0,00	0,0062	1114
04:00	2,57	0,28	4,78	14,92	0,00	61,01	0,42	0,00	0,09	0,12	0,01	0,21	0,67	0,00	2,74	0,02	0,00	0,0042	1137
04:30	1,97	0,23	4,05	8,93	0,00	58,64	0,46	0,00	0,04	0,09	0,01	0,18	0,40	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0019	1147
05:00	2,28	0,24	4,62	7,27	0,00	58,07	0,45	0,00	0,05	0,10	0,01	0,21	0,33	0,00	2,63	0,02	0,00	0,0021	1129
05:30	2,26	0,23	5,31	6,33	0,00	58,17	0,45	0,00	0,04	0,11	0,01	0,25	0,30	0,00	2,73	0,02	0,00	0,0018	1133
06:00	3,75	0,31	5,24	6,86	0,00	58,58	0,43	0,00	0,04	0,17	0,01	0,24	0,31	0,00	2,66	0,02	0,00	0,0016	1113
06:30	3,54	0,30	5,18	6,97	0,00	68,41	0,40	0,00	0,04	0,16	0,01	0,23	0,31	0,00	3,09	0,02	0,00	0,0018	1099
07:00	2,63	0,30	5,60	6,18	0,00	62,51	0,38	0,00	0,06	0,12	0,01	0,25	0,28	0,00	2,82	0,02	0,00	0,0029	1102
07:30	3,50	0,31	4,98	3,18	0,00	55,71	0,38	0,00	0,06	0,16	0,01	0,23	0,15	0,00	2,58	0,02	0,00	0,0027	1127
08:00	5,04	0,28	5,43	5,92	0,00	58,98	0,41	0,00	0,05	0,24	0,01	0,25	0,28	0,00	2,76	0,02	0,00	0,0023	1121
08:30	3,04	0,26	5,18	4,74	0,00	57,53	0,40	0,00	0,06	0,14	0,01	0,24	0,22	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0028	1121
09:00	4,57	0,34	5,37	6,79	0,00	53,55	0,42	0,00	0,08	0,21	0,02	0,24	0,31	0,00	2,42	0,02	0,00	0,0034	1126
09:30	3,45	0,30	4,84	3,05	0,00	55,79	0,41	0,00	0,06	0,15	0,01	0,21	0,13	0,00	2,46	0,02	0,00	0,0025	1122
10:00	1,28	0,30	4,47	3,61	0,00	54,18	0,37	0,00	0,07	0,05	0,01	0,19	0,15	0,00	2,26	0,02	0,00	0,0027	1132
10:30	1,66	0,35	7,72	5,63	0,00	58,92	0,34	0,00	0,04	0,06	0,01	0,30	0,22	0,00	2,29	0,01	0,00	0,0015	1126
11:00	1,00	0,29	4,45	1,26	0,00	58,59	0,31	0,00	0,07	0,04	0,01	0,18	0,05	0,00	2,41	0,01	0,00	0,0029	1122
11:30	1,30	0,30	4,16	1,97	0,00	55,33	0,33	0,00	0,06	0,05	0,01	0,16	0,08	0,00	2,19	0,01	0,00	0,0025	1112
12:00	1,40	0,26	5,07	3,70	0,00	56,76	0,37	0,00	0,08	0,06	0,01	0,21	0,15	0,00	2,38	0,02	0,00	0,0033	1113
12:30	1,70	0,27	5,73	3,00	0,00	61,29	0,33	0,00	0,05	0,07	0,01	0,25	0,13	0,00	2,69	0,01	0,00	0,0021	1133
13:00	2,49	0,33	9,50	10,62	0,00	54,25	0,35	0,00	0,08	0,11	0,01	0,43	0,48	0,00	2,47	0,02	0,00	0,0037	1112
13:30	1,98	0,27	5,38	0,41	7,40	61,99	0,32	0,00	0,12	0,09	0,01	0,24	0,02	0,32	2,72	0,01	0,00	0,0051	1112
14:00	2,92	0,29	4,00	0,06	8,18	54,28	0,37	0,00	0,08	0,13	0,01	0,18	0,00	0,36	2,38	0,02	0,00	0,0035	1128
14:30	8,39	0,39	4,62	4,90	8,48	59,04	0,37	0,00	0,07	0,36	0,02	0,20	0,21	0,37	2,54	0,02	0,00	0,0032	1078
15:00	4,29	0,26	5,35	4,35	2,65	56,18	0,40	0,00	0,05	0,19	0,01	0,24	0,20	0,12	2,55	0,02	0,00	0,0021	1107
15:30	3,90	0,28	6,47	11,56	0,00	59,77	0,38	0,00	0,04	0,17	0,01	0,29	0,52	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0017	1097
16:00	4,37	0,37	5,57	9,15	0,00	58,49	0,37	0,00	0,04	0,20	0,02	0,25	0,41	0,00	2,61	0,02	0,00	0,0017	1099
16:30	4,55	0,31	4,57	3,38	0,00	55,44	0,39	0,00	0,04	0,21	0,01	0,21	0,15	0,00	2,51	0,02	0,00	0,0017	1105
17:00	2,91	0,28	4,39	4,13	0,00	53,75	0,36	0,00	0,05	0,13	0,01	0,20	0,19	0,00	2,45	0,02	0,00	0,0023	1103
17:30	4,92	0,34	4,95	2,30	0,00	56,14	0,40	0,00	0,05	0,22	0,01	0,22	0,10	0,00	2,46	0,02	0,00	0,0022	1097
18:00	4,37	0,28	6,86	13,04	0,00	60,41	0,40	0,00	0,04	0,19	0,01	0,31	0,58	0,00	2,69	0,02	0,00	0,0018	1092
18:30	3,54	0,33	5,13	11,31	1,36	78,78	0,36	0,00	0,22	0,15	0,01	0,22	0,48	0,06	3,32	0,02	0,00	0,0094	1081
19:00	3,88	0,36	4,79	7,93	0,00	64,03	0,35	0,00	0,08	0,17	0,02	0,21	0,35	0,00	2,84	0,02	0,00	0,0035	1110
19:30	2,92	0,29	6,14	7,75	0,00	56,60	0,34	0,00	0,04	0,13	0,01	0,28	0,35	0,00	2,56	0,02	0,00	0,0017	1099
20:00	3,59	0,29	4,80	3,74	0,00	55,69	0,37	0,00	0,05	0,16	0,01	0,21	0,16	0,00	2,43	0,02	0,00	0,0021	1086
20:30	2,45	0,35	5,52	5,51	0,00	58,59	0,38	0,00	0,05	0,11	0,02	0,24	0,24	0,00	2,51	0,02	0,00	0,0020	1091
21:00	2,40	0,30	5,99	5,60	0,00	56,67	0,35	0,00	0,09	0,10	0,01	0,26	0,24	0,00	2,44	0,02	0,00	0,0040	1096
21:30	2,69	0,28	5,63	6,33	0,00	60,55	0,38	0,00	0,10	0,12	0,01	0,25	0,28	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0045	1098
22:00	3,39	0,30	5,29	5,66	0,00	57,20	0,47	0,00	0,12	0,15	0,01	0,24	0,26	0,00	2,61	0,02	0,00	0,0053	1125
22:30	3,15	0,26	5,33	4,78	0,00	57,79	0,45	0,00	0,09	0,14	0,01	0,24	0,22	0,00	2,65	0,02	0,00	0,0041	1124
23:00	2,76	0,28	4,66	2,07	0,00	51,90	0,46	0,00	0,09	0,12	0,01	0,20	0,09	0,00	2,21	0,02	0,00	0,0039	1116
23:30	3,63	0,34	4,89	8,65	0,00	57,51	0,46	0,00	0,08	0,15	0,01	0,21	0,37	0,00	2,45	0,02	0,00	0,0035	1126
00:00	1,38	0,28	6,07	8,40	0,00	58,52	0,38	0,00	0,07	0,06	0,01	0,26	0,36	0,00	2,50	0,02	0,00	0,0032	1114
Min	**1,00**	**0,23**	**4,00**	**0,06**	**0,00**	**51,90**	**0,31**	**0,00**	**0,04**	**0,04**	**0,01**	**0,16**	**0,00**	**0,00**	**2,19**	**0,01**	**0,00**	**0,0015**	**1078**
Max	**8,39**	**0,39**	**9,50**	**19,47**	**8,48**	**78,78**	**0,47**	**0,00**	**0,22**	**0,36**	**0,02**	**0,43**	**0,86**	**0,37**	**3,32**	**0,02**	**0,00**	**0,0094**	**1147**
Moyenne jour /Flux jour	**3,06**	**0,29**	**5,41**	**6,46**	**0,91**	**58,32**	**0,39**	**0,00**	**0,07**	**6,53**	**0,62**	**11,49**	**13,77**	**1,91**	**123,69**	**0,83**	**0,00**	**0,1449**	**1113**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:30							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,92									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.