Rapport DREAL journalier: 03/12/2024

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,73	0,28	3,67	3,21	0,03	62,60	0,38	0,00	0,91	0,08	0,01	0,17	0,15	0,00	2,83	0,02	0,00	0,0410	1129
01:00	1,60	0,28	4,06	11,63	0,03	54,08	0,38	0,00	0,46	0,07	0,01	0,18	0,53	0,00	2,45	0,02	0,00	0,0208	1110
01:30	2,53	0,33	5,30	11,00	0,02	61,29	0,38	0,00	0,31	0,11	0,01	0,24	0,49	0,00	2,73	0,02	0,00	0,0137	1124
02:00	1,22	0,29	7,09	12,74	0,01	54,77	0,35	0,00	0,21	0,05	0,01	0,31	0,56	0,00	2,40	0,02	0,00	0,0093	1101
02:30	1,20	0,29	5,11	8,37	0,02	60,75	0,35	0,00	0,16	0,05	0,01	0,22	0,37	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0069	1115
03:00	3,10	0,34	4,92	7,01	0,03	59,29	0,41	0,00	0,31	0,14	0,02	0,23	0,32	0,00	2,74	0,02	0,00	0,0143	1133
03:30	2,47	0,28	5,85	8,72	0,03	59,17	0,40	0,00	0,18	0,11	0,01	0,27	0,40	0,00	2,71	0,02	0,00	0,0082	1131
04:00	2,07	0,29	5,72	8,58	0,02	56,39	0,37	0,00	0,22	0,09	0,01	0,26	0,39	0,00	2,58	0,02	0,00	0,0099	1119
04:30	2,83	0,34	4,87	4,44	0,03	59,92	0,37	0,00	0,19	0,13	0,02	0,22	0,20	0,00	2,72	0,02	0,00	0,0086	1120
05:00	3,51	0,28	5,20	4,73	0,03	56,88	0,40	0,00	0,27	0,16	0,01	0,24	0,22	0,00	2,62	0,02	0,00	0,0123	1127
05:30	3,40	0,29	6,17	4,74	0,06	58,32	0,44	0,00	0,18	0,16	0,01	0,28	0,22	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0084	1124
06:00	5,42	0,32	5,02	5,80	0,01	60,60	0,49	0,00	0,15	0,25	0,01	0,23	0,27	0,00	2,77	0,02	0,00	0,0067	1132
06:30	7,38	0,26	4,79	6,31	0,00	69,16	0,60	0,00	0,16	0,34	0,01	0,22	0,29	0,00	3,20	0,03	0,00	0,0075	1122
07:00	6,59	0,27	5,08	4,52	0,03	60,46	0,51	0,00	0,26	0,31	0,01	0,24	0,21	0,00	2,80	0,02	0,00	0,0119	1133
07:30	6,10	0,33	5,21	4,76	0,05	57,01	0,48	0,00	0,25	0,28	0,02	0,24	0,22	0,00	2,65	0,02	0,00	0,0116	1132
08:00	5,72	0,29	5,36	6,06	0,07	58,59	0,47	0,00	0,17	0,26	0,01	0,25	0,28	0,00	2,69	0,02	0,00	0,0076	1118
08:30	4,60	0,33	4,95	2,93	0,03	57,13	0,44	0,00	0,09	0,20	0,01	0,21	0,13	0,00	2,44	0,02	0,00	0,0037	1059
09:00	3,83	0,37	4,85	3,31	0,02	57,53	0,44	0,00	0,15	0,17	0,02	0,21	0,14	0,00	2,51	0,02	0,00	0,0068	1097
09:30	6,03	0,30	5,06	2,45	0,03	58,46	0,51	0,00	0,15	0,27	0,01	0,23	0,11	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0068	1128
10:00	3,84	0,30	7,17	13,18	0,02	56,50	0,47	0,00	0,14	0,17	0,01	0,33	0,60	0,00	2,57	0,02	0,00	0,0063	1127
10:30	6,49	0,35	4,67	2,55	0,03	60,64	0,51	0,00	0,12	0,29	0,02	0,21	0,12	0,00	2,76	0,02	0,00	0,0056	1125
11:00	7,46	0,30	4,56	7,69	0,07	61,76	0,55	0,00	0,11	0,34	0,01	0,21	0,35	0,00	2,83	0,03	0,00	0,0049	1132
11:30	6,02	0,35	5,22	9,02	0,05	61,56	0,47	0,00	0,04	0,28	0,02	0,24	0,42	0,00	2,84	0,02	0,00	0,0020	1106
12:00	5,54	0,30	5,97	5,29	0,05	57,14	0,50	0,00	0,06	0,26	0,01	0,27	0,24	0,00	2,63	0,02	0,00	0,0029	1106
12:30	4,49	0,31	6,05	6,36	0,03	59,01	0,43	0,00	0,05	0,21	0,01	0,28	0,29	0,00	2,70	0,02	0,00	0,0023	1098
13:00	7,31	0,37	8,58	14,96	0,02	56,08	0,43	0,00	0,12	0,33	0,02	0,39	0,68	0,00	2,55	0,02	0,00	0,0053	1091
13:30	5,12	0,30	5,38	8,19	0,04	59,58	0,45	0,00	0,26	0,24	0,01	0,25	0,38	0,00	2,73	0,02	0,00	0,0121	1111
14:00	20,40	0,85	6,01	25,60	0,02	55,73	0,47	0,00	0,16	0,93	0,04	0,27	1,17	0,00	2,55	0,02	0,00	0,0072	1097
14:30	3,68	0,32	5,43	15,11	0,04	61,16	0,51	0,00	0,20	0,17	0,01	0,25	0,69	0,00	2,78	0,02	0,00	0,0092	1116
15:00	4,23	0,35	3,48	5,41	0,04	56,55	0,49	0,00	0,16	0,19	0,02	0,16	0,25	0,00	2,59	0,02	0,00	0,0074	1111
15:30	5,89	0,29	5,20	10,48	0,03	58,00	0,49	0,00	0,14	0,27	0,01	0,24	0,48	0,00	2,66	0,02	0,00	0,0063	1125
16:00	5,70	0,29	5,71	9,69	0,03	57,11	0,52	0,00	0,11	0,26	0,01	0,26	0,45	0,00	2,63	0,02	0,00	0,0051	1131
16:30	6,72	0,33	4,72	6,07	0,05	57,27	0,56	0,00	0,10	0,31	0,02	0,22	0,28	0,00	2,62	0,03	0,00	0,0045	1131
17:00	3,15	0,30	7,09	10,41	0,02	57,20	0,44	0,00	0,06	0,14	0,01	0,31	0,46	0,00	2,51	0,02	0,00	0,0027	1083
17:30	2,99	0,29	4,89	5,02	0,01	58,43	0,44	0,00	0,05	0,13	0,01	0,21	0,21	0,00	2,49	0,02	0,00	0,0023	1102
18:00	4,87	0,32	4,76	5,46	0,00	62,63	0,42	0,00	0,05	0,21	0,01	0,20	0,23	0,00	2,68	0,02	0,00	0,0019	1100
18:30	5,40	0,24	6,15	8,89	0,00	65,53	0,37	0,00	0,06	0,23	0,01	0,27	0,38	0,00	2,83	0,02	0,00	0,0027	1098
19:00	4,36	0,28	4,59	4,21	0,00	64,37	0,33	0,00	0,14	0,19	0,01	0,20	0,18	0,00	2,79	0,01	0,00	0,0063	1088
19:30	5,77	0,37	5,88	9,01	0,03	58,08	0,33	0,00	0,08	0,26	0,02	0,26	0,40	0,00	2,60	0,01	0,00	0,0038	1096
20:00	3,78	0,31	5,55	7,86	0,02	54,32	0,35	0,00	0,15	0,17	0,01	0,25	0,35	0,00	2,43	0,02	0,00	0,0067	1093
20:30	3,97	0,30	4,96	4,10	0,03	57,97	0,38	0,00	0,13	0,18	0,01	0,22	0,18	0,00	2,58	0,02	0,00	0,0059	1097
21:00	6,08	0,34	4,85	4,05	0,02	59,48	0,43	0,00	0,20	0,29	0,02	0,23	0,19	0,00	2,80	0,02	0,00	0,0094	1151
21:30	4,65	0,32	7,20	14,22	0,02	57,38	0,39	0,00	0,24	0,21	0,01	0,33	0,65	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0112	1123
22:00	7,62	0,32	4,17	0,99	0,07	57,43	0,44	0,00	0,31	0,34	0,01	0,19	0,04	0,00	2,55	0,02	0,00	0,0140	1113
22:30	4,27	0,37	4,40	6,61	0,02	58,12	0,39	0,00	0,18	0,19	0,02	0,20	0,30	0,00	2,59	0,02	0,00	0,0082	1127
23:00	7,32	0,32	5,82	14,34	0,02	54,17	0,39	0,00	0,11	0,32	0,01	0,25	0,62	0,00	2,34	0,02	0,00	0,0047	1116
23:30	2,68	0,30	5,16	6,71	0,02	60,36	0,36	0,00	0,22	0,11	0,01	0,22	0,28	0,00	2,55	0,02	0,00	0,0091	1142
00:00	3,21	0,36	5,32	13,32	0,02	54,01	0,37	0,00	0,08	0,14	0,02	0,23	0,56	0,00	2,28	0,02	0,00	0,0035	1142
Min	**1,20**	**0,24**	**3,48**	**0,99**	**0,00**	**54,01**	**0,33**	**0,00**	**0,04**	**0,05**	**0,01**	**0,16**	**0,04**	**0,00**	**2,28**	**0,01**	**0,00**	**0,0019**	**1059**
Max	**20,40**	**0,85**	**8,58**	**25,60**	**0,07**	**69,16**	**0,60**	**0,00**	**0,91**	**0,93**	**0,04**	**0,39**	**1,17**	**0,00**	**3,20**	**0,03**	**0,00**	**0,0410**	**1151**
Moyenne jour Flux jour	**4,88**	**0,32**	**5,36**	**7,84**	**0,03**	**58,75**	**0,43**	**0,00**	**0,18**	**10,59**	**0,70**	**11,58**	**16,93**	**0,06**	**126,93**	**0,94**	**0,00**	**0,3892**	**1115**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		00:40
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:30							00:00	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,92									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.