Rapport DREAL journalier: **28.12.2024**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	1,63	0,28	6,66	6,97	0,29	49,45	0,32	0,00	0,04	0,07	0,01	0,28	0,30	0,01	2,10	0,01	0,00	0,0015	1103
01:00	2,69	0,29	5,04	4,35	0,29	63,13	0,28	0,00	0,04	0,11	0,01	0,21	0,18	0,01	2,64	0,01	0,00	0,0015	1105
01:30	1,98	0,34	4,11	0,09	0,29	58,68	0,33	0,00	0,07	0,09	0,01	0,18	0,00	0,01	2,55	0,01	0,00	0,0029	1127
02:00	1,57	0,27	5,57	2,29	0,28	59,15	0,33	0,00	0,15	0,07	0,01	0,25	0,10	0,01	2,67	0,02	0,00	0,0069	1138
02:30	1,89	0,28	5,57	0,70	0,29	60,99	0,34	0,00	0,11	0,09	0,01	0,25	0,03	0,01	2,78	0,02	0,00	0,0052	1120
03:00	2,95	0,35	4,98	1,94	0,30	57,06	0,39	0,00	0,11	0,14	0,02	0,23	0,09	0,01	2,67	0,02	0,00	0,0053	1116
03:30	2,61	0,30	5,15	5,08	0,30	52,91	0,42	0,00	0,09	0,12	0,01	0,24	0,23	0,01	2,44	0,02	0,00	0,0042	1093
04:00	1,40	0,31	7,12	7,28	0,29	57,81	0,37	0,00	0,06	0,06	0,01	0,31	0,32	0,01	2,51	0,02	0,00	0,0028	1092
04:30	2,22	0,38	5,47	4,05	0,29	60,02	0,37	0,00	0,03	0,10	0,02	0,24	0,18	0,01	2,61	0,02	0,00	0,0015	1111
05:00	1,19	0,29	7,21	5,81	0,29	59,71	0,40	0,00	0,09	0,05	0,01	0,32	0,26	0,01	2,65	0,02	0,00	0,0039	1121
05:30	2,21	0,30	4,79	0,98	0,30	54,64	0,38	0,00	0,10	0,09	0,01	0,20	0,04	0,01	2,32	0,02	0,00	0,0043	1109
06:00	3,58	0,42	3,31	0,60	0,26	63,19	0,25	0,00	0,06	0,14	0,02	0,13	0,02	0,01	2,42	0,01	0,00	0,0024	1073
06:30	2,88	0,27	3,55	3,15	0,20	70,17	0,22	0,00	0,04	0,11	0,01	0,14	0,13	0,01	2,80	0,01	0,00	0,0015	1098
07:00	1,87	0,28	4,86	2,33	0,26	59,02	0,26	0,00	0,05	0,08	0,01	0,20	0,10	0,01	2,43	0,01	0,00	0,0020	1100
07:30	2,23	0,39	6,52	1,69	0,29	58,03	0,33	0,00	0,04	0,09	0,02	0,27	0,07	0,01	2,40	0,01	0,00	0,0015	1095
08:00	1,87	0,29	5,64	0,92	0,29	50,63	0,32	0,00	0,03	0,08	0,01	0,24	0,04	0,01	2,13	0,01	0,00	0,0015	1092
08:30	10,34	0,28	4,92	0,31	0,29	54,66	0,30	0,00	0,03	0,45	0,01	0,21	0,01	0,01	2,35	0,01	0,00	0,0014	1108
09:00	2,35	0,37	5,48	0,77	0,28	56,58	0,30	0,00	0,10	0,10	0,02	0,24	0,03	0,01	2,43	0,01	0,00	0,0042	1108
09:30	2,22	0,28	5,32	0,53	0,29	58,40	0,32	0,00	0,08	0,10	0,01	0,24	0,02	0,01	2,61	0,01	0,00	0,0038	1110
10:00	2,73	0,29	5,17	0,58	0,30	56,82	0,33	0,00	0,14	0,12	0,01	0,23	0,03	0,01	2,48	0,01	0,00	0,0061	1088
10:30	4,00	0,35	4,86	0,12	0,30	52,27	0,31	0,00	0,27	0,18	0,02	0,22	0,01	0,01	2,34	0,01	0,00	0,0121	1094
11:00	3,63	0,28	5,62	1,23	0,35	60,71	0,32	0,00	0,09	0,16	0,01	0,25	0,05	0,02	2,71	0,01	0,00	0,0040	1092
11:30	2,94	0,27	4,87	0,46	0,29	57,51	0,34	0,00	0,04	0,13	0,01	0,22	0,02	0,01	2,62	0,02	0,00	0,0019	1117
12:00	8,21	0,36	5,49	1,15	0,29	48,91	0,31	0,00	0,04	0,37	0,02	0,25	0,05	0,01	2,19	0,01	0,00	0,0018	1085
12:30	15,14	0,31	5,57	1,01	0,30	62,49	0,30	0,00	0,04	0,66	0,01	0,24	0,04	0,01	2,71	0,01	0,00	0,0017	1087
13:00	2,81	0,29	5,03	0,53	0,31	52,45	0,29	0,00	0,04	0,12	0,01	0,21	0,02	0,01	2,22	0,01	0,00	0,0018	1081
13:30	3,24	0,28	4,95	0,03	0,30	59,43	0,29	0,00	0,04	0,14	0,01	0,22	0,00	0,01	2,60	0,01	0,00	0,0017	1106
14:00	3,42	0,30	4,76	0,63	0,30	53,96	0,34	0,00	0,04	0,15	0,01	0,21	0,03	0,01	2,37	0,02	0,00	0,0016	1111
14:30	3,47	0,33	4,59	1,28	0,30	60,08	0,35	0,00	0,03	0,15	0,01	0,20	0,06	0,01	2,66	0,02	0,00	0,0015	1121
15:00	3,30	0,28	4,74	2,74	0,29	53,68	0,32	0,00	0,03	0,14	0,01	0,21	0,12	0,01	2,33	0,01	0,00	0,0014	1097
15:30	2,89	0,27	4,02	0,36	0,29	59,03	0,34	0,00	0,03	0,13	0,01	0,18	0,02	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0015	1123
16:00	2,95	0,34	3,88	1,20	0,29	57,50	0,32	0,00	0,03	0,13	0,01	0,17	0,05	0,01	2,55	0,01	0,00	0,0015	1124
16:30	2,88	0,26	4,80	3,71	0,29	59,38	0,35	0,00	0,03	0,13	0,01	0,21	0,17	0,01	2,66	0,02	0,00	0,0015	1128
17:00	2,96	0,27	5,07	2,52	0,29	58,23	0,34	0,00	0,03	0,13	0,01	0,23	0,11	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0013	1119
17:30	3,21	0,34	4,26	1,83	0,30	57,21	0,34	0,00	0,03	0,15	0,02	0,19	0,08	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0016	1118
18:00	3,00	0,25	5,06	5,37	0,09	59,74	0,38	0,00	0,03	0,13	0,01	0,22	0,24	0,00	2,64	0,02	0,00	0,0015	1107
18:30	3,31	0,25	5,13	6,41	0,00	69,57	0,46	0,00	0,03	0,14	0,01	0,22	0,28	0,00	3,00	0,02	0,00	0,0014	1102
19:00	2,64	0,35	5,34	4,07	0,16	62,93	0,28	0,00	0,05	0,12	0,02	0,23	0,18	0,01	2,76	0,01	0,00	0,0020	1125
19:30	2,18	0,29	6,26	4,79	0,28	58,07	0,21	0,00	0,03	0,10	0,01	0,28	0,21	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0015	1119
20:00	2,49	0,27	5,07	1,00	0,28	56,21	0,21	0,00	0,03	0,11	0,01	0,22	0,04	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0015	1136
20:30	2,36	0,35	5,78	3,55	0,28	58,83	0,23	0,00	0,03	0,11	0,02	0,26	0,16	0,01	2,65	0,01	0,00	0,0014	1138
21:00	1,74	0,28	5,50	3,19	0,29	58,93	0,21	0,00	0,06	0,08	0,01	0,25	0,14	0,01	2,68	0,01	0,00	0,0027	1120
21:30	2,22	0,28	5,28	1,65	0,28	57,08	0,27	0,00	0,06	0,10	0,01	0,24	0,07	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0025	1123
22:00	3,15	0,36	5,31	1,72	0,29	57,63	0,29	0,00	0,05	0,14	0,02	0,24	0,08	0,01	2,62	0,01	0,00	0,0023	1123
22:30	2,26	0,27	5,51	2,63	0,29	59,20	0,28	0,00	0,03	0,10	0,01	0,25	0,12	0,01	2,70	0,01	0,00	0,0015	1123
23:00	4,42	0,28	4,91	0,67	0,31	60,05	0,29	0,00	0,04	0,20	0,01	0,22	0,03	0,01	2,73	0,01	0,00	0,0019	1132
23:30	5,73	0,34	4,48	0,35	0,31	55,26	0,33	0,00	0,04	0,27	0,02	0,21	0,02	0,01	2,58	0,02	0,00	0,0019	1141
00:00	4,64	0,28	4,90	2,22	0,31	59,64	0,32	0,00	0,04	0,21	0,01	0,23	0,10	0,01	2,75	0,01	0,00	0,0017	1123
Min	**1,19**	**0,25**	**3,31**	**0,03**	**0,00**	**48,91**	**0,21**	**0,00**	**0,03**	**0,05**	**0,01**	**0,13**	**0,00**	**0,00**	**2,10**	**0,01**	**0,00**	**0,0013**	**1073**
Max	**15,14**	**0,42**	**7,21**	**7,28**	**0,35**	**70,17**	**0,46**	**0,00**	**0,27**	**0,66**	**0,02**	**0,32**	**0,32**	**0,02**	**3,00**	**0,02**	**0,00**	**0,0121**	**1141**
Moyenne jour /Flux jour	**3,28**	**0,30**	**5,16**	**2,23**	**0,28**	**58,06**	**0,32**	**0,00**	**0,06**	**6,93**	**0,64**	**10,89**	**4,69**	**0,59**	**122,44**	**0,67**	**0,00**	**0,1252**	**1111**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:10	00:30	00:00	00:00	00:00	00:00		00:30		01:10
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	02:40							03:30	08:30	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,94									
Nombre moyenne jour invalide par jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyenne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	1	2	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.