Rapport DREAL journalier: 15/01/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,30	0,33	5,58	1,07	0,29	58,33	0,43	0,00	0,05	0,10	0,01	0,25	0,05	0,01	2,60	0,02	0,00	0,0022	1107
01:00	3,20	0,32	5,18	1,05	0,29	56,88	0,48	0,00	0,08	0,14	0,01	0,23	0,05	0,01	2,55	0,02	0,00	0,0038	1102
01:30	3,40	0,41	5,30	0,43	0,29	61,40	0,47	0,00	0,07	0,15	0,02	0,23	0,02	0,01	2,72	0,02	0,00	0,0029	1114
02:00	2,84	0,33	5,24	0,45	0,30	54,72	0,45	0,00	0,04	0,12	0,01	0,23	0,02	0,01	2,36	0,02	0,00	0,0018	1098
02:30	3,66	0,35	5,27	0,27	0,30	59,18	0,47	0,00	0,04	0,15	0,01	0,22	0,01	0,01	2,51	0,02	0,00	0,0017	1087
03:00	2,45	0,43	5,07	0,49	0,30	58,72	0,44	0,00	0,05	0,10	0,02	0,21	0,02	0,01	2,48	0,02	0,00	0,0020	1112
03:30	26,68	2,22	5,26	1,05	0,29	55,35	0,43	0,00	0,21	1,13	0,09	0,22	0,04	0,01	2,34	0,02	0,00	0,0087	1103
04:00	1,18	0,41	4,64	0,29	0,29	56,72	0,43	0,00	0,34	0,05	0,02	0,19	0,01	0,01	2,38	0,02	0,00	0,0142	1116
04:30	2,44	0,47	5,41	0,55	0,29	61,68	0,47	0,00	0,30	0,10	0,02	0,23	0,02	0,01	2,62	0,02	0,00	0,0126	1115
05:00	1,45	0,39	5,45	0,86	0,28	55,94	0,44	0,00	0,06	0,06	0,02	0,23	0,04	0,01	2,38	0,02	0,00	0,0026	1114
05:30	1,51	0,42	5,65	1,53	0,29	56,34	0,44	0,00	0,04	0,06	0,02	0,24	0,06	0,01	2,39	0,02	0,00	0,0019	1111
06:00	2,86	0,36	4,99	1,76	1,09	63,53	0,33	0,00	0,04	0,12	0,02	0,21	0,07	0,05	2,66	0,01	0,00	0,0017	1130
06:30	3,81	0,39	5,33	3,54	1,13	67,62	0,33	0,00	0,04	0,16	0,02	0,23	0,15	0,05	2,89	0,01	0,00	0,0016	1130
07:00	2,78	0,35	5,26	2,13	0,53	59,38	0,25	0,00	0,06	0,12	0,02	0,23	0,09	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0026	1116
07:30	2,52	0,43	5,48	1,14	0,30	58,34	0,20	0,00	0,04	0,11	0,02	0,24	0,05	0,01	2,53	0,01	0,00	0,0020	1112
08:00	2,89	0,45	5,09	1,16	0,29	57,60	0,20	0,00	0,04	0,13	0,02	0,22	0,05	0,01	2,51	0,01	0,00	0,0017	1120
08:30	1,75	0,38	5,46	1,57	0,30	61,60	0,19	0,00	0,04	0,08	0,02	0,24	0,07	0,01	2,71	0,01	0,00	0,0019	1114
09:00	23,39	1,47	5,22	0,99	0,31	56,99	0,21	0,00	0,05	1,03	0,07	0,23	0,04	0,01	2,52	0,01	0,00	0,0022	1117
09:30	4,20	0,47	5,10	0,84	0,32	58,39	0,22	0,00	0,04	0,19	0,02	0,23	0,04	0,01	2,61	0,01	0,00	0,0020	1118
10:00	8,75	0,45	4,86	0,38	0,34	52,94	0,21	0,00	0,05	0,36	0,02	0,20	0,02	0,01	2,18	0,01	0,00	0,0019	1090
10:30	5,49	0,46	4,28	0,00	0,31	59,55	0,21	0,00	0,04	0,23	0,02	0,18	0,00	0,01	2,44	0,01	0,00	0,0017	1081
11:00	3,97	0,51	4,53	0,10	0,32	58,95	0,23	0,00	0,04	0,16	0,02	0,19	0,00	0,01	2,43	0,01	0,00	0,0015	1098
11:30	2,40	0,37	4,26	0,09	0,30	55,52	0,19	0,00	0,04	0,10	0,02	0,18	0,00	0,01	2,33	0,01	0,00	0,0018	1090
12:00	1,27	0,38	4,76	2,21	0,30	36,12	0,18	0,00	0,04	0,05	0,02	0,19	0,09	0,01	1,48	0,01	0,00	0,0017	1074
12:30	4,25	0,36	5,11	1,15	0,28	48,45	0,17	0,00	0,04	0,17	0,01	0,21	0,05	0,01	1,96	0,01	0,00	0,0015	1082
13:00	1,76	0,44	6,47	5,76	0,29	53,03	0,19	0,00	0,03	0,07	0,02	0,27	0,24	0,01	2,20	0,01	0,00	0,0013	1090
13:30	2,06	0,35	7,30	4,73	0,29	60,53	0,20	0,00	0,04	0,09	0,01	0,32	0,20	0,01	2,61	0,01	0,00	0,0017	1106
14:00	1,71	0,35	5,68	11,13	0,29	52,24	0,21	0,00	0,04	0,07	0,01	0,24	0,47	0,01	2,23	0,01	0,00	0,0017	1112
14:30	2,10	0,41	4,45	3,29	0,30	61,43	0,20	0,00	0,04	0,09	0,02	0,19	0,14	0,01	2,68	0,01	0,00	0,0016	1088
15:00	2,06	0,28	4,43	4,61	0,31	56,69	0,25	0,00	0,03	0,09	0,01	0,20	0,21	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0015	1111
15:30	2,79	0,29	5,06	3,41	0,30	59,14	0,26	0,00	0,04	0,13	0,01	0,23	0,15	0,01	2,68	0,01	0,00	0,0018	1112
16:00	3,61	0,30	6,84	6,78	0,33	58,68	0,28	0,00	0,04	0,16	0,01	0,31	0,31	0,01	2,64	0,01	0,00	0,0018	1105
16:30	5,86	0,38	6,81	10,66	0,34	56,38	0,29	0,00	0,11	0,27	0,02	0,31	0,48	0,02	2,56	0,01	0,00	0,0048	1085
17:00	4,74	0,33	4,74	5,41	0,32	63,18	0,27	0,00	0,26	0,21	0,01	0,21	0,24	0,01	2,83	0,01	0,00	0,0117	1083
17:30	5,82	0,31	4,06	3,77	0,32	52,59	0,34	0,00	0,24	0,26	0,01	0,18	0,17	0,01	2,39	0,02	0,00	0,0108	1090
18:00	5,54	0,41	5,54	6,66	0,44	62,32	0,47	0,00	0,18	0,23	0,02	0,23	0,27	0,02	2,57	0,02	0,00	0,0073	1055
18:30	5,24	0,28	6,36	6,25	0,45	65,28	0,65	0,00	0,24	0,21	0,01	0,25	0,25	0,02	2,57	0,03	0,00	0,0096	1055
19:00	3,75	0,32	4,06	0,41	0,32	60,35	0,44	0,00	0,12	0,14	0,01	0,16	0,02	0,01	2,33	0,02	0,00	0,0046	1073
19:30	4,56	0,42	4,36	1,51	0,32	61,03	0,39	0,00	0,15	0,19	0,02	0,18	0,06	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0063	1097
20:00	4,72	0,40	4,65	0,61	0,34	51,88	0,34	0,00	0,05	0,18	0,02	0,17	0,02	0,01	1,93	0,01	0,00	0,0019	1054
20:30	2,39	0,37	4,97	1,11	0,32	58,17	0,32	0,00	0,07	0,09	0,01	0,19	0,04	0,01	2,26	0,01	0,00	0,0029	1079
21:00	3,18	0,58	5,14	0,63	0,33	54,77	0,34	0,00	0,07	0,11	0,02	0,18	0,02	0,01	1,89	0,01	0,00	0,0026	1028
21:30	2,06	0,38	6,23	3,30	0,32	58,09	0,29	0,00	0,07	0,08	0,01	0,23	0,12	0,01	2,16	0,01	0,00	0,0028	1071
22:00	4,59	0,43	5,10	0,25	0,35	57,23	0,33	0,00	0,05	0,18	0,02	0,20	0,01	0,01	2,28	0,01	0,00	0,0022	1061
22:30	4,75	0,55	3,72	0,08	0,32	58,70	0,34	0,00	0,04	0,19	0,02	0,15	0,00	0,01	2,39	0,01	0,00	0,0017	1077
23:00	2,85	0,43	3,73	0,01	0,31	56,11	0,36	0,00	0,09	0,12	0,02	0,15	0,00	0,01	2,31	0,01	0,00	0,0038	1076
23:30	2,08	0,42	3,66	0,12	0,31	56,33	0,28	0,00	0,08	0,08	0,02	0,15	0,00	0,01	2,26	0,01	0,00	0,0030	1071
00:00	3,96	0,52	4,69	0,63	0,33	61,47	0,34	0,00	0,04	0,17	0,02	0,20	0,03	0,01	2,57	0,01	0,00	0,0019	1047
Min	**1,18**	**0,28**	**3,66**	**0,00**	**0,28**	**36,12**	**0,17**	**0,00**	**0,03**	**0,05**	**0,01**	**0,15**	**0,00**	**0,01**	**1,48**	**0,01**	**0,00**	**0,0013**	**1028**
Max	**26,68**	**2,22**	**7,30**	**11,13**	**1,13**	**67,62**	**0,65**	**0,00**	**0,34**	**1,13**	**0,09**	**0,32**	**0,48**	**0,05**	**2,89**	**0,03**	**0,00**	**0,0142**	**1130**
Moyenne jour Flux jour	**4,24**	**0,46**	**5,12**	**2,21**	**0,35**	**57,62**	**0,32**	**0,00**	**0,08**	**8,62**	**0,92**	**10,38**	**4,56**	**0,71**	**116,66**	**0,65**	**0,00**	**0,1692**	**1093**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,83									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.