Rapport DREAL journalier: 18/01/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,49	0,23	5,27	5,25	1,00	62,72	0,45	0,00	0,52	0,11	0,01	0,22	0,22	0,04	2,66	0,02	0,00	0,0220	1116
01:00	3,51	0,23	4,77	3,32	1,05	67,72	0,46	0,00	0,16	0,15	0,01	0,20	0,14	0,04	2,86	0,02	0,00	0,0066	1108
01:30	4,56	0,35	4,22	3,03	1,16	68,84	0,49	0,00	0,07	0,20	0,02	0,18	0,13	0,05	3,01	0,02	0,00	0,0031	1121
02:00	16,39	0,67	5,30	5,26	1,09	66,53	0,48	0,00	0,05	0,72	0,03	0,23	0,23	0,05	2,90	0,02	0,00	0,0023	1122
02:30	4,99	0,24	3,73	1,57	1,01	65,82	0,49	0,00	0,06	0,20	0,01	0,15	0,06	0,04	2,59	0,02	0,00	0,0023	1076
03:00	4,97	0,33	3,80	2,36	1,01	65,45	0,50	0,00	0,13	0,20	0,01	0,15	0,09	0,04	2,58	0,02	0,00	0,0050	1101
03:30	3,54	0,23	3,87	3,48	1,05	66,64	0,50	0,00	0,04	0,14	0,01	0,16	0,14	0,04	2,72	0,02	0,00	0,0016	1116
04:00	4,14	0,27	3,57	2,31	1,04	67,93	0,44	0,00	0,04	0,17	0,01	0,14	0,09	0,04	2,76	0,02	0,00	0,0016	1104
04:30	4,34	0,35	4,26	4,48	1,13	69,87	0,43	0,00	0,05	0,18	0,01	0,18	0,19	0,05	2,96	0,02	0,00	0,0023	1108
05:00	3,83	0,25	4,62	4,77	1,04	65,08	0,49	0,00	0,12	0,16	0,01	0,19	0,20	0,04	2,73	0,02	0,00	0,0050	1099
05:30	4,41	0,24	5,06	4,58	0,99	67,27	0,45	0,00	0,06	0,19	0,01	0,21	0,19	0,04	2,83	0,02	0,00	0,0025	1097
06:00	3,99	0,25	4,70	4,94	1,05	67,72	0,53	0,00	0,04	0,17	0,01	0,20	0,21	0,04	2,89	0,02	0,00	0,0018	1119
06:30	5,41	0,34	4,78	4,18	1,19	68,25	0,51	0,00	0,06	0,23	0,01	0,21	0,18	0,05	2,95	0,02	0,00	0,0024	1111
07:00	3,51	0,32	5,27	2,82	0,63	61,48	0,30	0,00	0,10	0,16	0,01	0,24	0,13	0,03	2,77	0,01	0,00	0,0043	1116
07:30	3,41	0,38	4,95	1,81	0,31	56,48	0,20	0,00	0,04	0,15	0,02	0,21	0,08	0,01	2,43	0,01	0,00	0,0018	1084
08:00	2,24	0,38	5,15	3,73	0,30	58,57	0,23	0,00	0,04	0,10	0,02	0,23	0,16	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0019	1120
08:30	1,82	0,31	5,11	1,57	0,31	57,46	0,21	0,00	0,06	0,08	0,01	0,22	0,07	0,01	2,47	0,01	0,00	0,0024	1101
09:00	3,18	0,34	4,97	0,73	0,29	59,07	0,23	0,00	0,14	0,14	0,01	0,21	0,03	0,01	2,55	0,01	0,00	0,0059	1115
09:30	2,58	0,36	4,70	0,88	0,29	55,67	0,25	0,00	0,15	0,11	0,02	0,20	0,04	0,01	2,41	0,01	0,00	0,0063	1117
10:00	1,89	0,34	5,78	2,36	0,31	59,69	0,27	0,00	0,16	0,08	0,01	0,25	0,10	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0069	1116
10:30	2,03	0,38	5,33	1,71	0,29	54,80	0,28	0,00	0,13	0,09	0,02	0,23	0,07	0,01	2,33	0,01	0,00	0,0055	1109
11:00	1,84	0,40	6,52	3,86	0,30	61,39	0,29	0,00	0,44	0,08	0,02	0,28	0,17	0,01	2,65	0,01	0,00	0,0189	1121
11:30	1,46	0,33	5,13	1,11	0,29	56,82	0,25	0,00	0,54	0,06	0,01	0,22	0,05	0,01	2,40	0,01	0,00	0,0227	1117
12:00	1,59	0,34	5,22	1,96	0,29	56,90	0,34	0,00	0,49	0,07	0,01	0,22	0,08	0,01	2,39	0,01	0,00	0,0206	1116
12:30	2,06	0,34	5,87	3,00	0,30	57,54	0,29	0,00	0,48	0,09	0,01	0,25	0,13	0,01	2,42	0,01	0,00	0,0201	1125
13:00	3,24	0,40	5,17	1,26	0,29	60,05	0,31	0,00	0,20	0,14	0,02	0,22	0,05	0,01	2,60	0,01	0,00	0,0087	1147
13:30	5,13	0,34	5,62	3,99	0,29	56,84	0,35	0,00	0,15	0,23	0,01	0,25	0,18	0,01	2,50	0,02	0,00	0,0064	1139
14:00	1,72	0,32	5,20	2,19	0,31	56,78	0,39	0,00	0,09	0,07	0,01	0,22	0,09	0,01	2,41	0,02	0,00	0,0038	1132
14:30	3,71	0,41	5,64	5,39	0,31	59,85	0,36	0,00	0,09	0,16	0,02	0,25	0,24	0,01	2,63	0,02	0,00	0,0038	1113
15:00	2,27	0,31	6,74	8,46	0,31	57,32	0,35	0,00	0,23	0,10	0,01	0,30	0,38	0,01	2,54	0,02	0,00	0,0101	1104
15:30	2,55	0,32	5,26	2,60	0,31	60,38	0,38	0,00	0,13	0,11	0,01	0,24	0,12	0,01	2,72	0,02	0,00	0,0061	1108
16:00	4,02	0,37	4,68	3,28	0,32	56,20	0,40	0,00	0,14	0,18	0,02	0,21	0,15	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0065	1099
16:30	3,84	0,30	5,44	4,43	0,34	58,40	0,44	0,00	0,10	0,17	0,01	0,24	0,20	0,02	2,63	0,02	0,00	0,0044	1095
17:00	4,52	0,31	5,46	3,55	0,33	59,04	0,44	0,00	0,17	0,20	0,01	0,24	0,16	0,01	2,61	0,02	0,00	0,0073	1087
17:30	4,68	0,39	5,25	2,88	0,33	57,31	0,50	0,00	0,07	0,21	0,02	0,23	0,13	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0029	1092
18:00	4,24	0,24	6,25	6,62	0,98	61,27	0,56	0,00	0,04	0,19	0,01	0,28	0,30	0,04	2,78	0,03	0,00	0,0019	1106
18:30	4,08	0,20	4,58	4,33	1,38	66,20	0,55	0,00	0,04	0,18	0,01	0,20	0,19	0,06	2,95	0,02	0,00	0,0019	1107
19:00	3,80	0,37	5,74	5,79	0,61	61,07	0,63	0,00	0,33	0,17	0,02	0,26	0,26	0,03	2,73	0,03	0,00	0,0147	1111
19:30	3,43	0,29	5,74	3,72	0,29	59,50	0,66	0,00	0,90	0,16	0,01	0,26	0,17	0,01	2,73	0,03	0,00	0,0412	1130
20:00	3,14	0,28	5,29	3,77	0,29	56,16	0,73	0,00	0,81	0,15	0,01	0,25	0,18	0,01	2,62	0,03	0,00	0,0378	1136
20:30	3,74	0,38	5,94	3,16	0,29	58,54	0,77	0,00	0,69	0,17	0,02	0,27	0,15	0,01	2,69	0,04	0,00	0,0315	1134
21:00	2,81	0,28	4,90	1,50	0,31	54,33	0,78	0,00	0,20	0,13	0,01	0,22	0,07	0,01	2,46	0,04	0,00	0,0093	1114
21:30	2,47	0,28	5,19	2,80	0,30	60,25	0,75	0,00	0,09	0,11	0,01	0,23	0,12	0,01	2,68	0,03	0,00	0,0042	1123
22:00	3,08	0,29	5,17	2,69	0,30	58,23	0,76	0,00	0,07	0,14	0,01	0,23	0,12	0,01	2,58	0,03	0,00	0,0030	1130
22:30	3,67	0,35	5,28	4,42	0,57	59,70	0,72	0,00	0,06	0,16	0,02	0,23	0,19	0,02	2,60	0,03	0,00	0,0025	1131
23:00	4,36	0,22	4,68	5,44	1,35	63,88	0,69	0,00	0,12	0,18	0,01	0,19	0,22	0,05	2,59	0,03	0,00	0,0048	1097
23:30	4,54	0,26	7,54	7,38	1,23	71,34	0,66	0,00	0,04	0,19	0,01	0,32	0,31	0,05	3,00	0,03	0,00	0,0018	1094
00:00	9,93	0,34	6,92	7,54	1,12	62,89	0,59	0,00	0,04	0,42	0,01	0,30	0,32	0,05	2,69	0,03	0,00	0,0018	1083
Min	**1,46**	**0,20**	**3,57**	**0,73**	**0,29**	**54,33**	**0,20**	**0,00**	**0,04**	**0,06**	**0,01**	**0,14**	**0,03**	**0,01**	**2,33**	**0,01**	**0,00**	**0,0016**	**1076**
Max	**16,39**	**0,67**	**7,54**	**8,46**	**1,38**	**71,34**	**0,78**	**0,00**	**0,90**	**0,72**	**0,03**	**0,32**	**0,38**	**0,06**	**3,01**	**0,04**	**0,00**	**0,0412**	**1147**
Moyenne jour Flux jour	**3,82**	**0,32**	**5,20**	**3,59**	**0,62**	**61,28**	**0,46**	**0,00**	**0,19**	**7,93**	**0,67**	**10,84**	**7,48**	**1,28**	**127,29**	**0,96**	**0,00**	**0,3918**	**1112**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,85									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.