Rapport DREAL journalier: 22/01/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	4,05	0,22	4,98	2,68	0,50	65,70	0,47	0,00	0,77	0,18	0,01	0,22	0,12	0,02	2,87	0,02	0,00	0,0334	1095
01:00	4,73	0,20	4,34	1,81	0,45	68,37	0,47	0,00	0,25	0,21	0,01	0,19	0,08	0,02	3,05	0,02	0,00	0,0111	1130
01:30	5,13	0,29	5,18	4,42	0,39	64,45	0,50	0,00	0,07	0,23	0,01	0,23	0,20	0,02	2,92	0,02	0,00	0,0032	1106
02:00	4,17	0,21	5,12	3,82	0,30	68,39	0,49	0,00	0,06	0,19	0,01	0,23	0,17	0,01	3,08	0,02	0,00	0,0025	1123
02:30	4,11	0,21	5,28	4,18	0,11	67,37	0,44	0,00	0,05	0,19	0,01	0,24	0,19	0,01	3,06	0,02	0,00	0,0023	1112
03:00	5,07	0,29	4,92	5,01	0,00	66,63	0,48	0,00	0,15	0,23	0,01	0,22	0,23	0,00	3,03	0,02	0,00	0,0068	1116
03:30	4,35	0,21	5,51	6,70	0,00	58,69	0,47	0,00	0,06	0,20	0,01	0,25	0,30	0,00	2,65	0,02	0,00	0,0025	1103
04:00	3,99	0,21	4,84	4,09	0,00	69,22	0,48	0,00	0,04	0,18	0,01	0,21	0,18	0,00	3,06	0,02	0,00	0,0018	1108
04:30	4,53	0,27	5,33	5,61	0,00	67,88	0,48	0,00	0,06	0,20	0,01	0,24	0,25	0,00	3,07	0,02	0,00	0,0026	1133
05:00	4,07	0,18	6,55	8,28	0,00	66,48	0,48	0,00	0,18	0,18	0,01	0,30	0,37	0,00	3,01	0,02	0,00	0,0082	1128
05:30	3,01	0,19	4,80	6,14	0,00	62,94	0,46	0,00	0,07	0,13	0,01	0,21	0,27	0,00	2,78	0,02	0,00	0,0033	1104
06:00	5,01	0,25	4,90	5,26	0,00	67,10	0,49	0,00	0,08	0,22	0,01	0,22	0,23	0,00	2,96	0,02	0,00	0,0036	1125
06:30	3,20	0,19	5,83	8,45	0,00	66,04	0,47	0,00	0,06	0,14	0,01	0,26	0,38	0,00	2,94	0,02	0,00	0,0029	1118
07:00	3,73	0,24	6,72	4,68	0,19	64,20	0,40	0,00	0,13	0,17	0,01	0,30	0,21	0,01	2,92	0,02	0,00	0,0060	1122
07:30	4,20	0,35	6,05	3,02	0,30	56,57	0,33	0,00	0,06	0,19	0,02	0,28	0,14	0,01	2,61	0,02	0,00	0,0029	1128
08:00	3,95	0,27	5,09	2,16	0,30	58,30	0,37	0,00	0,04	0,18	0,01	0,23	0,10	0,01	2,67	0,02	0,00	0,0017	1112
08:30	3,60	0,27	5,16	3,04	0,31	58,81	0,36	0,00	0,04	0,16	0,01	0,24	0,14	0,01	2,69	0,02	0,00	0,0019	1121
09:00	4,75	0,37	3,99	0,03	0,31	54,79	0,43	0,00	0,08	0,21	0,02	0,17	0,00	0,01	2,37	0,02	0,00	0,0037	1126
09:30	4,27	0,37	4,90	3,58	0,32	59,67	0,40	0,00	0,06	0,19	0,02	0,22	0,16	0,01	2,72	0,02	0,00	0,0026	1127
10:00	4,37	0,28	5,80	2,73	0,31	60,63	0,38	0,00	0,04	0,20	0,01	0,27	0,13	0,01	2,81	0,02	0,00	0,0017	1106
10:30	4,43	0,37	6,01	4,27	0,31	56,98	0,41	0,00	0,04	0,21	0,02	0,28	0,20	0,01	2,68	0,02	0,00	0,0020	1111
11:00	5,52	0,30	4,40	1,30	0,32	56,82	0,44	0,00	0,11	0,25	0,01	0,20	0,06	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0048	1110
11:30	4,64	0,26	5,72	2,38	0,32	58,85	0,47	0,00	0,06	0,22	0,01	0,27	0,11	0,01	2,74	0,02	0,00	0,0027	1143
12:00	3,88	0,29	6,12	3,32	0,32	51,70	0,45	0,00	0,06	0,18	0,01	0,29	0,16	0,01	2,42	0,02	0,00	0,0027	1133
12:30	7,23	0,39	5,02	3,12	0,30	50,24	0,42	0,00	0,07	0,33	0,02	0,23	0,14	0,01	2,28	0,02	0,00	0,0030	1102
13:00	4,94	0,50	5,05	2,29	0,29	59,83	0,43	0,00	0,21	0,22	0,02	0,23	0,10	0,01	2,71	0,02	0,00	0,0093	1129
13:30	7,28	0,47	6,76	3,58	0,31	57,67	0,47	0,00	0,14	0,34	0,02	0,32	0,17	0,01	2,71	0,02	0,00	0,0066	1147
14:00	8,99	0,38	5,82	3,33	0,30	57,13	0,48	0,00	0,09	0,42	0,02	0,28	0,16	0,01	2,70	0,02	0,00	0,0041	1148
14:30	5,22	0,40	5,17	4,82	0,32	55,59	0,41	0,00	0,07	0,24	0,02	0,24	0,22	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0034	1106
15:00	3,35	0,31	5,22	3,05	0,30	59,69	0,43	0,00	0,28	0,15	0,01	0,23	0,14	0,01	2,69	0,02	0,00	0,0127	1104
15:30	2,18	0,32	6,45	6,52	0,30	53,92	0,42	0,00	0,45	0,10	0,01	0,28	0,29	0,01	2,36	0,02	0,00	0,0198	1095
16:00	8,08	0,30	4,97	14,70	0,30	47,50	0,43	0,00	0,25	0,35	0,01	0,22	0,64	0,01	2,07	0,02	0,00	0,0109	1109
16:30	25,94	0,40	6,83	15,04	0,29	49,50	0,40	0,00	0,18	1,17	0,02	0,31	0,68	0,01	2,22	0,02	0,00	0,0079	1120
17:00	1,97	0,27	7,34	10,16	0,29	51,51	0,36	0,00	0,23	0,09	0,01	0,33	0,46	0,01	2,32	0,02	0,00	0,0103	1111
17:30	2,04	0,27	4,77	2,15	0,28	57,63	0,38	0,00	0,04	0,09	0,01	0,21	0,09	0,01	2,51	0,02	0,00	0,0016	1108
18:00	2,63	0,29	5,57	7,31	0,07	59,60	0,38	0,00	0,04	0,11	0,01	0,24	0,32	0,00	2,58	0,02	0,00	0,0017	1130
18:30	4,34	0,17	4,58	6,21	0,00	62,54	0,38	0,00	0,05	0,18	0,01	0,19	0,26	0,00	2,66	0,02	0,00	0,0021	1113
19:00	4,50	0,24	4,77	3,87	0,18	58,32	0,34	0,00	0,20	0,19	0,01	0,21	0,17	0,01	2,51	0,01	0,00	0,0085	1119
19:30	11,46	0,39	7,06	8,96	0,28	49,51	0,34	0,00	0,83	0,50	0,02	0,31	0,39	0,01	2,18	0,01	0,00	0,0363	1125
20:00	1,80	0,28	5,04	1,59	0,29	63,33	0,34	0,00	0,60	0,08	0,01	0,22	0,07	0,01	2,73	0,01	0,00	0,0257	1153
20:30	2,03	0,27	5,22	2,37	0,29	54,38	0,32	0,00	0,63	0,09	0,01	0,23	0,11	0,01	2,43	0,01	0,00	0,0282	1136
21:00	3,10	0,36	5,46	3,40	0,29	54,96	0,31	0,00	0,13	0,14	0,02	0,25	0,15	0,01	2,50	0,01	0,00	0,0058	1127
21:30	2,79	0,28	5,27	2,14	0,29	61,22	0,31	0,00	0,04	0,13	0,01	0,24	0,10	0,01	2,79	0,01	0,00	0,0017	1124
22:00	3,65	0,30	5,06	1,46	0,29	56,90	0,36	0,00	0,04	0,17	0,01	0,23	0,07	0,01	2,60	0,02	0,00	0,0016	1124
22:30	3,68	0,39	5,34	3,96	0,30	56,33	0,34	0,00	0,05	0,17	0,02	0,25	0,18	0,01	2,60	0,02	0,00	0,0022	1118
23:00	2,67	0,32	8,19	6,36	0,29	58,35	0,32	0,00	0,10	0,12	0,01	0,37	0,29	0,01	2,67	0,01	0,00	0,0047	1102
23:30	3,04	0,31	5,00	1,82	0,29	56,26	0,35	0,00	0,04	0,14	0,01	0,23	0,08	0,01	2,55	0,02	0,00	0,0020	1114
00:00	3,86	0,37	4,87	2,28	0,28	58,99	0,36	0,00	0,03	0,17	0,02	0,22	0,10	0,01	2,67	0,02	0,00	0,0016	1124
Min	**1,80**	**0,17**	**3,99**	**0,03**	**0,00**	**47,50**	**0,31**	**0,00**	**0,03**	**0,08**	**0,01**	**0,17**	**0,00**	**0,00**	**2,07**	**0,01**	**0,00**	**0,0016**	**1095**
Max	**25,94**	**0,50**	**8,19**	**15,04**	**0,50**	**69,22**	**0,50**	**0,00**	**0,83**	**1,17**	**0,02**	**0,37**	**0,68**	**0,02**	**3,08**	**0,02**	**0,00**	**0,0363**	**1153**
Moyenne jour Flux jour	**4,78**	**0,30**	**5,47**	**4,53**	**0,24**	**59,32**	**0,41**	**0,00**	**0,15**	**10,36**	**0,65**	**11,84**	**9,77**	**0,52**	**128,29**	**0,89**	**0,00**	**0,3288**	**1119**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:00							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,88									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.