Rapport DREAL journalier: **09.02.2025**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,64	0,23	3,88	3,56	0,30	57,43	0,43	0,00	0,64	0,12	0,01	0,17	0,16	0,01	2,57	0,02	0,00	0,0284	1125
01:00	5,09	0,27	4,25	2,63	0,30	59,04	0,47	0,00	0,20	0,22	0,01	0,19	0,12	0,01	2,60	0,02	0,00	0,0089	1107
01:30	3,21	0,32	4,96	4,65	0,32	58,48	0,48	0,00	0,05	0,15	0,01	0,22	0,21	0,01	2,65	0,02	0,00	0,0023	1133
02:00	3,27	0,24	4,48	2,79	0,32	57,36	0,50	0,00	0,05	0,14	0,01	0,20	0,12	0,01	2,51	0,02	0,00	0,0020	1117
02:30	4,59	0,24	4,94	3,31	0,30	57,60	0,54	0,00	0,05	0,21	0,01	0,22	0,15	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0022	1141
03:00	3,74	0,32	4,09	2,08	0,32	53,93	0,54	0,00	0,08	0,16	0,01	0,18	0,09	0,01	2,32	0,02	0,00	0,0035	1123
03:30	2,67	0,24	4,26	2,69	0,31	56,18	0,53	0,00	0,06	0,11	0,01	0,18	0,11	0,01	2,38	0,02	0,00	0,0028	1122
04:00	2,91	0,25	4,17	2,48	0,31	57,36	0,55	0,00	0,07	0,12	0,01	0,18	0,11	0,01	2,44	0,02	0,00	0,0030	1126
04:30	4,02	0,37	4,17	1,42	0,32	57,68	0,50	0,00	0,05	0,16	0,01	0,17	0,06	0,01	2,32	0,02	0,00	0,0020	1097
05:00	2,96	0,24	3,04	0,56	0,31	54,89	0,46	0,00	0,05	0,12	0,01	0,13	0,02	0,01	2,27	0,02	0,00	0,0021	1107
05:30	2,95	0,24	3,33	2,23	0,30	62,62	0,48	0,00	0,29	0,13	0,01	0,14	0,10	0,01	2,66	0,02	0,00	0,0123	1128
06:00	4,24	0,27	3,97	5,08	0,09	60,97	0,46	0,00	0,58	0,18	0,01	0,17	0,22	0,00	2,59	0,02	0,00	0,0246	1133
06:30	4,40	0,37	4,22	7,96	0,00	65,15	0,44	0,00	0,55	0,19	0,02	0,18	0,34	0,00	2,80	0,02	0,00	0,0237	1131
07:00	3,82	0,25	4,54	5,75	0,22	62,24	0,45	0,00	0,30	0,17	0,01	0,20	0,26	0,01	2,76	0,02	0,00	0,0132	1126
07:30	27,73	1,80	4,27	2,21	0,32	55,48	0,48	0,00	0,21	1,20	0,08	0,19	0,10	0,01	2,41	0,02	0,00	0,0091	1125
08:00	2,53	0,35	3,46	0,17	0,32	53,38	0,49	0,00	0,08	0,11	0,01	0,14	0,01	0,01	2,21	0,02	0,00	0,0034	1088
08:30	1,85	0,25	2,50	0,17	0,32	56,21	0,48	0,00	0,06	0,08	0,01	0,10	0,01	0,01	2,34	0,02	0,00	0,0025	1100
09:00	1,89	0,25	2,07	0,90	0,32	59,31	0,47	0,00	0,08	0,08	0,01	0,09	0,04	0,01	2,57	0,02	0,00	0,0035	1120
09:30	1,85	0,34	2,71	0,85	0,30	55,81	0,43	0,00	0,05	0,08	0,02	0,12	0,04	0,01	2,45	0,02	0,00	0,0022	1103
10:00	6,76	0,25	4,09	4,02	0,31	59,89	0,44	0,00	0,06	0,30	0,01	0,18	0,18	0,01	2,67	0,02	0,00	0,0028	1105
10:30	4,43	0,26	5,65	3,47	0,33	55,54	0,41	0,00	0,10	0,20	0,01	0,25	0,15	0,01	2,46	0,02	0,00	0,0043	1097
11:00	4,98	0,32	6,57	5,30	0,32	55,23	0,46	0,00	0,12	0,23	0,01	0,30	0,24	0,01	2,50	0,02	0,00	0,0054	1096
11:30	11,49	0,26	4,86	3,01	0,33	56,19	0,47	0,00	0,07	0,52	0,01	0,22	0,14	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0032	1088
12:00	5,91	0,24	5,50	4,59	0,33	60,31	0,46	0,00	0,06	0,27	0,01	0,25	0,21	0,01	2,74	0,02	0,00	0,0027	1090
12:30	3,38	0,25	5,37	4,78	0,32	59,32	0,48	0,00	0,08	0,15	0,01	0,24	0,22	0,01	2,69	0,02	0,00	0,0034	1090
13:00	3,92	0,33	4,98	3,93	0,32	58,27	0,48	0,00	0,20	0,18	0,02	0,23	0,18	0,01	2,67	0,02	0,00	0,0090	1109
13:30	3,16	0,26	5,02	3,52	0,32	57,60	0,51	0,00	0,24	0,14	0,01	0,23	0,16	0,01	2,62	0,02	0,00	0,0111	1105
14:00	2,48	0,30	5,26	3,41	0,35	56,76	0,59	0,00	0,18	0,11	0,01	0,23	0,15	0,02	2,51	0,03	0,00	0,0081	1114
14:30	3,56	0,37	4,99	8,80	0,32	59,33	0,58	0,00	0,11	0,16	0,02	0,23	0,40	0,01	2,72	0,03	0,00	0,0052	1119
15:00	3,46	0,35	4,44	7,09	0,32	55,69	0,57	0,00	0,13	0,16	0,02	0,21	0,33	0,02	2,59	0,03	0,00	0,0060	1122
15:30	2,71	0,25	3,58	3,75	0,31	60,46	0,59	0,00	0,08	0,13	0,01	0,17	0,17	0,01	2,79	0,03	0,00	0,0037	1124
16:00	2,63	0,29	3,78	8,74	0,32	55,03	0,57	0,00	0,06	0,12	0,01	0,17	0,40	0,01	2,52	0,03	0,00	0,0027	1123
16:30	2,74	0,37	3,61	4,17	0,32	58,57	0,57	0,00	0,05	0,12	0,02	0,16	0,19	0,01	2,67	0,03	0,00	0,0021	1116
17:00	3,27	0,22	3,68	10,04	0,30	54,05	0,56	0,00	0,21	0,15	0,01	0,17	0,47	0,01	2,51	0,03	0,00	0,0098	1146
17:30	2,23	0,22	3,59	5,52	0,31	58,32	0,56	0,00	0,15	0,10	0,01	0,16	0,25	0,01	2,62	0,02	0,00	0,0066	1125
18:00	3,52	0,30	4,20	13,26	0,06	63,11	0,61	0,00	0,32	0,16	0,01	0,19	0,61	0,00	2,91	0,03	0,00	0,0149	1149
18:30	3,93	0,24	4,41	12,86	0,00	68,05	0,57	0,00	0,85	0,17	0,01	0,19	0,56	0,00	2,99	0,03	0,00	0,0372	1106
19:00	3,41	0,23	4,00	4,69	0,21	59,41	0,55	0,00	0,15	0,15	0,01	0,17	0,20	0,01	2,57	0,02	0,00	0,0066	1114
19:30	3,21	0,33	4,59	8,32	0,30	55,21	0,56	0,00	0,08	0,14	0,01	0,21	0,37	0,01	2,47	0,02	0,00	0,0035	1136
20:00	1,83	0,22	4,24	5,71	0,31	59,59	0,54	0,00	0,05	0,08	0,01	0,19	0,26	0,01	2,69	0,02	0,00	0,0021	1133
20:30	2,24	0,23	4,58	4,49	0,31	58,34	0,60	0,00	0,08	0,10	0,01	0,20	0,20	0,01	2,58	0,03	0,00	0,0035	1107
21:00	2,95	0,34	5,25	7,36	0,32	57,36	0,63	0,00	0,24	0,13	0,02	0,23	0,32	0,01	2,51	0,03	0,00	0,0106	1097
21:30	1,36	0,24	5,20	5,72	0,32	57,70	0,62	0,00	0,09	0,06	0,01	0,22	0,24	0,01	2,47	0,03	0,00	0,0040	1092
22:00	1,97	0,36	4,97	5,85	0,31	56,79	0,57	0,00	0,06	0,08	0,02	0,21	0,25	0,01	2,44	0,02	0,00	0,0028	1108
22:30	3,61	0,47	4,96	6,54	0,31	59,29	0,60	0,00	0,06	0,16	0,02	0,22	0,29	0,01	2,59	0,03	0,00	0,0027	1112
23:00	1,22	0,32	4,08	0,87	0,33	52,10	0,62	0,00	0,13	0,05	0,01	0,16	0,03	0,01	2,03	0,02	0,00	0,0050	1084
23:30	1,23	0,28	2,47	0,00	0,32	59,89	0,57	0,00	0,05	0,05	0,01	0,10	0,00	0,01	2,33	0,02	0,00	0,0020	1101
00:00	1,74	0,42	2,05	0,47	0,31	55,17	0,51	0,00	0,13	0,07	0,02	0,08	0,02	0,01	2,22	0,02	0,00	0,0054	1126
Min	**1,22**	**0,22**	**2,05**	**0,00**	**0,00**	**52,10**	**0,41**	**0,00**	**0,05**	**0,05**	**0,01**	**0,08**	**0,00**	**0,00**	**2,03**	**0,02**	**0,00**	**0,0020**	**1084**
Max	**27,73**	**1,80**	**6,57**	**13,26**	**0,35**	**68,05**	**0,63**	**0,00**	**0,85**	**1,20**	**0,08**	**0,30**	**0,61**	**0,02**	**2,99**	**0,03**	**0,00**	**0,0372**	**1149**
Moyenne jour /Flux jour	**3,87**	**0,32**	**4,24**	**4,41**	**0,29**	**57,99**	**0,52**	**0,00**	**0,16**	**8,18**	**0,67**	**8,95**	**9,45**	**0,61**	**122,11**	**1,10**	**0,00**	**0,3380**	**1114**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:20							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,87									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.