Rapport DREAL journalier: **11.02.2025**

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramètre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	mg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400		0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	25	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,63	0,30	4,89	10,27	0,29	56,28	0,44	0,00	0,06	0,16	0,01	0,21	0,45	0,01	2,46	0,02	0,00	0,0026	1123
01:00	2,51	0,20	4,85	7,23	0,27	57,45	0,44	0,00	0,14	0,11	0,01	0,22	0,32	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0062	1136
01:30	1,52	0,21	4,79	7,79	0,27	58,04	0,39	0,00	0,06	0,07	0,01	0,21	0,34	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0026	1126
02:00	4,43	0,31	5,21	7,52	0,28	58,56	0,43	0,00	0,05	0,20	0,01	0,23	0,34	0,01	2,64	0,02	0,00	0,0023	1113
02:30	2,60	0,22	6,60	17,76	0,29	58,06	0,40	0,00	0,07	0,12	0,01	0,29	0,79	0,01	2,57	0,02	0,00	0,0031	1112
03:00	2,60	0,29	5,55	13,09	0,29	58,40	0,42	0,00	0,16	0,11	0,01	0,24	0,57	0,01	2,55	0,02	0,00	0,0071	1106
03:30	3,55	0,40	5,50	7,43	0,29	61,22	0,40	0,00	0,09	0,16	0,02	0,25	0,33	0,01	2,74	0,02	0,00	0,0041	1122
04:00	3,31	0,26	5,59	7,33	0,30	53,80	0,41	0,00	0,06	0,15	0,01	0,25	0,33	0,01	2,40	0,02	0,00	0,0025	1103
04:30	3,00	0,24	5,00	4,82	0,28	59,06	0,38	0,00	0,08	0,13	0,01	0,22	0,21	0,01	2,58	0,02	0,00	0,0035	1112
05:00	3,13	0,30	5,75	6,63	0,28	59,44	0,36	0,00	0,19	0,14	0,01	0,25	0,29	0,01	2,63	0,02	0,00	0,0085	1128
05:30	2,93	0,22	5,34	4,80	0,28	57,52	0,38	0,00	0,15	0,13	0,01	0,24	0,21	0,01	2,55	0,02	0,00	0,0069	1116
06:00	3,14	0,52	5,83	12,23	0,15	62,76	0,41	0,00	0,12	0,14	0,02	0,25	0,53	0,01	2,70	0,02	0,00	0,0052	1114
06:30	4,26	1,41	4,43	8,36	0,22	64,45	0,48	0,00	0,39	0,19	0,06	0,20	0,37	0,01	2,87	0,02	0,00	0,0173	1136
07:00	3,01	1,18	5,07	5,91	0,25	63,57	0,42	0,00	0,23	0,14	0,05	0,23	0,27	0,01	2,88	0,02	0,00	0,0105	1127
07:30	2,43	1,05	6,59	9,86	0,29	56,17	0,42	0,00	0,10	0,11	0,05	0,30	0,45	0,01	2,55	0,02	0,00	0,0045	1109
08:00	4,35	0,82	5,64	7,43	0,30	60,61	0,41	0,00	0,08	0,20	0,04	0,26	0,34	0,01	2,77	0,02	0,00	0,0039	1108
08:30	3,91	0,72	4,77	8,59	0,30	56,69	0,43	0,00	0,30	0,18	0,03	0,22	0,40	0,01	2,64	0,02	0,00	0,0140	1111
09:00	4,09	0,73	4,37	4,26	0,31	59,98	0,46	0,00	0,24	0,19	0,03	0,20	0,19	0,01	2,74	0,02	0,00	0,0107	1113
09:30	4,40	0,64	6,14	5,66	0,31	56,73	0,48	0,00	0,10	0,20	0,03	0,28	0,26	0,01	2,61	0,02	0,00	0,0044	1109
10:00	3,31	0,55	7,81	3,87	0,32	55,75	0,53	0,00	0,07	0,15	0,03	0,36	0,18	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0031	1113
10:30	3,97	0,49	3,08	0,00	0,31	56,21	0,52	0,00	0,06	0,18	0,02	0,14	0,00	0,01	2,58	0,02	0,00	0,0028	1102
11:00	3,44	0,52	5,33	5,20	0,31	57,32	0,51	0,00	0,18	0,16	0,02	0,24	0,23	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0083	1090
11:30	4,64	0,34	7,16	4,57	0,30	60,23	0,52	0,00	0,10	0,20	0,01	0,31	0,20	0,01	2,58	0,02	0,00	0,0044	1103
12:00	3,00	0,30	3,92	2,34	0,29	55,25	0,55	0,00	0,11	0,14	0,01	0,18	0,11	0,01	2,59	0,03	0,00	0,0051	1163
12:30	4,00	0,33	4,51	2,80	0,30	60,71	0,53	0,00	0,13	0,18	0,01	0,20	0,13	0,01	2,74	0,02	0,00	0,0060	1133
13:00	3,71	0,43	5,44	5,12	0,33	57,01	0,56	0,00	0,20	0,17	0,02	0,25	0,23	0,02	2,60	0,03	0,00	0,0092	1127
13:30	4,07	0,31	7,24	11,15	0,32	60,11	0,51	0,00	0,05	0,18	0,01	0,33	0,50	0,01	2,72	0,02	0,00	0,0023	1096
14:00	6,71	0,32	4,30	0,09	0,34	51,19	0,61	0,00	0,05	0,28	0,01	0,18	0,00	0,01	2,14	0,03	0,00	0,0021	1108
14:30	6,11	0,40	5,61	29,99	0,32	57,67	0,61	0,00	0,09	0,28	0,02	0,26	1,38	0,01	2,66	0,03	0,00	0,0041	1118
15:00	3,62	0,31	4,82	13,00	0,33	59,90	0,58	0,00	0,22	0,16	0,01	0,21	0,58	0,01	2,67	0,03	0,00	0,0100	1091
15:30	3,71	0,33	5,07	7,35	0,32	60,25	0,56	0,00	0,15	0,17	0,01	0,23	0,33	0,01	2,71	0,02	0,00	0,0066	1091
16:00	3,95	0,39	7,08	10,18	0,31	56,73	0,53	0,00	0,09	0,18	0,02	0,32	0,45	0,01	2,53	0,02	0,00	0,0041	1091
16:30	3,60	0,29	4,43	3,93	0,31	56,92	0,56	0,00	0,14	0,16	0,01	0,20	0,18	0,01	2,58	0,03	0,00	0,0065	1114
17:00	2,87	0,28	8,96	14,78	0,31	55,76	0,57	0,00	0,24	0,13	0,01	0,40	0,67	0,01	2,51	0,03	0,00	0,0109	1091
17:30	4,22	0,38	5,07	1,86	0,31	56,94	0,54	0,00	0,15	0,19	0,02	0,23	0,08	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0068	1109
18:00	1,72	0,28	2,74	1,17	0,05	63,36	0,52	0,00	0,07	0,07	0,01	0,12	0,05	0,00	2,75	0,02	0,00	0,0030	1113
18:30	2,11	0,00	2,76	3,92	0,00	66,03	0,41	0,00	0,07	0,09	0,00	0,12	0,17	0,00	2,84	0,02	0,00	0,0032	1111
19:00	2,47	0,36	3,07	3,06	0,20	60,59	0,41	0,00	0,14	0,11	0,02	0,14	0,13	0,01	2,67	0,02	0,00	0,0061	1116
19:30	25,82	0,39	4,45	6,60	0,29	53,56	0,40	0,00	0,11	1,15	0,02	0,20	0,29	0,01	2,39	0,02	0,00	0,0047	1101
20:00	1,88	0,25	4,71	3,73	0,31	59,88	0,38	0,00	0,09	0,08	0,01	0,21	0,17	0,01	2,66	0,02	0,00	0,0042	1105
20:30	3,15	0,34	4,93	3,38	0,31	59,69	0,40	0,00	0,07	0,14	0,02	0,22	0,15	0,01	2,71	0,02	0,00	0,0031	1116
21:00	2,13	0,23	5,84	6,17	0,32	56,22	0,43	0,00	0,14	0,10	0,01	0,27	0,28	0,01	2,57	0,02	0,00	0,0065	1109
21:30	2,48	0,22	4,92	3,94	0,32	60,50	0,41	0,00	0,13	0,11	0,01	0,22	0,18	0,01	2,74	0,02	0,00	0,0059	1112
22:00	3,10	0,26	5,11	4,22	0,32	48,98	0,45	0,00	0,11	0,14	0,01	0,24	0,19	0,01	2,26	0,02	0,00	0,0052	1117
22:30	20,55	0,37	4,24	5,52	0,30	59,49	0,43	0,00	0,07	0,94	0,02	0,19	0,25	0,01	2,72	0,02	0,00	0,0030	1126
23:00	2,87	0,23	5,88	15,96	0,29	54,86	0,43	0,00	0,08	0,13	0,01	0,27	0,74	0,01	2,53	0,02	0,00	0,0036	1114
23:30	3,04	0,39	5,13	16,96	0,30	59,52	0,40	0,00	0,15	0,14	0,02	0,23	0,76	0,01	2,65	0,02	0,00	0,0066	1121
00:00	2,26	0,37	5,39	21,43	0,30	56,90	0,40	0,00	0,22	0,10	0,02	0,25	0,98	0,01	2,59	0,02	0,00	0,0101	1125
Min	**1,52**	**0,00**	**2,74**	**0,00**	**0,00**	**48,98**	**0,36**	**0,00**	**0,05**	**0,07**	**0,00**	**0,12**	**0,00**	**0,00**	**2,14**	**0,02**	**0,00**	**0,0021**	**1090**
Max	**25,82**	**1,41**	**8,96**	**29,99**	**0,34**	**66,03**	**0,61**	**0,00**	**0,39**	**1,15**	**0,06**	**0,40**	**1,38**	**0,02**	**2,88**	**0,03**	**0,00**	**0,0173**	**1163**
Moyenne jour /Flux jour	**4,19**	**0,42**	**5,23**	**7,69**	**0,28**	**58,26**	**0,46**	**0,00**	**0,13**	**9,04**	**0,87**	**11,26**	**16,60**	**0,61**	**125,41**	**1,00**	**0,00**	**0,2778**	**1114**
Total fonctionnement																			

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:20							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	00:40							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cumul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cumul annuel	99,95									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.