Rapport DREAL journalier: 21/02/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	5,53	0,03	3,77	4,16	0,00	68,38	0,70	0,00	0,13	0,24	0,00	0,16	0,18	0,00	2,98	0,03	0,00	0,0057	1087
01:00	4,12	0,14	4,62	7,99	0,00	67,06	0,69	0,00	1,07	0,18	0,01	0,20	0,35	0,00	2,96	0,03	0,00	0,0474	1105
01:30	3,26	0,04	5,62	11,16	0,00	65,31	0,62	0,00	1,00	0,14	0,00	0,24	0,48	0,00	2,81	0,03	0,00	0,0429	1095
02:00	3,74	0,04	5,08	8,76	0,00	67,82	0,65	0,00	1,08	0,16	0,00	0,22	0,38	0,00	2,97	0,03	0,00	0,0473	1112
02:30	4,52	0,13	5,23	9,05	0,00	65,83	0,65	0,00	0,91	0,20	0,01	0,23	0,39	0,00	2,86	0,03	0,00	0,0393	1098
03:00	3,02	0,04	4,09	5,82	0,00	67,54	0,60	0,00	0,38	0,13	0,00	0,18	0,25	0,00	2,89	0,03	0,00	0,0165	1085
03:30	3,18	0,04	4,28	7,43	0,00	64,90	0,62	0,00	0,35	0,13	0,00	0,18	0,31	0,00	2,75	0,03	0,00	0,0150	1085
04:00	4,09	0,14	3,91	6,90	0,00	68,24	0,65	0,00	0,30	0,17	0,01	0,17	0,29	0,00	2,90	0,03	0,00	0,0125	1088
04:30	4,11	0,04	4,04	5,16	0,00	68,49	0,64	0,00	0,34	0,18	0,00	0,18	0,23	0,00	3,02	0,03	0,00	0,0148	1088
05:00	4,36	0,04	4,24	5,10	0,00	65,44	0,64	0,00	0,57	0,20	0,00	0,19	0,23	0,00	2,94	0,03	0,00	0,0256	1088
05:30	5,48	0,05	3,89	3,35	0,00	65,86	0,66	0,00	0,46	0,24	0,00	0,17	0,15	0,00	2,87	0,03	0,00	0,0203	1078
06:00	5,93	0,13	4,03	5,49	0,00	67,01	0,63	0,00	0,51	0,26	0,01	0,18	0,24	0,00	2,96	0,03	0,00	0,0224	1088
06:30	5,56	0,07	5,32	11,40	0,00	61,67	0,63	0,00	0,33	0,25	0,00	0,24	0,51	0,00	2,77	0,03	0,00	0,0147	1071
07:00	1,48	0,17	4,55	4,34	0,21	62,72	0,33	0,00	0,14	0,06	0,01	0,19	0,18	0,01	2,67	0,01	0,00	0,0060	1088
07:30	1,90	0,30	4,12	5,04	0,31	55,81	0,24	0,00	0,05	0,08	0,01	0,18	0,22	0,01	2,41	0,01	0,00	0,0021	1105
08:00	0,71	0,20	5,06	9,48	0,31	56,62	0,23	0,00	0,05	0,03	0,01	0,22	0,41	0,01	2,44	0,01	0,00	0,0021	1119
08:30	1,21	0,20	6,66	11,86	0,30	59,09	0,19	0,00	0,07	0,05	0,01	0,29	0,51	0,01	2,55	0,01	0,00	0,0030	1092
09:00	2,50	0,27	4,33	2,99	0,33	55,20	0,21	0,00	0,05	0,11	0,01	0,19	0,13	0,01	2,44	0,01	0,00	0,0024	1125
09:30	1,07	0,20	4,72	4,63	0,30	48,69	0,20	0,00	0,04	0,05	0,01	0,21	0,21	0,01	2,17	0,01	0,00	0,0019	1105
10:00	1,38	0,19	4,09	2,71	0,31	58,80	0,24	0,00	0,04	0,06	0,01	0,18	0,12	0,01	2,63	0,01	0,00	0,0019	1132
10:30	3,06	0,27	6,06	3,92	0,35	56,80	0,30	0,00	0,21	0,14	0,01	0,28	0,18	0,02	2,62	0,01	0,00	0,0096	1120
11:00	2,33	0,21	3,49	3,06	0,33	48,88	0,32	0,00	0,16	0,11	0,01	0,16	0,14	0,02	2,25	0,01	0,00	0,0072	1070
11:30	1,88	0,20	3,56	5,32	0,31	45,06	0,29	0,00	0,06	0,08	0,01	0,16	0,23	0,01	1,98	0,01	0,00	0,0026	1081
12:00	0,86	0,19	2,45	3,55	0,30	60,52	0,28	0,00	0,04	0,04	0,01	0,10	0,15	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0017	1101
12:30	1,28	0,19	3,05	4,80	0,31	61,26	0,26	0,00	0,06	0,05	0,01	0,13	0,20	0,01	2,59	0,01	0,00	0,0026	1124
13:00	1,80	0,28	3,02	1,80	0,30	55,30	0,23	0,00	0,13	0,08	0,01	0,13	0,08	0,01	2,42	0,01	0,00	0,0055	1135
13:30	3,08	0,21	3,36	1,55	0,33	59,69	0,25	0,00	0,05	0,14	0,01	0,15	0,07	0,01	2,62	0,01	0,00	0,0024	1122
14:00	4,07	0,23	3,01	0,00	0,41	53,65	0,34	0,00	0,37	0,17	0,01	0,12	0,00	0,02	2,18	0,01	0,00	0,0151	1096
14:30	5,20	0,31	2,08	0,00	0,34	57,07	0,34	0,00	0,31	0,22	0,01	0,09	0,00	0,01	2,44	0,01	0,00	0,0134	1110
15:00	3,85	0,22	2,17	0,64	0,36	58,39	0,32	0,00	0,13	0,16	0,01	0,09	0,03	0,02	2,50	0,01	0,00	0,0056	1091
15:30	4,95	0,24	2,61	2,08	0,36	58,63	0,29	0,00	0,05	0,21	0,01	0,11	0,09	0,01	2,44	0,01	0,00	0,0019	1076
16:00	5,10	0,32	4,16	11,73	0,37	58,99	0,34	0,00	0,05	0,23	0,01	0,18	0,52	0,02	2,61	0,01	0,00	0,0020	1071
16:30	14,72	0,70	6,07	9,04	0,36	55,78	0,34	0,00	0,10	0,65	0,03	0,27	0,40	0,02	2,48	0,02	0,00	0,0044	1069
17:00	15,96	0,95	4,94	5,07	0,34	57,55	0,36	0,00	0,18	0,72	0,04	0,22	0,23	0,02	2,60	0,02	0,00	0,0083	1065
17:30	4,35	0,31	4,66	3,58	0,37	59,40	0,38	0,00	0,06	0,19	0,01	0,21	0,16	0,02	2,62	0,02	0,00	0,0025	1083
18:00	5,26	0,09	6,02	8,58	0,06	62,06	0,54	0,00	0,05	0,23	0,00	0,26	0,37	0,00	2,71	0,02	0,00	0,0020	1073
18:30	6,30	0,03	3,57	1,91	0,00	61,76	0,59	0,00	0,06	0,27	0,00	0,15	0,08	0,00	2,67	0,03	0,00	0,0027	1059
19:00	4,30	0,27	4,56	2,54	0,22	63,22	0,43	0,00	0,12	0,19	0,01	0,20	0,11	0,01	2,80	0,02	0,00	0,0052	1078
19:30	3,65	0,20	4,51	1,08	0,31	61,41	0,44	0,00	0,17	0,16	0,01	0,20	0,05	0,01	2,77	0,02	0,00	0,0077	1089
20:00	4,17	0,20	4,93	2,32	0,35	52,96	0,46	0,00	0,41	0,19	0,01	0,22	0,11	0,02	2,40	0,02	0,00	0,0186	1079
20:30	3,98	0,28	5,02	2,57	0,33	58,37	0,48	0,00	0,42	0,18	0,01	0,23	0,12	0,01	2,65	0,02	0,00	0,0193	1077
21:00	3,57	0,20	5,26	2,96	0,36	57,12	0,51	0,00	0,14	0,16	0,01	0,24	0,13	0,02	2,59	0,02	0,00	0,0063	1084
21:30	4,87	0,20	4,84	1,82	0,35	60,58	0,51	0,00	0,04	0,22	0,01	0,22	0,08	0,02	2,75	0,02	0,00	0,0020	1095
22:00	3,67	0,30	5,84	4,66	0,39	54,17	0,54	0,00	0,04	0,16	0,01	0,26	0,21	0,02	2,43	0,02	0,00	0,0020	1084
22:30	3,47	0,05	5,80	9,14	0,00	60,17	0,61	0,00	0,05	0,15	0,00	0,25	0,40	0,00	2,60	0,03	0,00	0,0021	1061
23:00	3,81	0,03	3,70	4,63	0,00	70,24	0,54	0,00	0,06	0,16	0,00	0,16	0,20	0,00	3,01	0,02	0,00	0,0024	1107
23:30	5,21	0,12	4,69	7,11	0,00	69,18	0,53	0,00	0,04	0,23	0,01	0,21	0,31	0,00	3,03	0,02	0,00	0,0019	1109
00:00	4,10	0,03	5,10	8,73	0,00	61,94	0,53	0,00	0,05	0,18	0,00	0,23	0,39	0,00	2,73	0,02	0,00	0,0020	1093
Min	**0,71**	**0,03**	**2,08**	**0,00**	**0,00**	**45,06**	**0,19**	**0,00**	**0,04**	**0,03**	**0,00**	**0,09**	**0,00**	**0,00**	**1,98**	**0,01**	**0,00**	**0,0017**	**1059**
Max	**15,96**	**0,95**	**6,66**	**11,86**	**0,41**	**70,24**	**0,70**	**0,00**	**1,08**	**0,72**	**0,04**	**0,29**	**0,52**	**0,02**	**3,03**	**0,03**	**0,00**	**0,0474**	**1135**
Moyenne jour Flux jour	**4,08**	**0,19**	**4,38**	**5,15**	**0,20**	**60,43**	**0,45**	**0,00**	**0,24**	**8,62**	**0,41**	**9,24**	**10,82**	**0,42**	**127,08**	**0,94**	**0,00**	**0,5030**	**1092**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	04:50							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,95									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.