Rapport DREAL journalier: 11/03/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,38	0,23	4,82	5,89	0,31	57,80	0,47	0,00	0,12	0,16	0,01	0,23	0,28	0,01	2,70	0,02	0,00	0,0054	1103
01:00	4,09	0,35	6,31	11,34	0,33	56,13	0,51	0,00	0,11	0,19	0,02	0,30	0,53	0,02	2,64	0,02	0,00	0,0052	1100
01:30	2,65	0,25	5,11	7,24	0,31	56,86	0,48	0,00	0,04	0,12	0,01	0,23	0,33	0,01	2,60	0,02	0,00	0,0019	1078
02:00	3,43	0,32	5,09	5,88	0,30	60,29	0,51	0,00	0,04	0,16	0,01	0,24	0,27	0,01	2,80	0,02	0,00	0,0019	1111
02:30	4,88	0,41	6,60	10,53	0,31	59,72	0,50	0,00	0,06	0,23	0,02	0,31	0,50	0,01	2,81	0,02	0,00	0,0026	1113
03:00	3,38	0,33	4,46	2,30	0,31	54,86	0,51	0,00	0,11	0,16	0,02	0,21	0,11	0,01	2,54	0,02	0,00	0,0049	1083
03:30	4,23	0,42	6,00	11,55	0,30	49,77	0,52	0,00	0,05	0,19	0,02	0,27	0,52	0,01	2,24	0,02	0,00	0,0021	1077
04:00	3,70	0,50	4,47	7,09	0,31	60,94	0,48	0,00	0,04	0,16	0,02	0,19	0,31	0,01	2,64	0,02	0,00	0,0019	1086
04:30	1,66	0,33	6,26	12,21	0,30	53,76	0,47	0,00	0,05	0,07	0,01	0,28	0,54	0,01	2,38	0,02	0,00	0,0022	1105
05:00	2,77	0,39	5,08	6,90	0,30	51,18	0,46	0,00	0,09	0,13	0,02	0,23	0,31	0,01	2,33	0,02	0,00	0,0041	1101
05:30	15,41	0,39	5,34	9,49	0,29	55,47	0,40	0,00	0,04	0,70	0,02	0,24	0,43	0,01	2,52	0,02	0,00	0,0019	1088
06:00	38,01	0,43	4,76	8,41	0,05	47,90	0,44	0,00	0,04	1,60	0,02	0,20	0,35	0,00	2,02	0,02	0,00	0,0018	1083
06:30	2,66	0,28	5,11	12,42	0,00	64,10	0,50	0,00	0,05	0,11	0,01	0,21	0,52	0,00	2,67	0,02	0,00	0,0019	1085
07:00	4,48	0,26	4,82	5,68	0,21	55,85	0,36	0,00	0,06	0,20	0,01	0,21	0,25	0,01	2,47	0,02	0,00	0,0028	1080
07:30	2,63	0,40	6,29	9,89	0,31	57,28	0,30	0,00	0,04	0,11	0,02	0,27	0,43	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0018	1083
08:00	1,60	0,26	5,38	7,70	0,29	56,17	0,28	0,00	0,04	0,07	0,01	0,24	0,34	0,01	2,49	0,01	0,00	0,0018	1091
08:30	3,23	0,27	5,13	5,22	0,31	63,66	0,31	0,00	0,07	0,14	0,01	0,23	0,23	0,01	2,84	0,01	0,00	0,0029	1092
09:00	3,95	0,37	5,46	4,75	0,30	59,27	0,35	0,00	0,12	0,18	0,02	0,25	0,22	0,01	2,73	0,02	0,00	0,0056	1126
09:30	2,31	0,26	6,52	9,67	0,30	57,63	0,37	0,00	0,05	0,11	0,01	0,31	0,46	0,01	2,71	0,02	0,00	0,0022	1115
10:00	3,17	0,26	5,36	13,04	0,31	57,87	0,37	0,00	0,04	0,15	0,01	0,25	0,61	0,01	2,71	0,02	0,00	0,0020	1114
10:30	3,75	0,36	4,17	2,74	0,30	55,12	0,41	0,00	0,07	0,17	0,02	0,19	0,13	0,01	2,56	0,02	0,00	0,0034	1100
11:00	2,84	0,26	6,89	11,52	0,31	58,46	0,44	0,00	0,16	0,13	0,01	0,32	0,53	0,01	2,69	0,02	0,00	0,0074	1084
11:30	3,55	0,24	4,64	7,83	0,30	60,04	0,45	0,00	0,04	0,16	0,01	0,21	0,36	0,01	2,75	0,02	0,00	0,0019	1108
12:00	3,12	0,24	6,95	11,04	0,31	53,28	0,40	0,00	0,04	0,14	0,01	0,32	0,50	0,01	2,42	0,02	0,00	0,0019	1103
12:30	2,84	0,24	3,79	2,93	0,30	59,94	0,43	0,00	0,06	0,13	0,01	0,17	0,13	0,01	2,68	0,02	0,00	0,0025	1080
13:00	4,18	0,35	5,24	9,92	0,29	57,48	0,39	0,00	0,09	0,19	0,02	0,23	0,44	0,01	2,55	0,02	0,00	0,0042	1096
13:30	1,86	0,23	5,67	10,88	0,30	55,00	0,38	0,00	0,04	0,08	0,01	0,25	0,49	0,01	2,46	0,02	0,00	0,0019	1096
14:00	1,96	0,24	5,43	11,25	0,31	62,75	0,44	0,00	1,35	0,09	0,01	0,24	0,50	0,01	2,82	0,02	0,00	0,0608	1110
14:30	3,72	0,34	6,71	30,62	0,30	54,54	0,38	0,00	22,89	0,17	0,02	0,30	1,36	0,01	2,42	0,02	0,00	1,0163	1081
15:00	2,35	0,23	6,50	13,34	0,30	61,74	0,37	0,00	18,05	0,10	0,01	0,29	0,59	0,01	2,74	0,02	0,00	0,8023	1098
15:30	4,97	0,24	6,40	26,55	0,30	53,84	0,44	0,00	20,10	0,23	0,01	0,29	1,22	0,01	2,47	0,02	0,00	0,9240	1085
16:00	3,55	0,35	4,34	11,16	0,31	66,05	0,50	0,00	13,48	0,17	0,02	0,20	0,52	0,01	3,08	0,02	0,00	0,6284	1108
16:30	12,02	0,25	11,55	23,23	0,30	40,60	0,48	0,00	7,02	0,56	0,01	0,54	1,08	0,01	1,89	0,02	0,00	0,3274	1070
17:00	7,37	0,26	11,17	17,03	0,31	51,43	0,43	0,00	5,57	0,32	0,01	0,48	0,73	0,01	2,20	0,02	0,00	0,2384	1047
17:30	1,61	0,35	4,18	2,98	0,29	61,58	0,42	0,00	3,44	0,07	0,02	0,18	0,13	0,01	2,66	0,02	0,00	0,1483	1096
18:00	2,54	0,22	4,31	13,34	0,05	63,33	0,47	0,00	2,53	0,11	0,01	0,19	0,57	0,00	2,72	0,02	0,00	0,1085	1109
18:30	3,40	0,22	5,07	19,18	0,00	67,46	0,46	0,00	2,31	0,15	0,01	0,22	0,82	0,00	2,88	0,02	0,00	0,0987	1104
19:00	24,38	1,07	6,12	29,31	0,22	60,88	0,43	0,00	2,28	1,12	0,05	0,28	1,35	0,01	2,80	0,02	0,00	0,1047	1112
19:30	3,42	0,25	5,48	25,05	0,32	56,94	0,43	0,00	2,64	0,16	0,01	0,26	1,17	0,02	2,67	0,02	0,00	0,1237	1096
20:00	3,07	0,28	5,16	52,61	0,32	54,90	0,43	0,00	2,89	0,14	0,01	0,24	2,40	0,01	2,50	0,02	0,00	0,1319	1077
20:30	4,83	0,36	3,71	44,93	0,31	59,30	0,44	0,00	5,72	0,22	0,02	0,17	2,06	0,01	2,72	0,02	0,00	0,2623	1084
21:00	2,56	0,26	3,41	38,58	0,32	57,94	0,43	0,00	6,65	0,11	0,01	0,15	1,73	0,01	2,59	0,02	0,00	0,2974	1087
21:30	2,21	0,26	4,16	37,25	0,31	57,78	0,38	0,00	7,52	0,10	0,01	0,19	1,67	0,01	2,60	0,02	0,00	0,3377	1096
22:00	2,92	0,37	4,48	51,02	0,32	53,04	0,40	0,00	7,13	0,13	0,02	0,20	2,27	0,01	2,36	0,02	0,00	0,3173	1098
22:30	3,19	0,26	3,57	26,30	0,31	63,57	0,41	0,00	5,53	0,14	0,01	0,16	1,18	0,01	2,86	0,02	0,00	0,2489	1089
23:00	3,53	0,27	6,27	27,69	0,32	57,87	0,45	0,00	5,93	0,16	0,01	0,29	1,29	0,01	2,70	0,02	0,00	0,2768	1102
23:30	4,85	0,41	5,16	12,24	0,34	57,56	0,47	0,00	5,45	0,23	0,02	0,24	0,57	0,02	2,68	0,02	0,00	0,2540	1104
00:00	3,83	0,27	6,17	14,89	0,33	59,09	0,51	0,00	4,86	0,18	0,01	0,29	0,70	0,02	2,78	0,02	0,00	0,2283	1094
Min	**1,60**	**0,22**	**3,41**	**2,30**	**0,00**	**40,60**	**0,28**	**0,00**	**0,04**	**0,07**	**0,01**	**0,15**	**0,11**	**0,00**	**1,89**	**0,01**	**0,00**	**0,0018**	**1047**
Max	**38,01**	**1,07**	**11,55**	**52,61**	**0,34**	**67,46**	**0,52**	**0,00**	**22,89**	**1,60**	**0,05**	**0,54**	**2,40**	**0,02**	**3,08**	**0,02**	**0,00**	**1,0163**	**1126**
Moyenne jour Flux jour	**4,92**	**0,32**	**5,52**	**15,68**	**0,28**	**57,46**	**0,43**	**0,00**	**2,44**	**10,60**	**0,70**	**11,99**	**34,04**	**0,61**	**124,58**	**0,93**	**0,00**	**7,0162**	**1094**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	04:50							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.