Rapport DREAL journalier: 14/03/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	3,72	0,28	6,91	11,23	0,31	58,05	0,39	0,00	0,35	0,16	0,01	0,30	0,49	0,01	2,54	0,02	0,00	0,0153	1092
01:00	3,79	0,36	4,29	7,19	0,29	59,04	0,39	0,00	0,23	0,17	0,02	0,19	0,31	0,01	2,58	0,02	0,00	0,0103	1083
01:30	4,00	0,27	5,39	13,03	0,29	58,88	0,37	0,00	0,23	0,18	0,01	0,24	0,57	0,01	2,60	0,02	0,00	0,0103	1094
02:00	3,74	0,28	4,95	11,45	0,30	56,87	0,38	0,00	0,29	0,17	0,01	0,22	0,51	0,01	2,53	0,02	0,00	0,0131	1089
02:30	3,96	0,33	5,34	10,72	0,31	61,44	0,40	0,00	0,34	0,18	0,02	0,24	0,49	0,01	2,80	0,02	0,00	0,0154	1100
03:00	3,76	0,25	5,83	13,80	0,31	57,35	0,46	0,00	0,26	0,18	0,01	0,27	0,64	0,01	2,68	0,02	0,00	0,0120	1105
03:30	4,40	0,30	6,31	18,44	0,30	54,65	0,45	0,00	0,16	0,20	0,01	0,29	0,85	0,01	2,51	0,02	0,00	0,0075	1082
04:00	3,82	0,35	5,21	11,29	0,32	59,42	0,43	0,00	0,32	0,17	0,02	0,24	0,51	0,01	2,69	0,02	0,00	0,0144	1085
04:30	8,91	0,28	5,35	9,69	0,31	55,31	0,43	0,00	0,32	0,40	0,01	0,24	0,44	0,01	2,51	0,02	0,00	0,0147	1082
05:00	11,05	0,34	6,67	11,58	0,31	62,10	0,42	0,00	0,26	0,50	0,02	0,30	0,53	0,01	2,82	0,02	0,00	0,0118	1094
05:30	3,51	0,36	4,50	4,90	0,31	59,09	0,46	0,00	0,28	0,16	0,02	0,21	0,23	0,01	2,73	0,02	0,00	0,0130	1110
06:00	3,32	0,29	5,35	9,60	0,40	60,53	0,45	0,00	0,37	0,15	0,01	0,24	0,43	0,02	2,69	0,02	0,00	0,0163	1096
06:30	5,04	0,27	5,30	10,53	0,43	71,81	0,43	0,00	0,36	0,23	0,01	0,24	0,47	0,02	3,20	0,02	0,00	0,0160	1103
07:00	4,83	0,33	5,11	8,40	0,32	56,18	0,52	0,00	0,35	0,23	0,02	0,24	0,39	0,02	2,64	0,02	0,00	0,0165	1091
07:30	3,48	0,27	6,08	9,57	0,33	61,07	0,53	0,00	0,24	0,16	0,01	0,28	0,44	0,02	2,82	0,02	0,00	0,0112	1081
08:00	4,02	0,29	5,01	4,93	0,32	56,34	0,52	0,00	0,36	0,19	0,01	0,23	0,23	0,01	2,61	0,02	0,00	0,0166	1079
08:30	6,40	0,35	6,15	8,87	0,32	58,30	0,54	0,00	0,37	0,30	0,02	0,29	0,41	0,02	2,73	0,03	0,00	0,0173	1074
09:00	4,14	0,27	5,36	4,94	0,33	52,45	0,59	0,00	0,37	0,19	0,01	0,25	0,23	0,02	2,43	0,03	0,00	0,0172	1076
09:30	12,73	0,31	5,26	5,34	0,32	51,58	0,58	0,00	0,24	0,59	0,01	0,25	0,25	0,01	2,40	0,03	0,00	0,0111	1078
10:00	20,75	0,39	7,46	14,45	0,30	45,97	0,57	0,00	0,18	0,94	0,02	0,34	0,66	0,01	2,09	0,03	0,00	0,0082	1077
10:30	2,85	0,25	3,78	0,12	0,31	58,25	0,54	0,00	0,19	0,13	0,01	0,17	0,01	0,01	2,68	0,02	0,00	0,0088	1100
11:00	2,52	0,28	4,86	3,40	0,31	54,56	0,59	0,00	0,35	0,11	0,01	0,22	0,15	0,01	2,47	0,03	0,00	0,0161	1085
11:30	3,24	0,33	6,37	6,24	0,31	58,14	0,53	0,00	0,10	0,15	0,01	0,29	0,29	0,01	2,68	0,02	0,00	0,0045	1091
12:00	3,11	0,24	4,99	1,07	0,33	60,46	0,55	0,00	0,40	0,14	0,01	0,23	0,05	0,02	2,79	0,03	0,00	0,0186	1105
12:30	3,03	0,24	5,31	2,19	0,33	57,63	0,58	0,00	0,49	0,14	0,01	0,25	0,10	0,02	2,69	0,03	0,00	0,0227	1114
13:00	1,99	0,39	4,35	0,15	0,34	55,48	0,58	0,00	0,43	0,08	0,02	0,18	0,01	0,01	2,31	0,02	0,00	0,0181	1053
13:30	2,65	0,24	5,04	4,34	0,32	55,94	0,58	0,00	0,40	0,12	0,01	0,22	0,19	0,01	2,44	0,03	0,00	0,0174	1092
14:00	12,61	0,28	5,52	6,77	0,32	59,47	0,61	0,00	0,33	0,59	0,01	0,26	0,31	0,01	2,76	0,03	0,00	0,0152	1096
14:30	6,91	0,33	7,09	8,98	0,30	58,60	0,59	0,00	0,31	0,33	0,02	0,34	0,43	0,01	2,82	0,03	0,00	0,0149	1102
15:00	6,35	0,24	4,68	4,55	0,32	56,79	0,58	0,00	0,29	0,29	0,01	0,22	0,21	0,01	2,64	0,03	0,00	0,0133	1099
15:30	3,29	0,25	6,22	9,13	0,31	56,60	0,56	0,00	0,23	0,15	0,01	0,28	0,41	0,01	2,52	0,03	0,00	0,0100	1082
16:00	2,74	0,24	4,92	9,41	0,29	56,17	0,58	0,00	0,17	0,12	0,01	0,22	0,43	0,01	2,54	0,03	0,00	0,0077	1116
16:30	2,10	0,34	5,22	15,26	0,29	60,48	0,56	0,00	0,08	0,09	0,02	0,23	0,68	0,01	2,70	0,02	0,00	0,0037	1104
17:00	4,57	0,25	5,40	13,78	0,32	58,96	0,57	0,00	0,12	0,21	0,01	0,25	0,64	0,01	2,75	0,03	0,00	0,0058	1083
17:30	3,20	0,25	6,25	17,78	0,31	59,86	0,53	0,00	0,16	0,15	0,01	0,28	0,81	0,01	2,73	0,02	0,00	0,0072	1084
18:00	4,47	0,32	4,49	15,35	0,06	61,62	0,55	0,00	0,31	0,20	0,01	0,20	0,68	0,00	2,72	0,02	0,00	0,0138	1094
18:30	3,70	0,20	4,35	15,62	0,00	65,80	0,52	0,00	0,29	0,16	0,01	0,19	0,68	0,00	2,86	0,02	0,00	0,0126	1091
19:00	3,44	0,25	5,83	27,99	0,22	61,34	0,51	0,00	0,24	0,16	0,01	0,26	1,27	0,01	2,78	0,02	0,00	0,0108	1093
19:30	3,41	0,38	4,82	21,33	0,30	58,36	0,49	0,00	0,21	0,16	0,02	0,22	0,99	0,01	2,70	0,02	0,00	0,0096	1094
20:00	3,16	0,28	5,05	16,38	0,31	59,75	0,49	0,00	0,31	0,14	0,01	0,23	0,73	0,01	2,67	0,02	0,00	0,0139	1086
20:30	2,86	0,29	5,37	11,45	0,31	56,46	0,49	0,00	0,23	0,13	0,01	0,24	0,51	0,01	2,51	0,02	0,00	0,0101	1091
21:00	3,72	0,37	5,41	13,39	0,31	58,37	0,55	0,00	0,22	0,17	0,02	0,25	0,62	0,01	2,71	0,03	0,00	0,0101	1095
21:30	2,28	0,27	4,41	7,61	0,33	58,86	0,57	0,00	0,21	0,10	0,01	0,20	0,34	0,01	2,63	0,03	0,00	0,0094	1098
22:00	2,71	0,26	4,43	6,20	0,33	54,12	0,60	0,00	0,30	0,12	0,01	0,20	0,28	0,01	2,41	0,03	0,00	0,0136	1107
22:30	2,52	0,34	4,09	8,60	0,29	59,76	0,60	0,00	0,18	0,11	0,02	0,18	0,38	0,01	2,66	0,03	0,00	0,0078	1132
23:00	1,47	0,23	5,31	16,11	0,30	55,99	0,55	0,00	0,12	0,07	0,01	0,24	0,72	0,01	2,52	0,02	0,00	0,0055	1112
23:30	1,37	0,25	4,44	8,85	0,29	60,26	0,52	0,00	0,06	0,06	0,01	0,20	0,39	0,01	2,68	0,02	0,00	0,0029	1118
00:00	2,01	0,36	5,10	11,51	0,31	57,29	0,52	0,00	0,34	0,09	0,02	0,23	0,53	0,01	2,62	0,02	0,00	0,0154	1123
Min	**1,37**	**0,20**	**3,78**	**0,12**	**0,00**	**45,97**	**0,37**	**0,00**	**0,06**	**0,06**	**0,01**	**0,17**	**0,01**	**0,00**	**2,09**	**0,02**	**0,00**	**0,0029**	**1053**
Max	**20,75**	**0,39**	**7,46**	**27,99**	**0,43**	**71,81**	**0,61**	**0,00**	**0,49**	**0,94**	**0,02**	**0,34**	**1,27**	**0,02**	**3,20**	**0,03**	**0,00**	**0,0227**	**1132**
Moyenne jour Flux jour	**4,53**	**0,29**	**5,31**	**10,07**	**0,30**	**58,16**	**0,52**	**0,00**	**0,27**	**9,92**	**0,64**	**11,58**	**21,92**	**0,66**	**126,58**	**1,12**	**0,00**	**0,5874**	**1094**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	04:50							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.