Rapport DREAL journalier: 22/03/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	2,39	0,22	5,92	6,42	0,31	59,88	0,52	7,44	0,06	0,11	0,01	0,28	0,30	0,01	2,81	0,02	0,71	0,0026	1103
01:00	24,60	0,59	5,31	7,96	0,31	57,11	0,55	7,59	0,17	1,19	0,03	0,26	0,39	0,01	2,77	0,03	0,74	0,0084	1111
01:30	3,56	0,22	5,52	5,21	0,31	59,45	0,60	7,37	0,14	0,17	0,01	0,26	0,24	0,01	2,79	0,03	0,72	0,0066	1110
02:00	3,00	0,21	5,89	9,39	0,31	54,31	0,62	7,66	0,13	0,15	0,01	0,28	0,45	0,02	2,62	0,03	0,74	0,0062	1119
02:30	3,73	0,33	5,30	6,06	0,31	60,43	0,54	7,54	0,06	0,17	0,02	0,24	0,28	0,01	2,76	0,02	0,70	0,0026	1095
03:00	2,13	0,21	6,92	9,15	0,30	59,79	0,57	7,60	0,05	0,10	0,01	0,32	0,42	0,01	2,73	0,03	0,70	0,0024	1118
03:30	3,08	0,21	5,35	5,89	0,29	55,15	0,58	7,62	0,10	0,14	0,01	0,25	0,28	0,01	2,58	0,03	0,72	0,0046	1108
04:00	22,01	1,44	4,75	5,70	0,31	57,10	0,59	7,52	0,11	1,02	0,07	0,22	0,26	0,01	2,64	0,03	0,71	0,0051	1100
04:30	11,39	0,49	6,83	13,34	0,30	59,78	0,57	7,57	0,12	0,54	0,02	0,32	0,63	0,01	2,82	0,03	0,72	0,0057	1106
05:00	2,77	0,23	5,72	7,53	0,31	58,52	0,55	7,41	0,06	0,13	0,01	0,27	0,35	0,01	2,72	0,03	0,71	0,0030	1092
05:30	2,99	0,22	7,63	9,20	0,31	57,35	0,58	7,53	0,07	0,14	0,01	0,35	0,43	0,01	2,66	0,03	0,71	0,0034	1084
06:00	3,92	0,26	4,02	3,92	0,04	62,17	0,51	5,65	0,19	0,18	0,01	0,18	0,18	0,00	2,79	0,02	0,51	0,0086	1105
06:30	4,21	0,13	4,68	10,02	0,00	65,65	0,51	4,60	0,22	0,19	0,01	0,21	0,44	0,00	2,90	0,02	0,41	0,0098	1093
07:00	3,81	0,21	5,86	11,80	0,20	62,20	0,46	7,66	0,29	0,17	0,01	0,26	0,52	0,01	2,74	0,02	0,68	0,0126	1094
07:30	26,15	0,36	6,30	14,80	0,28	55,23	0,39	8,05	0,17	1,17	0,02	0,28	0,66	0,01	2,47	0,02	0,70	0,0074	1112
08:00	2,83	0,21	4,79	7,34	0,29	64,37	0,39	8,00	0,30	0,13	0,01	0,22	0,33	0,01	2,93	0,02	0,71	0,0138	1110
08:30	1,66	0,21	4,50	4,71	0,30	58,15	0,38	7,71	0,26	0,08	0,01	0,21	0,21	0,01	2,65	0,02	0,70	0,0119	1103
09:00	7,06	0,33	5,24	4,77	0,29	56,70	0,35	7,71	0,19	0,32	0,01	0,24	0,22	0,01	2,61	0,02	0,70	0,0089	1112
09:30	1,38	0,21	6,44	5,77	0,30	54,93	0,40	7,67	0,24	0,06	0,01	0,30	0,27	0,01	2,55	0,02	0,72	0,0111	1111
10:00	0,77	0,21	5,08	8,54	0,29	56,89	0,39	7,79	0,31	0,04	0,01	0,23	0,39	0,01	2,61	0,02	0,70	0,0142	1121
10:30	2,36	0,33	5,35	11,78	0,29	61,21	0,38	7,80	0,26	0,10	0,01	0,24	0,52	0,01	2,72	0,02	0,69	0,0117	1114
11:00	1,46	0,22	5,36	13,68	0,29	58,49	0,37	7,88	0,25	0,06	0,01	0,24	0,61	0,01	2,60	0,02	0,69	0,0111	1114
11:30	3,03	0,22	5,85	16,04	0,28	56,22	0,34	8,01	0,15	0,13	0,01	0,26	0,71	0,01	2,50	0,02	0,70	0,0069	1107
12:00	2,61	0,33	5,71	18,21	0,29	62,19	0,38	8,14	0,31	0,12	0,01	0,26	0,82	0,01	2,79	0,02	0,71	0,0140	1122
12:30	1,79	0,21	5,33	20,09	0,28	57,58	0,38	8,23	0,30	0,08	0,01	0,24	0,91	0,01	2,61	0,02	0,73	0,0136	1116
13:00	1,72	0,21	5,10	15,98	0,29	61,15	0,40	7,94	0,26	0,08	0,01	0,23	0,72	0,01	2,74	0,02	0,71	0,0115	1110
13:30	1,37	0,21	6,13	18,60	0,29	54,15	0,44	7,70	0,16	0,06	0,01	0,28	0,85	0,01	2,47	0,02	0,70	0,0075	1128
14:00	2,94	0,23	5,58	29,41	0,30	58,98	0,50	7,35	0,22	0,13	0,01	0,25	1,34	0,01	2,69	0,02	0,69	0,0099	1119
14:30	5,46	0,31	5,24	30,53	0,30	58,62	0,57	7,82	0,19	0,26	0,01	0,25	1,44	0,01	2,76	0,03	0,73	0,0088	1108
15:00	3,17	0,22	6,51	25,29	0,30	55,00	0,57	7,67	0,85	0,15	0,01	0,31	1,21	0,01	2,64	0,03	0,74	0,0409	1095
15:30	8,17	0,23	5,40	22,07	0,31	59,57	0,59	7,65	0,68	0,38	0,01	0,25	1,02	0,01	2,76	0,03	0,71	0,0316	1092
16:00	5,88	0,33	7,28	30,41	0,30	55,89	0,55	7,74	0,71	0,27	0,02	0,34	1,41	0,01	2,59	0,03	0,71	0,0328	1090
16:30	3,99	0,22	4,98	12,62	0,29	55,44	0,54	7,84	0,44	0,18	0,01	0,23	0,57	0,01	2,51	0,02	0,71	0,0199	1095
17:00	2,89	0,22	4,72	16,72	0,30	61,89	0,49	7,90	0,46	0,13	0,01	0,21	0,73	0,01	2,70	0,02	0,68	0,0202	1111
17:30	6,76	0,32	6,97	25,10	0,28	54,99	0,51	8,10	0,35	0,30	0,01	0,31	1,13	0,01	2,47	0,02	0,70	0,0159	1112
18:00	3,90	0,15	5,04	20,15	0,04	63,04	0,48	5,90	0,37	0,17	0,01	0,22	0,87	0,00	2,73	0,02	0,50	0,0161	1120
18:30	4,08	0,15	5,14	18,72	0,00	67,93	0,46	4,48	0,37	0,17	0,01	0,21	0,78	0,00	2,83	0,02	0,37	0,0152	1108
19:00	4,45	0,31	6,20	22,90	0,19	56,96	0,44	8,13	0,22	0,20	0,01	0,27	1,01	0,01	2,52	0,02	0,68	0,0098	1126
19:30	3,05	0,22	6,01	17,31	0,28	55,40	0,42	8,33	0,05	0,13	0,01	0,26	0,76	0,01	2,42	0,02	0,69	0,0020	1106
20:00	3,12	0,22	4,68	15,98	0,27	58,05	0,40	8,33	0,35	0,14	0,01	0,20	0,69	0,01	2,51	0,02	0,67	0,0152	1118
20:30	1,63	0,32	6,14	38,52	0,27	58,49	0,36	8,09	0,46	0,07	0,01	0,26	1,65	0,01	2,51	0,02	0,66	0,0199	1111
21:00	1,26	0,29	5,26	54,33	0,28	54,94	0,32	8,03	0,32	0,05	0,01	0,23	2,35	0,01	2,37	0,01	0,66	0,0137	1104
21:30	27,77	0,31	6,08	35,68	0,28	52,79	0,36	7,95	0,33	1,23	0,01	0,27	1,59	0,01	2,35	0,02	0,67	0,0146	1095
22:00	5,12	0,35	6,07	19,52	0,28	45,44	0,34	7,71	7,41	0,23	0,02	0,28	0,90	0,01	2,09	0,02	0,68	0,3403	1090
22:30	30,55	0,42	5,16	11,36	0,30	55,59	0,35	7,69	10,02	1,42	0,02	0,24	0,53	0,01	2,58	0,02	0,70	0,4645	1090
23:00	3,13	0,25	6,23	16,16	0,30	57,11	0,36	7,69	5,99	0,14	0,01	0,28	0,74	0,01	2,61	0,02	0,69	0,2737	1094
23:30	3,03	0,37	5,53	11,64	0,29	58,28	0,35	7,82	3,84	0,14	0,02	0,25	0,52	0,01	2,61	0,02	0,68	0,1721	1103
00:00	1,19	0,23	5,32	12,71	0,29	56,85	0,34	7,80	3,29	0,05	0,01	0,24	0,57	0,01	2,57	0,02	0,69	0,1485	1113
Min	**0,77**	**0,13**	**4,02**	**3,92**	**0,00**	**45,44**	**0,32**	**4,48**	**0,05**	**0,04**	**0,01**	**0,18**	**0,18**	**0,00**	**2,09**	**0,01**	**0,37**	**0,0020**	**1084**
Max	**30,55**	**1,44**	**7,63**	**54,33**	**0,31**	**67,93**	**0,62**	**8,33**	**10,02**	**1,42**	**0,07**	**0,35**	**2,35**	**0,02**	**2,93**	**0,03**	**0,74**	**0,4645**	**1128**
Moyenne jour Flux jour	**5,82**	**0,29**	**5,63**	**15,81**	**0,27**	**58,07**	**0,46**	**7,57**	**0,87**	**12,77**	**0,63**	**12,28**	**34,20**	**0,59**	**126,40**	**1,00**	**32,65**	**1,9111**	**1107**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	01:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	05:00							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.