Rapport DREAL journalier: 27/03/2025

	mesures corrigées à 11% d´O2 -IC 95%									Flux massique									Process
Paramétre	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3	Res1	Hg	T2S
																			Foyer
Unité	mg/m³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	mg/Nm³	-	µg/Nm³	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	kg/h	-	g/h	°C
VLE 30 min		20	60	200	30	400	30	0											
VLE max	100	20			150														
VLE jour	45	9	9	40	5	80	30	0		86,00	17,00	17,00	77,00	10,00	154,00	48,00	0,00	0,00	
Seuils min																			850
00:30	6,58	0,36	5,85	10,56	0,30	55,88	0,64	7,59	0,05	0,31	0,02	0,27	0,49	0,01	2,61	0,03	0,73	0,0025	1095
01:00	5,17	0,48	5,88	13,17	0,31	55,26	0,66	7,66	0,11	0,24	0,02	0,27	0,60	0,01	2,52	0,03	0,72	0,0049	1093
01:30	3,70	0,35	5,90	10,94	0,30	59,33	0,64	7,82	0,04	0,17	0,02	0,27	0,49	0,01	2,68	0,03	0,72	0,0018	1097
02:00	4,43	0,32	4,93	14,20	0,31	59,24	0,61	7,94	0,24	0,20	0,01	0,22	0,64	0,01	2,65	0,03	0,72	0,0108	1102
02:30	4,74	0,47	5,42	18,09	0,31	59,39	0,61	7,94	0,31	0,21	0,02	0,24	0,80	0,01	2,64	0,03	0,72	0,0136	1112
03:00	4,17	0,39	5,06	8,56	0,33	58,57	0,68	7,45	0,07	0,18	0,02	0,22	0,38	0,01	2,58	0,03	0,70	0,0029	1104
03:30	3,50	0,43	4,52	10,95	0,33	55,65	0,66	7,58	0,04	0,15	0,02	0,19	0,46	0,01	2,33	0,03	0,68	0,0018	1086
04:00	3,70	0,57	4,61	13,59	0,30	61,36	0,65	7,85	0,04	0,16	0,02	0,19	0,57	0,01	2,58	0,03	0,68	0,0018	1124
04:30	2,05	0,50	5,33	14,76	0,30	55,82	0,68	7,85	0,04	0,09	0,02	0,23	0,64	0,01	2,43	0,03	0,69	0,0019	1140
05:00	2,07	0,41	5,46	13,28	0,30	57,63	0,70	7,73	0,05	0,09	0,02	0,24	0,59	0,01	2,57	0,03	0,70	0,0020	1137
05:30	2,94	0,40	6,31	17,33	0,32	58,65	0,73	7,68	0,04	0,14	0,02	0,29	0,80	0,01	2,71	0,03	0,72	0,0021	1125
06:00	6,26	0,53	5,16	20,10	0,06	61,87	0,71	7,54	0,04	0,28	0,02	0,23	0,90	0,00	2,77	0,03	0,70	0,0019	1098
06:30	5,79	0,44	5,16	24,94	0,00	64,14	0,60	6,02	0,05	0,25	0,02	0,23	1,10	0,00	2,82	0,03	0,56	0,0020	1078
07:00	40,85	3,27	6,62	46,93	0,31	54,44	0,60	7,03	0,04	1,82	0,15	0,30	2,09	0,01	2,43	0,03	0,64	0,0020	1087
07:30	4,87	0,50	4,95	22,02	0,33	63,10	0,58	7,61	0,04	0,22	0,02	0,23	1,01	0,02	2,89	0,03	0,72	0,0019	1106
08:00	4,13	0,43	5,60	20,60	0,33	60,30	0,62	7,38	0,04	0,19	0,02	0,26	0,94	0,02	2,75	0,03	0,71	0,0020	1090
08:30	4,25	0,40	4,86	13,32	0,32	57,89	0,66	7,22	0,05	0,19	0,02	0,22	0,59	0,01	2,57	0,03	0,70	0,0021	1089
09:00	4,67	0,52	5,86	12,75	0,34	55,93	0,80	7,15	0,05	0,21	0,02	0,26	0,58	0,02	2,53	0,04	0,70	0,0021	1111
09:30	6,18	0,37	5,00	15,90	0,00	65,78	0,86	7,00	0,04	0,29	0,02	0,23	0,74	0,00	3,04	0,04	0,68	0,0019	1105
10:00	6,61	0,49	5,23	14,71	0,00	66,81	0,83	6,63	0,05	0,29	0,02	0,23	0,65	0,00	2,96	0,04	0,64	0,0020	1084
10:30	6,19	0,37	5,51	11,50	0,00	76,38	0,79	6,24	0,05	0,27	0,02	0,24	0,51	0,00	3,37	0,03	0,60	0,0021	1088
11:00	5,99	0,33	4,06	6,44	0,00	61,10	0,73	6,12	0,06	0,26	0,01	0,18	0,28	0,00	2,69	0,03	0,58	0,0025	1087
11:30	3,73	0,34	3,87	7,33	0,00	69,54	0,65	3,85	0,04	0,16	0,01	0,17	0,31	0,00	2,99	0,03	0,35	0,0019	1090
12:00	4,18	0,38	8,88	15,31	0,00	68,18	0,54	4,44	0,04	0,18	0,02	0,38	0,66	0,00	2,94	0,02	0,39	0,0019	1095
12:30	8,23	0,30	9,19	6,59	0,00	67,79	0,53	8,71	0,04	0,35	0,01	0,39	0,28	0,00	2,89	0,02	0,76	0,0019	1094
13:00	4,22	0,35	6,42	3,42	0,00	64,87	0,55	4,55	0,04	0,18	0,02	0,28	0,15	0,00	2,81	0,02	0,40	0,0019	1103
13:30	7,09	0,23	4,17	4,06	0,00	66,05	0,51	7,64	0,06	0,30	0,01	0,18	0,17	0,00	2,79	0,02	0,65	0,0024	1087
14:00	3,06	0,24	3,48	8,30	0,00	65,85	0,50	3,22	0,04	0,13	0,01	0,14	0,34	0,00	2,70	0,02	0,27	0,0018	1100
14:30	3,77	0,40	4,35	18,99	0,17	64,26	0,49	7,00	0,04	0,16	0,02	0,18	0,80	0,01	2,70	0,02	0,60	0,0018	1102
15:00	3,91	0,27	5,65	23,61	0,31	52,64	0,50	8,07	0,04	0,17	0,01	0,25	1,05	0,01	2,35	0,02	0,71	0,0018	1109
15:30	3,29	0,31	5,22	18,40	0,33	63,77	0,48	7,56	0,04	0,14	0,01	0,23	0,80	0,01	2,78	0,02	0,69	0,0019	1091
16:00	4,29	0,43	5,20	9,08	0,33	58,93	0,57	7,04	0,05	0,19	0,02	0,23	0,39	0,01	2,56	0,02	0,68	0,0020	1070
16:30	2,50	0,34	9,19	11,86	0,32	57,37	0,61	7,28	0,05	0,11	0,01	0,40	0,52	0,01	2,52	0,03	0,69	0,0020	1071
17:00	3,24	0,28	5,45	2,08	0,31	59,81	0,61	7,67	0,04	0,15	0,01	0,24	0,09	0,01	2,68	0,03	0,70	0,0017	1102
17:30	3,94	0,35	4,05	2,53	0,30	56,95	0,73	7,59	0,04	0,18	0,02	0,19	0,12	0,01	2,65	0,03	0,73	0,0020	1117
18:00	4,14	0,25	3,82	9,15	0,04	59,93	0,77	5,65	0,04	0,19	0,01	0,18	0,43	0,00	2,80	0,04	0,54	0,0020	1101
18:30	22,14	0,33	5,31	15,65	0,00	64,92	0,75	23,27	0,04	1,00	0,02	0,24	0,71	0,00	2,94	0,03	2,18	0,0019	1076
19:00	22,12	0,45	7,72	30,69	0,22	60,13	0,69	18,38	0,05	1,00	0,02	0,35	1,39	0,01	2,72	0,03	1,70	0,0021	1084
19:30	3,28	0,26	3,91	3,25	0,32	56,78	0,68	7,19	0,11	0,15	0,01	0,17	0,14	0,01	2,52	0,03	0,69	0,0049	1099
20:00	2,94	0,26	4,42	10,29	0,31	58,72	0,74	7,60	1,10	0,14	0,01	0,20	0,48	0,01	2,71	0,03	0,72	0,0507	1124
20:30	3,62	0,38	6,04	11,90	0,32	58,71	0,73	7,50	0,95	0,17	0,02	0,28	0,55	0,01	2,71	0,03	0,72	0,0436	1113
21:00	2,53	0,29	5,31	11,64	0,32	56,31	0,75	7,50	0,16	0,12	0,01	0,24	0,53	0,01	2,57	0,03	0,71	0,0071	1101
21:30	2,84	0,31	7,90	26,31	0,33	55,77	0,71	7,36	0,04	0,12	0,01	0,35	1,16	0,01	2,45	0,03	0,68	0,0018	1095
22:00	5,15	0,42	5,65	19,88	0,22	60,98	0,69	7,57	0,04	0,23	0,02	0,25	0,89	0,01	2,73	0,03	0,71	0,0019	1090
22:30	5,16	0,33	5,23	24,88	0,00	70,72	0,69	5,38	0,04	0,23	0,01	0,23	1,11	0,00	3,16	0,03	0,50	0,0019	1104
23:00	7,59	0,48	6,22	55,22	0,00	61,51	0,73	7,91	0,05	0,34	0,02	0,28	2,46	0,00	2,74	0,03	0,74	0,0023	1080
23:30	15,78	0,50	4,67	97,53	0,00	73,91	0,67	16,75	0,04	0,68	0,02	0,20	4,20	0,00	3,19	0,03	1,48	0,0018	1077
00:00	3,73	0,31	2,65	37,35	0,00	95,24	0,61	3,95	0,04	0,16	0,01	0,11	1,59	0,00	4,04	0,03	0,35	0,0017	1097
Min	**2,05**	**0,23**	**2,65**	**2,08**	**0,00**	**52,64**	**0,48**	**3,22**	**0,04**	**0,09**	**0,01**	**0,11**	**0,09**	**0,00**	**2,33**	**0,02**	**0,27**	**0,0017**	**1070**
Max	**40,85**	**3,27**	**9,19**	**97,53**	**0,34**	**95,24**	**0,86**	**23,27**	**1,10**	**1,82**	**0,15**	**0,40**	**4,20**	**0,02**	**4,04**	**0,04**	**2,18**	**0,0507**	**1140**
Moyenne jour Flux jour	**6,15**	**0,44**	**5,44**	**17,50**	**0,19**	**61,96**	**0,66**	**7,74**	**0,10**	**13,13**	**0,94**	**11,59**	**37,18**	**0,41**	**131,72**	**1,40**	**34,35**	**0,2172**	**1098**
Total fonctionnement																			
	CO	COT	HCL	SO2	POUSSIERES	NOx	NH3												

Synthèse des dépass. & Indispo.	seuil	CO_10	COT	HCL	SO2	Res1	NOx	NH3	POUSSIERES	Hg	Global
Compt. dépassement VLE 10 et 30 journalier	/	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 10 et 30 annuel	60 h	00:00	00:00	00:00	00:00	01:30	00:00		00:00		00:00
Compt. dépassement VLE 24hs journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compt. dépassement VLE 24hs annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nbr. dépass VLE Flux journalier	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Nbr. dépass VLE Flux annuel	/	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Compt. Indisponibilité AMS journalier	/	00:00							00:00	00:00	
Compt. Indisponibilité AMS annuel	/	05:00							00:00	00:00	
Dioxin / Furanes % journalier	>85% en cummul annuel	100,00									
Dioxin / Furanes % annuel	>85% en cummul annuel	99,96									
Nombre moyennne jour invalide par jour	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre moyennne jour invalide par an	10 Jours	0	1	0	0	0	0	0	0	0	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.